

千葉市若葉区の一部における断減水の発生について

千葉市水道局のちばりサーチパーク浄水場（若葉区上泉町1170番地）の設備の不具合により若葉区の一部にて断減水が発生しましたので、お知らせします。

1 断減水発生状況

(1) 日時

令和3年11月16日（火）20時頃～22時頃（2時間）

(2) 場所

若葉区大井戸町、小間子町、下泉町、下田町、旦谷町、谷当町

(3) 断減水戸数

約350戸

(4) 問合件数

33件 ※11月17日9時現在

2 原因及び対応

- ・ちばりサーチパーク浄水場の制御用電源設備の故障により断減水が発生しました。
- ・ちばりサーチパーク浄水場に職員を派遣し、手動運転により配水を再開しました。
- ・現在、故障原因を調査中であり、原因が判明次第、故障個所を修繕したうえで、自動運転に切り替えます。