

## 大木戸浄水場不具合による減断水及び赤水発生について

緑区の市営水道給水区域の一部で減断水及び赤水が発生しましたので、お知らせします。  
なお、4月28日9時時点で配水は再開していますので、併せてお知らせします。

### 1 減断水及び赤水発生状況（4月28日9時時点）

(1) 発生日時

令和4年4月28日（木）減断水 5時頃～8時頃（3時間）  
赤水 継続中

(2) 発生場所（市営水道給水区域）

あすみが丘、あすみが丘東、大木戸町、板倉町、大椎町、小山町、小食土町、土気町

(3) 減断水戸数

約11,000戸

(4) 問合せ件数

200件以上

### 2 原因及び対応

- ・大木戸浄水場の電源設備の故障により、配水が不能となり減断水が発生した。
- ・職員を派遣し、9時現在配水は再開している。ただし、減断水による赤水や濁水は継続中。

### 3 今後の対応

- ・現在、専門業者にて故障原因を調査中であり、原因が判明しだい故障個所の修繕を行う。
- ・赤水や濁水については、消火栓からの排水等により管路の洗浄を行う。

#### <参考>

#### 千葉市営水道給水区域

(1) 若葉区（約2,000戸）

五十土町、和泉町、大井戸町、大広町、小間子町、上泉町、川井町、北谷津町、古泉町、御殿町、更科町、佐和町、下泉町、下田町、高根町、多部田町、旦谷町、富田町、中田町、中野町、野呂町、谷当町

(2) 緑区（約18,000戸）

あすみが丘、あすみが丘東、板倉町、大木戸町、大椎町、大高町、大野台、越智町、小山町、上大和田町、下大和田町、高津戸町、土気町、小食土町