

BELS Building-Housing Energy-efficiency Labeling System

建築物省エネルギー性能表示制度



この建物の
設計一次エネルギー消費量 **52%削減**
606MJ/(m²・年)



| | |
|--------------|-------------|
| 一次エネルギー消費量基準 | 適合 |
| 外皮基準 | 適合 BPI=0.73 |

誘導基準
(20%削減)

省エネ基準
1,270MJ/(m²・年)



千葉市役所
2022年5月13日交付
国土交通省告示に基づく第三者認証
(一般財団法人ベターリビング)