

こてはし温水プールにおける塩素ガス発生事故について

千葉市こてはし温水プールで、施設職員が誤って薬品を混ぜたことから、塩素ガスが発生する事故が発生しましたので、お知らせします。

このたびは、利用者およびご家族の方にご迷惑をおかけしたこと、また、周辺住民をはじめ市民の皆さまへご心配をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます。

今後、市内の類似施設において、再発防止および適正な施設管理に努めてまいります。

1 発生日時

令和5年6月15日（木）10：00過ぎ

2 発生場所

こてはし温水プール 地下1階プールろ過機械室（花見川区三角町750）

3 発生理由

施設職員が、地下のプールろ過機械室内に設置された次亜塩素酸ナトリウムのタンクに誤ってポリ塩化アルミニウムを投入したため、塩素ガスが発生したものの。

4 被害状況

(1) 被害施設

こてはし温水プール、花見川いきいきプラザ、デイサービスセンター

※3施設は、同一建物内の複合施設

(2) 発生時の利用者数（人）

施設名	利用者	職員	合計
こてはし温水プール	336	10	346
花見川いきいきプラザ	45	11	56
デイサービスセンター	21	10	31
合計	402	31	433

(3) 負傷者等

施設利用者を施設外へ避難誘導し、施設利用を停止した。

施設職員1人が目の痛みを訴えるが、施設利用者には負傷者はなく、全員帰宅済み。

5 今後の対応

(1) 施設運営マニュアルの再確認を行い、薬品取り扱いの手順や適切な施設管理について施設職員へ周知徹底を図る。

(2) 薬品を使用する際は、必ず2人以上で確認を行う。

(3) 施設内の塩素ガスの消滅およびその他施設運営上の安全性の確認を行い次第、施設の再開を行う予定。

6 今後の再開予定について

各施設における今後の再開予定は下記へお問い合わせください。

問い合わせ先

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 【こてはし温水プールに関する事】 | |
| 市民局生活文化スポーツ部スポーツ振興課 | 電話 2 4 5 - 5 9 6 5 |
| 【花見川いきいきプラザに関する事】 | |
| 保健福祉局高齢障害部高齢福祉課 | 電話 2 4 5 - 5 1 6 7 |
| 【デイサービスセンターに関する事】 | |
| 保健福祉局高齢障害部介護保険事業課 | 電話 2 4 5 - 5 2 5 4 |