



【特記KS】

DATE  
2024.01.22  
FILE  
HB21095311PM

工事名称  
千葉市立源小学校給食室改修工事  
図面名称  
給食室機器配置図

No.	Quant.	SCALE
*	*	1/100

\* — \*

品番	名称	規格仕様	外形寸法(m/m)			数量	給排水				ガス(都市ガス)		電気(kW)			蒸気			備考
			間口	奥行	高さ		給水(A)	給湯(A)	排水(A)	ピット	口径(A)	消費量(kW)	単相100V	単相200V	三相200V	給気(A)	排気(A)	消費量(kg/h)	
1	移動台		650	450	500	1													
2	デジタル台秤	DP-6701K-60	350	605	795	1													秤量60kg 防水型
3	移動台		750	600	800	1													フワイ仕様
4	ピーラー	P-48D特	1040	690	959	1	15×2		鋼				0.400						13~15kg/回 C型 移動式
5	二槽シンク		1350	750	800	1	20×2	20×2	50×2										フワイ仕様
6	移動ピーラー受槽		750	600	600	1													フワイ仕様
7	冷凍冷蔵庫	HRF-63AT-1	625	650	1910	1			40				0.414						定格内容積337L(冷蔵室241L 冷凍室96L)
8	冷蔵庫	HR-75AT-1-(L)	750	650	1910	1			40				0.274						定格内容積481L
9	冷凍庫	HF-63AT-1	625	650	1910	1			40				0.370						定格内容積384L
10	ソリッドエレクターシェルフ	P1590-4/MSS1220-4	1213	461	1736	1													キャスター(R/S125TPD)付
11	台下戸棚		900	600	800	1													
12	デジタル式上皿自動秤	UDS-600-WPK-15	242	292	126	1													秤量15kg 防水形
13	ソリッドエレクターシェルフ	P1900-4/MSS1070-4	1063	461	1892	1													4段
14	包丁まな板殺菌庫	DS-113-KS	600	500	1030	1			40				0.537						
15	消毒保管機	MCWK-20-s75X	900	750	1900	1			40						5.400				電気式 片面 奥行750mm仕様
16	三槽シンク		2100	750	800	1	20×3	20×3	50×3										フワイ仕様
17	バススルー冷蔵庫	HR-90CA3-ML-4G4G	900	850	1910	1			40						0.442				定格内容積812L
18	移動台		900	600	800	1													フワイ仕様
19	スタッキングカート	STK-800	775	620	800	2													
20	二槽シンク		1500	750	800	1	20×2	20×2	50×2										フワイ仕様
21	野菜裁断機	VC-4	360	645	465	1							0.200						スライサーシンク(寸法:1200×750×600)付
22	モバイルシンク		900	750	800	1			鋼										フワイ仕様
23	スタッキングカート	STK-1200	875	700	800	2													
24	フワイ兼用煮炊き釜	ACFX-30EKH	1540	1030	1645	1	20	20	ピット埋とし	要	20	33.00	0.030						④ 湯量:150L 立派安全装置・自動火災検出・調理終了検出・凍結防止・凍結解除
25	ガス煮炊釜	KIG1DX-30GKH	1560	1180	1405	2	20	20	ピット埋とし	要	20	36.00							④ 湯量:150L 湯水F/D-最新制御形式・立派安全装置付き・本給付
26	ガス煮炊釜	KIG1DX-20GKH	1375	1120	1420	1	20	20	ピット埋とし	要	20	36.00							④ 湯量:110L 湯水F/D-最新制御形式・立派安全装置付き・本給付
27	移動台		1050	600	800	4													フワイ仕様
28	スチームコンベクションオープン	CSX-IG102-T-N	1120	925	1670	1	15		40	20	37.20	0.800							⑤ 架台付 フックシートパン仕様、フック7段仕様
29	包丁まな板殺菌庫	DS-114型	850	600	1430	1			40				0.587						
30	真空冷却機	CMJ-20QE	755	800	1740	1	20		32 15×3						7.150				蒸気発生器付
31	冷蔵庫	HR-90AT-1-ML	900	650	1910	1			40				0.286						定格内容積594L
32	移動台		1200	600	800	2													フワイ仕様
33	移動台		1500	750	800	1													フワイ仕様
34	I H調理器置台		750	500	800	1													キャスター付
35	I H調理器	DI-120BK	286	363	59	1							1.400						
36	掃除用具ロッカー		500	500	1800	1													
37	ブラッシュ付食器洗浄機	EODB-M13HA-LT	2210	1067	1605	1	20 15	20 15	40 50×3 20						2.460				○ 左仕様 必要給湯量180L/h(80℃) 押さえコンベヤ延長
38	食器受けシンク		940	750	740	1			鋼										フワイ仕様
39	モバイルシンク		750	600	800	2			鋼										フワイ仕様
40	移動台		750	600	800	3													フワイ仕様
41	二槽シンク		1500	750	800	1	20×2	20×2	50×2										フワイ仕様
42	消毒保管機	MCW-40-s75X	1750	750	1900	1			40×2						10.800				電気式 片面 奥行750mm仕様
43	超音波洗浄機	UCP-450	450	600	926	1	20	20	40				0.700						キャスター付
44	掃除用具ロッカー		500	500	1800	2													
45	移動台		1500	750	800	1													フワイ仕様
46	消毒保管機	MCW-30-s	1300	950	1900	1			40						9.750				電気式 片面
47	リフト用運搬車		960	660	800	7													既存品
48	検食用冷凍庫	HF-63CAT-KS	625	650	1910	1			40				0.365						定格内容積386L
49	牛乳保冷庫	MR-90CA	900	900	1970	1			40				0.181						定格内容積878L
50	パン棚		1200	900	1800	1													観音扉
51	作業台		1200	750	800	1			40										フワイ仕様
	設備容量合計												178.20	6.544	0.000	36.002			0.0

注) 設備容量の数値は各1台当たりを示す。注) 付属品として記載のない備品類・収納物は含まない。

【特記KS】

DATE

2024.01.22

工事名称

千葉市立源小学校給食室改修工事

FILE

HB21095312PM

図面名称

給食室機器一覧表

No.

\*

Quant.

\*

SCALE

1/1

\* — \*