

屋 内 消 火 栓 設 備 点 検 票						
名 称				防 火 管 理 者	⑩	
所 在				立 会 者	⑩	
点検種別	機 器・総 合		点検年月日	年 月 日～ 年 月 日		
点 検 者	資格 番号		点 検 者 所 属 会 社	社 名 TEL		
	氏 名			住 所		
点 検 名 設 備 名	ポンプ	製造者名		電 動 機	製造者名	
		型 式 等			型 式 等	
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容	
機 器 点 検						
水 源	貯 水 槽		種別			
	水 量		m <sup>3</sup>			
	水 状					
	給 水 装 置					
	水 位 計					
	圧 力 計					
	バ ル ブ 類					
加 圧 送 水 装 置	ポ ンプ 方 式	電 動 機 の 制 御 装 置	周 囲 の 状 況			
			外 形			
			表 示			
			電 圧 計 ・ 電 流 計	v A		
			開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類			
			ヒ ュ ー ズ 類	A		
			継 電 器			
			表 示 灯			
			結 線 接 続			
			接 地			
予 備 品 等						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加圧ポンプ送水装置	起動装置	直接操作部	周囲の状況				
			外形				
			表示				
			機能				
		遠隔操作部	周囲の状況				
			外形				
			表示				
			機能	専用	兼用		
		遠隔起動部	周囲の状況				
			外形				
			機能				
		起動用水圧 開閉装置	圧力スイッチ	設定圧力	MPa		
	起動用圧力タンク			MPa			
	機能		作動圧力	MPa			
	電動機	外形					
		回転軸					
		軸受部					
		軸継手					
		機能					
	ポンプ	外形					
		回転軸					
		軸受部					
		グラウンド部					
		連成計・圧力計					
		性能		MPa	ℓ/min		
	呼水装置	呼水槽		ℓ			
		バルブ類					
自動給水装置							
減水警報装置							
フート弁							
性能試験装置							
高架水槽方式		MPa					
圧力水槽方式		MPa					
減圧のための装置							

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。
  - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
  - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

配管等	管・管継手							
	支持金具・つり金具							
	バルブ類							
	ろ過装置							
	逃し配管							
屋	消火栓箱		周囲の状況					
			外形					
			表示					
内消火栓箱等	ホース・ノズル	外形	1号消火栓	ホース m×	ノズル径 本 mm			
			易操作性1号消火栓・2号消火栓	鑑栓第	一	号		
		操作性						
		ホースの耐圧性能						
等	消火栓開閉弁							
	表示灯		専用	兼用				
	始動表示灯							
	使用方法の表示							
耐震措置								
総合点検								
ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置						
		表示・警報等						
		電動機の運転電流			A			
		運転状況						
	放水圧力			MPa				
	放水量			ℓ/min				
	減圧のための措置							
高架水槽方式・ 圧力水槽方式	放水圧力			MPa				
	放水量			ℓ/min				
	減圧のための措置							
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。