

不活性ガス（二酸化炭素、窒素、IG55、IG541）消火設備点検票						(区画名:) (設備方式: 全域・局所・移動)	
名称					防火管理者	⑩	
所在					立会者	⑩	
点検種別	機器・総合		点検年月日	年 月 日～ 年 月 日			
点検者	資格 番号		点検者 所属会社	社名 TEL			
	氏名			住所			
点検項目			点検結果			措置内容	
			種別・容量等の内容	判定	不良内容		
機 器 点 検							
消火剤 貯蔵容器等	消火剤貯蔵容器	周囲の状況					
		外形					
		表示・標識					
	高圧式	※消火剤量		本			
		容器弁					
		容器弁開放装置	外形				
			電気式				
	ガス圧式						
	低圧式	消火剤量		kg			
		液面計・圧力計					
		圧力警報装置・安全装置等					
		自動冷凍機					
		放出弁					
		放出弁開放装置	外形				
電気式							
ガス圧式							
バルブ類							
連結管・集合管							
起動用ガス容器等	起動用ガス容器	外形					
		表示					
	※ガス量		本				
	容器弁						
	容器弁開放装置	外形					
電気式							
手動式							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 ※印のあるものは、(その5) に容器ごとの点検結果を記入すること。

選 択 弁	本 体	外 形				
		表 示				
		機 能				
	開 放 装 置	外 形				
		電 気 式				
		ガ ス 圧 式				
操 作 管 ・ 逆 止 弁	外 形					
	機 能					
起 動 装 置	手 動 式 起 動 装 置	周 囲 の 状 況				
		操 作 箱				
		表 示				
		電 源 表 示 灯				
		音 響 警 報 起 動 用 ス イ ッ チ				
		放 出 用 ・ 非 常 停 止 用 ス イ ッ チ				
		表 示 灯				
	保 護 カ バ ー					
	自 動 式 起 動 装 置	火 災 感 知 装 置	専 用 兼 用			
		自 動 ・ 手 動 切 替 装 置				
自 動 ・ 手 動 切 替 表 示 灯						
警 報 装 置	外 形					
	音 響 警 報					
	音 声 警 報					
制 御 盤	周 囲 の 状 況					
	外 形					
	表 示					
	電 圧 計	V				
	開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類					
	ヒ ュ ー ズ 類	A				
	継 電 器					
	表 示 灯					
	結 線 接 続					
	接 地					
	遅 延 装 置	秒				
	自 動 ・ 手 動 切 替 機 能					
	放 出 制 御 機 能					
	制 御 盤 用 音 響 警 報 装 置					
予 備 品 等						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

配管等	管 ・ 管 継 手					
	支持金具 ・ つり金具					
	閉 止 弁					
配管の安全装置等		安 全 装 置				
		破 壊 板				
消 火 剤 等 排 出 措 置						
圧 力 上 昇 防 止 措 置						
放 出 表 示 灯						
噴 射 ヘ ッ ド		外 形				
		放 射 障 害				
防 護 区 画	区 画 変 更 等					
	開 口 部 の 自 動 閉 鎖 装 置	外 形				
		電 気 で 作 動 す る も の				
		ガ ス 圧 で 作 動 す る も の				
防 護 区 画 に 隣 接 す る 部 分 の 保 安 措 置	設 定 範 囲					
	保 安 措 置	消 火 剤 排 出 措 置				
		放 出 表 示 灯				
		警 報 装 置	外 形			
			音 響 警 報			
			音 声 警 報			
		注 意 銘 板				
非 常 電 源 (内 蔵 型)	外 形					
	表 示					
	端 子 電 圧	V				
	切 替 装 置					
	充 電 装 置					
	結 線 接 続					
ホ ー ス 等	周 囲 の 状 況					
	格 納 箱					
	ホ ー ス		m			
	ホ ー ス リ ー ル					
	ノ ズ ル					
	ノ ズ ル 開 閉 弁					
表 示 灯 ・ 標 識 (移 動 式)						
耐 震 措 置						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 点 検								
全域放出方式・局所放出方式	全域放出方式	警 報 装 置						
		遅 延 装 置		秒				
		開口部の自動閉鎖装置等						
		起 動 装 置 ・ 選 択 弁						
		配 管 ・ 配 管 接 続 部						
		放 出 表 示 灯						
	局所放出方式	警 報 装 置						
		起 動 装 置 ・ 選 択 弁						
		配 管 ・ 配 管 接 続 部						
移動式	ノ ズ ル 開 閉 弁							
	ホ ー ス ・ ホ ー ス 接 続 部							
備考								
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

