

自動火災報知設備点検票					
名称				防火管理者	⑩
所在				立会者	⑩
点検種別	機器・総合	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日		
点検者	資格番号	点検者 所属会社	社名 TEL		
	氏名		住所		
点検設備名	受信機	製造者名			
		型式等			
点検項目		点検結果			措置内容
		種別・容量等の内容	判定	不良内容	
機器点検					
予備電源・非常電源 (内蔵型)	外形表示				
	※端子電圧		V		
	※切替装置				
	※充電装置				
	※結線接続				
受信機・中継器	周囲の状況				
	外形表示				
	警戒区域の表示装置				
	電圧計			V	
	スイッチ類				
	ヒューズ類			A	
	※継電器				
	表示灯				
	通話装置				
	※結線接続				
	接地				
	附属装置				
	※火災表示等	蓄積式			
		アナログ式			
二信号式					
その他					
※注意表示					
回路導通					
設定表示温度等					
感知器作動等の表示					
予備品等					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

感 知 器	外 形							
	警 戒 状 況	未 警 戒 部 分						
		感 知 区 域						
		適 応 性						
		機 能 障 害						
	※	ス ポ ッ ト 型		差動 定温(再) 熱アナログ				
		分 布 型	空 気 管 式					
			熱電対式・熱半導体式					
		感 知 線 型						
		※ 備 置 器	ス ポ ッ ト 型		イオン 光電 アナログ			
			分 離 型					
		※炎 感 知 器		赤外線 紫外線				
	※多信号感知器・複合式感知器							
	遠隔試験機能を有する感知器							
発 信 機	周 囲 の 状 況							
	外 形							
	表 示							
	押しボタン・送受話器							
	表 示 灯							
音 響 装 置	外 形							
	取 付 状 態							
	音 圧 等							
	鳴 動 方 式		一斉 区分 相互 再鳴動					
※ 蓄 積 機 能								
※ 二 信 号 機 能								

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

自動試験機能	予備電源・非常電源							
	受信機の火災表示							
	受信機の注意表示							
	受信機・中継器の制御機能・電路							
	感 知 器							
	感知器回路・ベル回路							
総 合 点 検								
同 時 作 動								
※ 煙感知器等の感度 (自動試験機能を有するものを除く。)								
地区音響装置の音圧								
※ 総 合 作 動 (自動試験機能を有するものを除く。)								
備 考								
測 定 機 器	機 器 名	型式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型式	校正年月日	製造者名
	加熱試験器				メーターリレー試験器			
	加煙試験器				炎感知器用動作試験器			
	外部試験器							
	煙感知器用感度試験器							
	減光フィルター							

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
 - 票中※の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。