

非常警報器具及び設備点検票										
名 称				防火 管理者		⑩				
所 在				立会者		⑩				
点検種別		機 器・総 合		点検年月日		年 月 日～ 年 月 日				
点 検 者		資格 番号		点 検 者 所属会社		社名 TEL				
		氏名 ⑩				住所				
点 検 設 備 名		操作部・ 複合装置		製造者名		増幅器		製造者名		
				型式等				型式等		
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容			
			種別・容量等の内容		判 定	不 良 内 容				
機 器 点 検										
非常電源 (内蔵型)	外 形 示 示									
	端 子 電 圧		V							
	切 替 装 置									
	充 電 装 置									
	結 線 接 続									
非 常 ベ ル ・ 自 動 式 サ イ レ ン	起 動 装 置		周 囲 の 状 況							
			外 形 示 示							
	操 作 部 ・ 複 合 装 置		機 能							
			外 形 示 示							
			電 圧 計		V					
			ス イ ッ チ 類							
			ヒ ュ ー ズ 類		A					
	ベ ル サ イ レ ン		継 電 器							
			表 示 灯							
			結 線 接 続							
表 示 灯		接 地								
		予 備 品 等								
		外 形 示 示								
		取 付 状 態								
音 圧 等		音 圧 等								
		鳴 動 方 式		一斉 区分 相互 再鳴動						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

放 送 設 備	起 動 装 置	周 囲 の 状 況					
		外 形					
		押 し ボ タ ン 等					
		発 信 機 ・ 非 常 電 話					
		自 動 火 災 報 知 設 備 と の 連 動					
	増 幅 器 等	周 囲 の 状 況					
		外 形					
		表 示					
		電 圧 計		V			
		ス イ ッ チ 類					
		保 護 板					
		ヒ ュ ー ズ 類		A			
		継 電 器					
		計 器 類					
		表 示 灯					
		結 線 接 続					
		接 地					
		回 路 選 択					
		2 以 上 の 操 作 部 等					
		遠 隔 操 作 器 の 連 動					
		非 常 用 放 送 切 替					
		回 路 短 絡					
	音 声 警 報 音						
	火 災 音 信 号						
	マ イ ク ロ ホ ン						
	予 備 品 等						
	ス ピ ー カ ー	外 形					
取 付 状 態							
音 圧 等							
鳴 動 方 式		一 斉 区 分 相 互 再 鳴 動					
音 量 調 整 器							
表 示 灯							
警 鐘 ・ ゴ ン グ 等	周 囲 の 状 況						
	外 形						
	機 能						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

