

令和6年3月21日

千葉市立新病院地下水浄化設備整備・運営維持管理業務委託

簡易公募型プロポーザルにおける特定結果について

1 業務名 千葉市立新病院地下水浄化設備整備・運営維持管理業務委託

2 担当部局 千葉市病院局経営企画課病院整備室

3 方式 簡易公募型プロポーザル方式

4 経過

(1) プロポーザル手続き開始の公表 令和6年1月16日

(2) 参加表明書締切 令和6年1月31日

(3) 技術提案書締切 令和6年3月4日

(4) プレゼンテーション・ヒアリング 令和6年3月19日

5 特定結果と理由

技術提案書の提出のあった2者について審査し、下記のとおり優先交渉権者として特定した。

技術提案書提出者	評価点	審査結果
三菱ケミカルアクア・ソリューションズ 株式会社	440.92点	優先交渉権者
L者	419.40点	次点者

※評価点の満点は、600点（100点×委員6名）です。

※評価点の詳細は、別紙「千葉市立新病院地下水浄化設備整備・運営維持管理業務委託
簡易公募型プロポーザル集計結果」を参照

千葉市立新病院地下水浄化設備整備・運営維持管理業務委託
簡易公募型プロポーザル 集計結果

評価項目		配点	L者	三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社
事業体制等【8点】	事業者の事業規模、事業内容および事業実績は、十分な履行能力があることを示しているか。	48 (8点×6名)	32.00	41.60
地下水浄化設備の構造及び材質等【15点】	地下水浄化設備の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して十分な耐力を有しているか。	30 (5点×6名)	19.00	24.00
	地下水浄化設備の耐震性は、災害時の「被害発生抑制」と「影響の最小化」の2つの観点から効果的な提案がなされているか。	30 (5点×6名)	19.00	23.00
	経済的・合理的な地下水浄化設備の設置及び配管の敷設が提案されているか。また、病院建設スケジュールに過度な影響を及ぼさない施工方法が提案されているか。	30 (5点×6名)	20.00	22.00
地下水浄化設備の制御及び監視等【7点】	地下水浄化設備は、規模及び特性に応じて、流量、水圧、水位、水質その他の運転状態を監視し、制御するための必要な設備が提案されているか。	42 (7点×6名)	29.40	30.80
浄化処理方式および浄化水の品質【7点】	水道法及び冷凍空調機用排水ガイドライン等に定める水質基準に適合するよう浄化した水が安定的に供給できるよう提案されているか。	42 (7点×6名)	29.40	30.80
運営維持管理【7点】	維持管理は予防保全を基本として法定点検等を実施を行うよう提案がされているか、また、故障時は即時に対応できる体制が整備されているか。	42 (7点×6名)	26.60	30.80
災害対応【14点】	災害時に迅速に対応し、かつ安定的に安全な水を供給できる事業体制が提案されているか。	42 (7点×6名)	28.00	29.40
	震災や停電発生時にも地下水浄化設備が確実に運用できる具体的な提案がされているか。	42 (7点×6名)	28.00	32.20
経済性【17点】	地下水浄化設備整備・運営維持管理のコストを継続的に削減する取組みが提案されているか。	42 (7点×6名)	28.00	32.20
	提案単価評価	60 (10点×6名)	60.00	36.12
その他【25点】	病院運営及び地域住民等に影響が出ないよう防音対策及び振動対策が提案されているか。	30 (5点×6名)	22.00	23.00
	万一の事故に備えた十分な補償等が提案されているか。	30 (5点×6名)	20.00	23.00
	地下水浄化設備の運用開始にあたり、合理的かつ具体的なスケジュールが提案されているか。	30 (5点×6名)	20.00	22.00
	その他、事業に関する有用な提案など。	60 (10点×6名)	38.00	40.00
合計		600 (100点×6名)	419.40	440.92

第2位
次点者

第1位
優先交渉権者