

仕様書

1 件名
消火器一式

2 物品名・仕様及び数量

品名	規格	数量
消火器	2026年製蓄圧式 ABC 粉末消火器 10型 (リサイクルシール含む)	123
消火器スタンド	上記に適合するスタンド式	25

3 基本要件

- ア 新基準（平成22年12月22日総務省令第111号）に適合すること。
- イ グリーン購入法に適合すること。
- ウ 納入までの間に新機種開発によりモデルチェンジまたは機能増強され、千葉市（以下、「本市」という。）が把握していた機能や設置条件等に変更が生じる可能性がある場合、速やかにその事由を本市に報告し、本市との協議に応じること。
- エ （仮称）千葉市立幕張海浜病院（以下、「新病院」という。）の消火器の配置計画は、建物本体工事施工業者と十分協議の上、本市消防局へ確認すること。そこで生じる数量の増減は、適正な数量に変更の上、本市との変更契約に応じること。
- オ 搬入及び据付の実施日時は、本市と受注者とで協議して定めるものとする。
- カ 建設工事期間中に搬入及び据付を行う場合は、建物本体工事施工業者と十分協議の上、工事上また工程上で支障のないものとすること。また、必要に応じて受注者側で養生等を用意し、一次側設備等の破損の無いようにすること。
- キ 本市が不要と判断した千葉市立海浜病院（以下、「現病院」という。）の消火器を集積の上、引き取ること。ただし、集積及び引き取りの時期は令和8年10月以降とし、本市と協議の上定めること。
- ク 集積の対象は、別紙の消火器点検一覧表に記載のある消火器130本、引き取りの対象は、そのうちの125本をそれぞれ想定しているが、数量の変更が生じた場合は、本市との変更契約に応じること。
引き取りの対象となる消火器にリサイクルシールが貼られていない場合は、受注者にてリサイクルシールの購入と貼り付けを行った上で引き取ること。
- ケ その他仕様書に記載のない事項については、適宜本市との協議に応じること。

4 納入期限

- (1) 新病院の消火器の搬入及び据付
令和8年2月27日まで
- (2) 現病院の消火器の集積及び引き取り
令和8年12月25日まで
※現病院の消火器の引き取りの完了をもって納入完了とする。

5 納入場所

- (1) 新病院
千葉市美浜区若葉3丁目1番27、41の一部
- (2) 現病院
千葉市美浜区磯辺3丁目31番1号

6 その他

その他不明な点については、本市と協議の上、実施すること。

連絡先 千葉市病院局経営企画課開院準備班

千葉県千葉市中央区千葉港1番1号（高層棟4階）

電話 043-245-5741

消火器点検一覧表									
名称		千葉市立海浜病院			点検年月日	2025年8月10日～2025年8月13日			
番号	設置場所		製造者名	薬剤重量	製造番号	製造年	検定番号 (消第)	判定	備考
	階	場所							
1	1	防災センター内	日本ドライ	3.0kg	C073536	2015	23-114	○	2021.8機能
2	1	リネン室前廊下	日本ドライ	3.0kg	C073669	2015	23-114	○	2021.8放射
3	1	休憩室前廊下	日本ドライ	3.0kg	C073652	2015	23-114	○	2021.8放射
4	1	厨房内	日本ドライ	3.0kg	C073676	2015	23-114	○	2021.8放射
5	1	厨房内	日本ドライ	3.0kg	C073568	2015	23-114	○	2021.8放射
6	1	ELVホール(電話下)	日本ドライ	3.0kg	C073679	2015	23-114	○	2023.8機能
7	1	薬局内	日本ドライ	3.0kg	C073555	2015	23-114	○	2023.8機能
8	1	ホール(受付横)	日本ドライ	3.0kg	C073617	2015	23-114	○	2023.8機能
9	1	医事室内	日本ドライ	3.0kg	C073537	2015	23-114	○	2023.8機能
10	1	電話コーナー	日本ドライ	3.0kg	C073489	2015	23-114	○	2023.8機能
11	1	内科廊下	日本ドライ	3.0kg	C073615	2015	23-114	○	2023.8機能
12	1	小児科廊下	日本ドライ	3.0kg	C073610	2015	23-114	○	2023.8放射
13	1	化学療法室前	日本ドライ	3.0kg	C073540	2015	23-114	○	2023.8放射
14	1	婦人科廊下	日本ドライ	3.0kg	C073677	2015	23-114	○	2023.8放射
15	1	救急待合	日本ドライ	3.0kg	C073656	2015	23-114	○	2023.8放射
16	1	救急外来受付横	日本ドライ	3.0kg	C073525	2015	23-114	○	2023.8放射
17	1	RI室内	日本ドライ	3.0kg	C073545	2015	23-114	○	2023.8放射
18	1	放射線科操作室	日本ドライ	3.0kg	C073554	2015	23-114	○	2024.2放射
19	1	放射線科操作室	宮田工業	3.2kg	000283	2025	24-25	○	Co2二酸化
20	1	X線TV室前廊下	日本ドライ	3.0kg	C073664	2015	23-114	○	2024.2放射
21	1	内視鏡室前廊下	日本ドライ	3.0kg	C073548	2015	23-114	○	2024.2放射
22	1	救急ELV前	日本ドライ	3.0kg	C073558	2015	23-114	○	2024.2放射
23	1	X線TV(2)前	日本ドライ	3.0kg	C073654	2015	23-114	○	2021.8機能
24	1	CTシミュレーター室前	モリタ宮田	3.0kg	0932618K	2018	29-7	○	
25	1	カルテ保管庫	日本ドライ	3.0kg	C073531	2015	23-114	○	2024.2放射
26	1	カルテ保管庫	日本ドライ	3.0kg	C073613	2015	23-114	○	2022.2機能
27	1	放射線医療棟内	モリタ防災	3.0kg	0862598	2025	29-7	○	
28	1	MR前廊下	日本ドライ	3.0kg	C073628	2015	23-114	○	2024.2放射
29	1	MR前	日本ドライ	3.0kg	C073608	2015	23-114	○	2024.2機能
30	1	MR受付内	初田製作所	3.0L	03003	2017	17-4	○	2024.2機能 強化液

備考 消火薬剤種別

- A. 粉末消火器 B. 泡消火器 C. 強化液消火器
 D. 二酸化炭素消火器 E. ハロゲン化物消火器 F. 水消火器

消火器点検一覧表

名 称		千葉市立海滨病院			点検年月日	2025年8月10日～2025年8月13日			
番号	設置場所		製造者名	薬剤重量	製造番号	製造年	検定番号 (消第)	判定	備考
	階	場所							
31	2	MR システム開発室前	日本ドライ	3.0kg	C073674	2015	23-114	○	2024.2機能
32	2	MR 外空調機械室	モリタ宮田	3.0kg	0978679	2020	29-7	○	
33	2	コピー室横 事務局	日本ドライ	3.0kg	C073660	2015	23-114	○	2024.2機能
34	2	厨房内	日本ドライ	3.0kg	C073534	2015	23-114	○	2024.2機能
35	2	ELV前	日本ドライ	3.0kg	C073532	2015	23-114	○	2024.2機能
36	2	看護師更衣室	日本ドライ	3.0kg	C073620	2015	23-114	○	2024.8放射
37	2	医療安全室横	日本ドライ	3.0kg	C073666	2015	23-114	○	2024.8放射
38	2	空調室(C)内	日本ドライ	3.0kg	C073539	2015	23-114	○	2024.8放射
39	2	研究前廊下	日本ドライ	3.0kg	C073657	2015	23-114	○	2024.8放射
40	2	副院長室(前)	日本ドライ	3.0kg	C073533	2015	23-114	○	2024.8放射
41	2	西側中央階段前	日本ドライ	3.0kg	C073542	2015	23-114	○	2024.8放射
42	2	技師控室(3)前	モリタ宮田	3.0kg	0924539	2018	29-7	○	
43	2	中央検査室内	日本ドライ	3.0kg	073614	2015	23-114	○	2025.2放射
44	2	中央検査室内	初田製作所	3.2kg	03143	2019	23-252	○	Co2
45	2	ICU廊下	日本ドライ	3.0kg	C073493	2015	23-114	○	2025.2放射
46	2	ICU廊下	モリタ宮田	3.0kg	0496731	2018	29-7	○	
47	2	空調室(l)内	日本ドライ	3.0kg	C073607	2015	23-114	○	2025.2放射
48	2	手術部受付	日本ドライ	3.0kg	C073602	2015	23-114	○	2025.2放射
49	2	手術部廊下	日本ドライ	3.0kg	C073500	2015	23-114	○	
50	2	中材内	日本ドライ	3.0kg	C073651	2015	23-114	○	
51	2	中材事務室入口	日本ドライ	3.0kg	C073567	2015	23-114	○	
52	2	新生児科用ELV前	日本ドライ	3.0kg	C073541	2015	23-114	○	
53	2	当直室内(奥)	日本ドライ	3.0kg	C073551	2015	23-114	○	
54	2	当直室内(奥)	モリタ宮田	3.0kg	0862622k	2025	29-7	○	
55	2	当直室内(奥)	日本ドライ	3.0kg	C073499	2015	23-114	○	
56	2	当直室内(奥)	日本ドライ	3.0kg	C073618	2015	23-114	○	
57	2	医師当直室(電話交換室横)	日本ドライ	3.0kg	C073543	2015	23-114	○	
58	2	医師当直室(電話交換室横)	日本ドライ	3.0kg	C073612	2015	23-114	○	
59	2	手術室(3)脇	モリタ防災	3.0kg	059942	2025	23-404	○	

備考 消火薬剤種別

- A. 粉末消火器
- B. 泡消火器
- C. 強化液消火器
- D. 二酸化炭素消火器
- E. ハロゲン化物消火器
- F. 水消火器

消火器点検一覧表									
名称		千葉市立海浜病院			点検年月日	2025年8月10日～2025年8月13日			
番号	設置場所		製造者名	薬剤重量	製造番号	製造年	検定番号 (消第)	判定	備考
	階	場所							
60	3	医師休憩室	日本ドライ	3.0kg	C073659	2015	23-114	○	2023.2機能
61	3	空調機械室(N)	日本ドライ	3.0kg	C073609	2015	23-114	○	2023.2機能
62	3	新生児室内	日本ドライ	3.0kg	C073553	2015	23-114	○	2023.2機能
63	3	新生児室内	日本ドライ	3.0kg	C073616	2015	23-114	○	2023.2機能
64	3	新生児室内	日本ドライ	3.0kg	C073495	2015	23-114	○	2023.2機能
65	3	面談室内	日本ドライ	3.0kg	C073550	2015	23-114	○	2023.2放射
66	3	HCU内	日本ドライ	3.0kg	C073538	2015	23-114	○	2023.2放射
67	3	315号室前	日本ドライ	3.0kg	C073498	2015	23-114	○	2023.2放射
68	3	322号室前B階段	日本ドライ	3.0kg	C073611	2015	23-114	○	2023.2放射
69	3	ELV前	日本ドライ	3.0kg	C073603	2015	23-114	○	
70	4	電話ボックス横	日本ドライ	3.0kg	C073546	2015	23-114	○	
71	4	401号室前	日本ドライ	3.0kg	C073627	2015	23-114	○	2022.8機能
72	4	412号室前	日本ドライ	3.0kg	C073621	2015	23-114	○	2022.8機能
73	4	418号室前B階段	日本ドライ	3.0kg	C073606	2015	23-114	○	2024.8機能
74	5	501号室前	日本ドライ	3.0kg	C073544	2015	23-114	○	2022.8機能
75	5	515号室前	日本ドライ	3.0kg	C073535	2015	23-114	○	2022.8放射
76	5	520号室前B階段	日本ドライ	3.0kg	C073552	2015	23-114	○	2022.8放射
77	5	電話ボックス横	日本ドライ	3.0kg	C073547	2015	23-114	○	2022.8放射
78	6	電話ボックス下	モリタ宮田	3.0kg	0862596	2025	29-7	○	
79	6	601号室前	モリタ宮田	3.0kg	0862634	2025	29-7	○	
80	6	615号室前	モリタ宮田	3.0kg	0862584	2025	29-7	○	
81	6	620号室前B-6階段	日本ドライ	3.0kg	C073559	2015	23-114	○	2022.8機能
82	7	電話ボックス下	モリタ宮田	3.0kg	0862652	2025	29-7	○	
83	7	LDR前	モリタ宮田	3.0kg	0862593	2025	29-7	○	
84	7	MFICU	モリタ宮田	3.0kg	0862585	2025	29-7	○	
85	7	調乳授乳室	初田製作所	3.0kg	426249	2019	29-1	○	
86	7	711号室前	モリタ宮田	3.0kg	0862510	2025	29-7	○	
87	7	716号室前B-7階段	モリタ宮田	3.0kg	0862597	2025	29-7	○	
88	R	空調機械室(E)	日本ドライ	3.0kg	C073670	2015	23-114	○	2022.2放射
89	R	ELV機械室	日本ドライ	3.0kg	C073619	2015	23-114	○	2022.2放射
90	R	空調機械室(D)	日本ドライ	3.0kg	C073601	2015	23-114	○	2022.2放射
91	R	塔屋	日本ドライ	3.0kg	C073665	2015	23-114	○	2022.8放射
92	R	診察棟ELV機械室	日本ドライ	3.0kg	C073655	2015	23-114	○	2022.8放射

備考 消火薬剤種別

- A. 粉末消火器
- B. 泡消火器
- C. 強化液消火器
- D. 二酸化炭素消火器
- E. ハロゲン化物消火器
- F. 水消火器

消 火 器 点 檢 一 覧 表

備考 消火薬剤種別

- A. 粉末消火器 B. 泡消火器 C. 強化液消火器
D. 二酸化炭素消火器 E. ハロゲン化物消火器 F. 水消火器

消 火 器 点 檢 一 覧 表

備考 消火薬剤種別

- A. 粉末消火器 B. 泡消火器 C. 強化液消火器
D. 二酸化炭素消火器 E. ハロゲン化物消火器 F. 水消火器