

# 舞台照明機器保守点検仕様書

## 1 目的

本業務は、舞台照明機器に係る点検等により劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を適切に講ずることにより所定の機能を保持し、事故・故障等の未然の防止に資することを目的とする。

## 2 対象設備

千葉市中央区蘇我コミュニティセンターハーモニープラザ分館 ハーモニーホール舞台照明設備

## 3 所在地

千葉市中央区千葉寺町1208番地2

## 4 保守点検 年1回

## 5 業務内容

### (1) 保守点検

別紙点検項目のとおり点検調整を実施する。

### (2) 緊急修理

受託者は、故障が発生し委託者より通知のあったときは、直ちに技術員を派遣して修理を行うものとする。ただし、修理に係る費用は委託者、受託者双方の協議の上決定するものとする。

### (3) 保守日程

受託者は、保守点検の実施に当たっては、事前に施設管理担当職員と協議を行い、指定された日時に実施すること。

### (4) その他

受託者は、機器等に不都合な点があったときは、速やかに委託者に連絡し、その指示を受けるものとする。

## 6 報告書の提出

受託者は、業務実施後、別に定める『保守点検報告書』を委託者に提出し、その検印を受けるものとする。

## 7 点検対象機器

ハーモニーホール舞台照明設備

### (1) 主幹盤

### (2) 調光器盤

### (3) 照明操作卓

### (4) 舞台袖操作盤

### (5) 場内作業灯スイッチパネル

### (6) 照明器具

①ボーダーライト ②第1、2サスペンションライト

③アッパーホリゾンライト ④ローアホリゾンライト ⑤シーリングライト

⑥ウォールコンセント ⑦フォローピンスポットライト

## 8 点検内容

| 項目      | 点検回数 | 点検内容                  |
|---------|------|-----------------------|
| 絶縁測定    | 年1回  | 各回路絶縁抵抗値測定            |
| 設備点検    | 〃    | 清掃点検、ビス・ナット締付確認、動作試験  |
| 調光レベル測定 | 〃    | 各信号電圧に対する調光器出力電圧測定、調整 |
| 総合動作試験  | 〃    | 実負荷による各モード動作試験        |