

別紙(参考) LED照明器具・ランプ製品仕様書(施設名:花見川区役所)

No	場所	現状の照明	台数	灯式	ランプ数	色	消費電力(W)	器具光束(lm)	口金	演色数(Ra)	寿命(h)	交換方法	LED区分	交換対象数量	備考
1	防災備蓄倉庫	40形蛍光灯	12	1	12	昼白色	13.1以下	4,390	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	12	反射笠、W70
2	文書庫	40形蛍光灯	9	2	18	昼白色	25.0以下	4,390	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	9	逆富士、W230
3	文書庫	40形蛍光灯	24	1	24	昼白色	13.1以下	4,390	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	24	増設分、片反射笠、W70
4	休憩室(1F北側)	シリカ	2	1	2	電球色	8.3以下	6,530	-	Ra80	40,000	器具交換	LED一体型ダウンライト	2	和風スクエアダウンライト、□150
5	休憩室(1F北側)	20形蛍光灯	1	6	6	調色	47.0以下	4,920	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDスクエアシーリング	1	和風直付けスクエアシーリング、□930
6	中央監視室	40形蛍光灯	6	2	12	昼白色	25.0以下	2,300	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	6	埋込、W300
7	警備員室	20形蛍光灯	1	6	6	調色	47.0以下	4,920	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDスクエアシーリング	1	和風直付けスクエアシーリング、□930
8	前室(警備員室)	シリカ	2	1	2	電球色	8.3以下	886	-	Ra80	40,000	器具交換	LED一体型ダウンライト	2	和風スクエアダウンライト、□150
9	前室(警備員室)	シリカ	1	1	1	電球色	7.8以下	882	E26	Ra80	40,000	ランプ交換	LED電球	1	密閉対応(シャワー室ポーチライト)
10	前室(警備員室)	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	9.8以下	882	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDキッチンライト	1	キッチンライト、W600×D100×H45
11	作業員控室	40形蛍光灯	2	1	2	昼白色	13.1以下	1,940	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	2	埋込、W220、下面開放
12	通路(1F北側)	40形蛍光灯	4	1	4	昼白色	13.1以下	1,940	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	4	埋込、W220、下面開放
13	EVホール(1F北側)	シリカ	2	1	2	昼白色	4.5以下	573	-	Ra80	40,000	器具交換	LED一体型ダウンライト	2	150Φ
14	EVホール(1F北側)	20形蛍光灯	7	6	42	昼白色	80.5以下	12,050	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	7	埋込、□600
15	北側風降室	40形蛍光灯	14	1	14	昼白色	13.1以下	2,000	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	14	トラフ、W70
16	消火ポンプ室	40形蛍光灯	2	1	2	昼白色	13.1以下	2,000	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	2	逆富士、W150
17	F WC2(1F北側)	40形蛍光灯	4	1	4	昼白色	13.1以下	882	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	4	トラフ、W70
18	F WC2(1F北側)	FDL18	3	1	3	昼白色	6.8以下	882	-	Ra80	40,000	器具交換	LED一体型ダウンライト	3	175Φ
19	M WC2(1F北側)	40形蛍光灯	4	1	4	昼白色	13.1以下	2,000	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	4	トラフ、W70
20	M WC2(1F北側)	FDL18	3	1	3	昼白色	6.8以下	930	-	Ra80	40,000	器具交換	LED一体型ダウンライト	3	175Φ
21	更衣室(1F北側)	40形蛍光灯	4	1	4	昼白色	13.1以下	1,940	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	4	埋込、W220、下面開放
22	会議室1(1F)	40形蛍光灯	4	3	12	昼白色	25.0以下	2,300	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	4	埋込、W300
23	相談室1(1F)	40形蛍光灯	1	2	2	昼白色	25.0以下	2,300	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	1	埋込、W300
24	相談室2(1F)	40形蛍光灯	1	2	2	昼白色	25.0以下	2,300	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	1	埋込、W300
25	給湯室1(1F北側)	40形蛍光灯	2	1	2	昼白色	13.1以下	1,940	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	2	埋込、W220、下面開放
26	給湯室1(1F北側)	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	9.8以下	950	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDキッチンライト	1	キッチンライト、W600×D100×H45
27	倉庫1(1F)	40形蛍光灯	2	1	2	昼白色	13.1以下	2,000	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	2	逆富士、W150
28	物置庫	40形蛍光灯	2	1	2	昼白色	13.1以下	2,000	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	2	逆富士、W150
29	EPS(1F北側)	40形蛍光灯	1	1	1	昼白色	13.1以下	2,000	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	1	逆富士、W150
30	金庫室	40形蛍光灯	1	2	2	昼白色	25.0以下	2,500	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	1	逆富士、W230
31	事務室(市民関係)	40形蛍光灯	3	2	6	昼白色	25.0以下	2,500	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	3	増設分、逆富士、W230
32	事務室(市民関係)	40形蛍光灯	11	2	22	昼白色	25.0以下	2,300	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	11	増設分、埋込、W300
33	事務室(市民関係)	40形蛍光灯	10	1	10	昼白色	13.1以下	2,000	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	10	トラフ、W70
34	事務室(市民関係)	FL30	2	1	2	昼白色	11.1以下	1,600	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	2	トラフ、W70
35	事務室(市民関係)	20形蛍光灯	13	6	78	昼白色	80.5以下	12,050	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	13	埋込、□600
36	事務室(市民関係)	40形蛍光灯	96	2	192	昼白色	15.8以下	2,420	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	LED蛍光灯	192	システム天井
37	事務室(市民関係)	FDL27	1	1	1	昼白色	11.3以下	1,530	-	Ra80	40,000	器具交換	LED一体型ダウンライト	1	175Φ
38	1F待合室	20形蛍光灯	3	6	18	昼白色	80.5以下	12,050	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	3	埋込、□600
39	みずほハスの花園書館	LEDベースライト	91	1	91	昼白色	24.6以下	3,870	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	91	埋込、W150
40	みずほハスの花園書館	ユニバーサルダウンライト	4	1	4	電球色	6.0以下	677	-	Ra80	40,000	器具交換	LED一体型ダウンライト	4	100Φ、ユニバーサル
41	みずほハスの花園書館	LEDダウンライト	8	1	8	昼白色	6.0以下	6,530	-	Ra80	40,000	器具交換	LED一体型ダウンライト	8	100Φ
42	みずほハスの花園書館	LEDダウンライト	6	1	6	昼白色	4.5以下	573	-	Ra80	40,000	器具交換	LED一体型ダウンライト	6	150Φ
43	会議室2(1F)	40形蛍光灯	4	3	12	昼白色	54.3以下	6,530	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	4	埋込、W300、下面開放
44	倉庫2(1F)	40形蛍光灯	4	1	4	昼白色	13.1以下	2,000	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	4	逆富士、W150
45	相談室3(1F)	40形蛍光灯	1	2	2	昼白色	25.0以下	6,530	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	1	埋込、W300
46	相談室4(1F)	40形蛍光灯	1	2	2	昼白色	25.0以下	2,300	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	1	埋込、W300
47	相談室5(1F)	LEDベースライト	1	1	1	昼白色	25.0以下	6,530	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	1	埋込、W300
48	給湯室2(1F南側)	LEDベースライト	1	1	1	昼白色	13.1以下	1,960	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	1	40形1灯式、埋込、W300
49	給湯室2(1F南側)	20形蛍光灯	1	2	2	昼白色	11.1以下	6,530	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	1	埋込、W300、下面開放
50	給湯室2(1F南側)	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	9.8以下	950	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDキッチンライト	1	キッチンライト、W600×D100×H45
51	F WC1(1F南側)	40形蛍光灯	4	1	4	昼白色	13.1以下	2,000	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	4	トラフ、W70
52	F WC1(1F南側)	FDL18	4	1	4	昼白色	6.8以下	930	-	Ra80	40,000	器具交換	LED一体型ダウンライト	4	175Φ
53	F WC1(1F南側)	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.5以下	800	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	1	トラフ、W70
54	M WC1(1F南側)	40形蛍光灯	5	1	5	昼白色	13.1以下	2,000	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	5	トラフ、W70
55	M WC1(1F南側)	FDL18	4	1	4	昼白色	6.8以下	930	-	Ra80	40,000	器具交換	LED一体型ダウンライト	4	175Φ
56	H WC(1F南側)	40形蛍光灯	1	1	1	昼白色	13.1以下	1,940	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	1	埋込、W220、下面開放
57	H WC(1F南側)	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.8以下	1,050	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	LED蛍光灯	1	洗面台
58	階段室(1F階段下)	20形蛍光灯	2	1	2	昼白色	5.5以下	800	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	2	逆富士、W150
59	市民ロビー	10形蛍光灯	6	1	6	昼白色	3.0以下	428	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	6	トラフ、W70
60	市民ロビー	LEDポーチライト	2	1	2	昼白色	13.2以下	1,213	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDポーチライト	2	200Φ
61	市民ロビー	LEDポーチライト	2	1	2	電球色	13.2以下	1,117	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDポーチライト	2	200Φ
62	市民ロビー	スポットライト	4	1	4	電球色	11.0以下	1,070	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDスポットライト	4	増設分
63	市民ロビー	40形蛍光灯	2	1	2	昼白色	15.8以下	3,000	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	LED蛍光灯	2	増設分
64	市民ロビー	40形蛍光灯	1	1	1	昼白色	15.8以下	3,000	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	LED蛍光灯	1	増設分
65	市民ロビー	LEDベースライト	1	1	1	昼白色	61.0以下	9,800	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	1	増設分、トラフ、W70
66	市民ロビー	シリカ	4	1	4	昼白色	7.3以下	810	E26	Ra80	40,000	ランプ交換	LED電球	4	増設分
67	市民ロビー	40形ベースライト	3	1	3	昼白色	61.0以下	9,800	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	3	増設分、トラフ、W70
68	銀行	40形蛍光灯	4	2	8	昼白色	25.0以下	4,390	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	4	埋込、W300、下面開放
69	銀行	40形蛍光灯	1	1	1	昼白色	13.1以下	4,390	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	1	埋込、W220、下面開放
70	市民相談室	40形蛍光灯	2	4	8	昼白色	61.0以下	9,800	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	8	埋込、W650、ルーバー付
71	総合受付	40形蛍光灯	9	3	27	昼白色	54.3以下	9,780	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	9	埋込、W300
72	EPS(1F南側)	40形蛍光灯	1	1	1	昼白色	61.0以下	9,800	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	1	逆富士、W150
73	EVホール(1F南側)	40形蛍光灯	8	1	8	昼白色	13.1以下	4,390	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	8	反射笠、W70、付属品:パイプ吊具(No.178参照)

別紙(参考) LED照明器具・ランプ製品仕様書(施設名:花見川区役所)

No	場所	現状の照明	台数	灯式	ランプ数	色	消費電力(W)	器具光束(lm)	口金	演色数(Ra)	寿命(h)	交換方法	LED区分	交換対象数量	備考
74	EVホール(1F南側)	40形蛍光灯	5	1	5	昼白色	13.1以下	2,000	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	5	トラフ、W70
75	EVホール(1F南側)	20形蛍光灯	10	6	60	昼白色	80.5以下	12,050	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	10	埋込、□600
76	風除室(1F南側)	40形蛍光灯	14	1	14	昼白色	13.1以下	1,960	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	14	反射笠、W70、付属品:パイプ吊具(No.178参照)
77	中央風除室	150Φダウンライト/非常灯兼用	2	1	2	昼白色	13.7以下	1,565	-	Ra80	40,000	器具交換	LED非常灯兼用ベースライト	2	増設分、150Φ、非常灯兼用、電源内蔵
78	事務室(出納関係)	40形蛍光灯	8	3	24	昼白色	54.3以下	9,780	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	8	埋込、W300、下面開放
79	食堂	40形蛍光灯	40	1	40	昼白色	13.1以下	2,000	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	40	トラフ、W70
80	食堂	FDL27	28	1	28	電球色	11.3以下	1,390	-	Ra80	40,000	器具交換	LED一体型ダウンライト	28	200Φ
81	厨房	40形蛍光灯	4	2	8	昼白色	24.9以下	3,890	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	4	逆富士、W230、防湿
82	食品庫	40形蛍光灯	1	1	1	昼白色	13.1以下	2,000	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	1	逆富士、W150
83	休憩室(食堂)	FDL18	1	1	1	昼白色	6.8以下	930	-	Ra80	40,000	器具交換	LED一体型ダウンライト	1	175Φ
84	休憩室(食堂)	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	9.8以下	950	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDキッチンライト	1	キッチンライト、W600×D100×H45
85	休憩室(食堂)	40形蛍光灯	1	1	1	昼白色	13.1以下	1,940	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	1	埋込、W220、下面開放
86	食堂前通路	40形蛍光灯	4	1	4	昼白色	13.1以下	1,940	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	4	埋込、W220、下面開放
87	女子休憩室	40形蛍光灯	12	1	12	昼白色	13.1以下	2,000	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	12	トラフ、W70
88	女子休憩室	ダウンライト	2	1	2	昼白色	6.8以下	940	-	Ra80	40,000	器具交換	LED一体型ダウンライト	2	150Φ、ウォールウォッシャー
89	女子休憩室	シリカ	1	1	1	電球色	8.3以下	886	-	Ra80	40,000	器具交換	LED一体型ダウンライト	1	和風スクエアダウンライト、□150
90	水屋(女子休憩室)	シリカ	1	1	1	電球色	8.3以下	886	-	Ra80	40,000	器具交換	LED一体型ダウンライト	1	和風スクエアダウンライト、□150
91	水屋(女子休憩室)	シリカ/壁付灯	1	1	1	電球色	7.8以下	810	E26	Ra80	40,000	ランプ交換	LEDポーチライト	1	壁付灯
92	男子休憩室	40形蛍光灯	12	1	12	昼白色	13.1以下	2,000	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	12	トラフ、W70
93	男子休憩室	ダウンライト	2	1	2	昼白色	6.8以下	940	-	Ra80	40,000	器具交換	LED一体型ダウンライト	2	150Φ、ウォールウォッシャー
94	男子休憩室	シリカ	1	1	1	電球色	8.3以下	886	-	Ra80	40,000	器具交換	LED一体型ダウンライト	1	和風スクエアダウンライト、□150
95	会議室7(2F北側)	40形蛍光灯	4	3	12	昼白色	54.3以下	9,780	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	4	埋込、W300、下面開放
96	保健室	40形蛍光灯	4	3	12	昼白色	54.3以下	9,780	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	4	埋込、W300、下面開放
97	保健室	LEDダウンライト	1	1	1	昼白色	4.5以下	573	-	Ra80	40,000	器具交換	LED一体型ダウンライト	1	150Φ
98	保健室	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.8以下	1,050	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	LED蛍光灯	1	洗面台
99	DS PS(2F北側)	40形蛍光灯	2	1	2	昼白色	13.1以下	2,000	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	2	逆富士、W150
100	EPS(2F北側)	40形蛍光灯	1	1	1	昼白色	13.1以下	2,000	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	1	逆富士、W150
101	F WC4(2F北側)	40形蛍光灯	5	1	5	昼白色	13.1以下	2,000	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	5	トラフ、W70
102	F WC4(2F北側)	FDL18	2	1	2	昼白色	6.8以下	930	-	Ra80	40,000	器具交換	LED一体型ダウンライト	2	175Φ
103	M WC4(2F北側)	40形蛍光灯	5	1	5	昼白色	13.1以下	882	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	5	トラフ、W70
104	M WC4(2F北側)	FDL18	2	1	2	昼白色	6.8以下	882	-	Ra80	40,000	器具交換	LED一体型ダウンライト	2	175Φ
105	EVホール(2F北側)	シリカ	2	1	2	昼白色	4.5以下	573	-	Ra80	40,000	器具交換	LED一体型ダウンライト	2	150Φ
106	EVホール(2F北側)	20形蛍光灯	3	6	18	昼白色	80.5以下	12,050	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	3	埋込、□600
107	更衣室(2F北側)	40形蛍光灯	4	1	4	昼白色	13.1以下	1,940	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	4	埋込、W220、下面開放
108	会議室5(2F北側)	40形蛍光灯	2	8	16	昼白色	169.0以下	13,220	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	2	埋込、□1250
109	会議室5(2F北側)	40形蛍光灯	1	2	2	昼白色	24.6以下	3,870	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	1	埋込、W150
110	会議室6(2F北側)	40形蛍光灯	2	8	16	昼白色	169.0以下	13,220	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	2	埋込、□1250
111	所長室	40形蛍光灯	2	8	16	昼白色	169.0以下	882	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	2	埋込、□1250
112	所長室	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.8以下	882	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	LED蛍光灯	1	洗面台
113	電話交換室	40形蛍光灯	8	2	16	昼白色	25.0以下	2,500	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	8	逆富士、W230
114	給湯室4(2F北側)	20形蛍光灯	1	2	2	昼白色	11.1以下	2,420	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	1	埋込、W300、下面開放
115	給湯室4(2F北側)	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	9.8以下	6,530	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDキッチンライト	1	キッチンライト、W600×D100×H45
116	総務課 運営	40形蛍光灯	6	1	6	昼白色	13.1以下	2,000	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	6	トラフ、W70
117	総務課 運営	30形蛍光灯	1	1	1	昼白色	11.1以下	1,600	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	1	20形トラフ、W70
118	総務課 運営	20形蛍光灯	12	6	72	昼白色	80.5以下	12,050	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	12	埋込、□600
119	総務課 運営	40形蛍光灯	80	2	160	昼白色	15.8以下	3,000	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	LED蛍光灯	160	システム天井
120	総務課 運営	FDL27	2	1	2	昼白色	11.3以下	1,530	-	Ra80	40,000	器具交換	LED一体型ダウンライト	2	175Φ
121	総務課 運営	40形蛍光灯	14	1	14	昼白色	13.1以下	2,000	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	14	増設分、トラフ、W70
122	税務課	40形蛍光灯	10	1	10	昼白色	13.1以下	2,000	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	10	トラフ、W70
123	税務課	30形蛍光灯	2	1	2	昼白色	11.1以下	1,600	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	2	20形トラフ、W70
124	税務課	20形蛍光灯	10	6	60	昼白色	80.5以下	12,050	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	10	埋込、□600
125	税務課	40形蛍光灯	79	2	158	昼白色	15.8以下	3,000	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	LED蛍光灯	158	システム天井
126	DS PS(2F南側)	40形蛍光灯	2	1	2	昼白色	13.1以下	2,000	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	2	逆富士、W150
127	EPS(2F南側)	40形蛍光灯	1	1	1	昼白色	13.1以下	2,000	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	1	逆富士、W150
128	F WC3(2F南側)	40形蛍光灯	4	1	4	昼白色	13.1以下	2,000	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	4	トラフ、W70
129	F WC3(2F南側)	FDL18	2	1	2	昼白色	6.8以下	930	-	Ra80	40,000	器具交換	LED一体型ダウンライト	2	175Φ
130	M WC3(2F南側)	40形蛍光灯	4	1	4	昼白色	13.1以下	2,000	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	4	トラフ、W70
131	M WC3(2F南側)	FDL18	2	1	2	昼白色	6.8以下	930	-	Ra80	40,000	器具交換	LED一体型ダウンライト	2	175Φ
132	待合ホール(2F)	シリカ	2	1	2	昼白色	4.5以下	573	-	Ra80	40,000	器具交換	LED一体型ダウンライト	2	150Φ
133	待合ホール(2F)	20形蛍光灯	3	6	18	昼白色	80.5以下	12,050	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	3	埋込、□600
134	待合ホール(2F)	10形蛍光灯	4	1	4	昼白色	3.0以下	428	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	4	トラフ、W70
135	給湯室3(2F南側)	20形蛍光灯	1	2	2	昼白色	11.1以下	1,560	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	1	埋込、W300、下面開放
136	給湯室3(2F南側)	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	9.8以下	950	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDキッチンライト	1	キッチンライト、W600×D100×H45
137	EVホール(2F南側)	40形蛍光灯	3	1	3	昼白色	13.1以下	2,000	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	3	トラフ、W70
138	EVホール(2F南側)	20形蛍光灯	5	6	30	昼白色	80.5以下	12,050	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	5	埋込、□600
139	倉庫3(2F南側)	40形蛍光灯	2	1	2	昼白色	13.1以下	2,000	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	2	逆富士、W150
140	倉庫4(2F南側)	40形蛍光灯	4	1	4	昼白色	13.1以下	2,000	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	4	逆富士、W150
141	通路(2F南側)	20形蛍光灯	6	6	36	昼白色	80.5以下	12,050	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	6	埋込、□600
142	倉庫(2F南側 会議室横)	40形蛍光灯	2	1	2	昼白色	13.1以下	2,000	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	2	逆富士、W150
143	多目的会議室	20形蛍光灯	27	8	216	昼白色	13.1以下	2,000	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	27	直付け、□600
144	多目的会議室	シリカ	54	1	54	昼白色	4.5以下	573	-	Ra80	40,000	器具交換	LED一体型ダウンライト	54	150Φ
145	多目的会議室	40形蛍光灯	36	1	36	昼白色	13.1以下	2,000	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	36	トラフ、W70
146	防災機器収納	40形蛍光灯	2	2	4	昼白色	24.6以下	3,910	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	2	反射笠、W70
147	バルコニー(2F南側)	シリカ	6	1	6	電球色	7.2以下	804	-	Ra80	40,000	器具交換	LED一体型ダウンライト	6	150Φ、防雨防湿
148	会議室3(2F南側)	40形蛍光灯	4	3	12	昼白色	54.3以下	9,780	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	4	埋込、W300、下面開放

別紙(参考) LED照明器具・ランプ製品仕様書(施設名:花見川区役所)

No	場所	現状の照明	台数	灯式	ランプ数	色	消費電力(W)	器具光束(lm)	口金	演色数(Ra)	寿命(h)	交換方法	LED区分	交換対象数量	備考
149	会議室4(2F南側)	40形蛍光灯	4	3	12	昼白色	54.3以下	9,780	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	4	埋込、W300、下面開放
150	3F北側通路	40形蛍光灯/非常灯	1	1	1	昼白色	21.3以下	3,200	-	Ra80	40,000	器具交換	LED非常灯兼用ベースライト	1	逆富士、W150、非常灯兼用
151	3F DS	40形蛍光灯	1	1	1	昼白色	13.1以下	4,390	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	1	反射笠、W70
152	3F北側EV機械室	40形蛍光灯	2	1	2	昼白色	13.1以下	4,390	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	2	反射笠、W70
153	3F設備機械室	40形蛍光灯	14	2	28	昼白色	24.6以下	4,390	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	14	反射笠、W70
154	3F南側屋外機置場	20形蛍光灯	2	1	2	昼白色	11.0以下	778	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDポーチライト	2	ポーチライト、防雨防湿、W130×H670
155	3F南側ファンルーム	40形蛍光灯	4	2	8	昼白色	24.6以下	3,910	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	4	反射笠、W70
156	3F電気室	40形蛍光灯	7	2	14	昼白色	24.6以下	3,910	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	7	反射笠、W70
157	3F発電機室	40形蛍光灯	4	2	8	昼白色	24.6以下	882	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	4	反射笠、W70
158	3F南側EV機械室	40形蛍光灯	2	1	2	昼白色	13.1以下	882	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	2	反射笠、W70
159	3F南側倉庫	40形蛍光灯	2	2	4	昼白色	24.6以下	3,910	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	2	反射笠、W70
160	3F南側通路	40形蛍光灯/非常灯	1	1	1	昼白色	26.2以下	3,960	-	Ra80	40,000	器具交換	LED非常灯兼用ベースライト	1	逆富士、W150、非常灯兼用
161	階段室(北側)	40形蛍光灯/非常灯	2	1	2	昼白色	26.2以下	3,960	-	Ra80	40,000	器具交換	LED非常灯兼用ベースライト	2	逆富士、W150、非常灯兼用、天高4.4m
162	階段室(北側)	40形蛍光灯/非常灯	1	1	1	昼白色	14.7以下	1,940	-	Ra80	40,000	器具交換	LED非常灯兼用ベースライト	1	反射笠、W70、非常灯兼用、付属品:パイプ吊具(No.178参照)
163	階段室(北側)	40形蛍光灯/非常灯	2	1	2	昼白色	15.5以下	2,000	-	Ra80	40,000	器具交換	LED非常灯兼用ベースライト	2	階段灯、非常灯兼誘導灯、階段用表示文字必要
164	階段室(南側)	40形蛍光灯/非常灯	3	1	3	昼白色	26.2以下	3,960	-	Ra80	40,000	器具交換	LED非常灯兼用ベースライト	3	逆富士、W150、非常灯兼用、天高4.4m
165	階段室(南側)	40形蛍光灯/非常灯	2	1	2	昼白色	15.5以下	882	-	Ra80	40,000	器具交換	LED非常灯兼用ベースライト	2	階段灯、非常灯兼誘導灯、階段用表示文字必要
166	庇(北側駐輪場)	シリカ	6	1	6	電球色	7.2以下	882	-	Ra80	40,000	器具交換	LED一体型ダウンライト	6	150Φ、防雨防湿
167	庇(南側駐輪場)	シリカ	6	1	6	電球色	7.2以下	804	-	Ra80	40,000	器具交換	LED一体型ダウンライト	6	150Φ、防雨防湿
168	ピロティ	シリカ	22	1	22	電球色	7.2以下	804	-	Ra80	40,000	器具交換	LED一体型ダウンライト	22	150Φ、防雨防湿
169	キャンピ	シリカ	4	1	4	昼白色	8.0以下	815	-	Ra80	40,000	器具交換	LED一体型ダウンライト	4	150Φ、天井直付ダウンシーリング、防雨防湿
170	入口	シリカ/壁付灯	3	1	3	電球色	7.8以下	810	E26	Ra80	40,000	ランプ交換	LED電球	3	密閉対応
171	屋外(バスロタリー外周)	水銀灯/ボール灯	3	1	3	昼白色	80.0以下	12,800	-	Ra80	40,000	器具交換	LED街路灯	3	ボール基礎寸法:W600×H1300、防雨防湿、高さ4.8m、道路許可申請必要
172	屋外(保健センター側)	水銀灯220W/ボール灯	14	1	14	昼白色	60.0以下	7,820	-	Ra70	40,000	器具交換	LED街路灯	14	ボール基礎寸法:W600×H1300、防雨防湿、高さ4.8m、道路許可申請必要
173	屋外(区役所側)	水銀灯100W/ボール灯	11	1	11	昼白色	20.0以下	2,470	-	Ra70	40,000	器具交換	LED街路灯	11	ボール基礎寸法:W600×H1300、防雨防湿、高さ4.8m、道路許可申請必要
174	屋外(区役所側)	ボール灯100W/二灯用	2	2	4	昼白色	40.0以下	4,940	-	Ra70	40,000	器具交換	LED街路灯	2	ボール基礎寸法:W600×H1300、防雨防湿、二灯用、高さ4.8m、道路許可申請必要
175	屋外(第一駐車場)	シリカ/庭園灯	4	1	4	電球色	7.0以下	750	E26	Ra80	40,000	ランプ交換	LED電球	4	100W代替/密閉対応
176	屋外(中央監視室裏)	シリカ/庭園灯	2	1	2	電球色	7.0以下	750	E26	Ra80	40,000	ランプ交換	LED電球	2	100W代替/密閉対応
177	屋外(バイク置き場)	40形蛍光灯	1	1	1	電球色	24.6以下	3,910	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	1	トラフ、W70
178	屋外(連絡通路上)	125Φダウンライト	61	1	61	昼白色	7.2以下	657	-	Ra80	40,000	器具交換	LED一体型ダウンライト	61	125Φ、防雨防湿
179	設備機械室	40形蛍光灯	2	1	2	昼白色	13.1以下	1,960	-	Ra80	40,000	器具交換	LEDベースライト	2	反射笠、W70
180	No.72,No75,No.162用パイプ吊具	付属品	23	1	23	-	-	-	-	-	-	器具交換	パイプ吊具	23	No.72,No75,No.162参照
	合計		1,273		2,306									1,534	