

六価クロム化合物の検査結果値

過去の検査結果値が基準値 (0.02mg/ℓ) の2分の1 (0.01mg/ℓ) を超えたことが

ある

ない

検査を実施

検査結果値が基準値 (0.02mg/ℓ) の

5分の1 (0.004mg/ℓ) を超えた場合

3か月に1回検査実施

10分の1 (0.002mg/ℓ) を超え、5分の1 (0.004mg/ℓ) 以下の場合

1年に1回検査実施

10分の1 (0.002mg/ℓ) 以下の場合

3年に1回検査実施

原水、水源及び周辺の状況、薬品等及び資機材の使用状況、以上を勘案し検査の必要がないと認められる場合

3年に1回検査実施