

温泉立入検査台帳

利用施設名

利用施設所在地

区分	検査年月日						
	・	・	・	・	・	・	・
共通	検査項目						
	1 事業者に変更はないか。(法第15条第1項)						
	2 利用許可事項(申請者の住所、氏名、代表者名、温泉ゆう出地 等)に変更はないか。(施行細則第6条第1項)						
	3 利用許可証が掲示されているか。(施行細則第3条第3項)						
	4 温泉成分等が掲示されているか。(法第18条第1項)						
	5 掲示内容は、温泉成分等掲示届のとおりか。(施行規則第10条、第11条)						
	6 掲示内容に変更はないか。(特に温泉成分、加水、加温、循環、入浴剤等の添加)						
	7 温泉成分分析を10年ごとに受けているか。(法第18条第3項)(政令第1条)						
	8 再分析等による温泉成分等掲示届が提出されているか。(法第18条第4項)						
浴用	9 タンクローリー又はポリ容器により温泉を供する場合にあつては、タンクローリー等の定期的な清掃等を行なっているか。(H8.9.24環自施第224号環境庁自然保護局長通知)						
	1 硫化水素による事故防止のため、換気孔は2か所以上で、1か所は浴室の床面と同じ高さか。(H18.2.27環自総発第060227001号通知、以下8まで同じ)						
	2 換気の状態を確認しているか。						
	3 浴槽の湯面は浴室の床面より高いか。						
	4 温泉注入口は浴槽の湯面より上方にあるか。						
	5 硫化水素濃度を毎日2回以上測定しているか。 ただし、1回は浴室利用開始前。						
	6 硫化水素濃度は浴槽湯面の上方10cmで20ppm以下か。 また、浴室床面の上方70cmで10ppm以下か。						
	7 硫化水素濃度の測定結果を記録し、保管しているか。						
飲用	8 立入禁止柵、施設設備、注意事項明示の立札等が設けられているか。						
	1 温泉飲用水質基準項目について10年に一度、検査を行っているか。 また、検査結果は基準に適合しているか。(S53.5.15環自施第213号環境庁施設整備課長通知、S61.7.14環自施第244号環境庁自然保護局長通知)						
	2 温泉水の細菌学的項目及びその他の項目検査を毎年1回実施しているか。 また、検査結果は基準に適合しているか。 (S61.7.14環自施第244号環境庁自然保護局長通知)						
	4 温泉飲用施設管理基準に適合しているか。 (S61.7.14環自施第244号環境庁自然保護局長通知)						
	(1)源泉	①周囲は清潔か。					
		②汚水等の浸入はないか。					
	(2)中継槽、貯湯槽	①汚水等の浸入はないか。					
		②清掃が行われているか。					
	(3)送湯管、引湯管	①汚水等の浸入はないか。					
	(4)飲泉場所、飲泉口	①新鮮で清浄な温泉が供給されているか。					
		②飲泉容器は清潔か。					
		③飲泉口の表示、注意事項が掲示されているか。					
④飲用許容量の表示はあるか。							
その他	1 変更届(源泉、利用)が提出されているか。						
	2 廃止届(源泉、利用)が提出されているか。						
監視員							

(様式第1号)

温泉立入検査台帳

検査年月日	指導事項等

温泉利用施設立入検査指導票（保健所控） No. _____

(決 裁 欄)		検査年月日 年 月 日
施設所在地	区	千葉県保健所 環境衛生課 環境衛生監視員 氏名
区分	温泉利用許可（浴用・飲用）	
施設名		
事業者氏名		
<p>本日立入検査した結果、下記のとおり不適な点がありましたので、早急に改善し、その結果を 月 日までに千葉県保健所環境衛生課に報告してください。</p> <p>上記の事実を確認しました。</p> <p style="text-align: right;">立会者 所属 氏名</p>		
措置欄		

※ 本票は2部複写とし、甲票は保健所控えとし、乙票は立会者に交付する。

温泉利用施設立入検査指導票

No. _____

		検査年月日 年 月 日
施設所在地	区	千葉県保健所 環境衛生課 環境衛生監視員 氏名
区分	温泉利用許可 (浴用 ・ 飲用)	
施設名		
事業者氏名		

本日立入検査した結果、下記のとおり不適な点がありましたので、早急に改善し、その結果を 月 日までに千葉県保健所環境衛生課に報告してください。

上記の事実を確認しました。

立会者 所属
氏名

※ 本票は2部複写とし、甲票は保健所控えとし、乙票は立会者に交付する。