

# 千葉市斎場 修繕報告書

## 平成27年度

No.	修繕項目	場所
1	GHP3コントローラー不良	空調機械室2
2	天井化粧取付ボルト落下	告別室1入口
3	電気温水器異音	待合室4
4	高圧引き込み線の予防保全	外構
5	電気温水器タイマー不良	待合室6
6	WC5人感センサー不良	WC5男子
7	炉裏トイレ異音	火葬炉裏トイレ
8	残灰室の扉の不具合	残灰室2
9	自動ドアの異音	告別室2
10	蛇口から漏水	第3式場トイレ
11	電気温水器異音	警備室
12	六灯の不点灯	第2式場
13	電気温水器異音	事務所
14	扉の開閉不良	第3式場
15	アッパーライトへの浸水	門扉3・4
16	名前表示機の不具合	10号炉
17	名前表示機の不具合	待合室2
18	火葬炉モニター不具合	3号炉
19	名前表示機の不具合	11号炉
20	名前表示機の不具合	12号炉

# 千葉市斎場 修繕報告書

## 平成27年度

No.	修繕項目	場所
21	GHP(ガスヒートポンプ)不良	第2式場
22	自動ドア動作不良	第2式場入口
23	電気温水器異音	待合室6
24	扉の開閉不良	第4式場
25	エレベーター故障	駐車場
26	電気温水器異音	待合室5
27	壁紙剥がれ	待合ブリッジ
28	案内看板の照明不点灯	県道沿いの案内看板
29	空魚破損	第1式場
30	冷却用空気バルブ開閉異常	火葬炉F系統
31	名前表示機の不具合	第3式場
32	トイレ漏水	警備室隣の女子トイレ
33	トイレ漏水	待合室1隣の多目的トイレ
34	扉の開閉不良	第3式場入口
35	名前表示機の不具合	第1式場
36	名前表示機の不具合	14号炉
37	壁紙剥がれ	火葬棟 模型置場
38	障子紙の剥がれ	待合室5

# 千葉市斎場 修繕報告書

## 平成27年度

No.	修繕項目	場所
39	バグフィルターの差圧異常	火葬炉F系統
40	名前表示機の不具合	待合室3
41	蜂の巣除去	地下駐車場
42	椅子肘掛外れ	待合ホール
43	焼香台の破損	第4式場
44	段差解消プレート外れ	待合ブリッジ
45	名前表示機の不具合	待合室5
46	熱湯立水栓のしみ出し	待合室2・3
47	名前表示機の不具合	収骨室1
48	名前表示機の不具合	待合室12
49	火葬炉PLC異常	14号炉・15号炉
50	湯入替タイマー不良	待合室6・14
51	モニター不表示	収骨準備室1
52	自動ドアセンサー不良	第2式場入口
53	棺台車駆動部の異常	官台車4番
54	フスマ破れ	第1式場遺族控室
55	エレベーター動作不良	駐車場9号
56	熱湯立水栓のしみ出し	待合室7・8・13
57	電気温水器異音	待合室1・8
58	エレベータの照明カバー破損	業者搬入用

# 千葉市斎場 修繕報告書

## 平成27年度

No.	修繕項目	場所
59	電気温水器異音	待合室3
60	霊柩車の物損事故	若葉区若松町
61	トイレのしみ出し	式場3・4、WC9
62	柵の破損	業者出入口付近
63	壁紙剥がれ	火葬棟の廊下
64	混合栓水漏れ	待合室4～6
65	階段手摺の外れ	式場棟バック ヤード階段
66	混合栓水漏れ	待合室11
67	洗面台排水栓不良	WC5男子トイレ
68	電気温水器異音	二町売店
69	便器洗浄バルブ不良	WC7多目的トイレ
70	金庫のカギの破損	第1式場
71	熱湯立水栓のしみ出し	待合室4
72	熱湯立水栓のしみ出し	待合室9
73	扉の異音	やすらぎ庭園
74	ガードレールの破損	従業員駐車場
75	車止め外れ	B1駐車場
76	水石鹸ボルダ―漏れ	WC8男子
77	熱湯立水栓のしみ出し	待合室1・2

# 千葉市斎場 修繕報告書

## 平成27年度

No.	修繕項目	場所
78	熱湯立水栓のしみ出し	待合室12
79	障子の黄ばみ	各式場の祭壇
80	熱湯立水栓のしみ出し	待合室4
81	天井化粧板剥がれ	各式場
82	高さ制限バー鎖破断	駐車場
83	熱湯立水栓のしみ出し	式場1・2遺族控室
84	シンクの天板剥がれ	第1式場
85	熱湯立水栓のしみ出し	待合室10
86	名前表示機の不具合	待合室13
87	名前表示機の不具合	待合室6
88	職員用駐車場整備	職員用駐車場
89	雨水槽電極棒破損脱落	ポンプ室
90	業者用イス外れ	業者控室
91	熱湯立水栓のしみ出し	待合室6
92	熱湯立水栓のしみ出し	待合室14
93	残灰集塵機の異音	残灰室1・2
94	誘導灯バッテリー不良	全館
95	電気温水器タイマー不良	二町売店
96	GHP6不良	屋上
97	FAX通信不能	事務所

# 千葉市斎場 修繕報告書

## 平成27年度

No.	修繕項目	場所
98	熱湯立水栓のしみ出し	遺族控室4
99	混合栓のしみ出し	待合室7
100	六灯の破損	第3式場
101	壁の損傷	ゴミ集積所の角
102	外構太陽光照明不点	マイクロバス駐車場
103	ドアクローザー不良	業者搬入口扉
104	襖の破れ	第1式場遺族控室
105	F系統・ソレノイドバルブ交換	2階機械室
106	アンプ用コンセント不良	第3式場
107	調光器不良	第2式場
108	D系統・逆洗用レギュレータ交換	2階機械室
109	無線チャンネル変換	屋上
110	シーケンサーバッテリー交換	炉室

# 千葉市斎場 修繕報告書

## 平成28年度

No.	修繕項目	場所
1	名前表示機の不具合	待合室13
2	名前表示機の不具合	待合室6
3	漏水	エントランス2側回廊
4	コンセント差込口破損	収骨準備室1・2
5	洗面台キャビネット脱落	遺族控室3
6	第4式場祭壇 灯籠交換	第4式場
7	D系統 排煙濃度計・指示変換機交換	2F機械室
8	混合栓水量不足	配膳室1
9	GHP-4故障表示連絡	式場4
10	GHP-2故障表示連絡	式場2
11	斎場表示システム不具合	事務所
12	5、16号炉・熱電対交換	炉室
13	火葬炉システム障害	炉室
14	駐車区分ライン引き	従業員駐車場
15	花壇タイル修理	M1駐車場
16	ガードレール接触事故	駐車場入り口付近
17	スパークロッド交換	炉室
18	電磁弁交換	トイレ2
19	電気給湯器減圧弁交換	待合室10
20	経机耐熱マット交換	第1,4式場

# 千葉市斎場 修繕報告書

## 平成28年度

No.	修繕項目	場所
21	収骨室3の表示機修理	収骨室3
22	リン棒置台	各式場
23	マイクの上部品破損	第1式場
24	遺族控室の畳 汚れ	第2式場
25	遺族控室の襖の汚れ	第1,2,4式場
26	雨水配管修繕	駐車場外構
27	GHP-4故障表示連絡	式場4
28	石置修理	火葬棟回廊
29	焼香台の損傷	第2式場
30	地絡事故対応	第2式場
31	枢台車充電ケーブル補修	枢台車5番
32	外灯安定器不良	外構
33	ポンプサーマルトリップ	雑排水調整室
34	空調吹出口結露テープ取付け	式場1
35	安定器交換	式場棟1階ロビー
36	座布団購入	第1～4式場
37	四華花交換	第1～4式場
38	ドアガイド修繕	告別室3
39	隣接境界線樹木伐採	外構境界線
40	2号炉 炉前表示機の不調	炉前ホール



# 千葉市斎場 修繕報告書

## 平成28年度

No.	修繕項目	場所
41	力率調整器設定変更	電気室受電盤
42	電気給湯器減圧弁交換	待合室2
43	C系統火葬炉停止	C系統火葬炉
44	自動ドア動作不良	式場2
45	駐車場整備	職員用駐車場
46	14号炉 再燃焼室陶管	14号炉
47	10号炉 再燃焼室陶管	10号炉
48	2号炉 再燃焼室陶管	2号炉
49	地絡事故対応	式場2
50	照明器具安定器交換	式場棟・火葬棟
51	EV1号機故障	式場棟
52	給水電磁弁交換	トイレ9女子
53	ガラス欠け補修	待合室8
54	排水トラップ漏水補修	トイレ9男子SK
55	枢台車5番の充電ケーブル補修	エントランスホール1
56	照明のLED化	式場1～4祭壇
57	排水金具交換	トイレ9女子
58	表示機故障	待合室2,9
59	炉壁修繕	炉室
60	H系統通信モジュール故障	H系統動力制御盤

# 千葉市斎場 修繕報告書

## 平成28年度

No.	修繕項目	場所
61	火葬炉化粧扉開閉不良	9,11号炉
62	遮断弁制御盤バッテリー不良	上水受水槽
63	GHP-5故障表示連絡	式場1・3控室系統
64	外灯安定器交換	外灯
65	遺族控室の襖の張替え	第2,4式場
66	EF系統コンプレッサー故障	EF系統
67	式場用マイクの不良	第3式場
68	GH系統コンプレッサー・レギュレーター故障	GH系統
69	雪対策	斎場内
70	斎場看板が事故により破損	大宮インター付近
71	倒木伐採	外構
72	消火水槽ボールタップ交換	駐車場棟B2階
73	不活性ガス設備部品交換	火葬棟2階
74	コーナーポール修理	駐車場棟B1
75	GHP-4故障表示連絡	式場4
76	式場控室の襖の張替え	第1式場遺族控室
77	EV4号機故障	火葬棟ホール1
78	EV1号機故障	式場棟
79	高さ制限バー・チェーン破断	一般駐車場内
80	式場控室の襖の張替え	第4式場遺族控室

# 千葉市斎場 修繕報告書

## 平成28年度

No.	修繕項目	場所
81	館内照明LED化	全館
82	コンセント差込口破損	式場棟 式場3
83	排煙濃度計の故障	F系統動力制御盤
84	ドアクローザー修理	ゴミ置場
85	散水設備修繕	各2階バルコニー
86	空調機故障	待合室8
87	式場控室の襖の張替え	第1式場遺族控室
88	自動扉故障	炉室9・11
89	雪による凍結防止	斎場内
90	小便器漏水修繕	式場1女子トイレ
91	第4式場一灯破損	第4式場
92	GHP-6故障表示連絡	式場2・4控室系統
93	EV1号機故障	式場棟
94	ドアクローザー交換	従業員出入口
95	式場控室の襖の張替え	第3式場遺族控室
96	コンセント修繕	外部守衛室前
97	コーナーポール取付け	駐車場地下1階
98	GHP-6故障表示連絡	式場2・4控室系統
99	GHP-2故障表示連絡	式場2
100	炉台補修	4号炉

# 千葉市斎場 修繕報告書

## 平成28年度

No.	修繕項目	場所
101	車止め修繕	一般駐車場
102	CDプレイヤー破損	第3式場
103	焼香台破損	第4式場
104	コンクリート剥がれ修繕	一般駐車場
105	電気マンホール水抜き	敷地内
106	高所作業車ホイール交換	高所作業車
107	空調コントローラー故障	式場3
108	混合栓Uパッキン交換	待合室11
109	高木剪定	式場棟2階バルコニー
110	音響設備不調	第1式場
111	GHP-5故障表示連絡	式場1・3控室系統

# 千葉市斎場 修繕報告書

## 平成29年度

No.	修繕項目	場所
1	熱湯栓止水バルブ交換	待合室9
2	障子紙剥がれ	待合室8
3	GHP-5修理	式場棟屋上
4	焼香台破損	第4式場
5	冷却塔ファン用サーモスタット	火葬棟屋上
6	屋上消火受水槽ボールタップ	式場棟屋上
7	GHP-5修理	式場棟屋上
8	音響設備故障	第4式場
9	床面剥がれ	式場4バックヤード
10	火葬炉監視モニター表示不良	13、14号炉、制御室
11	駐車場整備	職員用駐車場
12	予備テーブル脚破損	待合室4
13	電気給湯器減圧弁交換	待合室11
14	滝清掃	回想庭園
15	減圧弁異常音発生	待合室7
16	門扉2外灯不点	駐車場入口
17	カトリレーコンセント破損	式場1
18	式場内装飾木パネル落下	式場1
19	自動ドア異音発生	退出ホール2
20	粉末消火栓設備カバー破損	駐車場B1F

# 千葉市斎場 修繕報告書

## 平成29年度

No.	修繕項目	場所
21	蛇口より滴下	WC3 SK
22	壁紙剥がれ	僧侶控室4
23	照明カバー破損	EV3号機
24	駐車場整備	職員駐車場
25	蛇口より滴下	WC3 SK
26	緩衝板剥がれ	式場2バックヤード
27	GHP-8点検・修理	式場棟屋上
28	コンクリート剥がれ修繕	一般駐車場
29	自動販売機電力量計交換	館内
30	構内案内看板絶縁不良	外溝
31	GHP-2修理	式場棟屋上
32	重量扉 床面擦り	式場3
33	構内案内看板絶縁不良	構内外溝
34	洗面排水ホップアップ折損	WC9男子
35	壁紙剥がれ	待合ブリッジ
36	自動扉センサー動作不良	退出ホール1
37	音響設備故障	第1式場
38	GHP-6修理	式場棟屋上
39	枢台車4番の故障	エントランスホール
40	EV9号機修理	駐車場棟

# 千葉市斎場 修繕報告書

## 平成29年度

No.	修繕項目	場所
41	GHP-5修理	遺族控室3
42	GHP-5修理	遺族控室3
43	冷温水発生機警報発報	熱源機械室
44	GHP-5修理	遺族控室3
45	ブレーカートリップ対応	式場1
46	空調機器不調	第3式場
47	耐火台車不調	収骨準備室2
48	空調吹出し口結露対策	式場1
49	空調機ネットワークコントローラ	空調機械室
50	中央監視装置UPS警報発報	設備控室
51	出庫回転灯不良	一般駐車場
52	12号炉炉圧異常	12号炉
53	壁面タイル剥がれ	式場スロープ
54	監視システム用PC不調	制御室
55	火災報知器誤報	火葬棟回廊
56	コーナーポール剥がれ	一般駐車場
57	耐火台車不調	エントランス2
58	電気給湯器タイマー不良	式場2
59	MDプレイヤー故障	第4式場
60	残灰集塵機不良	エントランス1

# 千葉市斎場 修繕報告書

## 平成29年度

No.	修繕項目	場所
61	耐火台車不調	エントランス1
62	自動ドア動作不良	エントランスホール1
63	電気マンホール雨水処理	外溝
64	給湯器減圧弁異音発生	配膳室3
65	給湯器ストレーナー詰り	配膳室4
66	トイレ排水量減	WC4男子
67	通信モジュールの故障	12、13、15号炉
68	小便器洗浄水不良	WC3男子
69	電気給湯器タイマー不良	式場 配膳室2
70	再燃焼室炉壁崩落	11号炉
71	再燃焼室炉壁崩落	2号炉
72	GHP-3制御機器不動作	式場機械室内
73	CDプレイヤー故障	第3式場
74	壁面装飾木材剥がれ	式場1
75	照明器具安定器不良	式場回廊
76	給湯器ストレーナー詰り	待合室2
77	弔電台破損	第1式場
78	祭壇脇倉庫扉床擦り	式場3
79	給湯器タイマー交換	待合室4
80	電気錠不具合	式場出入口



# 千葉市斎場 修繕報告書

## 平成29年度

No.	修繕項目	場所
81	洗浄水不良	WC7多目的
82	式場控室 襖破損	第1式場遺族控室
83	引き戸当り金物破損	式場1、3遺族控室
84	熱電対破損	2,7,15,16号炉
85	煙感知器誤動作	待合ホール階段口
86	制御盤換気ファン経年劣化	電気室内
87	灯籠破損	第1式場
88	自動ドア修理	炉室、WC7多目的
89	EV5号機セフティスイッチ不動作	火葬棟
90	自動手洗器作動不能	WC7男子
91	残灰集塵機不良	エントランス1
92	バッテリー有効期限切れ	各防火シャッター
93	EV2号機内異音発生	式場棟

# 千葉市斎場 修繕報告書

## 平成30年度

No.	修繕項目	場所
1	7、8号炉通信モジュール	炉室
2	2号炉再燃焼室炉壁	炉室
3	フラッシュバルブ動作不良	WC2女子和式
4	冷暖切替準備	火葬棟屋上
5	棺台車1	エントランス
6	1号炉再燃焼室炉壁	炉室
7	電気給湯器故障	炉裏休憩室
8	冷却塔配管漏水	火葬棟屋上
9	車止め剥がれ	一般駐車場
10	熱湯栓漏水	待合室7
11	GHP-6故障	式場棟屋上
12	VAVダクト故障	式場4ロビー
13	冷却塔清掃	火葬棟屋上
14	GHP-5故障	式場棟屋上
15	外灯機器故障	門扉4付近
16	4号炉再燃焼室炉壁	炉室
17	ドアクローザー故障	ゴミ置き場
18	泡消火器表示灯不点	消化ポンプ室
19	照明用スイッチ不良	炉裏休憩室
20	2号炉再燃焼室炉壁	炉室

# 千葉市斎場 修繕報告書

## 平成30年度

No.	修繕項目	場所
21	消火用充水槽上限警報発報	火葬棟屋上
22	熱湯栓漏水	待合室2
23	熱湯栓漏水	遺族控室2
24	池清掃	やすらぎ庭園
25	電気給湯器故障	待合室9
26	冷却塔清掃	火葬棟屋上
27	積算電力計期限切れ	電気室
28	洗浄レバー動作不良	WC4女子和式
29	2号炉炉台修繕	炉室
30	8号炉炉台修繕	炉室
31	1号炉炉台修繕	炉室
32	冷温水発生機気密保持	熱源機械室
33	扉動作不良	式場業者搬入口
34	冷却水ポンプ圧力表示異常	熱源機械室
35	地下タンク点検	地下タンク
36	霊安室霜発生	霊安室
37	ドレン詰り発報	遺族控室1
38	照明機器故障	待合室8
39	電気給湯器故障	配膳室2
40	扉動作不良	式場2

# 千葉市斎場 修繕報告書

## 平成30年度

No.	修繕項目	場所
41	扉ガタツキ	配膳室2
42	池清掃	やすらぎ庭園
43	1.4. 8.9. 13.14号炉 インレット弁交換	炉室
44	防火炉閉鎖装置リコール	炉室1～16
45	エレベータードア開閉異常	守衛室前
46	冷却塔清掃	火葬棟屋上
47	電気給湯器故障	待合室13
48	7号炉炉台修繕	炉室
49	雨水配管逆流防止弁故障	雨水ポンプ室
50	扉枠外れ	炉裏
51	2号炉再燃焼室炉壁	炉室
52	洗浄便座故障	トイレ1多目的
53	霊安室2番温度上昇	霊安室
54	雨水濾過装置濾過材期限切れ	ポンプ室
55	池清掃	やすらぎ庭園
56	冷却塔清掃	火葬棟屋上
57	水道メーター期限切れ	業者搬入通路脇
58	電気マンホール点検	外溝
59	ファンモーター故障	汚水雑排水調整槽室
60	自動ドア故障	退出ホール2

# 千葉市斎場 修繕報告書

## 平成30年度

No.	修繕項目	場所
61	GHP-1故障	式場棟屋上
62	ダンパー用モーター不良	空調機械室4
63	エレベーター故障	駐車場棟
64	停電によりエレベーター故障	式場棟
65	洗浄便座故障	トイレ8多目的
66	電気給湯器故障	配膳室4
67	4号炉再燃焼室炉壁	炉室
68	7号炉・電対	炉室
69	受付扉開閉不良	式場2ロビー
70	照明機器故障	式場・火葬棟回廊
71	受水槽配管漏水	受水槽
72	照明機器故障	式場棟回廊
73	格子柵板溶接部外れ	待合ブリッジ
74	花壇破損	駐車場
75	流し台排水部漏水	待合室2
76	ベンチ破損	回想庭園
77	扉ストッパー不良	式場2
78	1号炉再燃焼室炉壁	炉室
79	洗面台水圧不足	トイレ5男子
80	熱湯栓止水バルブ漏水	待合室2

# 千葉市斎場 修繕報告書

## 平成30年度

No.	修繕項目	場所
81	6号炉通信モジュール	炉室
82	7号炉・電対	炉室
83	GHP-3故障	式場棟屋上
84	GHP-4故障	式場棟屋上
85	照明機器故障	火葬棟回廊
86	焼香台破損	式場3
87	9号炉、11号炉 エアホース修繕	炉室
88	ドアクローザーガタツキ	式場控室2
89	池清掃	やすらぎ庭園
90	ドア下がり	式場1SK
91	AHU7コントローラー故障	電気室
92	滝清掃	回想庭園
93	テーブル上部凹み	遺族控室1
94	電気給湯器故障	待合室9
95	自動機器通信異常	電気室
96	第1式場祭壇の障子張り替え	第1式場
97	式場前室扉バタツキ	式場2
98	壁面洗淨	風韻の庭入口
99	濾過ポンプ滴下	回想庭園
100	消火器格納箱破損	駐車場

# 千葉市斎場 修繕報告書

## 平成30年度

No.	修繕項目	場所
101	照明機器故障	火葬棟回廊
102	音響用差込プラグ変形	式場4
103	ドア下がり	風韻の庭入口
104	壁面洗浄	風韻の庭入口
105	扉当り発生	二町倉庫
106	扉当り発生	式場1階EVロビー
107	冷温水発生機濾過器液漏れ	熱源機械室
108	エレベーターボタン動作不良	待合棟
109	受付テーブル破損	式場3
110	壁面洗浄	風韻の庭入口
111	扉下がり	守衛室脇
112	熱湯栓より湯しみ出し	待合室14
113	GHP5故障	式場棟屋上
114	扉下部当り	式場2
115	壁面・滝清掃	回想庭園
116	池清掃	やすらぎ庭園
117	ガスメーター期限切れ	式場棟脇
118	熱湯栓よりしみ出し	待合室11
119	防虫ネット設置	配膳室2・4
120	装飾用木パネル破損	式場2

# 千葉市斎場 修繕報告書

## 平成30年度

No.	修繕項目	場所
121	GHP7故障	式場棟屋上
122	扉下がり	廊下8・14
123	自動ドア故障	炉室13
124	自動ドア故障	トイレ3多目的
125	洗面台蛇口漏水	トイレ4女子
126	扉下部当り	式場2
127	太陽光発電設備配線脱落	火葬棟屋上
128	照明機器故障	ゴミ庫外壁
129	電気錠故障	式場2ロビー
130	VAVダクト異音	式場4ロビー
131	襖破れ	遺族控室1
132	壁面汚れ	駐車場B2
133	GHP-7警報発報	式場棟屋上
134	回想庭園清掃	回想庭園
135	小便器洗浄水異音	式場3男子