

【表記】

1. 原干特記ない蛍光灯安定器は、40w以上を高力率型ラジビットスタート式とする。
2. 原干特記ないHID灯安定器は、低始動電流型（高力率）とする。
3. 照明器具記号

U 4 0 2 e 4

 - 付加記号 機能・材質・仕様に関する記号。
 - 灯数 ランプの数（白熱灯、HID灯は2灯以上を記入する）
 - W数 ランプ出力
 - 形式 器具記号（1文字又は2文字の記号）
4. 図中の寸法は参考値とする。
5. Hf器具は特記なき場合は4500lmとする。
6. 球交換用機器：交換棒3組及びリフター1台本工事とする。

リフター仕様：電動式作業台・作業高FL+8000以上（灯台ホルの照明交換を対象）

① 器具：ランプ20％、最低1個納入のこと。
7. 機能・材質・仕様に関する記号。

e：非常照明器具（電源別記載）

記入例）e2：20W
e4：40W

b：非常照明器具（電源内蔵型）

M：防塵型

R：防雨型

P：パイプ吊り

G：ガード付き

S：ステンレス製

A：アルミ

B：黄銅

屋外機器は耐塩仕様とする。