

参考資料

新浜リサイクルセンター消防用設備等保守点検業務委託設計書

この「参考資料」は入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではない。したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は仕様等を十分考慮し、業務を遂行するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
なお、この「参考資料」の有効期限は、この委託の入札（見積）日までとする。

新浜リサイクルセンター

所 長		所長補佐		主 査		検算者		設計者		参考資料
令和 3 年 度 事 業				委託番号	第			号		
令和 3 年 度 委 託				設計年月	令和 3 年 2 月			新浜リサイクルセンター		
委託名 <u>新浜リサイクルセンター消防用設備等保守点検業務委託</u>										
設 計 金 額 円 <hr/> 委 託 価 格 円 <hr/> 消費税相当額 円 <hr/>										
委託場所	千葉市中央区新浜町 4 番地					委託期間	令和 4 年 3 月 3 1 日まで			
委託概要	消防用設備の法定点検(機器点検・総合点検) <hr/> 地下タンクの漏洩検査 <hr/> 消防訓練の実施 <hr/> <hr/> <hr/>									

消防用設備等保守点検業務委託（総 括）

参考資料

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直接委託費						
1	機器点検						
(1)	消火器具		1	式			明細書(1)参照
(2)	自動火災報知設備		1	式			明細書(2)参照
(3)	誘導灯設備		1	式			明細書(3)参照
(4)	防排煙制御設備		1	式			明細書(4)参照
(5)	屋内消火栓設備		1	式			明細書(5)参照
(6)	屋外消火栓設備		1	式			明細書(6)参照
(7)	連結散水栓設備		1	式			明細書(7)参照
(8)	非常放送設備		1	式			明細書(8)参照
(9)	不活性ガス消火設備		1	式			明細書(9)参照
(10)	消防用水設備		1	式			明細書(10)参照
(11)	地下タンク漏洩検査ほか		1	式			明細書(11)参照
	計（機器点検）						
2	機器点検及び総合点検						
(1)	消火器具		1	式			明細書(12)参照
(2)	自動火災報知設備		1	式			明細書(13)参照
(3)	誘導灯設備		1	式			明細書(14)参照
(4)	防排煙制御設備		1	式			明細書(15)参照

参考資料

明 細 書 (1)

記号	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
1	機器点検						
(1)	消火器具						
	粉末消火器 10型		68	本			
	粉末消火器 20型		2	本			
	計 (消火器具)						

明 細 書 (2)

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2)	自動火災報知設備						
	受信機 P型1級 (L15)		1	面			事務棟
	受信機 P型1級 (L80)		1	面			工場棟
	差動式分布型感知器		61	個			工場棟61個
	差動式スポット型感知器		164	個			事務棟24個+工場棟140個
	定温式スポット型感知器		296	個			事務棟7個+工場棟289個
	煙感知器		44	個			事務棟14個+工場棟30個
	赤外線式火炎感知器		6	個			工場棟6個
	発信機 P型1級		25	個			事務棟2個+工場棟23個
	表示灯		25	灯			
	音響装置		29	個			事務棟3個+工場棟26個
	常用電源		1	組			
	予備電源		2	組			
	計 (自動火災報知設備)						

明 細 書 (3)

記号	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
(3)	誘導灯設備						
	誘導灯		56	灯			事務棟15灯+工場棟41灯
	誘導灯信号装置		1	個			
	階段通路灯		18	灯			事務棟3灯+工場棟15灯
	計 (誘導灯設備)						

明 細 書 (4)

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(4)	防排煙制御設備						
	制御盤		1	面			
	防火扉		6	枚			事務棟2枚+工場棟4枚
	シャッター		10	枚			工場棟10枚
	煙感知器		20	個			事務棟2個+工場棟18個
	計 (防排煙制御設備)						

明 細 書 (5)

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(5)	屋内消火栓設備						
	加圧送水装置		1	組			
	制御盤		1	面			
	消火栓		5	組			
	起動用スイッチ		5	面			
	表示灯		5	灯			
	表示盤		1	面			
	水源 (貯水槽、給水装置、バルブ類等)		1	組			
	呼水装置		1	組			
	計 (屋内消火栓設備)						

明 細 書 (6)

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(6)	屋外消火栓設備						
	加圧送水装置		1	組			
	制御盤		1	面			
	消火栓		3	組			
	起動用スイッチ		3	面			
	表示灯		3	灯			
	表示盤		1	面			
	水源 (貯水槽、給水装置、バルブ類等)		1	組			
	呼水装置		1	組			
	計 (屋外消火栓設備)						

明 細 書 (9) - 1

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(9)	不活性ガス消火設備						
	消火剤貯蔵容器		19	基			
	容器弁解放装置 (電磁式)		2	個			
	容器弁解放装置 (ガス圧式)		19	個			
	起動用ガス容器		2	個			
	起動用操作箱		2	個			
	音響装置		2	組			
	制御盤		1	面			
	継電器盤		1	面			
	音声盤		1	面			
	表示盤		1	面			
	電源装置		1	組			
	圧カスイッチ		2	個			
	不還弁		1	個			
	自動閉鎖装置		4	個			
	放出表示灯箱		5	個			

明 細 書 (1 0)

記号	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
(10)	消防用水設備						
	採水口		1	箇所			
	吸管投入口		1	箇所			
	標識		1	枚			
	開閉弁		1	個			
	計 (消防用水設備)						

明 細 書 (1 2)

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	機器点検及び総合点検						
(1)	消火器具						
	粉末消火器 10型		68	本			
	粉末消火器 20型		2	本			
	計 (消火器具)						

明 細 書 (1 3)

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2)	自動火災報知設備						
	受信機 P型1級 (L15)		1	面			事務棟
	受信機 P型1級 (L80)		1	面			工場棟
	差動式分布型感知器		61	個			工場棟61個
	差動式スポット型感知器		164	個			事務棟24個+工場棟140個
	定温式スポット型感知器		296	個			事務棟7個+工場棟289個
	煙感知器		44	個			事務棟14個+工場棟30個
	赤外線式火炎感知器		6	個			工場棟6個
	発信機 P型1級		25	個			事務棟2個+工場棟23個
	表示灯		25	灯			
	音響装置		29	個			事務棟3個+工場棟26個
	常用電源		1	組			
	予備電源		2	組			
	計 (自動火災報知設備)						

明 細 書 (1 4)

記号	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
(3)	誘導灯設備						
	誘導灯		56	灯			事務棟15灯+工場棟41灯
	誘導灯信号装置		1	個			
	階段通路灯		18	灯			事務棟3灯+工場棟15灯
	計 (誘導灯設備)						

明 細 書 (1 5)

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(4)	防排煙制御設備						
	制御盤		1	面			
	防火扉		6	枚			事務棟2枚+工場棟4枚
	シャッター		10	枚			工場棟10枚
	煙感知器		20	個			事務棟2個+工場棟18個
	計 (防排煙制御設備)						

明 細 書 (1 6)

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(5)	屋内消火栓設備						
	加圧送水装置		1	組			
	制御盤		1	面			
	消火栓		5	組			
	起動用スイッチ		5	個			
	表示灯		5	灯			
	音響装置		1	組			
	表示盤		1	面			
	水源 (貯水槽、給水装置、バルブ類等)		1	組			
	呼水装置		1	組			
	放水試験		1	式			
	計 (屋内消火栓設備)						

明 細 書 (1 7)

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(6)	屋外消火栓設備						
	加圧送水装置		1	組			
	制御盤		1	面			
	消火栓		3	組			
	起動用スイッチ		3	個			
	表示灯		3	灯			
	音響装置		1	組			
	表示盤		1	面			
	水源 (貯水槽、給水装置、バルブ類等)		1	組			
	呼水装置		1	組			
	放水試験		1	式			
	計 (屋外消火栓設備)						

明 細 書 (1 9)

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(8)	非常放送設備						
	増幅器操作部		1	台			
	スピーカ回線		131	個			
	音量調整器		19	個			
	常用電源		1	組			
	非常電源		1	組			
	計 (非常放送設備)						

明 細 書 (2 0) - 1

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(9)	不活性ガス消火設備						
	消火剤貯蔵容器		19	基			
	容器弁解放装置 (電磁式)		2	個			
	容器弁解放装置 (ガス圧式)		19	個			
	起動用ガス容器		2	個			
	起動用操作箱		2	個			
	音響装置		2	組			
	制御盤		1	面			
	継電器盤		1	面			
	音声盤		1	面			
	表示盤		1	面			
	電源装置		1	組			
	圧カスイッチ		2	個			
	不還弁		1	個			
	自動閉鎖装置		4	個			
	放出表示灯箱		5	個			

明 細 書 (2 1)

記号	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
(10)	消防用水設備						
	採水口		1	箇所			
	吸管投入口		1	箇所			
	標識		1	枚			
	開閉弁		1	個			
	計 (消防用水設備)						

明 細 書 (2 4)

記号	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
3	消防訓練		1	式			
	計 (消防訓練)						