

新内陸污水处理場放流水等放射性物質濃度測定結果（令和 8 年 6 月）

採 取 日		放 流 水		浸 出 水		脱 水 汚 泥	
		放射性セシウム (¹³⁴ Cs)	放射性セシウム (¹³⁷ Cs)	放射性セシウム (¹³⁴ Cs)	放射性セシウム (¹³⁷ Cs)	放射性セシウム (¹³⁴ Cs)	放射性セシウム (¹³⁷ Cs)
6月5日	測定結果	不検出	不検出	—		—	
	検出下限値	10 Bq/L	10 Bq/L				
6月12日	測定結果	不検出	不検出	不検出	不検出	—	
	検出下限値	10 Bq/L	10 Bq/L	10 Bq/L	10 Bq/L		
6月16日	測定結果	—		—		不検出	不検出
	検出下限値					10 Bq/kg	10 Bq/kg
6月19日	測定結果	不検出	不検出	—		—	
	検出下限値	10 Bq/L	10 Bq/L				
6月24日	測定結果	—		—		不検出	不検出
	検出下限値					10 Bq/kg	10 Bq/kg
6月26日	測定結果	不検出	不検出	不検出	不検出	—	
	検出下限値	10 Bq/L	10 Bq/L	10 Bq/L	10 Bq/L		

※測定方法：ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法（文部科学省放射能測定法シリーズ 7 「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」（平成4年8月）に準拠）

※「不検出」とは、本分析における放射性物質濃度の検出下限値を超えないことを意味する。

※単位 放流水・浸出水：Bq/L、脱水汚泥：Bq/kg