

災害時の安心・安全な避難所運営のために (太陽光発電・蓄電池システムの運用手順書 概要編)

越智公民館

- 10kWh の蓄電池は使いすぎたらすぐに空になってしまいます！
- 安心・安全に電気利用するため、きちんと手順書を準備しましょう！

備えあれば…

災害発生

突然の停電！

手順書に従って対応！

設備は壊れていないかな？

設備の確認はチェック表で、確実に実施

- ①蓄電池 ②災害時専用コンセント ③電気配線
- ④電灯分電盤(L-1 など) ⑤天井照明器具等 ⑥太陽光パネル

使い始めはどうするの？

使い方を知っているから安心して使える！

操作手順は個別に準備、
図入りだから簡単

- ①それぞれのコンセントで何をを使うかは検討済み
- ②使い始めの手順は、手順フローに従いましょう
- ③スイッチは同時に入れないようにしましょう ※困ったときはQ & Aへ

蓄電池は空にならない？

あらかじめ必要な設備は絞り込んでルール化

- ①蓄電池残量の下限は、3,000Wh です。
- ②15 時の時点でフル充電 (10,000Wh) を目指しましょう。
- ③天気の条件により利用ルールが分かります。(悪・普・快ルール)


注意事項

- ・ 停電の運用はみんなに知ってもらいましょう
- ・ 周知方法も手順化して、きちんと使い方を管理
- ・ スイッチやコンセントにも表示をします

お知らせ方法もルール化！

◎設備に破損がないか確認。蓄電池が使える状態かを把握！

- 【特に注意】
- ・ 設備の転倒
 - ・ 断線
 - ・ 焦げた臭い



◎使う電気と蓄える電気の出入りバランスが大事。事前にルール化しておけば安心！

時間	残量目安 (Wh)/%	運用ルール		
6:00	3,000 / 30.0	悪 最悪条件	普 一般的な天気	快 余剰発電利用
9:00	5,000 / 50.0			
12:00	7,500 / 75.0			
15:00	10,000/100.0	悪 最悪条件	普 一般的な天気	
17:00	10,000/100.0			
20:00	7,500 / 75.0			
0:00	4,700 / 47.0			
3:00	3,800 / 38.0			

昼のルール

夜のルール

残量確認方法



蓄電量はモニターで確認
確認方法は操作訓練でマスター

ここをチェック

残量は%表示なので、換算が必要です。
例えば、10000Wh のとき、100%です。