

長沼原勤労市民プラザ 修繕履歴一覧

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
H18.7.10	テニスコート<照明、アプローチライト> ⇒ランプ交換	指定管理者	45,200
H18.7.10	体育館<天井照明> 2か所 ⇒草野電器交換	指定管理者	35,280
H18.10.30	体育館<天井照明> 高所作業 ⇒外注	指定管理者	53,720
H18.11.13	テニスコート夜間照明用投影器修繕	千葉市	124,687
H18.11.17	1F男子トイレ小便器 止水不良 ⇒コントローラー分解、部品交換	指定管理者	28,500
H18.12.29	体育館・駐車場街灯交換	指定管理者	27,000
H19.1.28	受水槽室内全般 清掃、シリンダー鍵、防虫網	指定管理者	2,000
H19.1.20	創作室 NO.3電動ろくろ ⇒分解清掃	指定管理者	不明（修繕費）
H19.1.18	屋外ガス給湯器外壁扉 清掃、シリンダー鍵清掃調整	指定管理者	1,000
H19.1.4	テニスコートクレール整備 ローラー、砂まき	指定管理者	不明（修繕費）
H19.1.6	文化棟2F 吹き抜け照明、ルーバー清掃、管球交換	指定管理者	不明（修繕費）
H19.1.10	文化棟2F多目的ホール冷温水発生器 ⇒バーナーブロック基盤交換(テクノ矢崎)	指定管理者	84,000
H19.1.24	消火器交換	指定管理者	13,300
H19.1.10	文化棟1Fオートドア、防火シャッター 電池交換	指定管理者	1,500
H19.2.27	体育館 網戸落下、取付	指定管理者	1,200
H19.2.13	テニスコートクレール整備	指定管理者	不明（修繕費）
H19.2.18	創作室棚眺番不良 調整	指定管理者	不明（修繕費）
H19.3.27	和室、引き戸 施錠不良 潤滑剤	指定管理者	1,700
H19.3.5	1, 2階男女トイレ洗面台 化粧扉調整	指定管理者	不明（修繕費）
H19.2.18	創作室 棚眺番調整	指定管理者	不明（修繕費）
H19.3.30	運動広場ネットフェンス修繕	千葉市	587,475
H19.3.30	テニスコートクレール整備	指定管理者	不明（修繕費）
H19.4.1	テニスコートクレール整備	指定管理者	不明（修繕費）
H19.4.9	アリーナ天井照明 全灯交換 草野電器（株）	指定管理者	122,800
H19.4.18	トレーニング室トレッドミル ⇒コントロールパネル、電源スイッチ交換、タイミングベルト調整 キャットアイ（株）	指定管理者	78,190
H19.4.10	1F事務室内光ケーブル設置、モール材作業	指定管理者	3,700
H19.5.12	トレーニング室トレッドミル 走行ベルトシリコンスプレー 散布	指定管理者	7,500
H19.5.1	テニスコートクレール整備	指定管理者	不明（修繕費）
H19.6.11	テニスコートクレール整備	指定管理者	不明（修繕費）

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
H19.6.1	植栽剪定全般	指定管理者	不明（修繕費）
H19.7.9	テニスコートクレール整備	指定管理者	不明（修繕費）
H19.7.1	植栽剪定全般	指定管理者	不明（修繕費）
H19.7.9	文化棟1F出入口引き戸ドア鍵、アリーナ女子便所ブース扉鍵交換 千葉測器（株）	指定管理者	39,800
H19.8.13	テニスコートクレール整備	指定管理者	不明（修繕費）
2007/8月	植栽剪定全般	指定管理者	不明（修繕費）
H19.8.18	創作室 電動ろくろNO.2 動作不良、分解清掃調整	指定管理者	不明（修繕費）
H19.8.18	文化棟1F男子トイレ 小便器流水不良 ⇒電磁弁交換、分解清掃	指定管理者	11,500
H19.9.10	テニスコートクレール整備	指定管理者	不明（修繕費）
H19.9.10	植栽剪定全般	指定管理者	不明（修繕費）
H19.9.10	消防設備定期点検時 非常放送設備スピーカー4か所交換、誘導灯交換 平和防災（株）	指定管理者	36,500
H19.9.10	事務室コピー機配置替え	指定管理者	2,980
H19.9.10	文化棟1Fラウンジ、2Fラウンジガスヒートポンプ用空調室外機 ⇒継ぎ手キット交換、分解清掃。 東京ガス	指定管理者	190,050
H19.9.10	事務室照明 安定器、管球交換	指定管理者	9,980
H19.9.26	創作室焼窯用温度センサー取り外し不可に変更作業	指定管理者	1,980
H19.9.30	2F男子小便器流水不良 電磁弁、ダイヤフラム交換、清掃	指定管理者	13,580
H19.9.21	創作室照明 管球交換、器具調整	指定管理者	不明（修繕費）
H19.10.9	植栽剪定全般	指定管理者	不明（修繕費）
H19.10.9	テニスコートフェンス 支柱交換	指定管理者	不明（修繕費）
H19.10.12	テニスコート照明塔 アーム腐食による傾き ⇒投光器交換2個、マルチメタルランプ取付、アーム角度調整。（株）草野電器	指定管理者	不明（修繕費）
H19.11.12	テニスコートクレール整備	指定管理者	不明（修繕費）
H19.11.11	植栽剪定全般	指定管理者	不明（修繕費）
H19.11.21	創作室 蛍光灯安定器交換	指定管理者	不明（修繕費）
H19.12.1	1F男子トイレ止水不良 電磁弁舞踊ダイヤフラム交換	指定管理者	2150
H19.12.10	テニスコートクレール整備	指定管理者	不明（修繕費）
H19.12.5	テニスコート、回廊 夜間照明2灯交換。回廊照明1か所交換。（株）草野電器	指定管理者	55,200
H19.12.19	焼窯室 換気扇を大きいものに交換。ダクト錆のため、ステンレス製に交換。（株）草野電器	指定管理者	76,200
H20.1.23	焼窯室 焼き不良 基盤交換	指定管理者	不明（修繕費）
H20.1.30	テニスコートクレール整備	指定管理者	不明（修繕費）
H20.1.29	1F女子トイレペーパーホルダー脱落修繕	指定管理者	不明（修繕費）

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
H20.2.25	体育館 ワックス	指定管理者	不明（修繕費）
H20.3.26	1F男女トイレ ジェットタオル取付 草野電器	指定管理者	177,000
H20.3.13	勤労市民プラザの看板設置後の電気工事 草野電器	指定管理者	46,620
H20.3.10	1F給湯室の湯沸かし器オーバーフロー管水漏れ ボールタップ・フロート交換	指定管理者	9,072
H20.4.9	テニスコートクレール整備	指定管理者	不明（修繕費）
H20.4.9	アリーナ照明全灯交換 草野電器	指定管理者	122,800
H20.4.18	トレーニング室 トレットミル コントロールパネル、タイミングベルト交換 キャットアイ（株）	指定管理者	78,190
H20.7.7	バスケットゴールチェーン取付 草野電器（株）	指定管理者	不明（修繕費）
H20.10.14	ガスヒートポンプエアコン 室外機コントロール基盤、コンデンサー、油圧スイッチの交換 東京ガス（株）	指定管理者	123,450
H20.10.14	テニスコート排水ポンプNO.2交換 シンドー環境センター	指定管理者	194,000
H20.11.10	トレーニング室 ステアマスターハブ交換、エアロバイク注油 セノー（株）	指定管理者	85,000
H20.11.10	樹木伐採 千葉グリーンサービス	指定管理者	250,000
H20.12.1	テニスコート夜間照明 交換 草野電器（株）	指定管理者	34,500
H20.12.12	エアロビクス カセット・MDデッキ設置（株）音映システム	指定管理者	185,010
H20.12.20	焼窯室 照明器具交換 草野電器（株）	指定管理者	46,000
H20.12.26	創作室 ろくろベルト・プーリー交換（株）新柳北信	指定管理者	109,620
H20.12.26	トレーニング室 ワイヤ交換 セノーメンテナンス（株）	指定管理者	41,320
H21.4.13	トレーニング室器具 ステアマスター、フライ、レッグカール修理 セノーメンテナンス（株）	指定管理者	349,340
H21.4.24	身障者用トイレ 自動扉部品交換 ナブコシステム	指定管理者	320,000
H21.6.1	テニスコート ネット交換	指定管理者	73,200
H21.7.3	駐輪場等看板設置、ライン引き（有）アドクラフト	指定管理者	188,000
H22.3.17	テニスコート修繕 セノーメンテナンス（株）	指定管理者	780,000
H22.4.1	テニスコート 夜間照明器具撤去（支持アーム腐食により落下する恐れあるため）	指定管理者	不明（修繕費）
H22.4.7	クレールテニスコート フェンス支柱交換（外注作業）	指定管理者	不明（修繕費）
H22.4.8	オールウェザーテニスコート フェンス支柱交換（外注作業）	指定管理者	不明（修繕費）
H22.4.19	オールウェザーテニスコート フェンス支柱交換（外注作業）	指定管理者	不明（修繕費）
H22.5.10	体育館 南側上部カーテンレール交換（外注作業）	指定管理者	不明（修繕費）
H22.5.10	文化棟、体育館 排水詰まり改善作業（外注作業）	指定管理者	不明（修繕費）
H22.6.29	エレベーター機械室 制御盤内マイコンバックアップバッテリー交換（外注作業）	指定管理者	不明（修繕費）
H22.7.12	テニスコート 夜間照明器具交換（外注作業）	指定管理者	不明（修繕費）
H22.7.17	体育館2階 トレーニング室 ベルトバイブレーター電源プラグ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H22.9.8～9	体育館 火災報知器配線結線（大雨により配線が短絡していた）（外注作業）	指定管理者	不明（修繕費）

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
H22.10.12	体育館 バスケットボード巻き上げ機のチェーンが滑車から外れたため元に戻す（外注作業）	指定管理者	不明（修繕費）
H22.10.12	文化棟 シャワー室 扉交換（外注作業）	指定管理者	不明（修繕費）
H22.11.8	焼窯室 錆び落とし、耐熱塗装	指定管理者	不明（修繕費）
H22.11.13	冷温水発生機 漏水に伴う仮補修（ビニールテープにて応急処置）（外注作業）	指定管理者	不明（修繕費）
H22.11.19	創作室 電気ろくろ ビス取付（外注作業）	指定管理者	不明（修繕費）
H22.12.1	焼窯室 電気窯上段ニクロム線の断線補修（外注作業）	指定管理者	不明（修繕費）
H22.12.10	焼窯室 電気窯上段ニクロム線の断線補修（外注作業）	指定管理者	不明（修繕費）
H22.12.14	焼窯室 電気窯上段ニクロム線交換（外注作業）	指定管理者	不明（修繕費）
H22.12.22	創作室 2灯用蛍光灯安定器交換	指定管理者	不明（修繕費）
H22.12.22	文化棟1階 女子シャワー室 シャワーユニット水漏れに伴うスピンドル交換	指定管理者	不明（修繕費）
H22.12.28	文化棟2階 多目的ホール、体育館 天井照明管球交換（外注作業）	指定管理者	不明（修繕費）
H22.12.28	テニスコート 電撃殺虫器管球交換	指定管理者	不明（修繕費）
H23.1.5～26	テニスコート フェンス支柱交換（外注作業）	千葉市	1,998,570
H23.1.15～22	テニスコート フェンス扉交換（外注作業）		
H23.2.14	テニスコート 夜間照明器具交換（外注作業）	千葉市	504,000
H23.2.26	テニスコート 夜間照明器具交換（外注作業）	千葉市	1,348,200
H23.2.14	体育館 男女シャワー室 扉脱落に伴う取付（外注作業）	指定管理者	不明（修繕費）
H23.2.14	体育館 バドミントン支柱穴ズレを調整（外注作業）	指定管理者	不明（修繕費）
H23.3.1	焼窯室 電気窯上段ニクロム線断線補修（外注作業）	指定管理者	不明（修繕費）
H23.3.9～20	クレーテニスコート コート不良に伴う整備（外注作業）	指定管理者	不明（修繕費）
H23.3.14	創作室 電動ろくろ ケーブル交換（外注作業）	指定管理者	不明（修繕費）
H23.3.31	電気陶芸窯 ニクロム線張替（外注作業）	千葉市	516,810
H23.6.19	トレーニング室 トレッドミル補修（スイッチ部分、アーム）	指定管理者	4,200
H23.7.29	トレーニング室 トレッドミル補修（プリント基板交換）	指定管理者	73,500
H23.8.3～26	トレーニング室 トレッドミル補修（分解点検、液晶パネル交換）	指定管理者	不明（修繕費）
H23.9.22	創作室 シンク蛇口破損交換	指定管理者	不明（修繕費）
H23.9.22	2Fロビー床タイル剥がれ補修	指定管理者	不明（修繕費）
H23.9.24	体育棟男子トイレ大便器フラッシュバルブ清掃	指定管理者	不明（修繕費）
H23.10.11～17	建物施設案内看板修理（台風15号被害）	指定管理者	不明（修繕費）
H23.11.23	GHP 1Fラウンジ 冷媒保護カバー仮補修	指定管理者	不明（修繕費）
H23.12.16	視覚障害者用誘導ブロック整備（浮き上りをセメント補修）	指定管理者	不明（修繕費）
H23.12.19	屋外 配電盤ボックス塗装	指定管理者	不明（修繕費）
H24.1.8～9	多目的ホール 操作制御盤ボタン操作スイッチ修繕、オーディオ予備端子補修	指定管理者	不明（修繕費）
H24.1.20	和室 室内空調機フィルター清掃	指定管理者	不明（修繕費）
H24.1.21	ロビー非常扉 固定用土嚢設置	指定管理者	不明（修繕費）
H24.2.2	テニスコート テニスネット白帯部分補修	指定管理者	不明（修繕費）
H24.2.3	トレーニングルーム 腰ローラー異音点検・補修	指定管理者	不明（修繕費）
H24.2.5	給湯室 電気湯沸かし器 清掃整備	指定管理者	不明（修繕費）
H24.2.19	体育館 下駄箱 扉金具付け直し	指定管理者	不明（修繕費）

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
H24.2.23	ウォータークーラー 冷水タンク 水抜き・洗浄	指定管理者	不明（修繕費）
H24.2.27	オストメイトトイレ設備整備	千葉市	241,500
H24.3.5～20	クレートニスコート整備	指定管理者	不明（修繕費）
H24.3.22	卓球台点検・脱落等補修	指定管理者	不明（修繕費）
H24.3.24	バレーボールネットワイヤー不良交換	指定管理者	不明（修繕費）
H24.3.26	講習室 窓サッシ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H24.3.30	運動広場 柵不良修繕	指定管理者	不明（修繕費）
H24.4.8	電動ろくろ 電源コード断線修理、本体ブレーカー清掃	指定管理者	不明（修繕費）
H24.4.17	テニスコート 照明設備 点検・整備	指定管理者	不明（修繕費）
H24.4.26	体育館 バドミントンネットロープ補修、補強	指定管理者	不明（修繕費）
H24.5.16	文化棟 2F 和室 窓開閉調節器交換	指定管理者	不明（修繕費）
H24.5.9	屋上 建築設備等困障 扉撤去	指定管理者	不明（修繕費）
H24.5.21	多目的ホール 戸当たり交換	指定管理者	不明（修繕費）
H24.5.21	文化棟1F 男子トイレ 換気扇交換	指定管理者	52,290
H24.5.21	電動ろくろ 電気コード交換	指定管理者	21,800
H24.5.25	吊り下げ式バスケットゴール修繕	千葉市	1,008,000
H24.7.24	多目的ホール空調機（アロエース）メインブロック交換	千葉市	178,500
H24.7.31	文化棟1F 女子トイレ 洗面台収納扉修理（金具交換）	指定管理者	不明（修繕費）
H24.7.31	文化棟1F エアロビクス 音響設備 接続コード交換	指定管理者	不明（修繕費）
H24.7.31	体育棟 ウォータークーラー コンデンサー フィン洗浄	指定管理者	不明（修繕費）
H24.7.31	体育棟2F トレーニング室 窓 開閉調整器交換	指定管理者	不明（修繕費）
H24.8.2	体育棟1F 女子トイレ フラッシュバルブ整備	指定管理者	不明（修繕費）
H24.8.24	クレイテニスコート整備車 応急修理	指定管理者	7,882
H24.8.24	体育棟1F ロビー ガラリドア 開閉調整器交換	指定管理者	不明（修繕費）
H24.9.14	テニス ハードコート センター金具仮補修	指定管理者	不明（修繕費）
H24.9.15	文化棟2F 多目的室 音響設備補修	指定管理者	不明（修繕費）
H24.9.16	テニス ハードコート フェンス仮補修	指定管理者	不明（修繕費）
H24.9.19	体育館2F 網戸撤去	指定管理者	不明（修繕費）
H24.9.25	文化棟1F 焼窯室 排煙窓・ダンパー交換	千葉市	588,000
H24.9.25	文化棟 階段踊り場 排煙窓整備	千葉市	不明（修繕費）
H24.10.3	冷温水発生機 電源異常点検、ホースバンド増し締め	指定管理者	不明（修繕費）
H24.10.4	文化棟1F 男女トイレ 地下ピット 湧水調査、排水	指定管理者	不明（修繕費）
H24.10.5	駐車場陥没修繕	千葉市	106,680
H24.10.24	文化棟1F 創作室 洗面台水栓交換	指定管理者	不明（修繕費）
H24.10.27	文化棟1F 会議・創作室 エアコン電源調査	指定管理者	不明（修繕費）
H24.10.28	文化棟1F 創作室 作品収納棚 扉修理（扉取付直し）	指定管理者	不明（修繕費）
H24.11.2	文化棟1F 創作室 電動ろくろ ベルト交換	指定管理者	不明（修繕費）
H24.11.16	運動広場 出入口陥没補修（砕石投入、地ならし）	指定管理者	不明（修繕費）
H24.11.15	文化棟2F ロビー 消火器標識交換、体育館 自火報発信機 表示灯管球交換	指定管理者	不明（修繕費）

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
H24.11.16	非常放送スピーカー 交換（外注作業）	指定管理者	不明（修繕費）
H24.11.23	トレーニング室 体重測定器、血圧測定器 交換	指定管理者	不明（修繕費）
H24.12.20	屋外 分電盤 塗装	指定管理者	不明（修繕費）
H25.1.9	体育館 バスケットゴールネット交換	指定管理者	不明（修繕費）
H25.1.8	文化棟1F 管理室GHP スターターモーター、エンジンバルブ、プラグ、コンプレッサ、エンジンオイル 交換（外注作業）	指定管理者	127,218
H25.1.15	体育館 床鳴り調整、バレーボール支柱保護端具調整	指定管理者	不明（修繕費）
H25.1.23	文化棟2F 多目的室 音響装置収納扉 修理（ビス交換）	指定管理者	不明（修繕費）
H25.2.14	体育館 窓ガラス交換（外注作業）	指定管理者	132,930
H25.2.6	文化棟2F 和室 引き戸鍵調整	指定管理者	不明（修繕費）
H25.3.4～5	受水槽 天板 塗装	千葉市	163,800
H25.3.5	電気窯 不良個所調査（外注作業）	指定管理者	不明（修繕費）
H25.3.11～29	テニスクレーコート 整備	指定管理者	不明（修繕費）
H25.3.13	水銀灯交換（外注作業）	指定管理者	102,900
H25.4.2	多目的室音響設備収納扉開閉用金具取付直し	指定管理者	不明（修繕費）
H25.4.20	トレーニングマシン走行用ベルト調整	指定管理者	不明（修繕費）
H25.6.2	和室引戸取付調整・鍵調整	指定管理者	不明（修繕費）
H25.6.20	トレーニング室ランニングマシン用電源コンセント（200V）増設工事	指定管理者	不明（修繕費）
H25.6.23	体育館天井照明保護カバー脱落に伴う再取付け	指定管理者	不明（修繕費）
H25.7.24	体育館下駄箱扉金具取付修理	指定管理者	不明（修繕費）
H25.8.8	創作室GHPリモコン交換	指定管理者	不明（修繕費）
H25.8.19	和室引戸鍵金具取付直し、シリンダー分解調整	指定管理者	不明（修繕費）
H25.9.2	管理室非常放送設備非常電源ユニットファン交換	指定管理者	不明（修繕費）
H25.9.2	体育棟1F入口誘導灯バッテリー交換	指定管理者	不明（修繕費）
H25.9.29	多目的室移動式机脚部固定用ビス交換取付	指定管理者	不明（修繕費）
H25.10.10	体育棟1Fロビー扉開閉装置固定用ネジ交換、ナット取付	指定管理者	不明（修繕費）
H25.10.13	体育館下駄箱扉金具ネジ交換・調整	指定管理者	不明（修繕費）
H25.10.19	エアロビクス室窓ガラス交換	指定管理者	不明（修繕費）
H25.11.21	冷温水発生器燃焼部品交換	指定管理者	173,250
H25.12.11	文化棟1F男子・女子トイレ地下ピット湧水排水作業	指定管理者	不明（修繕費）
H25.12.20	テニスコート ハードコート側フェンス腐食部補修	指定管理者	不明（修繕費）
H26.1.10	電気窯ヒーター線止め用釘打ち直し	指定管理者	不明（修繕費）
H26.1.14	電力量計交換工事	指定管理者	不明（修繕費）
H26.1.17	電力量計 配線用開口部穴埋め	指定管理者	不明（修繕費）
H26.2.7	消防設備交換修理（風除室・防火シャッター用煙感知器、エアロビクス室・トレーニング室誘導灯バッテリー）	指定管理者	不明（修繕費）
H26.3.15	屋外テニスコート側時計柱カバー発錆除去・再取付け	指定管理者	不明（修繕費）

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
H26.3.19	冷温水発生器機能整備修繕（溶液循環ポンプ、パラジウムセル、ターボファン、ガスコントロールユニット、エアーコントロールユニット、電磁弁、点火トランス、GPスイッチ、GPセンサー、点火ロッド・点火ロッド電線・フレームロッド・フレームロッド電線、LTセンサー、WTセンサー、コイルカバー、コイル、リードホルダー、冷温水流量スイッチ、コンタクトブロック、バーナーブロック、ターミナルブロック、IFユニット、冷温水ポンプ、冷却水ポンプ交換）	千葉市	2,404,500
H26.4.21	GHP室外機修理（タイミングベルト、タイミングテンションプーリー交換）	指定管理者	不明（修繕費）
H26.4.22	風除室雨漏り補修（シール材充填）	指定管理者	不明（修繕費）
H26.4.26	風除室天井カビ除去	指定管理者	不明（修繕費）
H26.5.2	創作室蛍光灯器具本体取替工事	指定管理者	不明（修繕費）
H26.5.24	電気室天井断熱材再取付け、天板ボルト・パッキン交換、天板脇シーリング材充填、隙間剤補修	指定管理者	不明（修繕費）
H26.5.28	ガスメーター取替	指定管理者	不明（修繕費）
H26.6.9	文化棟1F女子トイレ地下ピット改修（雨水侵入による冠水対策）	指定管理者	不明（修繕費）
H26.6.12	EV機械室給排気ファンヒューズ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H26.6.15	運動広場フェンス補修	指定管理者	不明（修繕費）
H26.7.14	体育館照明LED化改修	指定管理者	不明（修繕費）
H26.7.14	避難口誘導灯電球交換	指定管理者	不明（修繕費）
H26.7.17	文化棟2F女子トイレ換気扇交換工事	指定管理者	不明（修繕費）
H26.8.1	駐車場車止めブロック補修	指定管理者	不明（修繕費）
H26.9.2	エアロビクス室換気扇交換	指定管理者	不明（修繕費）
H26.9.8	創作室エアコン洗浄、ファンモーター交換	指定管理者	不明（修繕費）
H26.11.7	会議室机脚部破損修繕	指定管理者	不明（修繕費）
H26.11.19	体育館外壁中性化工事	千葉市	
H26.11.21	体育棟トレーニング室200V電源増設工事	指定管理者	不明（修繕費）
H26.11.28	体育館外壁 爆裂修繕	千葉市	199,800
H26.12.1	冷温水発生機フレームロッド・点火ロッド位置再調整	指定管理者	不明（修繕費）
H26.12.21	視聴覚室照明スイッチ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H27.1.7	電気窯用ソク異物研磨削除	指定管理者	不明（修繕費）
H27.1.9	和室全熱交換器フィルター交換	指定管理者	不明（修繕費）
H27.1.11	陶芸用攪拌機ゴムカバー・ビス再取付	指定管理者	不明（修繕費）
H27.1.16	体育館屋根コーキング補修	指定管理者	不明（修繕費）
H27.1.23	外灯水銀灯改修（LED化）	指定管理者	不明（修繕費）
H27.2.5	インディアカ用支柱の滑車取替	指定管理者	不明（修繕費）

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
H27.2.7	窯用棚板補修	指定管理者	不明（修繕費）
H27.2.21	外灯用タイマー交換	指定管理者	不明（修繕費）
H27.2.24	体育館屋根コーキング補修	指定管理者	不明（修繕費）
H27.3.1	陶芸窯ヒーター交換、壁修繕、塗装	指定管理者	不明（修繕費）
H27.3.4	創作室棚扉固定磁石再取付け	指定管理者	不明（修繕費）
H27.3.7	多目的室誘導灯球・バッテリー交換	指定管理者	不明（修繕費）
H27.3.25	防火シャッター危害防止装置設置	千葉市	918,000
H27.4.9	管理事務所エアコン室外機のボルト・ビス交換、本体の錆落とし	指定管理者	不明（修繕費）
H27.4.13	1F給湯器バルブのゴムパッキン交換	指定管理者	不明（修繕費）
H27.4.17	トレーニング室テーブルローラーのコンセント結線	指定管理者	不明（修繕費）
H27.5.30	体育館窓の網戸脱落に伴う再取付け	指定管理者	不明（修繕費）
H27.6.12	体育館バスケットボールゴールのネット交換	指定管理者	不明（修繕費）
H27.6.19	トレーニング室窓ドアチェック交換	指定管理者	不明（修繕費）
H27.6.22	冷温水発生器冷却塔オーバーフロー配管カバー交換	指定管理者	不明（修繕費）
H27.6.25	運動広場シェード支柱穴あき箇所補修	指定管理者	不明（修繕費）
H27.7.3	体育館倉庫換気扇周辺外壁ひび割れコーキング補修、換気扇ダクトの壁との隙間コーキング補修	指定管理者	不明（修繕費）
H27.7.4	自動ドア鍵ハンドル再取付け、ビス締め	指定管理者	不明（修繕費）
H27.7.24	運動広場シェード支柱錆落とし、穴あき箇所補修、塗装	指定管理者	不明（修繕費）
H27.8.25	創作室エアコン室外機冷媒自動調整電磁弁配線絶縁部ショートによる修理	指定管理者	不明（修繕費）
H27.9.11	創作室エアコン室外機ベルト、点火プラグ、ガスケット、オイルエレメント、電磁弁交換	指定管理者	不明（修繕費）
H27.9.12	運動広場排水溝詰まりに伴う土砂取出し	指定管理者	不明（修繕費）
H27.9.18	運動広場フェンス修繕	指定管理者	不明（修繕費）
H27.10.3	文化棟ラウンジ非常灯バッテリー交換	指定管理者	不明（修繕費）
H27.10.9	運動広場シェード支柱錆落とし、塗装	指定管理者	不明（修繕費）
H27.10.13	体育館照明LED安定器交換	指定管理者	不明（修繕費）
H27.10.15	テニスコートシェード錆落とし、塗装	指定管理者	不明（修繕費）
H27.10.31	陶芸窯錆落とし・塗装、酸化箇所テフロン粘土で肉付け・塗装	指定管理者	不明（修繕費）
H27.11.12	卓球ネット取付け金具ゴム再取付け	指定管理者	不明（修繕費）
H27.11.18	文化棟昇降機扉の開閉状態点検修理	指定管理者	不明（修繕費）
H27.11.24	パーテーション外れ留め金具脱落に伴う金具再取付け	指定管理者	不明（修繕費）
H27.12.23	各室GHP室外機ステンレス製ビスに交換、錆落とし、塗装	指定管理者	不明（修繕費）
H27.12.25	ランニングマシンベルト部シリコン注入補修	指定管理者	不明（修繕費）
H27.12.27	テニスコート オールウェザーコード審判台錆落とし、塗装	指定管理者	不明（修繕費）

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
H27.12.27	文化棟2F給湯器ボールタップ調整	指定管理者	不明（修繕費）
H28.1.4	エアロビクス室エアコン室外機キャブレター洗浄、オイル補充	指定管理者	不明（修繕費）
H28.1.10	陶芸窯ヒーター配線PF管破損修理	指定管理者	不明（修繕費）
H28.1.16	テニス倉庫南側シャッター鍵交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.1.23	視聴覚室アップライトピアノ フレンジコード交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.2.8	テニスコートクレートネットの支柱錆落とし、塗装	指定管理者	不明（修繕費）
H28.2.8	文化棟エアコン室外機空気エレメント・点火プラグ・フィルター・オイルエレメント交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.2.18	体育館遮光暗幕カーテン交換（5枚）	指定管理者	不明（修繕費）
H28.2.28	陶芸窯制御盤排気ファン交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.3.11	エアロビクス室エアコン室外機ガスホース交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.3.13	文化棟2Fラウンジ ソファシート張替え	指定管理者	不明（修繕費）
H28.3.14	火災受信機・非常用放送設備交換	千葉市	2,484,000
H28.3.17	施設内防犯カメラ・モニター・デジタルレコーダー交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.3.17	視聴覚室アップライトピアノ調律	指定管理者	不明（修繕費）
H28.3.28	正面入口・文化棟入口自動ドア交換	千葉市	399,600
H28.4.11	ランニングマシン用電源コンセント取付け工事	指定管理者	不明（修繕費）
H28.4.18	折り畳み式テーブル角めくれ補修	指定管理者	不明（修繕費）
H28.4.18	講習室テーブル折り畳みハンドル破損部バリ取り、取付け	指定管理者	不明（修繕費）
H28.4.22	卓球台折り畳み取付けボルト取付け	指定管理者	不明（修繕費）
H28.4.24	文化棟1Fラウンジ誘導灯電球交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.5.1	多目的ホール放送設備ヒンジ止めネジ取付け	指定管理者	不明（修繕費）
H28.5.11	テニスコート オールコートネット破損部補強修理	指定管理者	不明（修繕費）
H28.5.14	バドミントンネット張りロープ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.5.28	体育館倉庫扉ビス取付け	指定管理者	不明（修繕費）
H28.5.28	文化棟2Fラウンジ非常灯電池交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.6.2	陶芸電動ろくろ電源コードブッシング取付け・固定	指定管理者	不明（修繕費）
H28.6.6	冷温水発生機冷却塔強制ブローダウン装置交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.6.9	文化棟2Fラウンジ窓開閉ストッパービス取付け	指定管理者	不明（修繕費）
H28.6.18	体育館バスケットボールゴールネット交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.6.18	ワイヤレスマイク修理	指定管理者	不明（修繕費）
H28.6.23	体育館ロビー防犯カメラ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.6.23	体育館バドミントンネット交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.6.24	創作室陶芸電動ろくろ電源配線抜け出し箇所修理	指定管理者	不明（修繕費）
H28.6.24	会議室機の固定ビス取付け	指定管理者	不明（修繕費）
H28.7.8	体育館ロビー防犯カメラ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.7.11	1F障害者トイレ内制御盤衝突予防緩衝クッション取付け	指定管理者	不明（修繕費）
H28.7.29	体育館防火シャッター非常ボタンカバー取付	指定管理者	不明（修繕費）

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
H28.8.8	文化棟屋上ガスメーター交換	ガス会社	
H28.8.16	文化棟1F女子トイレ洗面所照明蛍光灯交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.8.22	文化棟2Fラウンジ通路非常灯バッテリー交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.8.22	体育棟階段誘導灯・非常灯バッテリー交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.8.30	体育棟男子トイレ入口照明LED化交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.8.30	文化棟入口点字剥がれ取付け修理	指定管理者	不明（修繕費）
H28.8.31	文化棟2F通路誘導灯交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.8.31	視聴覚室照明ハロゲンランプ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.9.1	創作室洗面台排水溝網交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.9.5	創作室陶芸電動ろくろ電源ブッシング抜け出し修理	指定管理者	不明（修繕費）
H28.9.10	体育棟女子トイレ照明LED化交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.9.16	テニスコート倉庫シャッター鍵複製	指定管理者	不明（修繕費）
H28.9.23	体育棟女子和式トイレピストンバルブ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.9.30	トレーニング室窓開閉ストッパービス取付け	指定管理者	不明（修繕費）
H28.10.8	陶芸窯ヒーター線交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.10.8	電気室漏電関知発信機交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.10.9	トレーニング室窓開閉ストッパービス取付け	指定管理者	不明（修繕費）
H28.10.15	エアロビクス室照明球交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.10.25	トレーニング室エアロバイクサドルカバー交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.10.28	エアロビクス室照明延長アダプター取付け	指定管理者	不明（修繕費）
H28.10.28	陶芸電動ろくろ電源コード抜け出し・ねじれ ブッシング内に格納	指定管理者	不明（修繕費）
H28.10.30	2F給湯室給湯器フロート調整	指定管理者	不明（修繕費）
H28.10.31	会議室誘導灯球交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.10.31	講習室椅子固定ビス取付け	指定管理者	不明（修繕費）
H28.11.4	トレーニング室エアロバイクのペダルカバー破損部接着修理	指定管理者	不明（修繕費）
H28.11.6	バスケットボールゴールネット交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.11.7	トレーニング室照明LED化交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.11.8	エアロビクス室照明水銀灯球交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.11.11	講習室机折り畳みハンドル破損部製作・取付け	指定管理者	不明（修繕費）
H28.11.14	体育棟男子シャワー室用給湯器交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.11.14	文化棟入口点字剥がれ取付け修理	指定管理者	不明（修繕費）
H28.11.16	創作室エアコン室内機フィルターカバー破損修理	指定管理者	不明（修繕費）
H28.11.16	焼窯室換気扇分解清掃・注油	指定管理者	不明（修繕費）
H28.11.22	視聴覚室椅子脚部クッション取付け	指定管理者	不明（修繕費）
H28.11.22	講習室椅子脚部クッション取付け	指定管理者	不明（修繕費）
H28.11.22	和室ロスナイフィルター剥がれ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H28.12.12	テニスコート オールコート白帯・ネット交換、白線引き	指定管理者	不明（修繕費）

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
H28.12.17	多目的ホールロスナイフィルター剥がれ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H28.12.19	トレーニング室エアコン室外機スターター・モーター交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.12.21	和室照明LED化・安定器交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.12.28	陶芸窯扉断熱材張替え	指定管理者	不明（修繕費）
H29.1.10	エアロビクス室水源等照明球交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.1.12	創作室電動ろくろ電源コード抜け修理	指定管理者	不明（修繕費）
H29.1.14	創作室電動ろくろ電源コード抜け修理	指定管理者	不明（修繕費）
H29.1.16	和室畳表替え	指定管理者	不明（修繕費）
H29.1.21	講習室誘導灯バッテリー交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.1.21	掃除機電源プラグ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.1.26	創作室電動ろくろ切替推知取付け固定	指定管理者	不明（修繕費）
H29.1.27	講習室蛍光灯照明球交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.1.28	多目的ホール机脚部取付けボルト再取付け	指定管理者	不明（修繕費）
H29.1.28	文化棟1F通路照明LED化交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.1.29	文化棟1F北西入口半自動扉ワイヤー交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.2.2	創作室照明蛍光灯球交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.2.5	テニスコート クレーコート掛けブラシ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.2.8	体育棟女子トイレ荷物台設置	指定管理者	不明（修繕費）
H29.2.11	文化棟ロッカー照明蛍光灯球交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.2.13	視聴覚室照明LED化交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.2.13	多目的ホール照明LED化交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.2.15	文化棟1Fラウンジソファ脚部保護キャップ新品取付け	指定管理者	不明（修繕費）
H29.2.18	多目的ホール机脚部カバー取付け、キャスター交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.2.19	文化棟2F通路照明LED化交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.2.21	焼窯室スピーカーカバー修理取付け	指定管理者	不明（修繕費）
H29.2.24	文化棟自動販売機看板照明LED化交換、口金・配線交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.3.1	文化棟2F通路ソファ脚部保護キャップ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.3.2	焼窯室排煙窓ガス圧ピストン交換修理	指定管理者	不明（修繕費）
H29.3.7	体育棟東入口誘導灯球交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.3.7	文化棟2F通路誘導灯球交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.3.7	体育館北入口ドア鍵分解修理	指定管理者	不明（修繕費）
H29.3.7	文化棟創作室電動ろくろ電源コード抜け修理	指定管理者	不明（修繕費）
H29.3.11	エアハンドリングユニットドレイン排水口腐食部修理	指定管理者	不明（修繕費）
H29.3.13	エアロビクス室鏡下幅巾木交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.3.13	エアロビクス室屋根コーキング打替え	指定管理者	不明（修繕費）
H29.3.21	文化棟・体育棟男子小便器センサー・配管・バルブ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.3.21	文化棟男子トイレ窓開閉ストッパービス取付け	指定管理者	不明（修繕費）
H29.3.21	体育館倉庫扉ストッパー曲がり部修理・ビス取付け	指定管理者	不明（修繕費）
H29.3.22	多目的ホール倉庫扉ストッパー製作・取付け	指定管理者	不明（修繕費）

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
H29.3.25	文化棟1Fラウンジ照明LED化交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.3.28	体育館卓球ネット紐交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.3.28	多目的ホール窓開閉ストッパービス取付け	指定管理者	不明（修繕費）
H29.3.30	体育棟屋根コーキング打替え	指定管理者	不明（修繕費）
H29.3.30	テニスコート クレーコート掛けブラシ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.3.31	運動広場フェンス塗装	千葉市	1,063,800
H29.4.2	体育館西入口のカーテン束ね掛けフック交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.4.4	クレーコートローラー掛け	指定管理者	不明（修繕費）
H29.4.4	テニス倉庫鍵中分解、取り出し	指定管理者	不明（修繕費）
H29.4.4	多目的ホール窓の開閉ストッパービス取り付け修理	指定管理者	不明（修繕費）
H29.4.5	陶芸窯室の排煙窓ガスピストンシリンダー新品と交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.4.5	体育館南側入り口カーテンレール外れ補修	指定管理者	不明（修繕費）
H29.4.7	文化棟1Fラウンジソファ張り替え	指定管理者	不明（修繕費）
H29.4.7	オールウェザーコートドライヤーゴム交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.4.8	文化棟西側入り口の踏み台修理	指定管理者	不明（修繕費）
H29.4.10	正面入口自動ドア保守	指定管理者	不明（修繕費）
H29.4.10	体育館LED照明 電源装置交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.4.10	トレーニング室スタイルマスターさび落とし塗装	指定管理者	不明（修繕費）
H29.4.10	トレーニング室レッグカールさび落とし塗装	指定管理者	不明（修繕費）
H29.4.10	トレーニング室フライさび落とし塗装	指定管理者	不明（修繕費）
H29.4.12	昇降機設備保守・点検	指定管理者	不明（修繕費）
H29.4.12	和室 窓の開閉ストッパービス取り付け	指定管理者	不明（修繕費）
H29.4.15	運動広場 排水ピット砂利除去	指定管理者	不明（修繕費）
H29.4.22	文化棟2Fラウンジ ソファシート張り替え	指定管理者	不明（修繕費）
H29.4.22	創作室 防水シートこすれ補修	指定管理者	不明（修繕費）
H29.4.29	文化棟1F ロビー照明球切れ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.5.20	運動広場 草刈り	指定管理者	不明（修繕費）
H29.5.18	文化棟職員ロッカー 蛍光灯交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.5.12	昇降機設備保守、点検	指定管理者	不明（修繕費）
H29.5.10	トレーニング室 開閉ストッパー外れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H29.5.10	トレーニング室 ベルトバイブレーター電源プラグコード修理	指定管理者	不明（修繕費）
H29.5.7	クレーテニスコート 塩化カルシウム散布	指定管理者	不明（修繕費）
H29.5.8	体育館男子トイレ ペーパーホルダー修理	指定管理者	不明（修繕費）
H29.5.8	床面清掃、ワックスがけ	指定管理者	不明（修繕費）
H29.5.8	ガラス清掃	指定管理者	不明（修繕費）
H29.5.20	トレーニング室 ポスター剥がれ修繕	指定管理者	不明（修繕費）
H29.5.23	文化棟屋上 消火器保管ボックス補修	指定管理者	不明（修繕費）
H29.5.25	体育館男子シャワー室 照明交換	指定管理者	不明（修繕費）

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
H29.5.27	多目的ホール 放送設備、扉のヒンジ外れ補修	指定管理者	不明（修繕費）
H29.5.28	体育館屋上コーキング修繕	指定管理者	不明（修繕費）
H29.5.29	体育館屋上排水口詰まり清掃	指定管理者	不明（修繕費）
H29.5.29	正面入り口屋根 排水溝詰まり清掃	指定管理者	不明（修繕費）
H29.5.31	体育館屋根 コーキング劣化修繕	指定管理者	不明（修繕費）
H29.6.3	体育館通路照明交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.6.3	創作室 流し場排水トラップ破損交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.6.6	テニス倉庫 シャッター鍵破損交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.6.7	クレーコートローラー掛け ラインはき帚修理	指定管理者	不明（修繕費）
H29.6.7	自家用電気工作物保守・点検	指定管理者	不明（修繕費）
H29.6.9	証拠行設備の保守・点検	指定管理者	不明（修繕費）
H29.6.12	防犯センサー バッテリー交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.6.12	視聴覚室、多目的ホール LED照明電源装置の置台取り付け	指定管理者	不明（修繕費）
H29.6.12	エアロビ室照明交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.6.12	陶芸窯 ヒーター止め釘 浮き上がり補修	指定管理者	不明（修繕費）
H29.6.13	多目的ホール 床面キズ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H29.6.13	文化棟東階段 キズ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H29.6.13	和室 蛍光灯交換・ソケット修理	指定管理者	不明（修繕費）
H29.6.19	トレーニング室 エアロバイクペダル カバー修理	指定管理者	不明（修繕費）
H29.6.20	創作室 流し台排水口の網サイズ不一致につき交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.6.20	文化棟入り口 照明交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.6.22	体育館通路 照明交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.7.4	施設西側植栽の道路はみだし部分の剪定	指定管理者	不明（修繕費）
H29.7.5	クレーテニスコート ローラー掛け	指定管理者	不明（修繕費）
H29.7.5	文化棟2F通路 照明交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.7.9	講習室 折り畳みハンドル破損交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.7.9	クレーテニスコート 塩化カルシウム散布	指定管理者	不明（修繕費）
H29.7.10	施設内消火器の全交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.7.10	レジオネラ菌検査	指定管理者	不明（修繕費）
H29.7.10	体育館南側ガラス ひび割れ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.7.10	トレーニング室 東側窓ガラス ひび割れ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.7.10	消防用設備保守・点検	指定管理者	不明（修繕費）
H29.7.10	受水槽清掃、水質検査	指定管理者	不明（修繕費）
H29.7.10	害虫駆除	指定管理者	不明（修繕費）
H29.7.13	管理事務所 照明交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.7.13	2F障害者用トイレ フラッシュバルブ動作不良交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.7.13	空気環境測定	指定管理者	不明（修繕費）
H29.7.13	体育館 バドミントンネット支柱たてあな金具の止めビス修理	指定管理者	不明（修繕費）

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
H29.7.16	創作室 流し台こし網 サイズ不一致交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.7.19	体育館 扇風機固定部分破損	指定管理者	不明（修繕費）
H29.7.19	文化棟1F女子トイレ 窓開閉ストッパービス取れ補修	指定管理者	不明（修繕費）
H29.7.24	体育館西側植栽の剪定	指定管理者	不明（修繕費）
H29.7.27	文化棟1Fラウンジ 照明交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.7.28	体育館西側植栽の剪定	指定管理者	不明（修繕費）
H29.7.28	テニスコート付近植栽の剪定	指定管理者	不明（修繕費）
H29.7.28	体育館北側植栽の剪定	指定管理者	不明（修繕費）
H29.7.30	文化棟西側植栽の剪定	指定管理者	不明（修繕費）
H29.7.30	テニスコート付近植栽の剪定	指定管理者	不明（修繕費）
H29.7.31	文化棟北側植栽の剪定	指定管理者	不明（修繕費）
H29.8.1	文化棟男子トイレ洗面台照明交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.8.6	入り口の散水器のコネクタ外れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H29.8.6	創作室 流し台こし網 サイズ不一致交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.8.7	陶芸窯室 照明安定期不良交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.8.10	昇降機設備の保守、点検	指定管理者	不明（修繕費）
H29.8.11	文化棟2Fラウンジソファシート剥がれ張り替え	指定管理者	不明（修繕費）
H29.8.12	運動広場 草刈り	指定管理者	不明（修繕費）
H29.8.14	電気工作物 ねじ点検、停電作業	指定管理者	不明（修繕費）
H29.8.15	インターネットルーター作動不良交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.8.15	視聴覚室 机キャスター破損交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.8.23	会議室エアコン室外機 ドレン排水溝にごみ取り網取り付け	指定管理者	不明（修繕費）
H29.8.27	体育棟東側植栽 ネズミモチの木を伐採	指定管理者	不明（修繕費）
H29.8.27	体育棟南側植栽の剪定	指定管理者	不明（修繕費）
H29.8.28	オールウェザーコートネットのネット白帯破損交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.8.29	文加藤北側植栽の剪定	指定管理者	不明（修繕費）
H29.8.29	文化棟北西角の植栽の剪定	指定管理者	不明（修繕費）
H29.9.2	文化棟1Fロビー照明切れ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.9.4	クレーテニスコート ローラー掛け	指定管理者	不明（修繕費）
H29.9.6	正門外灯付近の植栽剪定	指定管理者	不明（修繕費）
H29.9.7	創作室 照明安定期不良交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.9.9	運動広場の草刈り	指定管理者	不明（修繕費）
H29.9.11	窓ガラス清掃	指定管理者	不明（修繕費）
H29.9.11	床清掃、ワックス掛け	指定管理者	不明（修繕費）
H29.9.11	体育館下窓の防犯センサー交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.9.17	受水槽付近の植栽の剪定	指定管理者	不明（修繕費）
H29.9.20	多目的ホール 机のキャスター破損交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.9.20	エアロビ室証明球切れ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.9.28	講習室ブラインド開閉ロープ切れ補修	指定管理者	不明（修繕費）

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
H29.10.4	クレーテニスコート用ブラシ柄破損修理	指定管理者	不明（修繕費）
H29.10.6	自家用電気工作物保守・点検	指定管理者	不明（修繕費）
H29.10.7	文化棟2F通路照明スイッチ陥没修理	指定管理者	不明（修繕費）
H29.10.7	クレーテニスコートローラー掛け	指定管理者	不明（修繕費）
H29.10.10	テニスコート西側、駐車場南側、体育棟南側の植栽剪定	指定管理者	不明（修繕費）
H29.10.10	体育館北側小窓カーテンレール、カーテン取り付け	指定管理者	不明（修繕費）
H29.10.10	文化棟1F吹き抜けの照明交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.10.12	卓球ネット取り付け金具のスポット溶接部分の剥がれビス止め	指定管理者	不明（修繕費）
H29.10.13	昇降機設備の保守、点検	指定管理者	不明（修繕費）
H29.10.13	テニスコートフェンス網のめくれ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H29.10.17	管理事務所照明の球切れ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.10.17	文化棟1F女子トイレ洗面台下の照明球切れ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.10.18	文化棟1Fラウンジソファシート剥がれ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H29.10.18	文化棟東側階段常夜灯・誘導灯「の球交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.10.19	トレーニング室 ランニングマシンカバー止めビス取れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H29.10.21	エアロビ室 エアコン室外機GHPの点検、応急措置	指定管理者	不明（修繕費）
H29.10.21	陶芸窯 ヒーター線の止め釘浮き上がり修理	指定管理者	不明（修繕費）
H29.10.25	文化棟 エアハン室照明球切れ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.10.27	文化棟1F女子トイレ洗面台照明 球切れ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.10.28	テニスコート 北側植栽の剪定	指定管理者	不明（修繕費）
H29.10.30	オールウェザーコートフェンスめくれ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H29.11.7	空気環境測定	指定管理者	不明（修繕費）
H29.11.8	オールウェザーコートフェンスめくれ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H29.11.8	クレーテニスコートローラー掛け	指定管理者	不明（修繕費）
H29.11.10	昇降機設備保守・点検	指定管理者	不明（修繕費）
H29.11.13	クレーテニスコート削り 側溝に高さ合わせ	指定管理者	不明（修繕費）
H29.11.14	エアロビ室 窓ガラス割れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H29.11.14	トレーニング室テーブルローラー電源コンセントプラグ破損交	指定管理者	不明（修繕費）
H29.11.14	文化棟2F通路照明スイッチ陥没修理	指定管理者	不明（修繕費）
H29.11.18	多目的ホール 白板ビス取れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H29.11.19	文化棟2F男子トイレ表示看板脱落修理	指定管理者	不明（修繕費）
H29.11.21	文化棟1F男子トイレ洗面台水道蛇口 水が止まらないため交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.11.24	多目的ホール机脚 取り付けビス外れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H29.12.6	自家用電気工作物保守・点検	指定管理者	不明（修繕費）
H29.12.8	昇降機設備保守	指定管理者	不明（修繕費）
H29.12.1	文化棟1F男子トイレ照明スイッチ破損交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.12.2	エアロビ室 外壁コーキング修繕	指定管理者	不明（修繕費）
H29.12.2	敷地内南側 サルスベリ剪定	指定管理者	不明（修繕費）
H29.12.3	敷地内南東側 車輪梅剪定	指定管理者	不明（修繕費）

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
H29.12.3	敷地内南側つつじ剪定	指定管理者	不明（修繕費）
H29.12.3	エアロビ室 照明交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.12.10	クレーテニスコート 塩化カルシウム散布	指定管理者	不明（修繕費）
H29.12.11	視聴覚室 ピアノ調律	指定管理者	不明（修繕費）
H29.12.11	入り口自動ドア保守点検	指定管理者	不明（修繕費）
H29.12.13	プラザ看板支柱塗装剥がれ補修	指定管理者	不明（修繕費）
H29.12.17	管理事務所 ブラインド開閉不良修理	指定管理者	不明（修繕費）
H29.12.22	文化棟1F女子トイレ 換気扇動作不良交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.12.22	体育棟 女子トイレ扉蝶番抜け止めナット取り付け修理	指定管理者	不明（修繕費）
H29.12.22	体育棟 女子シャワー室給湯器水漏れ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.12.24	和室 障子破れ張り替え	指定管理者	不明（修繕費）
H29.12.25	クレーテニスコートローラー掛け	指定管理者	不明（修繕費）
H29.12.27	テニスコートシャッターカギ修繕	指定管理者	不明（修繕費）
H29.12.27	体育棟ア男子トイレ照明交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.1.4	和室 押し入れ柱 ささくれ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.1.5	文化棟女子シャワー室 蛇口ハンドル水漏れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.1.5	文化棟2F男子様式トイレ フラッシュバルブ不良修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.1.5	文化棟2F女子トイレ フラッシュバルブ不良修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.1.9	床面清掃、ワックスがけ	指定管理者	不明（修繕費）
H30.1.9	窓、ドア、ガラス清掃	指定管理者	不明（修繕費）
H30.1.9	消防用設備保守・点検	指定管理者	不明（修繕費）
H30.1.9	害虫駆除	指定管理者	不明（修繕費）
H30.1.9	GHPエアコン室外機保守、てんけん、整備	指定管理者	不明（修繕費）
H30.1.9	昇降機設備保守	指定管理者	不明（修繕費）
H30.1.12	陶芸窯室 換気扇イオン発生交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.1.13	文化棟1F給湯室 照明交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.1.14	空気環境測定	指定管理者	不明（修繕費）
H30.1.17	オールウェザーコート 中央白ベルト破損修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.1.17	消火器設置台の支柱破損修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.1.19	体育kン屋根 雨漏れ、コーキング修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.1.19	陶芸窯 ヒーター線浮き上がり修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.1.29	文化棟1F男子トイレ 洗面台蛇口ハンドル破損修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.1.29	多目的ホール机 キャスター破損修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.1.29	多目的ホール西側倉庫扉のスキマ隠しストッパー剥がれ補修	指定管理者	不明（修繕費）
H30.2.1	体育館 女子シャワー室換気扇故障交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.2.1	管理室照明球切れ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.2.8	エアロビ室屋根雨漏れ コーキング修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.2.8	自家用電気工作物保守・点検	指定管理者	不明（修繕費）
H30.2.8	昇降機設備保守	指定管理者	不明（修繕費）

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
H30.2.9	視聴覚室ピアノ調律	指定管理者	不明（修繕費）
H30.2.10	創作室 流し台蛇口水漏れ パイプ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.2.13	体育館バレー・バドミントン サビた支柱を塗装	指定管理者	不明（修繕費）
H30.2.14	管理事務所照明球切れ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.2.17	文化棟2F女子トイレ フラッシュバルブピストン交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.2.17	文化棟2F女子様式トイレ フラッシュバルブリング交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.2.20	文化棟職員更衣室 照明球切れ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.2.22	多目的ホール 机キャスター破損修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.2.28	清掃員詰め所のエアコン故障交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.2.28	陶芸窯室 制御盤の換気ファン異音発生し交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.2.28	陶芸窯ヒーター線 フレキ配管破損修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.3.3	トレーニング室 エアロバイク電源コード断線交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.3.6	文化棟1F通路照明球切れ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.3.6	文化棟東階段 天窓雨漏れコーキング	指定管理者	不明（修繕費）
H30.3.9	昇降機設備保守	指定管理者	不明（修繕費）
H30.3.9	クレーテニスコートローラー掛け	指定管理者	不明（修繕費）
H30.3.9	空気環境測定	指定管理者	不明（修繕費）
H30.3.10	文化棟2F 通路照明スイッチ破損 交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.3.10	和室 机脚の保護カバー紛失 作成し取り付け	指定管理者	不明（修繕費）
H30.3.10	職員更衣室 照明球切れ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.3.11	クレーテニスコート 塩化カルシウム散布	指定管理者	不明（修繕費）
H30.3.13	創作室 ろくろ電源コード抜け修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.3.13	体育館通路の誘導灯球切れ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.3.17	体育館 バスケットネット破損交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.3.18	体育館東口カーテン滑車破損交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.3.19	多目的ホール放送設備扉 ヒンジ蝶番外れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.3.19	体育館ロビー照明球切れ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.3.19	創作室 ろくろ回転不良 グリス注入	指定管理者	不明（修繕費）
H30.3.26	文化棟2F男子トイレ 窓開閉ストッパービス取れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.3.27	文化棟1F男子トイレ洗面台と壁のコーキング修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.3.27	文化棟2F男子トイレ洗面台と壁のコーキング修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.3.27	視聴覚室 机脚キャスター破損修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.4.1	多目的ホール ワイヤレスマイク ヘッド部分破損修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.4.6	昇降機設備保守・点検	指定管理者	不明（修繕費）
H30.4.9	自動ドア保守・点検・清掃	指定管理者	不明（修繕費）
H30.4.9	自動ドア下部カバー外れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.4.11	自家用電気工作物保守・点検	指定管理者	不明（修繕費）
H30.4.11	文化棟1F女子トイレ照明切れ 照明LED化工事および電球交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.4.21	和室照明球切れ交換	指定管理者	不明（修繕費）

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
H30.4.25	文化棟1F通路照明切れ 照明LED化工事および電球交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.4.25	トレーニング室エアロバイク バッテリー摩耗のためバッテリー交換	指定管理者	12,744
H30.4.28	エアロビクス室 雨漏れのためコーキング処理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.4.30	体育館 バレーボールネット ワイヤー切れ 交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.5.3	エアロビ室 窓開閉ストッパービス取れ	指定管理者	不明（修繕費）
H30.5.4	空気環境測定	指定管理者	不明（修繕費）
H30.5.11	昇降機設備保守・点検	指定管理者	不明（修繕費）
H30.5.11	体育館西側つつじ剪定	指定管理者	不明（修繕費）
H30.5.12	多目的ホール ワイヤレスマイク破損修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.5.12	講習室 誘導灯 球切れ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.5.14	クレーコート整備	指定管理者	不明（修繕費）
H30.5.23	陶芸窯 ヒーター線止め釘浮き上がり修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.5.23	和室 安定器不良のため照明安定器交換	指定管理者	1,576
H30.6.9	オールウェザーコート ベンチ背もたれ破損修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.6.9	多目的ホール ワイヤレスマイク破損修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.6.10	クレーコート整備用ブラシ破損修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.6.11	体育館ロビー照明球切れ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.6.15	講習室 入口扉取ってビス取れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.6.21	体育館 室内温度計落下 修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.6.21	体育館 消火器設置表示板外れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.6.23	文化棟1F通路照明切れ 照明LED化工事および電球交換	指定管理者	7,960
H30.6.30	文化棟屋上GHP室外機 排水管劣化のため交換	指定管理者	1,839
H30.7.5	陶芸窯 ヒーター結線部分参加サビ汚れ清掃	指定管理者	不明（修繕費）
H30.7.5	創作室 スプリング摩耗 排煙窓ガススプリング交換	指定管理者	6,264
H30.7.7	体育館屋根 雨漏れのため コーキング処理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.7.8	テニスコート コート補修 クレーコート塩化カルシウム購入	指定管理者	47,692
H30.7.9	オールウェザーコート フェンスめくれ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.7.24	多目的ホール 倉庫扉ストッパー外れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.7.24	体育館女子ロッカー室 扇風機モーター取り付け部分破損交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.7.25	駐車場 スイッチ不良 雨水排水ポンプ フロートスイッチ交換	指定管理者	88,560
H30.7.28	和室 照明球切れ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.8.8	水撒き散水ノズル水漏れ 交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.8.8	管理事務所照明球切れ 交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.8.14	多目的ホール 放送設備扉ヒンジ蝶番外れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.8.17	視聴覚室 信号線外れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.8.18	文化棟1F男子トイレ 安定器不良のため照明安定器交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.8.21	文化棟1F職員ロッカー照明 球切れ交換	指定管理者	不明（修繕費）

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
H30.8.22	文化棟1F女子トイレ洗面台 球切れ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.8.26	体育館バスケットゴールネット破損交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.8.29	管理事務所 非常灯バッテリー不良交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.8.29	トレーニング室 ポスト剥がれ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.8.31	体育館常夜灯バッテリー 消耗のため交換	指定管理者	31,717
H30.8.31	体育館カーテン 摩耗のため交換	指定管理者	64,800
H30.9.2	文化棟1F 通路 照明切れ 照明LED化工事および電球交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.9.4	文化棟1F 受付前 照明切れ 照明LED化工事および電球交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.9.5	文化棟 管理事務所椅子破損 交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.9.7	管理事務所 照明球切れ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.9.10	多目的ホール 冷温水発生機給水電磁弁亀裂破損 交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.9.12	トレーニング室 エアロバイクペダルカバーベルト破損	指定管理者	不明（修繕費）
H30.9.12	芝刈り機の刃を研いだ	指定管理者	不明（修繕費）
H30.9.16	職員ロッカー 照明球切れ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.9.17	文化棟 白板止めビス外れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.9.20	文化棟2F通路毛誘導灯 球切れ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.9.21	文化棟受付前照明 球切れ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.9.21	文化棟1F女子トイレ 照明切れ 照明LED化工事および電球交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.10.1	文化棟屋上扉剥がれ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.10.4	管理事務所窓 開閉ストッパービス取れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.10.8	シャワー室排水口 Oリング劣化交換	指定管理者	2,842
H30.10.9	体育館 バレーボールコートライン引き	指定管理者	3,758
H30.10.14	文化棟給湯ポット 電源線断線修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.10.14	文化棟1F男子トイレ 窓開閉ストッパービス取れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.10.18	文化棟1F男子トイレ 照明切れ 照明LED化工事および電球交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.10.20	創作室電動ろくろ 電源コードブッシング抜け修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.10.21	体育館バドミントンネット用ロープ 摩耗のため交換	指定管理者	2,595
H30.10.25	電気窯 ニクロム線劣化線修理	指定管理者	150,000
H30.10.26	文化棟屋上講習室エアコン室外機 土砂汚れ掃除	指定管理者	不明（修繕費）
H30.11.1	文化棟女子シャワー室入り口カーテンまくれ 交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.11.1	管理事務所照明切れ 照明LED化工事および電球交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.11.2	トレーニング室エアロバイク ベルト摩耗交換	指定管理者	27,583
H30.11.3	体育館口ビー窓鍵開閉不可 鍵交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.11.3	文化棟障害者トイレ 人工肛門洗浄器不良 交換	指定管理者	118,260
H30.11.7	テニス子tと川外灯点灯タイマー故障 交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.11.7	創作室照明切れ 照明LED化工事および電球交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.11.8	文化棟1F分電盤 ヒューズ切れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.11.10	文化棟1F身体障害者用トイレ照明球切れ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.11.11	クレーコート 塩化カルシウム散布	指定管理者	46,128

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
H30.11.11	管理事務所椅子破損 溶接修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.11.12	オールウェザーコート入り口扉 鍵の高さ調整	指定管理者	不明（修繕費）
H30.11.12	オールウェザーコート ネット破損修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.11.21	体育館屋根 さびおとし塗装	指定管理者	不明（修繕費）
H30.11.21	文化棟屋上エアコン室外機室 扉修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.12.3	会議室エアコン室外機故障 キャブレーターガス調整バルブ洗淨	指定管理者	不明（修繕費）
H30.12.8	文化棟1F女子トイレ照明切れ 照明LED化工事および電球交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.12.10	文化棟GHP スポット点検及び修理	指定管理者	884,384
H30.12.17	講習室椅子 脚の床版保護材取れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.12.17	コート整備用ローラー車 エンジンオイル交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.12.19	会議室エアコン室外機エンジンベルト調整ローラー不良 交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.12.19	トレーニング室フィットネスローラー グリス塗布	指定管理者	不明（修繕費）
H30.12.25	体育館屋上ハシゴさび落とし塗装	指定管理者	不明（修繕費）
H30.12.28	文化棟1F男子トイレ バルブ不良 フラッシュバルブ購入	指定管理者	6,000
H31.1.11	バドミントンネット ロープ切れ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H31.1.11	和室照明切れ 照明LED化工事および電球交換	指定管理者	不明（修繕費）
H31.1.13	テニス倉庫シャッター 開閉取っ手アルミ板修理	指定管理者	不明（修繕費）
H31.1.16	電動ろくろ電源コードブッシング外れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H31.1.16	文化棟1F通路照明切れ 照明LED化工事および電球交換	指定管理者	不明（修繕費）
H31.1.18	多目的ホール放送設備 扉ヒンジ蝶番外れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H31.1.18	文化棟1F男子トイレ、女子トイレ温便座用電源工事	指定管理者	455,159
H31.1.23	オールウェザーコートネットセンターベルト取り付け金具破損修理	指定管理者	不明（修繕費）
H31.1.27	建物入り口点字ブロックめくれ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H31.1.31	入り口 外灯球切れ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H31.1.31	会議室入り口扉 取っ手ビス取れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H31.2.4	文化棟2Fソファ脚 床面保護カバー外れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H31.2.4	体育館女子トイレ洗面台蛇口目詰まり掃除	指定管理者	不明（修繕費）
H31.2.7	クレーコートネットロープ破損交換	指定管理者	不明（修繕費）
H31.2.7	文化棟1F男子トイレ照明切れ 照明LED化工事および電球交換	指定管理者	不明（修繕費）
H31.2.8	文化棟1F男子トイレ温便座取り付け	指定管理者	不明（修繕費）
H31.2.12	体育館倉庫扉 取っ手外れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H31.2.12	体育館、文化棟2Fトイレ 温便座取り付け	指定管理者	不明（修繕費）
H31.2.13	文化棟2F女子トイレ照明切れ 照明LED化工事および電球交換	指定管理者	不明（修繕費）
H31.2.13	講習室照明切れ 照明LED化工事および電球交換	指定管理者	不明（修繕費）
H31.2.16	テニスコート側駐車場 車止め取れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H31.2.16	文化棟屋上GHP 排水管腐食修理	指定管理者	不明（修繕費）

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
H31.2.20	文化棟2F男子トイレ 温便座電源工事	指定管理者	不明（修繕費）
H31.2.23	管理事務所エアコン室外機 電源配線位置調整	指定管理者	不明（修繕費）
H31.3.1	文化棟1F女子トイレ 物掛けフック破損こうかん	指定管理者	不明（修繕費）
H31.3.3	会議室 壁クロス剥がれ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H31.3.3	入り口自動ドア下部保護カバー外れ	指定管理者	不明（修繕費）
H31.3.11	体育館女子洋式トイレ便器亀裂 交換	指定管理者	不明（修繕費）
H31.3.11	文化棟1F男子洋式トイレ便器亀裂 交換	指定管理者	不明（修繕費）
H31.3.13	文化棟2F女子トイレ温便座電源工事	指定管理者	不明（修繕費）
H31.3.13	多目的ホール放送設備 扉ヒンジ蝶番外れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H31.3.15	陶芸窯室換気扇カバー垂れ下がり 修理	指定管理者	不明（修繕費）
H31.3.18	管理事務所 エアコン故障 電気エアコンに交換	指定管理者	不明（修繕費）
H31.3.23	エアロビ室 扉ストッパークッション材外れ	指定管理者	不明（修繕費）
H31.3.30	文化棟通路誘導灯 球切れ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H31.3.30	クレーコート塩化カルシウム散布	指定管理者	38,352
H31.3.30	エアロビクス室 ガラス破損交換	指定管理者	60,912
H31.4.4	体育館入口の誘導灯球切れのため交換	指定管理者	不明（修繕費）
H31.4.5	テニスコートフェンス網の隙間修理	指定管理者	不明（修繕費）
H31.4.5	文化棟2階女子トイレ洗面台照明を蛍光灯からLEDに交換工事	指定管理者	不明（修繕費）
H31.4.6	体育館倉庫照明蛍光灯の球破損のため球取付	指定管理者	不明（修繕費）
H31.4.8	文化棟階段の常夜灯球切れのため交換	指定管理者	不明（修繕費）
H31.4.11	体育館屋根の雨漏れのため、コーキング処理	指定管理者	不明（修繕費）
H31.4.11	文化棟受付前の照明をLEDに交換工事	指定管理者	不明（修繕費）
H31.4.16	体育館北側換気ダクト酸化で、2回目の塗装	指定管理者	不明（修繕費）
H31.4.16	体育館南側換気ダクト酸化で、塗装	指定管理者	不明（修繕費）
H31.4.16	体育館屋上の衝立枠、錆落とし、塗装	指定管理者	不明（修繕費）
H31.4.18	文化棟1階通路の誘導灯球交換	指定管理者	不明（修繕費）
H31.4.20	和室ロスナイ全熱交換機フィルター枠の剥がれ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H31.4.24	管理事務所の椅子背もたれ新しい革で、カバー製作取付け	指定管理者	不明（修繕費）
R1.5.12	管理事務所照明を蛍光灯からLEDに交換工事	指定管理者	不明（修繕費）
R1.5.18	文化棟1階ラウンジ照明新しいLEDに交換工事	指定管理者	不明（修繕費）
R1.5.19	多目的ホール出入口の誘導灯外れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
R1.5.19	体育館女子和式トイレの鍵ビス取れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
R1.5.20	和室の机足ロック金具破損修理	指定管理者	不明（修繕費）
R1.5.22	体育館屋根の雨戸井の錆と取り塗装	指定管理者	不明（修繕費）
R1.6.4	陶芸電気釜温度センサー交換	指定管理者	36,000
R1.6.7	創作室電動ろくろ電源コードのブッシング抜け修理	指定管理者	不明（修繕費）
R1.6.10	体育館照明の電源装置不良	指定管理者	237,000
R1.6.11	文化棟1階通路の照明FDL蛍光灯からLEDに交換工事	指定管理者	不明（修繕費）

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
R1.6.11	体育館屋根防水シートの雨漏れコーキング処理	指定管理者	不明（修繕費）
R1.6.16	管理事務所照明蛍光灯の球切れのためLEDに交換工事	指定管理者	不明（修繕費）
R1.6.19	体育館の電源カバービス取れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
R1.6.22	エアハンドリングユニット排水口の錆を取り除き塗装	指定管理者	不明（修繕費）
R1.6.29	トレーニング室フライの脚乗せの滑り止めが剥がれ修理	指定管理者	不明（修繕費）
R1.7.1	冷却塔の冷却水配管繁目から水漏れのため新しいベルトで締め付け	指定管理者	不明（修繕費）
R1.7.8	オールテニスコートNO1のネット破れのため修理	指定管理者	不明（修繕費）
R1.7.9	創作室照明蛍光灯をLEDに交換工事	指定管理者	不明（修繕費）
R1.7.12	和室照明蛍光灯をLEDに交換工事	指定管理者	不明（修繕費）
R1.7.13	創作室誘導灯の電源バッテリー新品と交換	指定管理者	不明（修繕費）
R1.7.12	体育館男子トイレ放送スピーカー新品と交換	指定管理者	不明（修繕費）
R1.7.15	クレーテニスコート入口の扉開閉ハンドルが変形したため修理	指定管理者	不明（修繕費）
R1.7.19	体育館通路誘導灯の電源バッテリー不良のため、新品と交換	指定管理者	不明（修繕費）
R1.8.3	文化棟1階女子トイレ照明FDL蛍光灯からLEDに交換工事	指定管理者	不明（修繕費）
R1.8.5	体育館卓球台脚の破損、補強修理	指定管理者	不明（修繕費）
R1.8.15	テニスコートの設備時計故障による交換工事	指定管理者	347,760
R1.8.15	エレベーターの作動不良、点検、リセット	指定管理者	不明（修繕費）
R1.8.16	文化棟1階女子トイレ照明をLEDに交換工事	指定管理者	不明（修繕費）
R1.8.18	陶芸電気釜室、照明蛍光灯からLEDに交換工事	指定管理者	不明（修繕費）
R1.8.23	電気検針メーター無線機交換	指定管理者	不明（修繕費）
R1.8.28	文化棟1階男子トイレ窓開閉ストッパーのビス取れ、修理	指定管理者	不明（修繕費）
R1.8.28	創作室照明蛍光灯からLEDに交換工事	指定管理者	不明（修繕費）
R1.8.29	文化棟1階男子トイレ照明蛍光灯からLEDに交換工事	指定管理者	不明（修繕費）
R1.8.29	体育館の卓球台脚 補強金具取付ボルト外れのため取付け修理	指定管理者	不明（修繕費）
R1.9.9	体育館南側 開閉扉のストッパー外れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
R1.9.9	陶芸電気窯のヒーター断線修理（応急処置）	指定管理者	不明（修繕費）
R1.9.11	運動広場出入口扉のストッパー固定金具が破損のため取付け修理	指定管理者	不明（修繕費）
R1.9.16	創作室洗面台水道蛇口パッキン不良のためパッキン交換	指定管理者	不明（修繕費）
R1.9.18	体育館の卓球台脚が破損のため修理	指定管理者	不明（修繕費）
R1.9.19	文化棟屋上の扉、破損のため修理	指定管理者	不明（修繕費）
R1.9.21	トレーニング室エアロバイクペダルの補助ベルトが破損のため新品と交換	指定管理者	不明（修繕費）
R1.10.3	陶芸電気窯のヒーター交換工事	指定管理者	165,000
R1.10.3	創作室倉庫扉ストッパー磁石ビスが外れたため修理	指定管理者	不明（修繕費）

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
R1.10.4	トレーニング室照明LEDに切替工事	指定管理者	不明（修繕費）
R1.10.8	文化棟1階女子トイレ照明球切れのためLEDに切替工事	指定管理者	不明（修繕費）
R1.10.9	体育館屋根の雨戸井が酸化しているため錆を取り塗装。	指定管理者	不明（修繕費）
R1.10.13	文化棟1階避難誘導灯の球交換	指定管理者	不明（修繕費）
R1.10.13	視聴覚室 椅子脚の保護材取れのため、保護材、木材で製作、取付け	指定管理者	不明（修繕費）
R1.10.15	創作室洗面台の水道蛇口から水漏れのためUパイプ交換	指定管理者	不明（修繕費）
R1.10.17	文化棟屋上の扉破損、修理	指定管理者	不明（修繕費）
R1.10.17	文化棟2階通路の誘導灯球切れのため球交換	指定管理者	不明（修繕費）
R1.10.22	体育館男子洋式トイレ温便座用、電源コンセント取付け工事	指定管理者	不明（修繕費）
R1.10.27	正面入口屋上コーキング劣化のためコーキング再処理	指定管理者	不明（修繕費）
R1.10.29	会議室椅子のキャスターが外れたため、キャスターの交換修理	指定管理者	不明（修繕費）
R1.11.5	講習室照明 蛍光灯からLEDに切替工事	指定管理者	不明（修繕費）
R1.11.5	正面入口屋上コーキング劣化のためコーキング再処理	指定管理者	不明（修繕費）
R1.11.6	体育館屋根の雨戸井が酸化しているため錆を取り塗装。	指定管理者	不明（修繕費）
R1.11.7	多目的ホールの白板キャスター取り付け、ナット締め付け修理	指定管理者	不明（修繕費）
R1.11.7	オールテニスコートNO1のネット張りロープ切れのため修理	指定管理者	不明（修繕費）
R1.11.8	エアハンドリングユニット制御盤運転表示ランプ球切れのため球交換	指定管理者	不明（修繕費）
R1.11.8	文化棟屋上のコーキング劣化と壁の亀裂で電気室に雨漏れのためコーキング処理	指定管理者	不明（修繕費）
R1.11.11	受水槽の自動給水不良のため、自動給水配管、ボールタップ、FMバルブ交換	指定管理者	506,000
R1.11.11	受水槽の満水警報装置新品と交換	指定管理者	不明（修繕費）
R1.11.11	文化棟1階給湯室水道蛇口の水漏れのためパッキン交換	指定管理者	152,900
R1.11.22	文化棟2階通路照明の球切れのため、蛍光灯からLEDに切替工事	指定管理者	不明（修繕費）
R1.11.27	会議室照明FPL蛍光灯安定器を取り外しLEDに交換工事	指定管理者	不明（修繕費）
R1.12.5	エアロビクス室の雨漏れのため、天井窓ガラス繋ぎ目にコーキング処理	指定管理者	不明（修繕費）
R1.12.9	正面入口 視覚障害者誘導タイルのくぼみ処理	指定管理者	不明（修繕費）
R1.12.9	文化棟1階男子トイレのシンク亀裂修理	指定管理者	不明（修繕費）
R1.12.10	男子シャワー室カーテンレール固定金具外れのため修理	指定管理者	不明（修繕費）
R1.12.18	多目的ホールの冷温水発生機が着火エラーのため点検、応急処置	指定管理者	不明（修繕費）

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
R1.12.21	エアハンドリングユニットの運転表示ランプ球切れのため交換修理	指定管理者	不明（修繕費）
R1.12.22	陶芸電気窯制御盤のファンから異音がするため、新品のファンと交換	指定管理者	不明（修繕費）
R1.12.28	創作室出入口の誘導灯球切れのため、球交換修理	指定管理者	不明（修繕費）
R2.1.8	正面入口天井に水漏れにより黒カビが発生したため、水漏れ箇所をコーキング処理し、発生した黒カビを清掃。	指定管理者	不明（修繕費）
R2.1.9	文化棟屋上GHP室外機の酸化しているため、錆を落として塗装。	指定管理者	78,210
R2.1.10	正面入口の照明FDL蛍光灯からLEDに切替工事	指定管理者	不明（修繕費）
R2.1.15	管理事務所照明蛍光灯の球切れのためLEDに交換工事	指定管理者	不明（修繕費）
R2.1.19	冷温水発生機の着火ミスにより運転できない症状が発生したため、流量スイッチと点火ロッドを交換修理	指定管理者	不明（修繕費）
R2.1.23	入口文化棟寄りの照明FDL蛍光灯からLEDに交換工事	指定管理者	不明（修繕費）
R2.1.23	多目的ホールのピアノ椅子レザーシートが破損のため修理	指定管理者	不明（修繕費）
R2.1.26	オールテニスコートフェンス網固定金具破損のため修理	指定管理者	不明（修繕費）
R2.2.3	文化棟2階身体害者トイレのフラッシュバルブ、センサー、電磁弁交換修理	指定管理者	117,150
R2.2.8	体育館女子トイレ洗面台照明を蛍光灯からLEDに交換工事	指定管理者	不明（修繕費）
R2.2.8	体育館南側カーテンレールの滑車が破損したため、滑車交換修理	指定管理者	不明（修繕費）
R2.2.9	視聴覚室エアコン室外機の酸化が見られるため、錆取り及び塗装	指定管理者	不明（修繕費）
R2.2.10	オールテニスコートNO1のネット破損のため、破損箇所を補修	指定管理者	不明（修繕費）
R2.2.21	ゴミ捨て倉庫の鍵交換。	指定管理者	不明（修繕費）
R2.2.28	正面入口防火戸のバッテリー交換	指定管理者	不明（修繕費）
R2.2.29	創作室電動ろくろの電源コードブッシングから抜け出し修理	指定管理者	不明（修繕費）
R2.3.9	体育館の卓球台脚のナット外れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
R2.3.14	体育館北側壁 新品の合板張り付け	指定管理者	不明（修繕費）
R2.3.25	和室の畳表面劣化摩耗のため、畳表替え	指定管理者	200,000
R2.3.28	管理事務所の床板めくれ上がりのため修理	指定管理者	不明（修繕費）
R2.3.29	体育館男子シャワー室のコーキング剥がれ修理	指定管理者	不明（修繕費）
R2.4.2	クレーコートネット塩化カルシウム散布	指定管理者	37,776
R2.4.5	体育館西側壁板めくれ 合板張り付け修理	指定管理者	不明（修繕費）
R2.4.11	施設正面入り口駐車場汚水マンホール アスファルト破損修理	指定管理者	不明（修繕費）
R2.4.13	施設正面入り口 引き扉ビス取れ修理	指定管理者	不明（修繕費）

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
R2.4.14	体育館ロビー照明切れ 照明LED化工事および電球交換	指定管理者	8,908
R2.4.22	正面入り口屋上 コーキング劣化のため コーキング処理	指定管理者	不明（修繕費）
R2.4.22	エアロビクス屋根 コーキング劣化修理	指定管理者	不明（修繕費）
R2.4.28	テニスコート側駐車場 看板外れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
R2.4.30	テニスコート 経年劣化のため ひび割れ補修	指定管理者	1,980
R2.5.3	オールウェザーコートひび割れ セメント埋め込み修理	指定管理者	不明（修繕費）
R2.5.10	施設入り口点字破損修理	指定管理者	不明（修繕費）
R2.5.11	GHP室外機経年劣化 配管さび落としおよび塗装	指定管理者	2,988
R2.5.11	自動演奏機器の劣化による交換	指定管理者（利益還元）	不明（修繕費）
R2.5.12	体育館 バドミントンポール 滑車固定金具破損修理	指定管理者	不明（修繕費）
R2.5.14	文化棟ラウンジエアコン室外機経年劣化不具合修繕	指定管理者（利益還元）	不明（修繕費）
R2.5.14	文化棟屋上GHP室外機 エンジンオイル交換	指定管理者	202,180
R2.5.15	オールウェザーコートネット破損 交換	指定管理者	不明（修繕費）
R2.5.20	管理事務所コピー機 信号線用カバーモール破損 交換	指定管理者	不明（修繕費）
R2.5.24	オールウェザーコートネット破損 交換	指定管理者	不明（修繕費）
R2.5.29	管理事務所 照明切れ 照明LED化工事および電球交換	指定管理者	不明（修繕費）
R2.5.31	トレーニング室表示板剥がれ修理	指定管理者	不明（修繕費）
R2.6.7	管理事務所照明切れ 照明LED化工事および電球交換	指定管理者	不明（修繕費）
R2.6.22	オールウェザーコート ベンチシート破損のため交換	指定管理者	154,000
R2.6.22	管理事務所前照明切れ 照明LED化工事および電球交換	指定管理者	3,060
R2.6.25	ブナk等1F会談下 点字取れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
R2.6.30	雨水排水ポンプ フロートSW、基盤、異常増水パトライト不良のため交換	指定管理者（利益還元）	不明（修繕費）
R2.7.4	創作室 照明切れ 照明LED化工事および電球交換	指定管理者	不明（修繕費）
R2.7.4	体育館通路の照明切れ 照明LED化工事および電球交換	指定管理者	不明（修繕費）
R2.7.5	体育館ロビー窓開閉ストッパービス取れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
R2.7.6	トレーニング室窓開閉ストッパービス取れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
R2.7.10	文化棟1F 女子トイレ 照明切れ 照明LED化工事および電球交換	指定管理者	不明（修繕費）
R2.7.10	文化棟1F 女子トイレ窓に網戸設置	指定管理者	不明（修繕費）
R2.7.13	体育館ロビー 照明切れ 照明LED化工事および電球交換	指定管理者	9,799
R2.7.25	文化棟1F 男子トイレ 窓開閉ストッパービス取れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
R2.7.26	文化棟2F通路 照明切れ 照明LED化工事および電球交換	指定管理者	不明（修繕費）
R2.7.26	管理事務所の窓に網戸設置	指定管理者	不明（修繕費）
R2.7.29	正面入り口照明 照明切れ 照明LED化工事および電球交換	指定管理者	不明（修繕費）
R2.7.30	陶芸窯 ヒーター止め釘酸化のため修理	指定管理者	不明（修繕費）
R2.8.2	創作室西側出口誘導灯 球切れのため電球交換	指定管理者	不明（修繕費）
R2.8.3	エアロビクス室 スピーカー不具合調整	指定管理者	49,500
R2.8.4	文化棟1F 障害者トイレ照明切れ 蛍光灯・グローランプ交換	指定管理者	不明（修繕費）

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
R2.8.7	汚水マンホールアスファルト破損 埋め込み修繕	指定管理者	不明（修繕費）
R2.8.10	多目的ホール 椅子の脚 保護材破損のため修理	指定管理者	不明（修繕費）
R2.8.10	体育館踊り場常夜灯 照明切れ 照明LED化工事および電球交換	指定管理者	不明（修繕費）
R2.8.11	体育館入り口床面 摩耗のため段差発生したため補修	指定管理者	1,969
R2.8.12	創作室誘導灯 不点灯のため修理	指定管理者	不明（修繕費）
R2.9.4	体育館女子トイレ 照明切れ 照明LED化工事および電球交換	指定管理者	不明（修繕費）
R2.9.11	エアハンドリングユニット室照明切れのため蛍光灯交換	指定管理者	不明（修繕費）
R2.9.18	管理事務所のインターネットルーター不具合のため交換	指定管理者	8,030
R2.9.20	文化棟階段 常夜灯球切れ 交換	指定管理者	不明（修繕費）
R2.9.24	トレーニング室テーブルローラー 電源コード断線のため修理	指定管理者	不明（修繕費）
R2.9.26	体育館 卓球台脚破損 接続部品交換	指定管理者	2,037
R2.9.30	クレーコートネット上部白帯破損交換	指定管理者	6,110
R2.10.3	トレーニング室エアロバイク ペダルベルト破損のため交換	指定管理者	不明（修繕費）
R2.10.11	文化棟1F通路 照明切れ 照明LED化工事および電球交換	指定管理者	2,755
R2.10.12	汚水マンホールアスファルト破損 埋め込み修繕	指定管理者	不明（修繕費）
R2.10.12	クレーコートネット上部白帯破損交換	指定管理者	不明（修繕費）
R2.10.13	文化棟1F通路 照明切れ 照明LED化工事および電球交換	指定管理者	不明（修繕費）
R2.10.15	文化棟2F女子トイレ 照明切れ 照明LED化工事および電球交換	指定管理者	不明（修繕費）
R2.10.18	文化棟1F男子トイレ 窓開閉ストッパービス取れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
R2.11.9	体育館 照明電源装置不良のため交換	指定管理者	196,000
R2.11.23	運動広場入り口扉 ストッパー金具破損のため修理	指定管理者	不明（修繕費）
R2.11.24	文化棟2F 男子トイレ 照明切れ 照明LED化工事および電球交換	指定管理者	不明（修繕費）
R2.11.26	文化棟1F障害者トイレ 自動洗浄センサー、フラッシュバルブ不良 交換	指定管理者	126,874
R2.11.30	文化棟受付前の照明球切れ LED化工事および電球交換	指定管理者	不明（修繕費）
R2.11.30	文化棟1F男子トイレ照明球切れ LED化工事および電球交換	指定管理者	不明（修繕費）
R2.12.6	管理事務所 照明切れ LED化工事および電球交換	指定管理者	不明（修繕費）
R2.12.8	創作室 洗面台下収納扉 ヒンジ蝶番外れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
R2.12.14	文化棟女子シャワー室 換気扇故障	指定管理者	66,000
R2.12.14	体育館 換気扇不良 電源、配線工事	指定管理者	不明（修繕費）
R3.1.5	視聴覚室窓開閉ストッパービス取れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
R3.1.6	文化棟2F通と照明切れ LED化工事および電球交換	指定管理者	不明（修繕費）
R3.1.8	文化棟屋上ガス配管 参加の為さび落とし、塗装	指定管理者	不明（修繕費）
R3.1.8	体育館卓球台合脚破損のため修理	指定管理者	不明（修繕費）
R3.1.12	会議室 GHP故障のため 空調設備交換工事	指定管理者	1,155,000
R3.1.12	体育館 換気扇不具合のため 有圧換気扇改修工事	指定管理者	733,000

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
R3.1.26	体育館入り口踏板のゆるみ修理	指定管理者	不明（修繕費）
R3.2.4	体育館通路の照明切れ 照明LED化工事および電球交換	指定管理者	不明（修繕費）
R3.2.4	清掃員詰め所の照明球切れ 照明LED化工事および電球交換	指定管理者	不明（修繕費）
R3.2.7	文化棟2F給湯器 ボールタップみずもれのため交換	指定管理者	不明（修繕費）
R3.2.12	文化棟1F女子トイレ 窓開閉ストッパービス取れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
R3.2.19	エアロビクス屋根雨漏れ コーキング劣化修理	指定管理者	不明（修繕費）
R3.2.20	会議室 窓開閉ストッパービス取れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
R3.2.21	受水槽側外灯球切れ 照明LED化工事および電球交換	指定管理者	不明（修繕費）
R3.2.26	文化棟2F通路 非常灯バッテリー不良のため交換	指定管理者	不明（修繕費）
R3.2.28	トレーニング室エアコン室外機 塗装剥がれのため再塗装	指定管理者	不明（修繕費）
R3.2.28	体育館屋上排水口 砂利、落ち葉詰まり掃除	指定管理者	不明（修繕費）
R3.3.15	文化棟障害者トイレ 自動水洗システム故障 フラッシュバルブ交換	指定管理者	96,910
R3.3.16	文化棟2F男子トイレ 窓開閉ストッパービス取れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
R3.3.19	体育館屋根 北側取付ボルト破損のため修理	指定管理者	不明（修繕費）
R3.3.22	エアロビクス室 ガラス屋根雨漏れのためコーキング修理	指定管理者	不明（修繕費）
R3.3.27	文化棟2F女子トイレ フラッシュバルブ不良のため修理	指定管理者	不明（修繕費）
R3.3.28	文化棟1F男子トイレ照明切れ 照明LED化工事および電球交換	指定管理者	不明（修繕費）
R3.3.30	体育館男子トイレ照明切れ 照明LED化工事および電球交換	指定管理者	不明（修繕費）
R3.3.31	高圧電気設備 経年劣化のため 高圧電気設備（PAS）交換工事	千葉市	673,750
R3.4.5	文化棟1Fトイレ前照明バッテリー不良のため不点灯 LED非常灯に交換	指定管理者	不明（修繕費）
R3.4.5	体育棟女子ロッカー室照明球切れ LED非常灯に交換	指定管理者	不明（修繕費）
R3.4.6	創作室 窓開閉センサーのズレ修理	指定管理者	不明（修繕費）
R3.4.13	電気室 雨漏れ防止のためコーキング修理	指定管理者	不明（修繕費）
R3.5.6	文化棟1F入り口蛍光灯ランプ不点灯 交換	指定管理者	不明（修繕費）
R3.5.9	文化棟1F入り口蛍光灯ランプ不点灯 交換	指定管理者	不明（修繕費）
R3.5.15	文化棟1F男子トイレ窓開閉ストッパー部品外れ補修	指定管理者	不明（修繕費）
R3.5.17	文化棟1F創作室窓側蛍光灯不点灯 交換	指定管理者	不明（修繕費）
R3.5.21	文化棟1F男子トイレ洗面台 蛇口水漏れ、水栓不良 水栓交換	指定管理者	72,600
R3.5.22	文化棟2F男子トイレ窓開閉ストッパー部品不良補修	指定管理者	不明（修繕費）
R3.5.23	文化棟1Fトイレ前天井照明不点灯 LED電球に交換	指定管理者	不明（修繕費）
R3.5.28	管理事務所窓上外壁 白亜化の粉落下防止処置	指定管理者	不明（修繕費）
R3.5.28	和室蛍光灯不点灯 交換	指定管理者	不明（修繕費）
R3.6.3	文化棟2F講習室前照明不点灯 交換	指定管理者	不明（修繕費）
R3.6.6	管理事務所蛍光灯不点灯 交換	指定管理者	不明（修繕費）
R3.6.7	和室照明点滅・不点灯 交換	指定管理者	不明（修繕費）
R3.6.14	トレーニング室窓ガラス 熱割れのため交換	指定管理者	370,700
R3.6.14	管理事務所横階段前ダウンライト点滅 交換	指定管理者	不明（修繕費）

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
R3.6.17	体育館 バasketゴールネット破損のため交換	指定管理者	不明（修繕費）
R3.6.24	文化棟1F男子トイレ窓 防虫ネットストッパー不具合のため交換	指定管理者	不明（修繕費）
R3.6.29	卓球台 脚破損、ボルト欠損のため修理	指定管理者	不明（修繕費）
R3.7.3	和室前廊下床 誘導灯ランプ点滅のため交換	指定管理者	不明（修繕費）
R3.7.8	文化棟2F男子トイレ窓開閉ストッパー部品不良補修	指定管理者	不明（修繕費）
R3.7.29	創作室前照明不点灯 蛍光灯交換	指定管理者	不明（修繕費）
R3.8.2	クレーコートホース シャワーノズル破損のため交換	指定管理者	不明（修繕費）
R3.9.13	体育館天井照明不点灯 電源ユニット交換	指定管理者	167,750
R3.9.13	施設内誘導灯 蓄電池要領不足、老朽化のため本体交換	指定管理者	261,800
R3.10.7	清掃事務所蛍光灯不点灯 交換	指定管理者	不明（修繕費）
R3.10.11	文化棟誘導灯不点灯 回路配線修理	指定管理者	33,000
R3.10.12	テニス倉庫南側シャッター不具合 鍵スラットの交換	指定管理者	60,500
R3.10.15	創作室蛍光灯不点灯 交換	指定管理者	不明（修繕費）
R3.10.31	文化棟1F女子トイレ前天井照明不点灯 LEDに交換	指定管理者	不明（修繕費）
R3.11.4	施設入り口付近マンホール アスファルト破損のため補修	指定管理者	不明（修繕費）
R3.11.5	文化棟2F男子トイレ窓開閉ストッパー部品不良補修	指定管理者	不明（修繕費）
R3.11.11	視聴覚室白板 化粧板動作不良のため修理	指定管理者	71,500
R3.11.22	シャワー一時水栓より漏水のため水栓コマ部分交換	指定管理者	不明（修繕費）
R3.12.9	点字ブロック剥がれ修理	指定管理者	不明（修繕費）
R3.12.13	屋外案内看板劣化のため貼り替え	指定管理者	112,200
R3.12.22	テニスコートフェンス破れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
R4.1.11	陶芸窯 断熱材張り替え、煉瓦取り替え	指定管理者	不明（修繕費）
R4.2.15	ガスGHP簡易修理	指定管理者	486,860
R4.2.22	屋外非常警報スピーカー不作動、文化棟2F誘導灯不点灯 新品に交換	指定管理者	67,100
R4.3.28	エアロビクス室 天窗コーキング劣化による漏水の補修	指定管理者	296,560
R4.4.3	体育館 バレーボール支柱ベースの止めねじ脱落 修理	指定管理者	不明（修繕費）
R4.4.3	卓球台脚 歪みによりロック不可のため修理	指定管理者	不明（修繕費）
R4.4.3	会議室ダウンライト不点灯 LEDに交換	指定管理者	不明（修繕費）
R4.4.26	非常照明8ヵ所 内臓電池不良のためLEDに交換	指定管理者	不明（修繕費）
R4.5.9	エアロビクス室前マンホール アスファルト欠損のため補修	指定管理者	不明（修繕費）
R4.5.11	正面入り口 汚水点検口蓋破損のため交換	指定管理者	不明（修繕費）
R4.5.13	陶芸窯ニクロム千接触不良 清掃後クランプ追加処置	指定管理者	不明（修繕費）
R4.6.5	体育館 誘導灯不点灯のため蛍光灯交換	指定管理者	不明（修繕費）
R4.6.10	創作室空調GHP動作不良 点検・修理	指定管理者	15,367
R4.6.13	体育館女子トイレ ベーシン下排水管穴あき破損のため交換	指定管理者	60,500

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
R4.6.13	体育館 ダウンライト不点灯 LEDに交換	指定管理者	不明（修繕費）
R4.8.8	体育館天井灯 不点灯のため安定器交換	指定管理者	167,750
R4.8.25	トレーニング室エアロバイクペダルストラップ破損のため交換	指定管理者	不明（修繕費）
R4.9.12	体育館上部カーテン 垂れ下がりのため吊り直し修理	指定管理者	41,800
R4.9.12	オールウェザーコート ネット上部は躯体破損のため修理	指定管理者	不明（修繕費）
R4.9.28	文化棟2F男子トイレ レバー部分水漏れのためフラッシュバルブ、レバー交換	指定管理者	12,749
R4.9.23	講習室電気系統不良のため不良灯具交換	指定管理者	184,800
R4.10.6	テニスコート側出入口誘導灯不点灯のため交換	指定管理者	58,300
R4.11.4	2F女子トイレ 電灯スイッチ不良のためスイッチ交換	指定管理者	不明（修繕費）
R4.11.8	2F男子トイレ 換気扇不具合のため交換	指定管理者	99,000
R4.12.21	卓球台脚破損のため部品交換	指定管理者	不明（修繕費）
R5.1.4	体育館入り口カーテンコマ摩耗による脱落 不良個所交換	指定管理者	不明（修繕費）
R5.1.26	クレーテニスコート整備用ローラー車不動のため点検	指定管理者	不明（修繕費）
R5.1.26	体育棟 男子シャワー室 水栓より漏水のためコマ交換	指定管理者	不明（修繕費）
R5.1.31	文化棟2F女子トイレ照明点滅 LEDに交換	指定管理者	不明（修繕費）
R5.2.2	クレーテニスコート整備用ローラー車修理のため引き渡し	指定管理者	不明（修繕費）
R5.3.27	創作室エアコン 異常停止のため点検	指定管理者	13,431
R5.3.27	玄関前看板、施設外公園前の看板修繕	指定管理者	308,000
R5.3.31	多目的ホール、和室の誘導灯交換	指定管理者	173,360
R5.3.31	片開き窓の調整器、開閉ハンドルの劣化による修繕	指定管理者	202,664