令和８年１１月１７日

現場説明書及び現場説明に対する質問回答書（1/2）	
工事（委託）名	椿森２４号線（椿森地区）電線共同溝整備工事（中８－２）

質　問　事　項	回　答
１ 単―２５号「埋設管路　曲線部」の標記が名称/規格では「直線部」になっていますが、どちらが正しいでしょうか。	１ 別紙正誤表のとおり修正いたします。
２ 内―１号「軽量鋼矢板」において「アルミ腹起し、水圧サポート、水圧手動ポンプ」の各賃料をご教示ください。また各単価の端数処理は有効数字４桁を切捨てでよろしいでしょうか。	２、３ 賃料の計算式は以下のとおりです。 【アルミ腹起し材、アルミ水圧式サポート】 （賃料（円／本・日）×供用日数（日）＋基本料（円／本））×数量（本） 【水圧手動ポンプ】 （賃料（円／台・日）×供用日数（日）＋基本料（円／台））×数量（台） 各単価は物価資料に掲載されているとおりです。なお、端数処理は積算基準（設計単価編）のとおりです。
３ 内-1 号 ・アルミ腹起し材賃料、アルミ水圧式サポート賃料、水圧手動ポンプ賃料の単価をご教示ください。	
４ 内-2 号 ・ボルト固定式ロータス管（φ200） ・SU 管φ30 短管（有効長 1.1m） ・SU 管φ50 短管（有効長 1.1m） ・両受け継手（φ150 用 FA 管） ・管枕 ECVPφ100　P175 の単価をご教示ください。	４ 物価資料に掲載されているとおりです。

令和８年１１月１７日

現場説明書及び現場説明に対する質問回答書（2/2）	
工事（委託）名	椿森２４号線（椿森地区）電線共同溝整備工事（中８－２）

質　問　事　項	回　答
5 内-5 号 ・FA 管（ダクトスリーブφ150）の単価をご教示ください。	5 物価資料に掲載されているとおりです。