令和3年度　中央浄化センター放流水質測定結果

（単位：mg/L）

項目＼月	排水基準値	4月～6月						7月～9月						10月～12月						1月～3月						運転実績	
		4/7	4/21	5/12	5/19	6/2	6/16	7/7	7/21	8/4	8/18	9/1	9/15	10/6	10/20	11/4	11/17	12/2	12/15	1/5	1/19	2/2	2/16	3/2	3/9	最大	判定
COD	20	7.7	8.5	9.0	9.9	7.9	8.5	8.5	9.9	10	6.2	8.7	6.7	7.4	7.0	7.6	8.7	7.7	10	7.9	8.7	8.8	8.3	8.3	8.1	10	適合
SS	70	2	2	3	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	2	2	2	3	適合
窒素含有量	30	10	12	12	12	10	11	7.8	10	9.5	7.5	11	6.4	7.7	8.7	8.5	10	6.4	11	10	10	10	9.9	10	10	12	適合
りん含有量	4	0.25	1.0	0.65	0.80	0.22	0.78	0.20	0.36	1.3	0.21	0.25	0.49	0.51	1.5	1.7	0.33	0.46	0.44	1.0	1.4	1.0	1.1	0.60	1.5	1.7	適合
大腸菌群数（個/cm^3）	3,000	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	適合