令和8年度　中央浄化センター放流水質測定結果

（単位：mg/L）

月	4月～6月						7月～9月						10月～12月						1月～3月						排水基準値	運転実績	
項目	4/8	4/22	5/7	5/20	6/5	6/15	7/1	7/15	8/5	8/26	9/2	9/16														最大	判定
COD	9.0	8.2	6.4	8.4	5.7	8.3	7.3	8.5	7.3	6.4	7.7	6.1													20	9.0	適合
SS	2	2	1	1	2	3	2	＜1	2	＜1	1	＜1													70	3	適合
窒素含有量	10	8.9	8.9	9.8	7.3	9.8	9.5	9.4	9.8	8.8	9.5	7.4													30	10	適合
りん含有量	0.32	0.21	1.0	1.1	1.0	0.84	0.80	1.2	0.61	0.28	0.26	0.35													4	1.2	適合
大腸菌数（CFU/mL）	20	26	7	55	<1	36	1	29	13	13	23	5													800	55	適合