令和8年度　中央浄化センター放流水質測定結果

（単位：mg/L）

月	4月～6月						7月～9月						10月～12月						1月～3月						排水基準値	運転実績	
項目	4/8	4/22	5/7	5/20	6/5	6/15	7/1	7/15	8/5	8/26	9/2	9/16	10/7	10/21												最大	判定
COD	9.0	8.2	6.4	8.4	5.7	8.3	7.3	8.5	7.3	6.4	7.7	6.1	6.7	7.8											20	9.0	適合
SS	2	2	1	1	2	3	2	＜1	2	＜1	1	＜1	＜1	＜1											70	3	適合
窒素含有量	10	8.9	8.9	9.8	7.3	9.8	9.5	9.4	9.8	8.8	9.5	7.4	7.8	8.7											30	10	適合
りん含有量	0.32	0.21	1.0	1.1	1.0	0.84	0.80	1.2	0.61	0.28	0.26	0.35	0.22	0.65											4	1.2	適合
大腸菌数（CFU/mL）	20	26	7	55	<1	36	1	29	13	13	23	5	10	7											800	55	適合