

現 場 説 明 書 及 び 現 場 説 明 に 対 す る 質 問 回 答 書	
工事名	排水施設改修工事（菅田外 7－2）
質 問 事 項	回 答
① 防護柵撤去工 第 1 号内訳書 基礎ブロック撤去の ブロック規格をご教授お願いします。	① ブロック規格は、フェンス用ブロック 18 ×18×45（cm）を見込んでいます。
② 第 2 号内訳書 基礎ブロック・鋼管基礎 のブロック規格をご教授お願いします。	② ブロック規格は、フェンス用ブロック 18 ×18×45（cm）を見込んでいます。