

2026年度(令和8年度)

南部浄化センターA系処理施設放流水質測定結果

(単位:mg/L)

項目	月	4月～6月				7月～9月				10月～12月				1月～3月				排水基準	運転実績	
		4/8	4/22														最大値		判定	
COD		9.3	9.8															20以下	9.8	適合
S S		2	2															70以下	2.0	適合
T-N		13	14															30以下	14	適合
T-P		0.76	0.54															4以下	0.76	適合
大腸菌数 (CFU/mL)		<1	<1															800 CFU/mL 以下	<1	適合

南部浄化センターB・C系処理施設放流水質測定結果

(単位:mg/L)

項目	月	4月～6月				7月～9月				10月～12月				1月～3月				排水基準	運転実績	
		4/8	4/22														最大値		判定	
COD		8.6	9.8															20以下	9.8	適合
S S		1	1															70以下	1.0	適合
T-N		11	11															30以下	11	適合
T-P		0.56	0.22															4以下	0.56	適合
大腸菌数 (CFU/mL)		<1	<1															800 CFU/mL 以下	<1	適合