

2026年度(令和8年度)

南部浄化センターA系処理施設放流水質測定結果

(単位:mg/L)

項目	月	4月～6月						7月～9月						10月～12月						1月～3月						排水基準	運転実績	
		4/8	4/22	5/7	5/20	6/5	6/15	7/1	7/15																最大値		判定	
COD		9.3	9.8	7.4	9.6	7.0	9.6	6.2	8.6																20以下	9.8	適合	
S S		2	2	2	1	<1	<1	2	<1																70以下	2.0	適合	
T-N		13	14	12	13	11	12	11	11																30以下	14	適合	
T-P		0.76	0.54	0.59	0.67	1.6	0.50	1.1	0.76																4以下	1.6	適合	
大腸菌数 (CFU/mL)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1																800 CFU/mL 以下	<1	適合	

南部浄化センターB・C系処理施設放流水質測定結果

(単位:mg/L)

項目	月	4月～6月						7月～9月						10月～12月						1月～3月						排水基準	運転実績	
		4/8	4/22	5/7	5/20	6/5	6/15	7/1	7/15																最大値		判定	
COD		8.6	9.8	8.8	9.1	6.8	8.8	6.6	8.2																20以下	9.8	適合	
S S		1	1	1	<1	1	<1	<1	<1																70以下	1.0	適合	
T-N		11	11	10	9.9	8.8	10	8.5	8.2																30以下	11	適合	
T-P		0.56	0.22	1.0	0.28	1.7	0.65	1.4	0.23																4以下	1.7	適合	
大腸菌数 (CFU/mL)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1																800 CFU/mL 以下	<1	適合	