2026年度（令和8年度）

南部浄化センターA系処理施設放流水質測定結果

（単位：mg/L）

月 / 項目	4月～6月						7月～9月						10月～12月						1月～3月						排水基準	運転実績	
	4/8	4/22	5/7	5/20	6/5	6/15	7/1	7/15	8/5	8/19	9/2	9/16														最大値	判定
COD	9.3	9.8	7.4	9.6	7.0	9.6	6.2	8.6	9.3	5.5	8.9	7.3													20以下	9.8	適合
S S	2	2	2	1	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1													70以下	2.0	適合
T-N	13	14	12	13	11	12	11	11	13	9.4	12	11													30以下	14	適合
T-P	0.76	0.54	0.59	0.67	1.6	0.50	1.1	0.76	1.0	0.78	1.3	1.2													4以下	1.6	適合
大腸菌数（CFU/mL）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1													800 CFU/mL以下	<1	適合

南部浄化センターB・C系処理施設放流水質測定結果

（単位：mg/L）

月 / 項目	4月～6月						7月～9月						10月～12月						1月～3月						排水基準	運転実績	
	4/8	4/22	5/7	5/20	6/5	6/15	7/1	7/15	8/5	8/19	9/2	9/16														最大値	判定
COD	8.6	9.8	8.8	9.1	6.8	8.8	6.6	8.2	8.7	5.0	7.7	7.0													20以下	9.8	適合
S S	1	1	1	<1	1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1													70以下	1.0	適合
T-N	11	11	10	9.9	8.8	10	8.5	8.2	10	7.2	9.4	8.5													30以下	11	適合
T-P	0.56	0.22	1.0	0.28	1.7	0.65	1.4	0.23	0.92	0.91	1.1	0.71													4以下	1.7	適合
大腸菌数（CFU/mL）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	1	<1													800 CFU/mL以下	2	適合