

平成25年度

南部浄化センターA系処理施設放流水質測定結果

(単位:mg/L)

項目	月	4月～6月						7月～9月						10月～12月						1月～3月						排水基準	運転実績	
		4/3	4/17	5/1	5/15	6/5	6/19	7/3	7/17	8/7	8/21	9/4	9/18	10/2	10/15	11/6	11/20	12/4	12/18	1/8	1/22	2/5	2/19	3/5	3/19		最大値	判定
COD		6.6	9.5	7.9	9.8	8.3	7.9	8.4	7.2	7.0	8.4	7.2	5.4	7.4	7.2	7.4	7.4	7.3	7.5	5.7	7.0	7.0	6.3	6.2	8.5	20	9.8	適合
S S		2	1	1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	1	<1	<1	<1	<1	1	1	1	1	1	1	70	2	適合
T-N		11	11	12	10	11	9.7	13	11	11	11	11	10	12	12	11	12	15	14	13	13	13	11	12	14	30	15	適合
T-P		0.53	1.0	0.24	0.63	0.47	0.77	0.30	0.20	1.0	0.87	0.54	0.77	1.2	0.32	0.84	0.38	1.0	1.2	1.2	1.1	0.78	1.6	1.0	1.5	4	1.6	適合
大腸菌群数 (個/cm3)		<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	3000	<300	適合

南部浄化センターB・C系処理施設放流水質測定結果

(単位:mg/L)

項目	月	4月～6月						7月～9月						10月～12月						1月～3月						排水基準	運転実績	
		4/3	4/17	5/1	5/15	6/5	6/19	7/3	7/17	8/7	8/21	9/4	9/18	10/2	10/15	11/6	11/20	12/4	12/18	1/8	1/22	2/5	2/19	3/5	3/19		最大値	判定
COD		7.7	7.9	8.0	8.6	7.7	7.9	7.5	6.4	7.5	8.0	7.2	5.0	6.2	6.4	6.7	7.0	6.2	7.3	5.9	6.7	7.9	6.1	6.4	7.8	20	8.6	適合
S S		1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	1	1	70	1	適合
T-N		9.4	9.4	9.4	7.2	10	6.1	7.2	7.9	7.2	6.9	9.3	8.7	9.2	8.0	7.9	8.3	9.1	10	10	9.5	10	8.6	11	10	30	11	適合
T-P		1.0	0.86	0.35	0.29	0.38	0.39	0.36	0.21	0.59	0.65	0.60	1.2	1.4	0.69	0.64	0.46	0.85	1.4	1.4	0.90	1.4	1.5	1.4	1.2	4	1.5	適合
大腸菌群数 (個/cm3)		<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	3000	<300	適合