

2019年度(令和元年度)

南部浄化センターA系処理施設放流水質測定結果

(単位:mg/L)

項目	月	4月～6月						7月～9月						10月～12月						1月～3月						排水基準	運転実績	
		4/10	4/24	5/8	5/22	6/5	6/19	7/3	7/17	8/7	8/21	9/11	9/25	10/2	10/16	11/6	11/20	12/4	12/18	1/8	1/22	2/5	2/19	3/4	3/11		最大値	判定
		COD	7.9	9.3	9.4	7.6	9.3	8.3	9.2	6.3	9.7	9.2	7.7	8.5	8.6	7.2	7.8	8.2	6.4	8.2	8.1	9.1	8.8	9.3	7.9			
S S	1	<1	<1	1.0	<1	<1	<1	1	<1	<1	1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	2	1	70以下	2	適合	
T-N	12	13	12	10	10	9.5	12	10	14	10	11	8.6	10	9.8	10	10	11	11	11	11	11	12	11	12	30以下	14	適合	
T-P	1.5	1.1	0.80	0.52	0.73	0.26	1.3	0.90	0.35	0.24	1.8	0.28	0.69	1.1	0.88	0.77	1.2	1.3	0.75	0.76	1.0	0.91	0.8	2.0	4以下	2.0	適合	
大腸菌群数 (個/cm3)	<300	<300	<300	<300	340	<300	<300	<300	<300	430	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	3000個/cm <sup>3</sup> 未満	430	適合	

南部浄化センターB・C系処理施設放流水質測定結果

(単位:mg/L)

項目	月	4月～6月						7月～9月						10月～12月						1月～3月						排水基準	運転実績	
		4/10	4/24	5/8	5/22	6/5	6/19	7/3	7/17	8/7	8/21	9/11	9/25	10/2	10/16	11/6	11/20	12/4	12/18	1/8	1/22	2/5	2/19	3/4	3/11		最大値	判定
		COD	8.9	8.6	8.6	7.2	8.6	8.3	8.1	6.3	8.6	8.9	7.9	8.8	9.0	7.6	7.5	7.5	7.0	7.5	8.5	10	8.2	8.1	7.5			
S S	<1	<1	<1	1.0	<1	1.0	<1	1.0	<1	<1	1.0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1.0	1.0	1.0	1.0	70以下	1	適合	
T-N	9.1	8.5	9.9	6.8	9.1	9.2	9.7	7.7	8.5	8.9	10	8.6	8.8	8.7	9.3	8.2	9.2	9.3	9.1	9.1	9.6	9.4	9.4	9.7	30以下	10	適合	
T-P	1.3	0.38	0.49	0.33	0.56	0.28	0.34	0.94	0.18	0.23	0.45	0.21	0.18	0.80	0.38	0.14	1.1	0.43	0.52	1.3	0.60	0.40	1.0	1.0	4以下	1.3	適合	
大腸菌群数 (個/cm3)	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	410	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	3000個/cm <sup>3</sup> 未満	410	適合	