

2021年度(令和3年度)

南部浄化センターA系処理施設放流水質測定結果

(単位:mg/L)

項目	月	4月～6月						7月～9月						10月～12月						1月～3月						排水基準	運転実績	
		4/7	4/21	5/12	5/26	6/2	6/16	7/7	7/21	8/4	8/18	9/1	9/15	10/6	10/20	11/4	11/17	12/1	12/15	1/5	1/19	2/2	2/16	3/2	3/9		最大値	判定
COD		7.7	9.8	9.6	8.8	8.2	9.0	7.1	8.6	9.3	7.0	8.9	7.2	7.7	8.2	8.8	9.1	8.1	8.3	9.8	9.3	8.6	9.5	10	10	20以下	10	適合
S S		1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	1	<1	<1	<1	<1	2	<1	1	1	1	1	1	1	70以下	2	適合
T-N		11	13	14	11	12	12	8.5	12	11	13	12	10	11	13	12	12	14	12	13	10	11	13	12	11	30以下	14	適合
T-P		1.4	1.3	1.3	1.1	1.5	0.92	1.6	0.76	1.2	1.4	1.0	0.77	1.3	1.4	1.1	0.30	1.6	1.7	0.60	1.2	1.2	0.61	1.1	0.87	4以下	1.7	適合
大腸菌群数 (個/cm3)		<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	3000個/cm ³ 未満	<300	適合

南部浄化センターB・C系処理施設放流水質測定結果

(単位:mg/L)

項目	月	4月～6月						7月～9月						10月～12月						1月～3月						排水基準	運転実績	
		4/7	4/21	5/12	5/26	6/2	6/16	7/7	7/21	8/4	8/18	9/1	9/15	10/6	10/20	11/4	11/17	12/1	12/15	1/5	1/19	2/2	2/16	3/2	3/9		最大値	判定
COD		7.7	9.1	9.0	8.5	8.4	8.9	6.9	8.3	8.7	7.3	8.6	7.3	8.1	7.5	8.3	7.7	7.6	8.2	9.8	9.8	10.0	9.2	9.3	9.6	20以下	10	適合
S S		1	1.0	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	1	2	2	2	2	1	70以下	2	適合
T-N		10	10	10	9	10	10.0	7.4	10	10	9.9	11	9.1	9.8	10.0	9.8	9.2	10	12	12	10	12.0	10.0	9	9.7	30以下	12	適合
T-P		1.5	1.5	1.10	0.69	1.00	0.80	0.97	0.28	0.60	1.10	0.24	0.6	1.3	1.4	1	0.14	2	1.10	0.6	1.3	1.50	0.63	1.00	1.0	4以下	2.0	適合
大腸菌群数 (個/cm3)		<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	3000個/cm ³ 未満	<300	適合