

2025年度(令和7年度)

南部浄化センターA系処理施設放流水質測定結果

(単位:mg/L)

項目	月	4月～6月						7月～9月						10月～12月						1月～3月						排水基準	運転実績	
		4/9	4/23	5/7	5/21	6/4	6/18	7/2	7/16	8/6	8/20	9/3	9/17	10/8	10/22	11/5	11/19	12/3	12/17	1/7	1/21	2/4	2/18	3/4	3/11		最大値	判定
		COD	9.7	10	9.3	9.9	8.4	9.3	9.5	7.9	10	9.3	9.2	8.0	8.8	9.0	8.5	8.9	9.0	8.6	10	8.8	9.9	8.7	9.4			
S S	1	1	1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	70以下	2.0	適合	
T-N	13	14	10	11	11	12	13	9.4	13	13	13	13	12	13	13	14	13	15	14	15	14	15	13	13	30以下	15	適合	
T-P	1.4	0.40	1.1	1.0	0.89	0.28	0.44	1.0	0.86	0.67	0.52	0.40	0.59	0.46	1.3	1.5	0.63	1.4	1.2	1.6	1.2	1.6	1.3	1.1	4以下	1.6	適合	
大腸菌数 (CFU/mL)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	800 CFU/mL 以下	<1	適合	

南部浄化センターB・C系処理施設放流水質測定結果

(単位:mg/L)

項目	月	4月～6月						7月～9月						10月～12月						1月～3月						排水基準	運転実績	
		4/9	4/23	5/7	5/21	6/4	6/18	7/2	7/16	8/6	8/20	9/3	9/17	10/8	10/22	11/5	11/19	12/3	12/17	1/7	1/21	2/4	2/18	3/4	3/11		最大値	判定
		COD	9.6	9.7	8.8	9.6	7.7	9.1	8.6	7.6	9.1	9.1	9.3	8.3	8.3	8.4	7.8	8.6	8.7	8.5	9.4	7.9	8.9	8.2	8.1			
S S	1	1	1	1	1	1	1	1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	70以下	2.0	適合	
T-N	11	10	9.1	10	9.1	9.7	9.6	7.0	9.7	10	10	11	10	10	9.8	12	11	12	11	12	11	12	9.2	12	30以下	12	適合	
T-P	0.92	0.83	0.71	0.82	0.58	0.24	0.32	0.33	0.36	0.55	0.46	0.53	0.95	0.51	1.3	1.2	1.3	1.8	0.80	1.7	1.3	1.8	0.53	1.4	4以下	1.8	適合	
大腸菌数 (CFU/mL)	<1	<1	<1	<1	<1	8	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	800 CFU/mL 以下	8	適合	