

令和 8 年 2 月 25 日

現 場 説 明 書 及 び 現 場 説 明 に 対 す る 質 問 回 答 書	
工 事 名	排水施設新設工事(辺田 7 - 1)
質 問 事 項	回 答
1. 単価表 12・26 号において、建込簡易土留材 (H2.0m～3.5m) の供用日数をご教示願います。	1. 供用日数は以下のとおりとしています。 【単-12 号】 H=2.0m : 10 日、H=2.5m : 12 日 H=3.0m : 12 日、H=3.5m : 6 日 【単-26 号】 H=2.0m : 3 日
2. 単-12 号の土留材質料 H=2.0m, H=2.5m, H=3.0m、H=3.5m の積算根拠（併用日数）をご教示ください。	2. 上記 1 の回答のとおりです。
3. 単-44 号のウエルポイントポンプ運転管理日数をご教示ください。	3. ウエルポイントの運転管理日数は 6 日としています。
4. 単価表 44 号において、ウエルポイントポンプ運転管理の日数をご教示願います。	4. 上記 3 の回答のとおりです。