

現場説明書及び現場説明に対する質問回答書	
工事名	高洲第二ポンプ場受変電設備改築工事
質問事項	回答
(1) 特記仕様書に明記されている工期につきまして、社会情勢に伴い機器（材料）等が長納期化した場合、工期延期について協議していただけの認識でよろしいでしょうか。 (2) 発注資料の図面に記載の接地を打つ場所につきまして、Googleマップと照らし合わせると植栽があるように見受けられます。接地箇所に植栽が存在する場合、伐採は許可いただけるのか、また植栽の復旧は必要でしょうか。 (3) 接地につきまして、高洲第二ポンプ場が川から近いという地域特性上、十分な接地抵抗を確保できるか懸念しております。接地抵抗が十分に確保できないと判明した際、接地箇所の変更および変更に伴う費用については協議いただけるものと認識してもよろしいでしょうか。 (4) 仮設受変電設備への切替時、仮設受変電設備の信号を監視操作盤に取り込むため、監視操作盤にて養生（電源開放・投入）が必要かと考えられます。監視操作盤の養生につきましては、受注者ではなく発注者にて実施いただけますでしょうか。	(1) ご認識のとおりです。 (2) 工事の施工上、植栽の伐採が必要となる場合は、協議の上、許可するものとします。植栽の復旧の有無については、受注後の協議とします。 (3) ご認識のとおりです。 (4) 工事施工に伴う切替等において、既設盤で必要となる養生（電源開放・投入）については、施設管理者にて実施します。