

令和8年1月15日

現場説明書及び現場説明に対する質問回答書	
工事名	蘇我雨水ポンプ場受変電設備改築工事
質問事項	回答
<p>特記仕様書21ページ記載されております (2)監視制御装置①中継端子盤機能増設につきまして、 受変電設備更新に伴う故障信号の追加を行うとありますが、 ソフトウェアの機能増設になるという認識で間違いありませんでしょうか。 また、コントローラの型式をご教示頂けますでしょうか</p>	<p>本工事の監視制御設備機能増設は、(既設)中継端子盤から(既設)伝送装置盤を経由して、(既設)場外用ディスプレイ監視制御装置へ新たな故障警報を表示するためのもので、それに伴う必要なソフトウェア、ハードウェア等の一式作業となります。</p> <p>既設の型式については、別紙を参照願います。</p>