

仕様書

品名	規格	数量	単位	納入先
パッケージエアコン	①電源：3相200V ②天吊型、112形、リモコン付き ③寸法（程度）：室内機 高さ230mm×幅1600mm×奥行680mm 室外機 高さ1018mm×幅950mm×奥行330mm ④既設エアコン室内機、室外機の撤去及び処分費を含む ⑤配管にカバーをつけること 【参考】 三菱 PC-RP112KA19	1	台	千葉県立 若松台小学校
ルームエアコン	①電源：3相200V ②壁掛型、28形（2台）、40形（1台）、リモコン付き ③寸法（程度）：室内機 高さ295mm×幅798mm×奥行385mm 室外機 高さ629mm×幅799mm×奥行300mm ④新規設置工事費・電源工事費含む（設置個所については業者確定後依頼） ⑤配管にカバーをつけること 【参考】 三菱PKZ-ZRMP28LL3 三菱PKZ-ERMP40LL3	3	台	千葉県立 朝日ヶ丘 小学校

- ・メーカー、品番、数量、金額の記入のないものは無効とする。
- ・同等品以上見積もり可とする。
上記製品以外で見積もる場合は、必ず教育センターの了承を得てからとすること。
（連絡先：043-285-0901 担当：教育センター 谷口）
- ・各学校の指定する場所へ納品すること。
- ・数量、納品日、受領印の入った受領書を作成すること。
- ・受領書、納品書、請求書は納品後速やかに教育センターへ提出すること。
- ・契約締結後、速やかに各学校・教育センターと協議を行い、設置場所・納入日・スケジュール等について調整を図ること。
- ・ライトポート設置教室又は普通教室としての使い勝手向上等に留意し、可能な限り要望に合わせて、機器の微調整等を行うこと。
- ・納入にあたっては、納入品の搬入・取付け及び設置後の動作点検まで行うこと。
- ・室外機設置にあたり、室外機本体とブロック、ブロックと地面（コンクリート）をボルト、ナット等の金具で固定すること。
なお、固定に使用する金具は盗難防止の処置が施されたものを使用すること。
- ・コンセント、パネルの有無については、現地下見にて確認すること。
- ・納入の障害となる設備類の移動再設置は、納入者が行うこと。
- ・納入に伴い発生した残材等については、納入者が引き取り、廃棄を行うこと。
- ・納期 令和5年12月15日