



厨房機器一覧(千葉市立上の台小学校大規模改造工事に伴う厨房機器納入・据付工事)

No.	図面番号	名称	メーカー	型番	数量	単位	基本仕様	配管類			ガス(kW)		電気消費量(kW)		
								一次側配管口径(A)・数			一次側口径(A)	消費量	単相100V	単相200V	三相200V
								給水	給湯	排水					
10	10	冷蔵庫	ホシザキ関東(株)	HR-150A-ML	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・定格内容積は1347L以上であること。</li> <li>・庫内温度は、-6～12℃の範囲で調整可能であること。</li> <li>・デジタル温度表示機能を備えていること。</li> <li>・棚板6枚、スノコ2枚以上を付属すること。</li> <li>・上部パネルを開けずにエアフィルタの取り外しが可能であること。</li> <li>・中柱なしタイプであること。</li> <li>・設置の際は金具等で転倒防止措置を施すこと。</li> </ul>			40			0.294		
11	11	冷凍庫	ホシザキ関東(株)	HF-120A-ML	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・定格内容積は1046L以上であること。</li> <li>・庫内温度は、-25～-7℃の範囲で調整可能であること。</li> <li>・デジタル温度表示機能を備えていること。</li> <li>・棚板6枚、スノコ2枚以上を付属すること。</li> <li>・上部パネルを開けずにエアフィルタの取り外しが可能であること。</li> <li>・中柱なしタイプであること。</li> <li>・設置の際は金具等で転倒防止措置を施すこと。</li> </ul>			40			0.657		
12	12	検食用冷凍庫	ホシザキ関東(株)	HF-63CAT-KS	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・定格内容積は386L以上であること。</li> <li>・棚網(耐荷重20kg/枚)が7枚以上であり、検食容器(450×240×100mm)が14個以上収納可能であること。</li> <li>・庫内温度は、-25～7℃の範囲で調整可能であること。</li> <li>・デジタル温度表示機能を備えていること。</li> <li>・内装及び外装はステンレス鋼板であること。</li> <li>・樹脂製検食容器14個以上を付属すること。</li> <li>・設置の際は金具等で転倒防止措置を施すこと。</li> </ul>			40			0.365		
13	13	ソリッドエレクターシェルフ	エレクター(株)	P1590-4/MSS1220-4	3	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・棚は柱の任意の位置に固定可能であること。</li> <li>・柱は厚み1.2mmのSUS304パイプを使用していること。</li> <li>・棚はSUS430製1.2mm厚のNo4仕上げの平板とし、4辺の側縁部には補強リブを設けること。</li> <li>・棚は4段であること。</li> </ul>								
14	14	三槽シンク	(株)中西製作所	2400*900*800	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ドライ仕様であること。</li> <li>・別紙「板金製品共通仕様書」記載の事項を満たすこと。</li> <li>・別紙仕様の蛇口(給水用×3、給湯用×3)を付属すること。</li> </ul>	20*3	20*3	50*3					
15	15	移動台	(株)中西製作所	900*750*800	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ドライ仕様であること。</li> <li>・別紙「板金製品共通仕様書」記載の事項を満たすこと。</li> <li>・ウレタン製キャスター4個(ストッパー付2個)をパイプ脚に差込み取り付けること。</li> <li>・排水はジャバラホースを取り付けること。</li> </ul>								
16	16	パススルー冷蔵庫	ホシザキ関東(株)	HR-120CA-4G4G	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・定格内容積は1117L以上であること。</li> <li>・ガラス扉仕様であること。</li> <li>・間口の寸法は1200mmであること。</li> <li>・庫内温度は、-6～12℃の範囲で調整可能であること。</li> <li>・デジタル温度表示機能を備えていること。</li> <li>・棚板6枚、スノコ2枚以上を付属すること。</li> <li>・設置の際は金具等で転倒防止措置を施すこと。</li> <li>・扉はガラス扉であり、熱反射コーティング付複層ガラス扉であること。</li> </ul>			40			0.474		





厨房機器一覧(千葉市立上の台小学校大規模改造工事に伴う厨房機器納入・据付工事)

No.	図面番号	名称	メーカー	型番	数量	単位	基本仕様	配管類			ガス(kW)		電気消費量(kW)			
								一次側配管口径(A)・数			一次側口径(A)	消費量	単相100V	単相200V	三相200V	
								給水	給湯	排水						
25	25	フードスライサー	(株)アイホー	FS-36	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・切裁能力270～2,000kg/h以上であること。</li> <li>・専用プレート5種類(輪切り、角千切6×6P、短冊切3×4P、おろし、丸千切)を付属すること。</li> <li>・円盤、専用刃物、カバー類は全て着脱可能な構造であること。</li> <li>・コンベアカバーは送り中のベルト、食材の状況を確認できる透明なPET素材製であること。</li> <li>・上下2本の食材送りベルトは工具なしで着脱可能なこと。また、ベルトの色は異物混入を防ぐため食品と見分けやすい青色であること。</li> <li>・操作パネルには異常灯付で過負荷などの異常時に知らせる構造であること。</li> <li>・カッターカバー、コンベアカバー解放時には自動で急停止する機能を備えていること。本体にも非常停止スイッチを備えていること。</li> </ul>						0.600			
26	26	三槽シンク	(株)中西製作所	2400*700*800	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ドライ仕様であること。</li> <li>・別紙「板金製品共通仕様書」記載の事項を満たすこと。</li> <li>・別紙仕様の蛇口(給水用×3、給湯用×3)を付属すること。</li> </ul>	20*3	20*3	50*3						
27	27	フライ兼用煮炊き釜	桐山工業(株)	ACFX-30EKH	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外釜ステンレス(SUS304 t=1.5t)であること。</li> <li>・内釜ステンレス(三層クラッド鋼 t=6.0)であること。</li> <li>・バーナー整流板と二次空気調整板を搭載したスリットバーナーであること。</li> <li>・バーナーはステンレス製であること。</li> <li>・断熱材にはグラスウールを使用していること。</li> <li>・給水/給湯の蛇口(90度開閉式)を備えていること。</li> <li>・制御盤は蛇口よりも高い位置に備えること。(H1645mm程度)</li> <li>・自動点火装置、立消安全装置、調理油加熱防止装置、火力調整機能、ハイカット、温度コントロール機能を備えていること。</li> <li>・釜縁はエプロン構造(中身がこぼれにくい構造)であること。</li> <li>・満水量150L程度であること。</li> <li>・蓋の折り畳み開閉が可能であること。</li> <li>・片面ハンドルとすること。</li> <li>・温度表示はデジタル式であること。</li> </ul>	20	20	ピット	20	33.00	0.030			
28	28	ガス煮炊釜	桐山工業(株)	KIG1DX-40GKH	4	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外釜ステンレス(SUS304 t=1.5t)であること。</li> <li>・内釜鋳鉄(硬質コート仕様)であること。</li> <li>・釜の内側に凹型目盛が付いていること。</li> <li>・バーナー整流板と二次空気調整板を搭載したスリットバーナーであること。</li> <li>・バーナーはステンレス製であること。</li> <li>・給水/給湯の蛇口(90度開閉式)を備えていること。</li> <li>・排水はギア式ドロ(ドライ仕様)であること。</li> <li>・自動点火装置、立消安全装置、火力調整機能を備えていること。</li> <li>・釜縁はエプロン構造(中身がこぼれにくい構造)とし、エプロン内の排水が釜を傾けなくても可能なものとする。</li> <li>・満水量180L以上であること。</li> <li>・蓋の折り畳み開閉が可能であること。</li> <li>・片面ハンドルとすること。</li> </ul>	20	20	ピット 落とし	20	46.00				

厨房機器一覧(千葉市立上の台小学校大規模改造工事に伴う厨房機器納入・据付工事)

No.	図面番号	名称	メーカー	型番	数量	単位	基本仕様	配管類			ガス(kW)		電気消費量(kW)			
								一次側配管口径(A)・数			一次側口径(A)	消費量	単相100V	単相200V	三相200V	
								給水	給湯	排水						
29	29	移動台	(株)中西製作所	1200*750*800	2	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ドライ仕様であること。</li> <li>・別紙「板金製品共通仕様書」記載の事項を満たすこと。</li> <li>・ウレタン製キャスター4個(ストッパー付2個)をパイプ脚に差込み取り付けること。</li> <li>・排水はジャバラホースを取り付けること。</li> </ul>									
30	30	スタッキングカート	(株)中西製作所	STK-1200	3	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・可動式の水切り槽を傾けることで、複数台を積み重ねて収納することが可能な構造であること。</li> <li>・積み重ね幅は約20cm以内に納まる構造であること。</li> <li>・ウレタン製キャスター4個(ストッパー付2個)をパイプ脚に差込み取り付けること。</li> <li>・材質はSUS304であること。</li> <li>・排水は25A目皿付とし、バルブとジャバラホースを備えていること。</li> </ul>									
31	31	真空冷却機	三浦工業(株)	CMJ-40QE-KS	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・冷却槽の材質はSUSであること。</li> <li>・本体ケーシングの材質はSUSであること。</li> <li>・熱交換器の材質はSUSであること。</li> <li>・蒸気エゼクタの材質はSUSであること。</li> <li>・真空方式は水封式真空ポンプ+熱交換器+蒸気エゼクタ方式であること。</li> <li>・処理能力は40kg/バッチであること。</li> <li>・庫内洗浄用スプレーガン付であること。</li> <li>・冷却運転中を光で表示するバトライト付であること。</li> <li>・冷却能力は90℃→8℃(約25分)、90℃→10℃(約20分)程度であること。</li> <li>・庫内有効寸法は間口695mm、奥行635mm、高さ460mmであること。</li> <li>・冷却専用のカゴを2個付けること。</li> </ul>	20		32 15*3					8.650	
32	32	冷蔵庫	ホンザキ関東(株)	HR-120A	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・定格内容積は1049L以上であること。</li> <li>・庫内温度は、-6～12℃の範囲で調整可能であること。</li> <li>・デジタル温度表示機能を備えていること。</li> <li>・棚板6枚、スノコ2枚以上を付属すること。</li> <li>・上部パネルを開けずにエアフィルタの取り外しが可能であること。</li> <li>・設置の際は金具等で転倒防止措置を施すこと。</li> </ul>			40			0.280			
33	33	移動台	(株)中西製作所	1650*750*800	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・別紙「板金製品共通仕様書」記載の事項を満たすこと。</li> <li>・ウレタン製キャスター4個(ストッパー付2個)をパイプ脚に差込み取り付けること。</li> <li>・排水はジャバラホースを取り付けること。</li> </ul>									
34	34	ブラシ槽	(株)中西製作所	EO-M用	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・単独運転可能なブラシ槽であること。(電源は洗浄機から供給可)</li> <li>・ブラシ槽の外形寸法はW940×D400×895mmとし、洗浄機本体から出っ張らないものとする。また、ブラシは斜め付きではないこと。</li> </ul>	15	15	40						



厨房機器一覧(千葉市立上の台小学校大規模改造工事に伴う厨房機器納入・据付工事)

No.	図面番号	名称	メーカー	型番	数量	単位	基本仕様	配管類			ガス(kW)		電気消費量(kW)			
								一次側配管口径(A)・数			一次側口径(A)	消費量	单相100V	单相200V	三相200V	
								給水	給湯	排水						
41	42	消毒保管機	(株)中西製作所	MCW-30-e	3	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・熱風マルチブロー方式とし、熱風は庫内側面から噴出する構造であること。</li> <li>・内部の収納棚を5段設置すること。</li> <li>・自動温度調節機能付で収納物の乾燥・消毒が可能であること。</li> <li>・運転時でも消毒温度の変更が可能であること。</li> <li>・操作パネルはデジタル表示であり、庫内温度と運転終了までの時間を表示可能であること。</li> <li>・故障発生時には、操作パネルに故障内容を表示する自己診断機能を備えていること。</li> <li>・停電時には一定時間内の電気復旧であれば、自動的に運転を再開する機能を備えていること。</li> <li>・両面式であること。</li> <li>・機器本体の操作盤にて温度履歴を確認することが可能であること。</li> <li>・エコ運転機能を有していること。</li> <li>・カレンダー機能を有し、特定日1日だけの予約運転が可能であること。</li> <li>・設置の際は金具等で転倒防止措置を施すこと。</li> </ul>			40					9.750	
42	43	消毒保管機	(株)中西製作所	MCW-30-e	2	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・熱風マルチブロー方式とし、熱風は庫内側面から噴出する構造であること。</li> <li>・内部の収納棚を5段設置すること。</li> <li>・自動温度調節機能付で収納物の乾燥・消毒が可能であること。</li> <li>・運転時でも消毒温度の変更が可能であること。</li> <li>・操作パネルはデジタル表示であり、庫内温度と運転終了までの時間を表示可能であること。</li> <li>・故障発生時には、操作パネルに故障内容を表示する自己診断機能を備えていること。</li> <li>・停電時には一定時間内の電気復旧であれば、自動的に運転を再開する機能を備えていること。</li> <li>・両面式であること。</li> <li>・機器本体の操作盤にて温度履歴を確認することが可能であること。</li> <li>・エコ運転機能を有していること。</li> <li>・カレンダー機能を有し、特定日1日だけの予約運転が可能であること。</li> <li>・設置の際は金具等で転倒防止措置を施すこと。</li> </ul>			40					9.750	
43	45	掃除用具ロッカー	(株)中西製作所	500*500*1800	3	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・片面扉とすること。</li> <li>・本体、扉、掛具用パイプ、S字フック。中棚、ドレンパンの材質はSUS430であること。</li> <li>・引手。アジャスト脚の材質はSUS304であること。</li> <li>・庫内にS字フック、中棚、ドレンパンを備えていること。</li> <li>・設置の際は金具等で転倒防止措置を施すこと。</li> </ul>									
44	46	牛乳保冷库	ホンザキ関東(株)	MR-180CA	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・定格内容積は1879L以上であること。</li> <li>・外形寸法W1800×D900×H1970mm以内であること。</li> <li>・庫内温度は、0～16℃の範囲で調整可能であること。</li> <li>・上部右側にデジタル温度表示機能を備えていること。</li> <li>・内装及び外装はステンレス鋼板であること。</li> <li>・ローラー棚12枚以上を付属すること。</li> <li>・設置の際は金具等で転倒防止措置を施すこと。</li> </ul>			40		0.361				



厨房機器一覧(千葉市立上の台小学校大規模改造工事に伴う厨房機器納入・据付工事)

No.	図面 番号	名称	メーカー	型番	数量	単位	基本仕様	配管類			ガス(kW)		電気消費量(kW)		
								一次側配管口径(A)・数			一次側 口径(A)	消費量	单相100V	单相200V	三相200V
								給水	給湯	排水					
45	47	パン棚	(株)中西製作所	1600*850*1900	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・可動式の中棚を付属すること。</li> <li>・甲板、本体、観音扉、中棚、棚柱の材質はSUS430とすること。</li> <li>・引手、アジャスト脚の材質はSUS304とすること。</li> <li>・設置の際は金具等で転倒防止措置を施すこと。</li> </ul>								
46	48	収納棚	(株)中西製作所	900*450*1800	2	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・可動式の中棚を付属すること。</li> <li>・甲板、本体、引違戸、中棚、棚柱の材質はSUS430とすること。</li> <li>・引手、アジャスト脚の材質はSUS304とすること。</li> <li>・設置の際は金具等で転倒防止措置を施すこと。</li> </ul>								
47	49	スーパーエレクターシェルフ	エレクター(株)	P1590-4/MS1220-4	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・棚は柱の任意の位置に固定可能であること。</li> <li>・柱は厚み1.2mmのSUS304パイプを使用していること。</li> <li>・棚はSUS430で抗菌クリアコーティングされた耐食性に優れたものであること。</li> <li>・棚は4段であること。</li> </ul>								
48	50	スーパーエレクターシェルフ	エレクター(株)	P1590-4/MS760-5	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・棚は柱の任意の位置に固定可能であること。</li> <li>・柱は厚み1.2mmのSUS304パイプを使用していること。</li> <li>・棚はSUS430で抗菌クリアコーティングされた耐食性に優れたものであること。</li> <li>・棚は4段であること。</li> </ul>								
49	51	移動台	(株)中西製作所	1200*700*800	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ドライ仕様であること。</li> <li>・別紙「板金製品共通仕様書」記載の事項を満たすこと。</li> <li>・ウレタン製キャスター4個(ストッパー付2個)をパイプ脚に差込み取り付けること。</li> <li>・排水はジャバラホースを取り付けること。</li> </ul>								
50	52	ザル受けカート	(株)中西製作所	680*680*600	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ドライ仕様であること。</li> <li>・ウレタン製自在キャスター3個を取り付けること。</li> <li>・排水はボールバルブおよびジャバラホースを取り付けること。</li> </ul>								
							合計				252.00	6.948	0.000	75.362	