



厨房機器一覧(千葉市立朝日ヶ丘小学校大規模改造工事に伴う厨房機器納入・据付工事)

No.	図面 番号	名称	メーカー	型番	数量	単位	基本仕様	配管類			ガス(kW)		電気消費量(kW)		
								一次側配管口径(A)・数			一次側 口径(A)	消費量	単相100V	単相200V	三相200V
								給水	給湯	排水					
10	11	台下戸棚	(株)中西製作所	900*600*800	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・可動式中棚を付属すること。</li> <li>・甲板、本体、引違戸、中棚、棚柱の材質はSUS430とすること。</li> <li>・引手、アジャスト脚の材質はSUS304とすること。</li> <li>・設置の際は金具等で転倒防止措置を施すこと。</li> </ul>								
11	12	メトロマックスQ	エレクター(株)	MQ74PE-4/MQ2460G-4	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・棚は柱の25.4mmピッチごとに任意の位置に固定可能であること。</li> <li>・棚板は抗菌効果を持つマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製であること。</li> <li>・棚は4段であること。</li> </ul>								
12	13	スタッキングカート	(株)中西製作所	STK-1200	2	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・可動式の水切り槽を傾けることで、複数台を積み重ねて収納することが可能な構造であること。</li> <li>・積み重ね幅は約20cm以内に納まる構造であること。</li> <li>・ウレタン製キャスター4個(ストッパー付2個)をパイプ脚に差込み取り付けること。</li> <li>・材質はSUS304であること。</li> <li>・排水は25A目皿付とし、バルブとジャバラホースを備えていること。</li> </ul>								
13	14	三槽シンク	(株)中西製作所	2100*750*800	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ドライ仕様であること。</li> <li>・別紙「板金製品共通仕様書」記載の事項を満たすこと。</li> <li>・別紙仕様の蛇口(給水用×3、給湯用×3)を付属すること。</li> </ul>	20*3	20*3	50*3					
14	15	作業台	(株)中西製作所	1050*600*800	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ドライ仕様であること。</li> <li>・別紙「板金製品共通仕様書」記載の事項を満たすこと。</li> </ul>			40					
15	16	消毒保管機	(株)中西製作所	MCWK-30-eT	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・熱風マルチブロー方式とし、熱風は庫内側面から噴出する構造であること。</li> <li>・内部の収納棚を5段設置すること。</li> <li>・自動温度調節機能付で収納物の乾燥・消毒が可能であること。</li> <li>・運転時でも消毒温度の変更が可能であること。</li> <li>・操作パネルはデジタル表示であり、庫内温度と運転終了までの時間を表示可能であること。</li> <li>・故障発生時には、操作パネルに故障内容を表示する自己診断機能を備えていること。</li> <li>・停電時には一定時間内の電気復旧であれば、自動的に運転を再開する機能を備えていること。</li> <li>・片面式であること。</li> <li>・機器本体の操作盤にて温度履歴を確認することが可能であること。</li> <li>・エコ運転機能を有していること。</li> <li>・カレンダー機能を有し、特定日1日だけの予約運転が可能であること。</li> <li>・設置の際は金具等で転倒防止措置を施すこと。</li> </ul>			40					5.750

厨房機器一覧(千葉市立朝日ヶ丘小学校大規模改造工事に伴う厨房機器納入・据付工事)

No.	図面 番号	名称	メーカー	型番	数量	単位	基本仕様	配管類			ガス(kW)		電気消費量(kW)			
								一次側配管口径(A)・数			一次側 口径(A)	消費量	単相100V	単相200V	三相200V	
								給水	給湯	排水						
16	17	包丁まな板消毒保管機	(株)中西製作所	KCSK-5-eT	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>扉は左ヒンジ仕様であること。</li> <li>熱風マルチブロー方式とし、熱風は庫内側面から噴出する構造であること。</li> <li>包丁16本、まな板5枚が収納可能であること。</li> <li>庫内上部にパイプ棚を設けていること。</li> <li>自動温度調節機能付で収納物の乾燥・消毒が可能であること。</li> <li>運転時でも消毒温度の変更が可能であること。</li> <li>操作パネルはデジタル表示であり、庫内温度と運転終了までの時間を表示可能であること。</li> <li>故障発生時には、操作パネルに故障内容を表示する自己診断機能を備えていること。</li> <li>停電時には一定時間内の電気復旧であれば、自動的に運転を再開する機能を備えていること。</li> <li>片面式であること。</li> <li>機器本体の操作盤にて温度履歴を確認することが可能であること。</li> <li>エコ運転機能を有していること。</li> <li>カレンダー機能を有し、特定日1日だけの予約運転が可能であること。</li> <li>設置の際は金具等で転倒防止措置を施すこと。</li> </ul>			40					3.100	
17	18	スタッキングカート	(株)中西製作所	STK-1200	6	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>可動式の水切り槽を傾けることで、複数台を積み重ねて収納することが可能な構造であること。</li> <li>積み重ね幅は約20cm以内に納まる構造であること。</li> <li>ウレタン製キャスター4個(ストッパー付2個)をパイプ脚に差込み取り付けすること。</li> <li>材質はSUS304であること。</li> <li>排水は25A皿皿付とし、バルブとジャバラホースを備えていること。</li> </ul>									
18	19	作業台	(株)中西製作所	1200*750*800	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>ドライ仕様であること。</li> <li>別紙「板金製品共通仕様書」記載の事項を満たすこと。</li> </ul>			40						
19	20	野菜裁断機	(株)アイホー	VC-4	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>切裁能力300~1300kg/h以上であること。</li> <li>専用プレート5種(輪切り・角千切、短冊切おろし、丸千切)を付属すること。</li> <li>本体にスイッチを備えていること。</li> <li>円盤・専用刃物は着脱可能な構造であること。</li> <li>カッターカバー開放時には自動で急停止する機能を備えていること。</li> <li>停電後の再通電時にカッターが回転しない機能を備えていること。</li> </ul>					0.400				
20	21	スライサーシンク	(株)アイホー	1500*750*600	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>ドライ仕様であること。</li> <li>別紙「板金製品共通仕様書」記載の事項を満たすこと。</li> <li>甲板の材質はSUS430であること。</li> <li>野菜裁断機VC-4を設置するに適した、アングル補強等を施した構造であること。</li> <li>ウレタン製キャスター4個(ストッパー付2個)を取り付けること。</li> </ul>	15	15	側溝						
21	22	移動台	(株)中西製作所	1050*750*800	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>ドライ仕様であること。</li> <li>別紙「板金製品共通仕様書」記載の事項を満たすこと。</li> <li>ウレタン製キャスター4個(ストッパー付2個)をパイプ脚に差込み取り付けすること。</li> <li>排水はジャバラホースを取り付けること。</li> </ul>									
22	23	モービルシンク	(株)中西製作所	750*750*800	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>ドライ仕様であること。</li> <li>別紙「板金製品共通仕様書」記載の事項を満たすこと。</li> <li>ウレタン製キャスター4個(ストッパー付2個)をパイプ脚に差込み取り付けすること。</li> </ul>			側溝						

厨房機器一覧(千葉市立朝日ヶ丘小学校大規模改造工事に伴う厨房機器納入・据付工事)

No.	図面 番号	名称	メーカー	型番	数量	単位	基本仕様	配管類			ガス(kW)		電気消費量(kW)		
								一次側配管口径(A)・数			一次側 口径(A)	消費量	単相100V	単相200V	三相200V
								給水	給湯	排水					
23	24	二槽シンク	(株)中西製作所	1500*750*800	1	台	・ドライ仕様であること。 ・別紙「板金製品共通仕様書」記載の事項を満たすこと。 ・別紙仕様の蛇口(給水用×2、給湯用×2)を付属すること。	20*2	20*2	50*2					
24	25	移動台	(株)中西製作所	750*750*800	2	台	・ドライ仕様であること。 ・別紙「板金製品共通仕様書」記載の事項を満たすこと。 ・ウレタン製キャスター4個(ストッパー付2個)をパイプ脚に差込み取り付けのこと。 ・排水はジャバラホースを取り付けること。								
25	26	ガス煮炊釜	桐山工業(株)	KIG1DX-30GKH	2	台	・外釜ステンレス(SUS304 t=1.5t)であること。 ・内釜鑄鉄(硬質コート仕様)であること。 ・釜の内側に凹型目盛が付いていること。 ・バーナー整流板と二次空気調整板を搭載したスリットバーナーであること。 ・バーナーはステンレス製であること。 ・給水/給湯の蛇口(90度開閉式)を備えていること。 ・排水はギア式ドロー(ドライ仕様)であること。 ・自動点火装置、立消安全装置、火力調整機能を備えていること。 ・釜縁はエプロン構造(中身がこぼれにくい構造)とし、エプロン内の排水が釜を傾けなくても可能なものとする。こと。 ・満水量150L程度であること。 ・蓋の折り畳み開閉が可能であること。 ・片面ハンドルとすること。	20	20	ビット	20	36.00			
26	27	フライ兼用煮炊き釜	桐山工業(株)	ACFX-30EKH	1	台	・外釜ステンレス(SUS304 t=1.5t)であること。 ・内釜ステンレス(三層クラッド鋼 t=6.0)であること。 ・バーナー整流板と二次空気調整板を搭載したスリットバーナーであること。 ・バーナーはステンレス製であること。 ・断熱材にはグラスウールを使用していること。 ・給水/給湯の蛇口(90度開閉式)を備えていること。 ・制御盤は蛇口よりも高い位置に備えること。(H1645mm程度) ・自動点火装置、立消安全装置、調理油加熱防止装置、火力調整機能、ハイカット、温度コントロール機能を備えていること。 ・釜縁はエプロン構造(中身がこぼれにくい構造)であること。 ・満水量150L程度であること。 ・蓋の折り畳み開閉が可能であること。 ・片面ハンドルとすること。 ・温度表示はデジタル式であること。	20	20	ビット	20	33.00	0.030		



厨房機器一覧(千葉市立朝日ヶ丘小学校大規模改造工事に伴う厨房機器納入・据付工事)

No.	図面 番号	名称	メーカー	型番	数量	単位	基本仕様	配管類			ガス(kW)		電気消費量(kW)			
								一次側配管口径(A)・数			一次側 口径(A)	消費量	単相100V	単相200V	三相200V	
								給水	給湯	排水						
32	33	包丁まな板消毒保管機	(株)中西製作所	KCSK-5-e	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・熱風マルチブロー方式とし、熱風は庫内側面から噴出する構造であること。</li> <li>・包丁16本、まな板10枚が収納可能であること。</li> <li>・自動温度調節機能付で収納物の乾燥・消毒が可能であること。</li> <li>・運転時でも消毒温度の変更が可能であること。</li> <li>・操作パネルはデジタル表示であり、庫内温度と運転終了までの時間を表示可能であること。</li> <li>・故障発生時には、操作パネルに故障内容を表示する自己診断機能を備えていること。</li> <li>・停電時には一定時間内の電気復旧であれば、自動的に運転を再開する機能を備えていること。</li> <li>・片面式であること。</li> <li>・機器本体の操作盤にて温度履歴を確認することが可能であること。</li> <li>・エコ運転機能を有していること。</li> <li>・カレンダー機能を有し、特定日1日だけの予約運転が可能であること。</li> <li>・設置の際は金具等で転倒防止措置を施すこと。</li> </ul>									3.100
33	34	冷蔵庫	ホシザキ関東(株)	HR-75AT-(L)	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・定格内容積は481L以上であること。</li> <li>・庫内温度は、-6～12℃の範囲で調整可能であること。</li> <li>・デジタル温度表示機能を備えていること。</li> <li>・棚板3枚、スノコ1枚以上を付属すること。</li> <li>・上部パネルを開けずにエアフィルタの取り外しが可能であること。</li> <li>・設置の際は金具等で転倒防止措置を施すこと。</li> </ul>			40			0.274			
34	36	牛乳保冷库	ホシザキ関東(株)	MR-120CA	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・定格内容積は1207L以上であること。</li> <li>・外形寸法(W1200×D900×H1970mm)以内であること。</li> <li>・庫内温度は、0～16℃の範囲で調整可能であること。</li> <li>・上部右側にデジタル温度表示機能を備えていること。</li> <li>・内装及び外装はステンレス鋼板であること。</li> <li>・ローラー棚12枚以上を付属すること。</li> <li>・設置の際は金具等で転倒防止措置を施すこと。</li> </ul>			40			0.201			
35	37	戸棚	(株)中西製作所	1500*600*1800	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・可動式中の棚を付属すること。</li> <li>・甲板、本体、引違戸、中棚、棚柱の材質はSUS430とすること。</li> <li>・引手、アジャスト脚の材質はSUS304とすること。</li> <li>・設置の際は金具等で転倒防止措置を施すこと。</li> </ul>									
36	38	作業台	(株)中西製作所	1500*600*800	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ドライ仕様であること。</li> <li>・別紙「板金製品共通仕様書」記載の事項を満たすこと。</li> </ul>			40						
37	39	モービルシンク	(株)中西製作所	750*750*800	3	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ドライ仕様であること。</li> <li>・別紙「板金製品共通仕様書」記載の事項を満たすこと。</li> <li>・ウレタン製キャスター4個(ストッパー付2個)をパイプ脚に差込み取り付けること。</li> </ul>			側溝						

厨房機器一覧(千葉市立朝日ヶ丘小学校大規模改造工事に伴う厨房機器納入・据付工事)

No.	図面 番号	名称	メーカー	型番	数量	単位	基本仕様	配管類			ガス(kW)		電気消費量(kW)		
								一次側配管口径(A)・数			一次側 口径(A)	消費量	単相100V	単相200V	三相200V
								給水	給湯	排水					
38	40	ブラシ槽	(株)中西製作所	EO-M用	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・単独運転可能なブラシ槽であること。(電源は洗浄機から供給可)</li> <li>・ブラシ槽の外寸法はW940×D400×895mmとし、洗浄機本体から出っ張らないものとする。また、ブラシは斜め付きではないこと。</li> </ul>	15	15	40					0.200
	41	食器洗浄機	(株)中西製作所	EOD-M13HA-LT	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・主要な外装は全て取り外し可能であること。</li> <li>・入口側に排気ダクトがあり、安易に取り外し可能であること。</li> <li>・コンベア有効寸法は600mm程度、食器投入口の高さは150mm程度であること。</li> <li>・コンベアプレートは工具を使わずに取り外しが可能な脱着式であること。</li> <li>・洗浄ノズルを上下各5本、仕上ノズルを上下各1本備えていること。</li> <li>・高圧噴射洗浄を可能にするラジアルチップを用いた洗浄方式であること。</li> <li>・洗浄温度がデジタル表示可能であること。</li> <li>・コンベアスピードは、2.0m～7.0m/分の範囲にて3段階以上の調節が可能であること。</li> <li>・出力2.2kw以上のモートルポンプ×1を備えており、電気容量2.46KW以下(ブラシ槽含む)であること。</li> <li>・食器等がすべり板に噛み込んだ際に、瞬時にコンベアの運転を停止させる機能を備えていること。</li> <li>・出口コンベアに停止スイッチを備えていること。</li> </ul>	20	20	50*3 20					2.260
39	42	食器受けシンク	(株)中西製作所	940*750*740	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ドライ仕様であること。</li> <li>・別紙「板金製品共通仕様書」記載の事項を満たすこと。</li> <li>・シンクの高さが洗浄機出口の高さに合うように寸法を調整すること。</li> <li>・別紙仕様の蛇口(給水用×1、給湯用×1)を洗浄機側に付属すること。</li> </ul>			側溝					
40	43	移動台	(株)中西製作所	900*600*800	2	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ドライ仕様であること。</li> <li>・別紙「板金製品共通仕様書」記載の事項を満たすこと。</li> <li>・ウレタン製キャスター4個(ストッパー付2個)をパイプ脚に差込み取り付けすること。</li> <li>・排水はジャバラホースを取り付けること。</li> </ul>								
41	44	超音波洗浄機	東京超音波技研(株)	UCP-450	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・超音波により洗浄、除菌を行う構造であること。</li> <li>・発振周波数26.8～28.3KHzであること。</li> <li>・出力を切り替え可能となるようスイッチを設けること。</li> <li>・超音波洗浄槽容量30L程度であること。</li> <li>・ステンレスバスケットを1個、保護ネットを1個付属すること。</li> <li>・デジタル表示のタイマーを備えること。</li> <li>・キャスター4個(ストッパー付2個)を取り付けること。</li> </ul>	15		40			1.100		
42	45	作業台	(株)中西製作所	1050*750*800	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ドライ仕様であること。</li> <li>・別紙「板金製品共通仕様書」記載の事項を満たすこと。</li> </ul>			40					
43	46	三槽シンク	(株)中西製作所	2400*750*800	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ドライ仕様であること。</li> <li>・別紙「板金製品共通仕様書」記載の事項を満たすこと。</li> <li>・別紙仕様の蛇口(給水用×3、給湯用×3)を付属すること。</li> </ul>	20*3	20*3	50*3					
44	47	作業台	(株)中西製作所	900*750*800	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ドライ仕様であること。</li> <li>・別紙「板金製品共通仕様書」記載の事項を満たすこと。</li> </ul>			40					

厨房機器一覧(千葉市立朝日ヶ丘小学校大規模改造工事に伴う厨房機器納入・据付工事)

No.	図面 番号	名称	メーカー	型番	数量	単位	基本仕様	配管類			ガス(kW)		電気消費量(kW)				
								一次側配管口径(A)・数			一次側 口径(A)	消費量	単相100V	単相200V	三相200V		
								給水	給湯	排水							
45	48	消毒保管機	(株)中西製作所	MCW-30-e	4	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・熱風マルチブロー方式とし、熱風は庫内側面から噴出する構造であること。</li> <li>・内部の収納棚を5段設置すること。</li> <li>・自動温度調節機能付で収納物の乾燥・消毒が可能であること。</li> <li>・運転時でも消毒温度の変更が可能であること。</li> <li>・操作パネルはデジタル表示であり、庫内温度と運転終了までの時間を表示可能であること。</li> <li>・故障発生時には、操作パネルに故障内容を表示する自己診断機能を備えていること。</li> <li>・停電時には一定時間内の電気復旧であれば、自動的に運転を再開する機能を備えていること。</li> <li>・両面式であること。</li> <li>・機器本体の操作盤にて温度履歴を確認することが可能であること。</li> <li>・エコ運転機能を有していること。</li> <li>・カレンダー機能を有し、特定日1日だけの予約運転が可能であること。</li> <li>・設置の際は金具等で転倒防止措置を施すこと。</li> </ul>									9.750	
46	49	メトロマックスQ	エレクトー(株)	MQ74PE-4/MQ2472G-4	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・棚は柱の25.4mmピッチごとに任意の位置に固定可能であること。</li> <li>・棚板は抗菌効果を持つマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製であること。</li> <li>・棚は4段であること。</li> </ul>										
47	50	ガス煮炊釜	桐山工業(株)	KIG1DX-40GKH	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外釜ステンレス(SUS304 t=1.5t)であること。</li> <li>・内釜鑄鉄(硬質コート仕様)であること。</li> <li>・釜の内側に凹型目盛が付いていること。</li> <li>・バーナー整流板と二次空気調整板を搭載したスリットバーナーであること。</li> <li>・バーナーはステンレス製であること。</li> <li>・給水/給湯の蛇口(90度開閉式)を備えていること。</li> <li>・排水はギア式ドロー(ドライ仕様)であること。</li> <li>・自動点火装置、立消安全装置、火力調整機能を備えていること。</li> <li>・釜縁はエプロン構造(中身がこぼれにくい構造)とし、エプロン内の排水が釜を傾けなくても可能なものとする。</li> <li>・満水量180L程度であること。</li> <li>・蓋の折り畳み開閉が可能であること。</li> <li>・片面ハンドルとすること。</li> </ul>	20	20	ヒット	20	46.00					
							合計				186.00	5.890	0.000	53.410			