内訳明細書

学校名 ： 千葉市立轟町小学校

NO	項目	規格	数量	単位			備考
	1L-5設備容量 既存75A（15KVA）→125A（25KVA）						
	600V EM-CET100sq		180.0	m			
	MCCB3P250AF150AT 埋込フラッシュプレート付		1.0	個			
	1L-5用開閉器盤（MCCB3P250AF125AT）W=600,H=1200,D=150		1.0	面			
	塩ビ製角ダクト100-100×L=2m		1.0	本			
	スペーサーユニット		3.0	個			
	Z-P,BOX（WP） 500*500*350 ET付		1.0	個			
	P,BOX 500*500*350 ET付		2.0	個			
	Z-GP82 厚鋼電線管		2.0	本			
	FEP（80） 波付硬質ポリエチレン管		20.0	m			
	異種間接続材 GP82-FEP80		1.0	個			
	電線管付属品		1.0	式			
	土工事（アスファルト部掘削、復旧含む）		1.0	式			
	コンクリート貫通		3.0	箇所			
	鉄筋探査		2.0	箇所			
	電工施工費		1.0	式			
	主任技術者立会費（全館停電）		1.0	日			