

# 建築工事特記仕様書

令和8年4月版

千葉市都市局建築部営繕課

建築工事特記仕様書（令和8年4月版）

I 工事概要

- 1 工事名称：千葉市立生浜東小学校エレベータ設置工事
- 2 工事場所：千葉市中央区生実町1928番地
- 3 敷地面積：22,402 m<sup>2</sup>
- 4 構造規模：建築面積： m<sup>2</sup>、延床面積：（全体）6878.69 m<sup>2</sup>

棟名称	構造	階数	建築面積 (m <sup>2</sup> )	延床面積 (m <sup>2</sup> )	消防法施行令 別表第一	防火対象物	
エレベータ増築	S	3		41.40	7項	・特定	<input type="checkbox"/> 非特定
校舎、その他	RC, S	3		6837.29	7項	・特定	<input type="checkbox"/> 非特定
						・特定	・非特定
						・特定	・非特定
						・特定	・非特定
						・特定	・非特定
						・特定	・非特定

- 5 別途工事：  
・他工事との取合いは別図による。
- 6 その他：

II 工事仕様

1 共通仕様

特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の  
「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（令和7年版）」（以下「建標」という。）、  
「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和7年版）」（以下「電標」という。）、  
「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（令和7年版）」（以下「機標」という。）、  
「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（令和7年版）」（以下「建改標」という。）、  
「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和7年版）」（以下「電改標」という。）、  
「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）（令和7年版）」（以下「機改標」という。）、  
「建築物解体工事共通仕様書（令和4年版）・同解説（令和5年版）」（以下「解共」という。）、  
「公共建築木造工事標準仕様書（令和7年版）（以下「木仕」という。）  
による。

2 特記仕様

- （1）一般共通事項（全工事共通事項）の項目は全て適用する。
- （2）一般共通事項（選択事項）の項目は、番号に□印の付いたものを適用する。
- （3）特記事項は、原則すべて適用する。「・」は、□印の付いたものを適用する。  
（□印のないものは、※印のものを適用する。）
- （4）項目下部に記載の（ ）内の表示番号は、共通仕様の該当項目又は当該図表を示す。
- （5）製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。また（ ）内は製品名を示す。

3 適用基準等

- |                               |         |                |
|-------------------------------|---------|----------------|
| （1）「建築工事標準詳細図」                | （令和4年版） | 国土交通省大臣官房官庁営繕部 |
| （2）「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）」     | （令和7年版） | 国土交通省大臣官房官庁営繕部 |
| （3）「公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）」     | （令和7年版） | 国土交通省大臣官房官庁営繕部 |
| （4）「営繕工事写真撮影要領」               | （令和5年版） | 国土交通省大臣官房官庁営繕部 |
| （5）「工事写真撮影ガイドブック建築工事編及び解体工事編」 |         | 国土交通省大臣官房官庁営繕部 |
| （6）「工事写真撮影ガイドブック電気設備工事編」      |         | 国土交通省大臣官房官庁営繕部 |
| （7）「工事写真撮影ガイドブック機械設備工事編」      |         | 国土交通省大臣官房官庁営繕部 |

項 目	特 記 事 項
1 一般共通事項（全工事共通事項）	
1 工事実績情報の登録 （建標、電標、機標 1.1.4）	請負金額 500 万円以上の工事については、受注、変更及び竣工登録を行う。
2 施工体制台帳 （建標 電標 機標 1.1.5）	施工体制台帳、作業員名簿及び施工体系図の作成等については、千葉市の「下請負の適正化に関する指導指針」に従って行い、写しを監督職員に提出する。
3 環境への配慮 （建標、電標、機標 1.4.1）	<p>（1）本工事に使用する建物内部の建築材料は、揮発性有機化合物の放散が極めて少ないものとする。 また、ホルムアルデヒド発散建築材料については、F☆☆☆☆使用を原則とし、該当する材料がない場合は安全データシート等の安全性を確認できる資料を提出し、監督員の承諾を得ること。</p> <p>（2）千葉市グリーン購入推進方針に基づき、環境負荷を低減できる機材の選定に努める。 公共工事（資材、建設機械、設備、目的物、工法）</p>
4 工事関係図書	工事関係図書は、工事中、監督職員から請求があったときは、速やかに提出できるようにするとともに、完成時には、工事関係図書一式を監督職員に提出すること。
5 工事の保険	<p>（1）受注者は工事のすべての物件に対して、工事目的物に相当する妥当な金額の火災保険・建設工事保険等に参加し、契約書の写しを監督職員に提出する。 なお、原則として保険加入期間は、工事着手日から工事目的物の引き渡しまでとする。</p> <p>（2）本工事において、受注者は公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約（法定外の労災保険）に附さなければならない。</p>
6 公共工事の実施に伴う環境負荷の低減	<p>千葉市役所環境方針に従い、公共工事の実施に伴う環境負荷の低減として取り組む項目は下記のとおりとし、可能な範囲で環境配慮に努めること。</p> <p>（1）資材・廃土運搬時の環境配慮 （2）工事実施時の騒音・振動の低減への配慮 （3）基礎工事実施時の地下水汚染及び土壌汚染防止への配慮 （4）建設副産物の発生抑制及び再利用の推進</p>
7 施工中現場への安全パトロールについて	<p>工事期間中に、千葉市建設工事安全対策委員会設置要綱、千葉市建設工事安全対策委員会運営要領及び建築部事故防止巡回班規約に基づく、建築部事故防止巡回班の安全パトロールが実施される場合又はその他臨時に安全パトロールが実施される場合は、当該パトロールに協力し、危険箇所及び作業等の改善すべき事項が指摘された場合は、速やかに改善を図るものとする。</p> <p>施工にあたっては、千葉市建設工事等安全対策委員会建築部会が定める「安全対策重点項目」について留意し、工事故の防止を図らなければならない。</p> <p>なお、別途監督職員が指示する「安全対策重点項目」について、工事関係者が見やすい場所に掲示するものとする。</p>
8 安全訓練等の実施	「建築工事安全施工技術指針」及び「公共工事の発注における工事安全対策要綱」に従い、工事の安全確保に努めるとともに、工事着手後、原則として作業員全員の参加により月当たり半日以上時間を割当て、安全訓練等を実施し、その実施状況を記録した資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は、直ちに提示できる体制とすること。
9 低入札価格工事における下請負人のしわ寄せ防止	<p>低入札価格調査制度対象工事において、元請負人と一次下請負人の間で交わされる下請契約について、建設業法に基づく契約であることを確認するため、「下請契約の適正化に関する点検表」に基づき、元請負人、一次下請負人別に点検を行うものとする。点検は、一次下請工事の施工前及び施工後の段階ごとで、一次下請負人 1 者につき、各 1 回行う。点検結果についてはその都度監督職員へ提出するものとする。</p> <p>なお、元請負人、一次下請負人の記載事項に相違があった場合は、監督職員、元請負人の現場代理人、一次下請負人の主任技術者の出席による記載内容の聴取を実施するものとする。</p>
10 総合評価落札方式による技術提案等	<p>総合評価落札方式による工事において、技術提案書の取り扱いは下記による。</p> <p>（1）技術提案に基づく施工 受注者は、入札時に提示した技術提案等に基づき確実に施工するものとし、技術提案等による契約金額の変更は、行わないものとする。</p> <p>（2）技術提案が履行されない場合の措置 受注者の責により入札時の技術提案等が実施されていないと判断された場合は、ペナルティとし</p>

	て、工事成績評定を減じる措置をとることとし、未実施の技術提案等の項目ごとに5点を減じる。
11 工事における創意工夫等実施状況	受注者は工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了までに所定の様式により提出することができる。
12 ワンデーレスポンスの実施	(1) 本工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。
13 調査に対する協力	<p>(1) 受注者は発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査に対して、監督職員の指示によりこれに協力しなければならない。この場合、発注者は、具体的な内容等を事前に受注者に通知するものとする。</p> <p>(2) 受注者は当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、次の各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。</p> <p>ア 調査票等に必要事項を正確に記入し国に提出する等、必要な協力を行わなければならない。</p> <p>イ 調査票等を提出した事業所を国が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受注者になった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。</p> <p>ウ 正確な調査票等の提出が行えるよう、受注者は労働基準法等に従って就業規則を作成するとともに賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければならない。</p> <p>エ 当該工事の一部について下請け契約をする場合は、受注者は当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む）が前号と同様の業務を負う旨を定めなければならない。</p>
14 過積載防止	「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」及びその他関係法令を遵守し、過積載のないよう下請業者、納入業者等を指導監督すること。
15 近隣への配慮	<p>本工事の施工に際しては、工事による騒音、振動、安全対策等について、規制等を遵守するのはもちろんのこと、近隣に十分配慮し施工完了すること。近隣に対して工種、作業内容等を明示し理解と協力が得られるよう努めること。作業時間、搬出入経路の計画に当たっては、監督職員と協議し、作業内容を遵守すること。</p> <p>(1) 本工事関係車両等の付近公道での駐車及び待機は厳禁とする。また、場内、場外を問わず作業員がアイドリングした車内での休憩等することを禁ずる。</p> <p>(2) 本工事を起因とする付近道路の汚れ等は、速やかに清掃すること。</p> <p>(3) 喫煙が禁止されている場所及びその周辺では受動喫煙防止等に十分配慮すること。</p>
16 VE 提案	<p>制限付一般競争入札による工事においては、契約締結後に施工方法等の提案を受付ける。</p> <p>VE 提案については、技術管理課ホームページ「契約後 VE 方式のページ」による。</p>
17 施工図等の取扱	施工図等の著作権に係わる工事目的物等に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。
18 技術研修会の開催に対する協力	受注者は、千葉市及び関係団体から当該工事現場を使用した技術研修会の開催に関する依頼を受けた場合は、これに協力するものとする。
19 防振ゴム等の品質確保	東洋ゴム化工品(株)及びニッタ化工品(株)で製造された製品や材料を使用する場合は、第三者機関による品質を証明する書類を提出するものとする。
20 中間技術検査 (建標 電標 機標 1.6.2)	<p>以下のいずれかの項目に該当する場合、実施する。</p> <p>ただし、単純工事など中間技術検査の効果が期待できない工事については、別途工事検査室と協議のうえ、対象外とする場合がある（・該当：協議済により対象外 ・非該当）。</p> <p>(1) 当初請負契約金額1億円以上かつ工期が6か月以上の工事</p> <p>(2) 「千葉市建設工事低入札価格取扱要領」に基づく調査において履行可能と判断し契約締結をした工事（対象外とした工事も含む）</p> <p>(3) 工事担当課長が必要と認めた工事（・適用 ・非適用）</p> <p>※実施時期・回数は、監督職員の指示による。</p>
21 社内検査	<p>下記いずれかに該当する工事は、社内検査員届、社内検査員経歴書、品質確認書及び社内検査結果を記載した報告書を提出する。</p> <p>(1) 当初請負契約金額1億円以上の工事</p> <p>(2) 工事担当課長が必要と認めた工事（・適用 ・非適用）</p>

22 現場代理人の取扱い	<p>本市が発注する建設工事で次に掲げる要件のすべてを満たしている場合は、現場代理人を3件まで兼任することができる。</p> <p>(1) 請負金額が9,000万円未満（建築一式工事以外は、請負金額4,500万円未満）であること</p> <p>(2) 低入札価格調査基準価格を下回る価格により落札したものでないこと</p> <p>(3) 特定建設工事共同企業体として契約するものでないこと</p> <p>(4) 兼任する工事が国又は他の地方公共団体発注工事であって、当該工事の発注者から現場代理人の兼任に関して認められていること</p> <p>(5) 兼任する工事の工事個所が千葉市内に限ること</p> <p>また、別敷地にて2件以上の工事を併せて発注する場合、一方の工事の請負金額が9,000万円以上（建築一式工事以外は、請負金額4,500万円以上）の場合は、現場代理人とは別に補助技術者（他の工事現場に常駐し連絡や指示等を行う者）を専任する。</p>
23 監理技術者の取扱い	<p>本工事において、監理技術者を専任配置する場合においては次の各号の要件をすべて満たす場合は、監理技術者を2件まで兼任することができる。</p> <p>(1) 建設業法第26条第3項第2号による監理技術者の職務を補佐する者（以下、「監理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。</p> <p>(2) 監理技術者補佐は、主任技術者の資格を有する者（建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者）のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者（一級施工管理技士補）又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。</p> <p>(3) 請負代金の額が2億円未満であること。</p> <p>(4) 低入札価格調査基準価格を下回る価格により落札し、契約するものでないこと。</p> <p>(5) 特定建設工事共同企業体として契約するものでないこと。</p> <p>(6) 公告又は指名若しくは見積通知書において、主任（監理）技術者の専任配置を求めているものでないこと。</p> <p>(7) 兼任する工事が、千葉市が発注する建設工事であること。</p>
24 従事期間	<p>現場代理人、主任技術者又は監理技術者の従事期間は、原則、契約期間とする。ただし、現場への専任を要しない期間を定める場合は、「監理技術者制度運用マニュアル（令和7年1月28日国不建技第147号）」を参考に、監督職員との協議により決定する。</p>
25 デジタル工事写真	<p>小黒板の電子化を行う場合は、現行の営繕工事写真撮影要領に準じて、下記の項目を全て実施する。</p> <p>(1) 受注者は、小黒板の電子化の導入に必要な使用機器については、営繕工事写真撮影要領「3. (3) 撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」に記載している技術を使用する。</p> <p>また、受注者は監督員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示する。</p> <p>(2) 受注者は、(1)の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、営繕工事写真撮影要領「3. (3) 撮影方法」による。ただし、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。</p> <p>(3) 工事写真の取扱いは営繕工事写真撮影要領に準ずるが、(2)に示す小黒板情報の電子的記入については、営繕工事写真撮影要領「4. 編集の禁止」で規定されている写真編集には該当しない。</p> <p>(4) 受注者は納品時に、URL (<a href="https://www.jcomsia.org/kokuban">https://www.jcomsia.org/kokuban</a>) のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報の電子的記入を行った写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。</p>
26 設計変更	<p>本工事において契約書の規定により行う、設計図書の変更手続きについては、「千葉市請負工事設計変更等ガイドライン」に基づき実施するものとする。</p>
27 ウィークリースタンスの実施	<p>本工事は、ウィークリースタンス実施対象工事である。実施に際しては、別に定める「ウィークリースタンス実施要領」に基づき実施するものとする。</p>
28 建設キャリアアップシステム活用工事	<p>本工事は、建設キャリアアップシステム（CCUS）活用工事に受注者の希望により設定できる工事である。実施に際しては、別に定める「千葉市建築工事建設キャリアアップシステム活用に関する工事試行要領」に基づき実施するものとする。</p>

29 細目別内訳書の提出	千葉市建設工事請負契約約款第3条に規定する請負代金内訳書の直接工事費の記載方法は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築工事内訳書標準書式」における細目別内訳まで記載するものとする。なお、細目別内訳の書式及び提出日については監督職員と協議できるものとする。
30 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知	落札者（随意契約の場合にあっては、契約の相手方）は、建設業法（昭和24年法律第100号）第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定（随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定）から請負契約を締結するまでに、千葉市長に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。

## 2 一般共通事項（選択事項）

1電気保安技術者  
(建標 1.3.3、電標 1.3.2、機標 1.3.2)

2施工条件  
(建標 1.3.5、電標 1.3.3、機標 1.3.3)

3発生材の処理等  
(建標 1.3.11、電標 1.3.9、機標 1.3.9)

適用する。

仮設計画図による

居ながら施工

施工順序は学校協議による

(1) 解体作業等の著しく騒音・振動の発生する作業は、学校運営に支障のないよう考慮すること。

ただし、工程等に遅れをきたす場合は、学校及び監督職員と協議のこと。

(2) 仮設足場に関して、学校関係車両または関係者の通行に支障がないようにするとともに、安全対策に配慮すること。

(3) エレベータ設置工事に関しては、仮設間仕切りを設け、学校運営に支障がないように行うこと。

(1) 建設副産物等

「建設副産物の処理基準及び再生資材の利用基準」に従って適切に処理する。

ア 工事に伴う発生材の処分は、事前に「産業廃棄物処理計画書」を提出し監督職員の承諾を受ける。

「産業廃棄物処理計画書」の内容は、監督職員の指示による。

イ 請負金額 100 万円以上の工事について建設資材利用、建設副産物の発生・排出の量の大小及び有無にかかわらず、コブリス・プラスにより本工事に係る「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を作成し、施工計画書に含め各 1 部提出すること。

また、計画の実施状況（実績）については「再生資源利用実施書」「再生資源利用促進実施書」及び「コブリス・プラス工事登録証明書」を作成し、各 1 部提出する。

ウ 建設廃棄物の処理を委託する場合は、運搬あるいは処理について許可業者と各々建設廃棄物処理契約を締結し「建設廃棄物処理委託契約書」を監督職員に提示するとともに、写しを提出すること。

エ 建設副産物処理に先立ち、「建設副産物処理承認申請書」（副処：様式-1）を作成し、監督職員の確認を受け、1 部提出すること。

オ 建設副産物の処理完了後速やかに「建設副産物処理調書」（副処：様式-2）を作成するとともに、処理が完了したことが分かる資料（取引証明書、受入伝票等）を添付し、監督職員に提出すること。

受注者は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により建設廃棄物の適正な処理を確認するとともに、監督職員から請求があった場合に、速やかに提示できるように常に整理しておくこと。

カ 舗装切断作業時における濁水は汚泥として処理を行うこと。

キ 再資源化等をする施設の名称と所在地

資材の種類	施設の名称	所 在 地
コンクリート	(株)チップ興業 千葉リサイクルセンター	千葉市中央区浜野町 1025-152
木	(株)グリーンアース	千葉市中央区生実町 2657-2, 2662-1

※再資源化等をする施設を変更する際には監督職員と協議を行うこと

ク 産業廃棄物の収集又は運搬に伴う運搬車両の表示及び書面の備え付け

産業廃棄物を自ら収集又は運搬する場合は、運搬する車両の車体の両側面に、以下の事項を鮮明に表示すること。また、必要事項を記載した書類を常時携帯すること。

(ア) 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する旨の表示（産業廃棄物運搬車等）

(イ) 排出事業者名（〇〇株式会社 等）

また、収集運搬車両の表示状況及び書面の備え付け状況が確認できる写真を撮影すること。

(2) 建設リサイクル法

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（以下「建設リサイクル法」という。）第9条第1項に規定する対象建設工事においては、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられる。

ア 特定建設資材の分別解体等・再資源化等の適正な措置

建設リサイクル法第13条の規定に基づく書面については、契約締結時に発注者と受注者の間で確認される事項であり、原則、発注者が条件明示した方法により処理することとする。ただし、それにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

イ 受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を「再資源化等報告書」に記載し、監督職員に報告することとする。

(ア) 再資源化等が完了した年月日

(イ) 再資源化等した施設名称及び所在地

(ウ) 再資源化等に要した費用

なお、書面に添付する[再生資源利用実施書]及び[再生資源利用促進実施書]は「コブリス・プラス」を用いて作成したものを使用するものとする。

ウ 請け負おうとする建設業者からの事前説明に関する事項

(ア) 建設リサイクル法第12条で、対象建設工事を請け負おうとする建設業を営む者は、発注者に対し、対象建設工事の届出に関する事項を記載した「説明書」を提出し説明を行うこととする。

(イ) 書面の提出は、契約に先立って行うこととする。

(ウ) 書面は施工計画書に添付するものとする。

エ 分別解体の方法

	工程	作業内容	分別解体等の方法
工 程 ご と の 作 業 内 容 及 び 解 体 方 法	造成等	造成等の工事 ・有	・手作業 ・手作業・機械作業の併用
	基礎・基礎杭	基礎・基礎杭の工事 ・有	・手作業 ・手作業・機械作業の併用
	上部構造部分・外装	上部構造部分・外装の工事 <input type="checkbox"/> 有	・手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	屋根	屋根の工事 ・有	・手作業 ・手作業・機械作業の併用
	建築設備・内装等	建築設備・内装等の工事 <input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 手作業 ・手作業・機械作業の併用
	その他	その他の工事 ・有	・手作業 ・手作業・機械作業の併用

(3) 建設発生土の処分

ア 建設発生土の搬出

・発生土なし ☐発生土あり

☐搬出あり 名称及び所在地：山喜工業(株) 市原市大桶上大月1番ほか23筆

受入れ時間帯：8:00-17:00

仮置き等：構内の指示する場所

搬出調書等：汚染要因に関する調査票又は、地質分析(濃度)結果証明書

地質分析：☐する ☐しない

※搬出先を変更する際には監督職員と協議を行うこと

・搬出なし ☐構内指示の場所にたい積 ☐構内指示の場所に敷き均し

イ 建設発生土の工事間利用

・利用あり ( 建設工事、 課発注)

ウ 建設発生土の搬出先への情報提供

受注者は、本工事から建設発生土を100㎡以上搬出する場合は、別紙様式により搬出前に搬出先の区市町村の建設発生土担当窓口あてに、建設発生土に関する情報を郵送・FAX等で提出しな

	<p>なければならない。なお、提出する情報は、監督職員の指示により、また、情報提出後速やかにその写しを監督職員に提出しなければならない。</p> <p>エ 受注者は、本工事において土砂（土、砂利等）の搬入・搬出に係る運搬量が5,000 m<sup>3</sup>以上の場合は、「千葉市土砂運搬適正化対策要綱」に基づき書面又は図面により協議を行うこと。</p>
<p>4 材料・機材の品質等 (建標、電標、機標 1.4.2)</p>	<p>本工事に使用する材料・機材等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するもの、また、(社)公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」によって所要の品質性能を有することの評価を受けた材料・機材等を使用することとする。ただし、これによりがたい場合、JIS 及び JAS マークの表示のない材料及びその製造者等は、次の（１）～（６）の事項を満たすものとする。</p> <p>（１）品質及び性能に関する試験データが整備されていること  （２）生産施設及び品質の管理が適切に行われていること  （３）安定的な供給が可能であること  （４）法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること  （５）製造又は施工の実績があり、その信頼性があること  （６）販売、保守等の営業体制が整えられていること</p> <p>なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料又は外部機関（(社)公共建築協会 他）が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。</p> <p>また、備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は、監督職員の承諾を受ける。</p> <p>・機器仕様は、（ ・製造者の標準仕様 ・国土交通省仕様）とする。  ・機材等は、設計図書に定める品質及び性能と同等品以上とする場合あらかじめ監督職員の承諾を受ける。</p>
<p>5 技能士 (建標、機標 1.5.2)</p>	<p>適用する作業は下記による。  作業種別： 職種：</p>
<p>6 見本施工の実施 (建標 1.5.5、電標 1.5.3、機標 1.5.4)</p>	<p>見本施工の部分・部品（ ）</p>
<p>7 化学物質の濃度測定 (建標 1.5.9、電標 1.5.7、機標 1.5.8)</p>	<p>施工完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン（教育施設に限る）、エチルベンゼン、スチレンの濃度を測定し、報告すること。</p> <p>測定方法 ・パッシブ法 ・アクティブ法  着工前の測定 ・行う  測定対象室 ・図示 ・室名（ ）  測定箇所数 ・図示 ・箇所数（ ）</p> <p>報告の様式等については、監督職員との協議による。</p>
<p>8 完成図等 (建標 電標 機標 1.7.1) (表 1.7.1)</p>	<p><input type="checkbox"/> 完成図 ニツ折り製本 A4 版（縮刷版） 2部  <input type="checkbox"/> 保全に関する資料 2部  ・材料、機器完成図 部  ・保全情報システム入力シート 部  <input type="checkbox"/> 電子納品 2組</p> <p>千葉市都市局建築部の電子納品運用ガイドライン[建築工事・委託業務編]（令和5年4月版）による。詳細は事前協議チェックシートにより監督職員と協議する。</p> <p>施工に伴う保証書は、受注者、施工業者、メーカーの連名で3部提出する。（2部は写し可）  （保証書）  <input type="checkbox"/> シート防水 工事目的物の引渡し日から 10 年間</p>
<p>9 概成工期</p>	<p>適用する（ 年 月 日）</p>
<p>10 設計 GL</p>	<p>・図示 <input type="checkbox"/> 設計 GL = 現状 GL</p>
<p>11 工事用水</p>	<p>構内既存の施設 ・利用できない <input type="checkbox"/> 利用できる（・有償 <input type="checkbox"/> 無償）  ※ただし、これに要する設備工事は本工事に含む</p>
<p>12 工事用電力</p>	<p>構内既存の施設 ・利用できない <input type="checkbox"/> 利用できる（・有償 <input type="checkbox"/> 無償）  ※ただし、これに要する設備工事は本工事に含む</p>
<p>13 補助事業</p>	<p>本工事は国庫補助事業である。</p>

<p>14 週休2日促進工事</p>	<p>本工事は「千葉市建築工事における週休2日促進工事实施要領」に基づく、週休2日促進対象工事である。</p> <p><input type="checkbox"/>完全週休2日（土日）Ⅰ型</p> <p>受注者が工事着手前に「完全週休2日（土日）」に取り組む旨を発注者と協議したうえで取り組むことができる。取り組みを希望しない場合は、月単位の週休2日に取り組むものとする。</p> <p>・完全週休2日（土日）Ⅱ型</p> <p>受注者が工事着手前に「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」に取り組む旨を発注者と協議したうえで取り組むことができる。取り組みを希望しない場合は、通期の週休2日に取り組むものとする。</p>
<p>15 情報共有システム (建標、電標、機標 1.1.5)</p>	<p>本工事は「千葉市建築工事における情報共有システム試行要領」に基づく、情報共有システム（以下「システム」という。）利用対象工事である。ただし、システム利用を希望する受注者希望型の受注者は、監督職員と協議した上で取り組むことができる。</p> <p>なお、システムを利用する工事の工事関係書類は原則電子データとして取り扱うこととする。</p> <p><input type="checkbox"/>発注者指定型      ・受注者希望型</p>
<p>16 遠隔臨場 (建標、電標、機標 1.1.14)</p>	<p>本工事は「千葉市建築工事における遠隔臨場試行要領」に基づく、遠隔臨場対象工事である。ただし、遠隔臨場を希望する受注者希望型の受注者は、監督職員と協議した上で取り組むことができる。</p> <p>・発注者指定型      ・受注者希望型</p>
<p>17 アスベスト含有建材の事前調査</p>	<p>大気汚染防止法の規定により、アスベスト含有建材の事前調査を実施すること。届出書等は環境規制課ホームページ「大気汚染防止法及び千葉市要綱に基づき必要な届出書等や作業時の注意事項」URL (<a href="https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/kankyokisei/asbestoishiwata.html#jizenntyousa">https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/kankyokisei/asbestoishiwata.html#jizenntyousa</a>) による。</p>
<p>18 共通費実態調査</p>	<p>本工事は、受注者による営繕工事の実施状況を費用の面から把握し、発注者における工事費積算に反映することを目的とした、共通費実態調査対象工事である。なお、調査票は国土交通省HP「公共建築工事 共通費実態調査」からダウンロードするものとする。</p>
<p>19 工期・工程等</p>	<p>本工事は、猛暑による作業不能日数を次のとおり見込んでいる。</p> <p>(1) 作業不能日数： 3日間</p> <p>(2) 上記(1)は、環境省が公表する関東地方 千葉 千葉地点におけるWBGT値（気温、湿度、日射・輻射を考慮した暑さ指数）過去5年分（令和2年～6年）について、本工事の工期に対応する期間（行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）に定める行政機関の休日及び夏季休暇（3日）を除く。）において、8時から17時の間にWBGT値が31以上となった時間を算定し、日数に換算したものの5年分を平均したもの。</p> <p>(3) 気象状況により工期中に発生した猛暑による作業不能日数（当該現場における定時の現場作業時間において、環境省が公表する関東地方 千葉 千葉地点におけるWBGT値が31以上となり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、又は現場を閉所した時間を算定し、日数に換算したもの（小数点以下第一位を四捨五入する。））が(1)の日数から著しく乖離した場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。</p>
<p>20 契約金の支払い方法について</p>	<p>本工事は会計年度が2か年にわたる事業であり、請負代金額は契約締結時に別途定める各会計年度の支払限度額の範囲内で支払うものとする。</p> <p>なお、令和 年度の支払限度額は請負代金額の %、当該支払限度額に対応する令和 年度出来高予定額は請負代金額の %とし、令和 年度の支払限度額は請負代金額の %、当該支払限度額に対する令和 年度出来高予定額は請負代金額の %とする。</p>

### 3 仮設工事

#### 1 足場等

[建改標 2. 2. 1] [表 2. 2. 1]	足場を設ける場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。  材料、撤去材等の運搬 ・A種 <input type="checkbox"/> B種 ・C種 <input type="checkbox"/> D種 ・E種
------------------------------	--

#### 2 騒音・粉じん等の対策

[建改標 2. 1. 3]	<input type="checkbox"/> 防護シートによる養生 <input type="checkbox"/> 防音パネルによる養生 <input type="checkbox"/> 防音シートによる養生
---------------	---

#### 3 養生

[建改標 2. 3. 1]	<input type="checkbox"/> 既存部分の養生 <input type="checkbox"/> ビニルシート等 ・図示 ・ <input type="checkbox"/> 既存家具等の養生 <input type="checkbox"/> ビニルシート等 ・図示 ・ <input type="checkbox"/> 固定家具等の移動 <input type="checkbox"/> ビニルシート等 ・図示
---------------	---

#### 4 仮設間仕切

[建改標 2. 3. 2] [表 2. 3. 1]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th><th>下地</th><th>仕材(厚mm)</th><th>充てん材</th><th>塗装</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> A種</td><td rowspan="2"> <input type="checkbox"/> 軽量鉄骨  <input type="checkbox"/> 木下地               </td><td> <input type="checkbox"/> 合板(※9.0 ・ )  <input type="checkbox"/> せっこうボード (<input type="checkbox"/> 9.5 ・ 12.5)               </td><td rowspan="2"> <input type="checkbox"/> グラスウール                  厚さ 50mm               </td><td rowspan="2"> <input type="checkbox"/> 無し  <input type="checkbox"/> 片面               </td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> B種</td><td></td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> C種</td><td>単管下地</td><td>防災シート</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 仮設扉</td><td> <input type="checkbox"/> 木製扉  <input type="checkbox"/> 鋼製扉               </td><td> <input type="checkbox"/> 合板張り程度 ・  <input type="checkbox"/> 片面フラッシュ程度 ・               </td><td></td><td> <input type="checkbox"/> 無し  <input type="checkbox"/> 有り               </td></tr> </tbody> </table>	種別	下地	仕材(厚mm)	充てん材	塗装	<input type="checkbox"/> A種	<input type="checkbox"/> 軽量鉄骨 <input type="checkbox"/> 木下地	<input type="checkbox"/> 合板(※9.0 ・ ) <input type="checkbox"/> せっこうボード ( <input type="checkbox"/> 9.5 ・ 12.5)	<input type="checkbox"/> グラスウール 厚さ 50mm	<input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 片面	<input type="checkbox"/> B種		<input type="checkbox"/> C種	単管下地	防災シート			<input type="checkbox"/> 仮設扉	<input type="checkbox"/> 木製扉 <input type="checkbox"/> 鋼製扉	<input type="checkbox"/> 合板張り程度 ・ <input type="checkbox"/> 片面フラッシュ程度 ・		<input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 有り
種別	下地	仕材(厚mm)	充てん材	塗装																			
<input type="checkbox"/> A種	<input type="checkbox"/> 軽量鉄骨 <input type="checkbox"/> 木下地	<input type="checkbox"/> 合板(※9.0 ・ ) <input type="checkbox"/> せっこうボード ( <input type="checkbox"/> 9.5 ・ 12.5)	<input type="checkbox"/> グラスウール 厚さ 50mm	<input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 片面																			
<input type="checkbox"/> B種																							
<input type="checkbox"/> C種	単管下地	防災シート																					
<input type="checkbox"/> 仮設扉	<input type="checkbox"/> 木製扉 <input type="checkbox"/> 鋼製扉	<input type="checkbox"/> 合板張り程度 ・ <input type="checkbox"/> 片面フラッシュ程度 ・		<input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 有り																			

#### 5 監督職員事務所

#### 6 仮囲い等

<input type="checkbox"/> 仮囲い <input type="checkbox"/> 成形鋼板 ( <input type="checkbox"/> H = 2.0m ・ H = 3.0m ) <input type="checkbox"/> クロスゲート (・H = 1.8m、W = 5.4m <input type="checkbox"/> H = 1.8m、W = 6.0m) <input type="checkbox"/> シートゲート (・H = 1.8m、W = 6.0m ・ H = m、W = m) <input type="checkbox"/> パネルゲート (・H = m、W = m) <input type="checkbox"/> 仮設通路 設置箇所 ・図示による ・ <input type="checkbox"/> 仮設便所 設置する <input type="checkbox"/> 交通誘導員 (・常駐 <input type="checkbox"/> 必要に応じて)
--

### 4 土工事

#### 1 埋戻し及び盛土

(建標 3. 2. 3) (表 3. 2. 1)	材料及び工法 ・A種 施工箇所( ) <input type="checkbox"/> B種 施工箇所( エレベータ基礎廻り ) ・C種 施工箇所( )、土質( )、受渡場所( ) ・D種 施工箇所( )
-----------------------------	--

#### 2 建設発生土の処理

(建標 3. 2. 5)	2 一般共通事項(選択事項)の「3 発生材の処理等」による
--------------	-------------------------------

### 5 地業工事

#### 1 試験及び報告書

(建標 4. 2. 1~4) (建標 4. 3. 4~5)	直接基礎 支持地盤の位置及び土質(基礎底部の位置含む)
----------------------------------	--------------------------------

<p>(建標 4. 5. 5～6)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 図示による</li> <li>・ 試験掘り (根切り底の状態の確認等)</li> <li>・ 行わない</li> <li>・ 行う</li> <li>位置等</li> <li>・ 図示による</li> </ul> <p>杭基礎</p> <p>支持地盤の位置及び土質 (杭先端の位置含む)</p> <p><input type="checkbox"/> 図示による</p> <p>試験杭の位置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 図示による</li> <li><input type="checkbox"/> 監督員との協議による</li> </ul> <p>杭の載荷試験</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 適用する</li> <li><input type="checkbox"/> 適用しない</li> </ul> <p>載荷試験の方法</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 鉛直載荷試験 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地盤工学会基準 JGS ( ) による</li> </ul> </li> <li>・ 水平載荷試験 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地盤工学会基準 JGS 1831 による</li> </ul> </li> </ul> <p>載荷試験の試験杭の位置、本数及び載荷荷重</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 図示による</li> </ul> <p>報告書の記載事項</p> <p>地盤の載荷試験</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 適用する</li> <li><input type="checkbox"/> 適用しない</li> </ul> <p>載荷試験の方法</p> <p>平板載荷試験</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地盤工学会基準 JGS1521 による</li> </ul> <p>載荷試験の位置、載荷荷重</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 図示による</li> </ul> <p>報告書の記載事項</p>
-----------------------	--

## 2 既製コンクリート杭

### ☒ 鋼杭地業

<p>(建標 4. 3. 5)</p> <p>(建標 4. 3. 8)</p> <p>(建標 4. 4. 3～6)</p> <p>(建標 7. 2. 5)</p>	<p>材料</p> <p>鋼杭の材料</p> <p><input type="checkbox"/> 図示による</p> <p>工法</p> <p>特定埋込杭工法</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 中掘り拡大根固め工法</li> <li>・ 平成 13 年国土交通省告示第 1113 号第 6 による地盤の許容支持力式で <math>\alpha=250</math> を採用できる工法</li> <li>・ 平成 13 年国土交通省告示第 1113 号第 6 による地盤の許容支持力式のうち <math>\alpha</math>、<math>\beta</math>、<math>\gamma</math> が以下の値を採用できる工法</li> </ul> <p><math>\alpha=( )</math>、<math>\beta=( )</math>、<math>\gamma=( )</math></p> <p>継手</p> <p>杭の継手の工法</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 溶接継手 <p>溶接材料</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 標準仕様書 7. 2. 5(1) (2) による</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 機械式継手</li> </ul> <p>杭頭の処理等</p>
---	--

	・処理する <input type="checkbox"/> 処理しない 処理方法(切断を伴う補強方法含む) ・図示による
--	---

#### 4 場所打ちコンクリート杭地業

##### 5 砂利地業

(建標 4. 6. 2～3)	材料 <input type="checkbox"/> 再生クラッシャラン      ・切込砂利      ・切込碎石 砂利地業の厚さ ※60mm 範囲 ・基礎下、基礎梁下、土に接するスラブ下、土間コンクリート下 <input type="checkbox"/> 図示による
----------------	---

#### 6 砂地業

##### 7 捨コンクリート地業

(建標 4. 6. 4) (建標 6. 14. 1)	捨コンクリートの厚さ ※50mm <input type="checkbox"/> 図示による 範囲 ・基礎下、基礎梁下、土に接するスラブ下 <input type="checkbox"/> 図示による コンクリートの種類 ※普通コンクリート 標準仕様書 表 6. 2. 1 以外のコンクリートを用いる場合 ・図示による 設計基準強度 ※18N/mm <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> 15N/mm <sup>2</sup> スランプ ※15cm 又は 18cm
-------------------------------	--

##### 8 床下防湿層

(建標 4. 6. 2) (建標 4. 6. 5)	防湿層 <input type="checkbox"/> 適用する 材料 ※ポリエチレンフィルム厚さ 0. 15mm 以上 範囲 ・建物内の土間スラブ及び土間コンクリート下(ピット下を除く) <input type="checkbox"/> 図示による
------------------------------	--

#### 9 地盤改良(深層混合処理工法)

#### 10 地盤改良(浅層混合処理工法)

## 6 鉄筋工事

##### 1 鉄筋

(建標 5. 2. 1)

鉄筋の種類等		
種類の記号	呼び径 (mm)	備考
<input type="checkbox"/> SD295	<input type="checkbox"/> D16 以下	
<input type="checkbox"/> SD345	<input type="checkbox"/> D19 以上	
・	・	
・	・	

##### 2 溶接金網

(建標 5. 2. 2)

鉄線の形状等			
種類	種類の記号	網目の形状、寸法、鉄線の径 (mm)	使用部位
<input type="checkbox"/> 溶接金網	JIS G 3551	<input type="checkbox"/> 6φ 150×150	図示

##### 3 加工

(建標 5. 3. 2)	鉄筋の折曲げ形状及び寸法
--------------	--------------

	<input type="checkbox"/> 鉄筋の折曲げ角度が 90° 未満の折曲げ内法直径(D) ( 8d )以上
--	--

#### 4 継手及び定着

(建標 5. 3. 4)

鉄筋の継手の方法等

部位	継手の方法		呼び径 (mm)
柱及び梁主筋	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ガス圧接</li> <li>・ 溶接継手</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 機械式継手</li> <li><input type="checkbox"/> 重ね継手</li> </ul>	・
耐力壁の鉄筋	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 重ね継手</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・</li> </ul>	・
基礎、耐力スラブ、土圧壁	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 重ね継手</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ガス圧接</li> </ul>	・
上記以外( )	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 重ね継手</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・</li> </ul>	・

継手位置

- ☐ 図示による

柱及び梁主筋の重ね継手の長さ

- ☐ 図示による

耐力壁の重ね継手の長さ

※標準仕様書 5. 3. 4 (3) (ア) による

- ・ 図示による
- ・ 先組み工法等で、柱及び梁の主筋のうち、隣り合う継手を同箇所に設ける場合
- ・ 図示による

鉄筋の定着長さ

※標準仕様書 表 5. 3. 4 による

- ・ 図示による

標準仕様書 5. 3. 4 (5) (イ) の場合の折り曲げ定着の方法

※標準仕様書 図 5. 3. 3 により 5. 3. 4 (5) (イ) を全て満足する

・

機械式定着工法

- ・ 適用する ☐ 適用しない

適用箇所

- ・ 図示による

種類

- ・ 図示による

#### 5 鉄筋のかぶり厚さ及び間隔(溶接金網含む)

(建標 5. 3. 5)	<p>最小かぶり厚さ(目地底から算出を行う)</p> <p>※標準仕様書 表 5. 3. 6 による</p> <p>柱及び梁の主筋に D29 以上の使用の有無</p> <p>・ 有り 使用箇所 ( )</p> <p>主筋のかぶり厚さを径の 1. 5 倍以上確保する</p> <p>軽量コンクリートの適用の有無</p> <p>・ 有り 使用箇所 ( )</p> <p>・ 最小かぶり厚さに加える厚さ ( )mm</p> <p>耐久性上不利な箇所の有無(塩害等を受けるおそれのある部分等)</p> <p>・ 有り 使用箇所 ( )</p> <p>・ 最小かぶり厚さに加える厚さ ( )mm</p> <p>・</p> <p>・ 図示による</p>
--------------	--

#### 6 各部配筋

(建標 5. 3. 7)	<p>各部配筋</p> <p><input type="checkbox"/> 図示による ・</p>
--------------	---

#### 7 圧接完了後の圧接部の試験

##### 8 機械式継手

##### 9 溶接継手

## 7 コンクリート工事

#### 1 コンクリートの類別等

(建標 6. 2. 1～6. 2. 4)	コンクリートの種類
(建標 6. 10. 2)	※Ⅰ類(JIS A 5308 への適合を認証されたコンクリート)
(表 6. 2. 1～2)	・Ⅱ類(JIS A 5308 に適合したコンクリート)

	・普通コンクリート																				
	<table><tr><th>設計基準強度 (N/mm<sup>2</sup>)</th><th>スランプ (cm)</th><th>適用箇所</th></tr><tr><td><table><tr><td><input type="checkbox"/> 24</td><td>※15 又は 18</td><td><input type="checkbox"/> 18</td></tr></table></td><td></td><td>基礎、基礎梁</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 24</td><td><input type="checkbox"/> 18</td><td></td><td>柱、梁、スラブ、壁</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 18</td><td><input type="checkbox"/> 18</td><td></td><td>土間等、スロープ</td></tr><tr><td>・</td><td>・</td><td></td></tr></table>	設計基準強度 (N/mm <sup>2</sup> )	スランプ (cm)	適用箇所	<table><tr><td><input type="checkbox"/> 24</td><td>※15 又は 18</td><td><input type="checkbox"/> 18</td></tr></table>	<input type="checkbox"/> 24	※15 又は 18	<input type="checkbox"/> 18		基礎、基礎梁	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 18		柱、梁、スラブ、壁	<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 18		土間等、スロープ	・	・	
	設計基準強度 (N/mm <sup>2</sup> )	スランプ (cm)	適用箇所																		
	<table><tr><td><input type="checkbox"/> 24</td><td>※15 又は 18</td><td><input type="checkbox"/> 18</td></tr></table>	<input type="checkbox"/> 24	※15 又は 18	<input type="checkbox"/> 18		基礎、基礎梁															
	<input type="checkbox"/> 24	※15 又は 18	<input type="checkbox"/> 18																		
	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 18		柱、梁、スラブ、壁																	
	<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 18		土間等、スロープ																	
・	・																				
・建築基準法第 37 条第二号の規定に基づき認定を受けたコンクリート																					
適用箇所( )																					

## 2 構造体コンクリートの仕上がり

(建標 6. 2. 5) (表 6. 2. 4～5)	合板せき板を用いるコンクリートの打放し仕上げ <table border="1"> <tr> <th>種別</th><th>適用箇所</th></tr> <tr> <td>・ A 種</td><td>・ 図示による ・</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> B 種</td><td><input type="checkbox"/> 図示による ・</td></tr> <tr> <td>・ C 種</td><td>・ 図示による ・</td></tr> </table>	種別	適用箇所	・ A 種	・ 図示による ・	<input type="checkbox"/> B 種	<input type="checkbox"/> 図示による ・	・ C 種	・ 図示による ・	コンクリートの仕上げの平たんさ <table border="1"> <tr> <th>種別</th><th>適用箇所</th></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> a 種</td><td><input type="checkbox"/> 図示による ・</td></tr> <tr> <td>・ b 種</td><td>・ 図示による ・</td></tr> <tr> <td>・ c 種</td><td>・ 図示による ・</td></tr> </table>	種別	適用箇所	<input type="checkbox"/> a 種	<input type="checkbox"/> 図示による ・	・ b 種	・ 図示による ・	・ c 種	・ 図示による ・
種別	適用箇所																	
・ A 種	・ 図示による ・																	
<input type="checkbox"/> B 種	<input type="checkbox"/> 図示による ・																	
・ C 種	・ 図示による ・																	
種別	適用箇所																	
<input type="checkbox"/> a 種	<input type="checkbox"/> 図示による ・																	
・ b 種	・ 図示による ・																	
・ c 種	・ 図示による ・																	

## 3 セメント

(建標 6. 3. 1)	種類 ※普通ポルトランドセメント、高炉セメント A 種、シリカセメント A 種又はフライアッシュセメント A 種 適用箇所 (※下記以外全て ・ ) ・高炉セメント B 種 適用箇所 ( ) ・フライアッシュセメント B 種 適用箇所 ( ) ・普通エコセメント 適用箇所 ( )
--------------	--

## 4 骨材

(建標 6. 3. 1)	フェロニッケルスラグ骨材、銅スラグ細骨材及び電気炉酸化スラグ骨材 ・使用する 適用箇所 (・ ) <input type="checkbox"/> 使用しない 再生骨材 H (普通エコセメントを使用するコンクリート) ・使用する 適用箇所 (・ ) <input type="checkbox"/> 使用しない アルカリシリカ反応性による区分 ※A ・ B
--------------	---

## 5 混和材料

(建標 6. 3. 1～2)	混和材料の適用及び種類 <input type="checkbox"/> 混和剤 混和剤の種類 ※標準仕様書 6. 3. 1 (4) (a) による ・ ・混和材 混和材の種類 ※標準仕様書 6. 3. 1 (4) (b) による ・ 標準仕様書 6. 3. 2 (f) の①～③以外の混和材料
----------------	--

	<p>使用方法及び使用量</p> <p>※監督職員の承諾による</p>
6	コンクリートの調合
(建標 6. 3. 2)	<p>調合管理強度</p> <p>構造体極度補正值 (S)</p> <p>※標準仕様書 表 6. 3. 2 による</p>
7	打継ぎの位置、ひび割れ誘発目地、打継目地
(建標 6. 6. 4) (建標 6. 8. 1) (建標 9. 7. 3)	<p>打継ぎの位置</p> <p>梁及びスラブ</p> <p>※スパンの中央又は端から 1/4 の付近</p> <p>・図示による</p> <p>柱及び壁</p> <p>※スラブ、壁梁又は基礎の上端</p> <p>・図示による</p> <p>目地の寸法</p> <p>※標準仕様書 9. 7. 3 (1) (ア)</p> <p>・図示による</p> <p>ひび割れ誘発目地の位置、形状</p> <p>・図示による</p>
8	打増し厚さ (打放し仕上げ部)
(建標 6. 8. 1)	<p>打増し厚さ</p> <p><input type="checkbox"/> 打放し仕上げの打増し厚さ (外部に面する部分に限る)</p> <p>・ 20mm <input type="checkbox"/> 10mm</p> <p>・ 打放し仕上げの打増し厚さ (内部に面する部分に限る)</p> <p>・ 10mm      ・ 20mm</p> <p>打増し範囲</p> <p>・ 図示による</p>
9	型枠
(建標 6. 8. 2) (建標 6. 8. 4)	<p>せき板の材料</p> <p>※標準仕様書 6. 8. 2 (1) (ア)、(イ) による</p> <p>・ 合板 (厚さ : ※12mm )</p> <p>・ 断熱材を兼用した型枠</p> <p>使用箇所</p> <p>・ 図示による</p> <p>・ MCR 工法用シート</p> <p>適用箇所</p> <p>・ 図示による</p> <p>スリーブの材種・規格等</p> <p>・ 図示による</p>

- 10 軽量コンクリート
- 11 寒中コンクリート
- 12 暑中コンクリート
- 13 マスコンクリート
- 14 無筋コンクリート
- 15 流動化コンクリート
- 16 高流動コンクリート

## 8 鉄骨工事

### 1 鉄骨製作工場

(建標 7. 1. 3)	<p>鉄骨製作工場の加工能力</p> <p><input type="checkbox"/> 国土交通大臣から構造方法等の認定を取得している鉄骨製作工場又は同等以上の能力のある工場</p> <p>( R ) グレード以上</p> <p>・ 監督職員の承諾する工場</p>
--------------	---

2 施工管理技術者

3 鋼材

(建標 7.2.1) (建標 7.2.10)	種類等		
	種類の記号	適用箇所(主要な部分)	規格
			・ JIS による      ・
			・ JIS による      ・
	構造図による		・ JIS による      ・
			・ JIS による      ・
			・ JIS による      ・
			・ JIS による      ・
形状及び寸法 <input type="checkbox"/> 図示による      ・			
板厚方向に引張力を受ける鋼材の試験 ・ 行う (適用箇所:                      ) <input type="checkbox"/> 行わない			

4 高力ボルト

(建標 7.2.2) (建標 7.3.2) (建標 7.4.2) (建標 7.4.7) (建標 7.12.5)	高力ボルトの種類	
	<input type="checkbox"/> トルシア形高力ボルト ・ JIS 形高力ボルト ・ 溶融亜鉛めっき高力ボルト ・ 建築基準法に基づき認定を受けた高力ボルト	
	ボルトの寸法 ねじの呼び <input type="checkbox"/> 図示による      ・ ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等 <input type="checkbox"/> 図示による      ・	
	摩擦面の性能及び処理 ・ すべり試験 試験の方法等 ・ 図示による      ・ ・ 溶融亜鉛めっき面の摩擦面の処理方法 ※標準仕様書 7.12.5(1) (7)、(イ)による ・	
	JIS 形高力ボルトの締付け(本締め) ナット回転法の場合で、ボルトの長さがねじの呼びの 5 倍を超える場合の回転量 ・ 図示による      ・	

5 普通ボルト

6 アンカーボルト

(建標 7.2.4) (建標 7.3.2)	種類	
	<input type="checkbox"/> 構造用アンカーボルト ・ ABR400      ・ ABR490 <input type="checkbox"/> 図示 ・ 建方用アンカーボルト ・ SS400      ・ アンカーボルト及びナットのねじの公差域クラス及び仕上げるの程度 ※標準仕様書 表 7.2.3 による      ・	
ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等 <input type="checkbox"/> 図示による      ・		

7 溶接材料

(建標 7.2.5)	溶接材料 ※標準仕様書 7.2.5(1)、(2)による ・ 図示による      ・
------------	--

8 ターンバックル

(建標 7.2.6)	<p>種類</p> <p>建築用ターンバックルボルト</p> <p>※羽子板ボルト</p> <p>建築用ターンバックル胴</p> <p>※割枠式</p> <p>ねじの呼び等</p> <p><input type="checkbox"/> 図示による</p>
------------	--

9 床構造用のデッキプレート

(建標 7.2.7) (建標 7.7.8)	<p>材質、形状及び寸法</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>適用箇所</th><th>材質・形状・寸法</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・デッキプレート単独の構法</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> デッキプレートとコンクリートとの合成スラブとする構法</td><td>図示</td><td>図示</td><td></td></tr> <tr> <td>・</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>鉄骨部材への溶接方法</p> <p>・図示による</p>		適用箇所	材質・形状・寸法	備考	・デッキプレート単独の構法				<input type="checkbox"/> デッキプレートとコンクリートとの合成スラブとする構法	図示	図示		・			
	適用箇所	材質・形状・寸法	備考														
・デッキプレート単独の構法																	
<input type="checkbox"/> デッキプレートとコンクリートとの合成スラブとする構法	図示	図示															
・																	

10 スタッド

11 柱底均しモルタル

(建標 7.2.9) (表 7.2.5)	<p>調合等</p> <p>・標準仕様書 7.2.9(1)によるモルタル</p> <p>・無収縮モルタル 無収縮モルタルの材料、調合等</p> <p>※標準仕様書 7.2.9(2)による</p>
-------------------------	---

12 鉄骨の仮組

13 溶接作業を行う技能資格者

(建標 7.6.3)	<p>技量付加試験</p> <p>・行う <input type="checkbox"/> 行わない</p> <p>試験の要領</p> <p>・図示による</p>
------------	---

14 溶接接合

(建標 7.6.4) (建標 7.6.7)	<p>開先の形状</p> <p><input type="checkbox"/> 図示による</p> <p>銅製エンドタブを切断する箇所及び切断範囲</p> <p><input type="checkbox"/> 図示による</p> <p>切断面の仕上げ</p> <p>※標準仕様書 7.6.7(1)(カ)(b)②による</p> <p>低応力高サイクル疲労を受ける部位</p> <p>・図示による</p> <p>スカラップの形状</p> <p><input type="checkbox"/> 図示による</p>
--------------------------	--

15 溶接部の試験

(建標 7.6.12)	<p>溶接部の外観試験</p> <p>平成 12 年建設省告示第 1464 号第二号に関する試験</p> <p>試験の方法等</p> <p>・「突合せ継手の食い違い仕口のずれの検査・補強マニュアル(鉄骨製作管理技術者登録機構)」3.5.2 受け入れ検査による。</p> <p>※抜き取り検査②</p> <p>・抜き取り検査①</p> <p>JASS6 付則 6 の附表 3「溶接」に関する試験</p> <p>試験の方法等</p> <p><input type="checkbox"/> JASS6 10.4[受入検査] e. 溶接部の外観検査(1)～(5)による。</p> <p>ただし、完全溶込み溶接部の外観検査の採取箇所は、超音波探傷試験の試験箇所と同一とする。</p> <p>・</p>
-------------	--

	完全溶込み部の超音波深傷試験		
	<input type="checkbox"/> 適用する      ・適用しない 工場溶接の場合 AOQL      ※レベルⅡ      ・レベルⅠ		
	節	・全て      ・	
	検査水準	※第6水準	

## 16 錆止め塗装

(建標 7.8.2) (建標 7.8.4) (表 18.3.1)	塗料の範囲 耐火被覆材の接着する面の塗装範囲 ・図示による <input type="checkbox"/> 監督員との協議による 耐火被覆材の接着する面以外の塗装範囲 ※標準仕様書 7.8.2(1)による ・図示による      ・ 下記以外の塗料の種類は、19 章による ・鉄骨鉄筋コンクリート造の鋼製スリーブで鉄骨に溶接されたものの内側の錆止め塗料の種別 ※As 種      ・Bs 種 ・耐火被覆が接着する面の塗料の種別 ・
--	---

## 17 耐火被覆

(建標 7.9.2～8)	種類、材料、工法等			
	種類	材料・工法	耐火性能(時間)	適用箇所(部位・部分)
	<input type="checkbox"/> 耐火材吹付け	・乾式吹付け ロックウール		
		<input type="checkbox"/> 半乾式吹付け ロックウール	1	エレベータ昇降路 柱、梁
		・湿式 ロックウール		
		・		
	・耐火板張り	・繊維混入けい酸 カルシウム板		
		・		
	・耐火材巻付け	・高断熱 ロックウール		
		・		
	・ラス張りモルタル塗り	—		
	・耐火塗料			

## 18 アンカーボルトの設置等

(建標 7.10.3) (表 7.10.1～2)	構造用アンカーボルトの形状及び寸法 <input type="checkbox"/> 図示による      ・ 構造用アンカーボルトの保持及び埋込み ※適切な鋼製アンカーフレーム等を設置して固定する方法 ・図示による      ・ 建方用アンカーボルトの保持及び埋込み方法 種別      ・A 種      ・B 種 柱底均しモルタルの厚さ及び工法の種別 厚さ      ・ 30 mm 種別      ※A 種      ・
-----------------------------	---

## 19 軽量形鋼構造

9 コンクリートブロック・ALCパネル・押出成形セメント板工事

- 1 補強コンクリートブロック造
- 2 コンクリートブロック塀壁及び塀
- 3 ALCパネル

(建標 8. 4. 2～5) (表 8. 4. 2～4)	パネルの区分			単位荷重 (N/m <sup>2</sup> )	厚さ (mm)	幅及び 厚さ (mm)	耐火性能 (時間)	構法の 種別
	用途	形状	表面加工					
	<input type="checkbox"/> 外壁用	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> コーナ	<input type="checkbox"/> 平 ・意匠		・ 100 <input type="checkbox"/> 125	<input type="checkbox"/> 図示	<input type="checkbox"/> 有 (1)	<input type="checkbox"/> A 種 ・ B 種
	<input type="checkbox"/> 間仕切壁 用	<input type="checkbox"/> 一般 ・コーナ	<input type="checkbox"/> 平 ・意匠		・ 100 <input type="checkbox"/> 125	<input type="checkbox"/> 図示	<input type="checkbox"/> 有 (1) ・ 無	<input type="checkbox"/> C 種 ・ D 種
	・ 屋根版用	—	—		・ 100 ・	・ 図示	・ 有 (0. 5)	・ F 種
	・ 床版用	—	—		・ 100 ・	・ 図示	・ 有 ( ) ・ 無	
<p>パネル相互の接合部に挿入する耐火目地材</p> <p><input type="checkbox"/> 図示による</p> <p>・ 外壁パネル構法</p> <p>耐風圧性能 ( )</p> <p>耐震性能 ( )</p> <p>パネル幅</p> <p>・ 300 未満 (・ 図示による )</p> <p>パネルの短辺小口相互の接合部、出隅及び入隅のパネル接合部並びにパネルと他部材との取り合い部の伸縮目地の目地幅</p> <p>※10～20mm ・ 図示による</p> <p>伸縮目地への耐火目地材の充填</p> <p>・ 適用する ・ 適用しない</p> <p>・ 間仕切壁パネル構法</p> <p>耐震性能 ( )</p> <p>パネル幅</p> <p>・ 300 未満 (・ 図示による )</p> <p>パネルの短辺小口相互の接合部、出隅及び入隅のパネル接合部並びにパネルと他部材との取り合い部の伸縮目地の目地幅</p> <p>※10～20mm ・ 図示による</p> <p>伸縮目地への耐火目地材の充填</p> <p>・ 適用する ・ 適用しない</p> <p>・ 屋根及び床パネル構法</p> <p>耐風圧性能 ( )</p> <p>耐震性能 ( )</p> <p>パネル幅</p> <p>・ 300 未満 (・ 図示による )</p>								

4 押出成形セメント板( ECP )

10 防水改修工事

- 1 シーリング

[建改標 3. 1. 4] [建改標 3. 7. 3～7] [表 3. 1. 1～2] [表 3. 7. 1] [建解共 5. 4. 4]			
	工法の種類	施工箇所	目地寸法
	充填工法	図示による	<input type="checkbox"/> 幅 20mm 以上 深さ 10mm 以上
			<input type="checkbox"/> 幅 5mm 以上 深さ 5mm 以上（ガラス回り目地）
			<input type="checkbox"/> 幅 10mm 以上 深さ 10mm 以上（上記以外）

		・幅 _mm 以上 深さ _mm 以上
<p>接着性試験</p> <p><input type="checkbox"/> 簡易接着性試験      ・ 引張接着性試験</p> <p>PCB含有シーリング調査</p> <p>① 1次分析（PCB含有分析の要否判定）</p> <p>工事に先立ち、工事範囲のシーリング材を各部位毎に採取しシーリング材種についての判定を行うこと。判定結果は速やかに監督職員に報告し、PCB含有分析が必要な場合監督職員と協議する。</p> <p>② 2次分析（PCB含有分析）</p> <p>PCBの含有について分析を行うこと。なお、分析結果は速やかに監督職員に報告すること。</p> <p>1) 採取箇所      計 (      ) 箇所</p> <p>2) 採取方法      分析機関の指定する方法により採取する</p> <p>3) 分析方法      GC-ECD法による (JIS K 0114)</p> <p>シーリングにPCBが含有していた場合の措置</p> <p>1) 除去方法      改修標仕 3.7.5 (1) による</p> <p>2) 処理方法      関係法令により適切に処理すること。また、密封できる容器に保管し、採取時期、使用部位、PCB が含有していること等を明記の上、施設管理者へ引き渡す。</p>		

- 2 アスファルト防水改修
- 3 改質アスファルトシート防水改修
- 4 合成高分子系ルーフィングシート防水改修

<p>[建改標 3.1.4]</p> <p>[建改標 3.5.2～3]</p> <p>[表 3.1.1]</p> <p>[表 3.5.1～3]</p>	<table border="1"> <tr> <th>工法の種類</th> <th>種別</th> <th>施工箇所</th> </tr> <tr> <td>—</td> <td>S-F2</td> <td>エレベータ屋根</td> </tr> </table>			工法の種類	種別	施工箇所	—	S-F2	エレベータ屋根
	工法の種類	種別	施工箇所						
—	S-F2	エレベータ屋根							
<p>ルーフィングシートの種類及び厚さ</p> <p>※、表 3.5.1、表 3.5.2 及び表 3.5.3 による</p> <p>・</p> <p>固定金具の材質及び形状</p> <p>材質      ※防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板又はそれらの鋼板の片面及び両面に樹脂を積層加工したもの</p> <p>・</p> <p>厚さ      ※0.4mm 以上      ・</p> <p>接着工法の場合の脱気装置の種類及び設置数</p> <p>種類      ※ルーフィングシートの製造所の仕様</p> <p>・</p> <p>設置数量      ※ルーフィングシートの製造所の仕様</p> <p>・      個</p> <p>断熱工法(SI-M1、SI-M2)の場合の防湿用フィルム</p> <p>・ 設置する      ・ 設置しない</p> <p>接着工法の場合のPC コンクリート部材防水下地の目地処理</p> <p>・ 行う (・ 図示による      ・      )      ・ 行わない</p> <p>PC コンクリート下地の入隅部の増張り (S-F1、SI-F1 の場合)</p> <p>・ 行う (・ 図示による      ・      )      ・ 行わない</p> <p>機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け</p> <p>建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法</p> <p>・ 図示による      ・</p>									

5 塗膜防水改修

☒ 6 とい

<p>[建改標 3.8.2～3]</p> <p>[表 3.8.1～4]</p>	<table border="1"> <tr> <th>種別</th> <th>材種</th> <th>径</th> <th>施工箇所</th> <th>備考</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">たてどい</td> <td>・ 配管用鋼管</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 硬質ポリ塩化ビニル管</td> <td>75</td> <td>エレベータ棟</td> <td></td> </tr> </table>					種別	材種	径	施工箇所	備考	たてどい	・ 配管用鋼管				<input type="checkbox"/> 硬質ポリ塩化ビニル管	75	エレベータ棟	
	種別	材種	径	施工箇所	備考														
	たてどい	・ 配管用鋼管																	
<input type="checkbox"/> 硬質ポリ塩化ビニル管		75	エレベータ棟																

		・ステンレス鋼板			
	軒どい	・			
とい受金物および足金物の材種（・ステンレス　・溶融亜鉛メッキ） 既存のといその他の撤去、降雨等に対する養生方法（　　）					

## 7 アルミニウム製笠木

[建改標 3.9.2～3] [表 3.9.1] [表 5.2.2]	部材の種類	・押し250形　・押し300形　・押し350形 ・板折り曲げ形（本体幅　mm, 板厚　mm）　形式			
	表面処理の種類	・AB-1種　・AB-2種　・AC-1種　・AC-2種 ・BA-1種　・BA-2種 <input type="checkbox"/> BB-1種　・BB-2種 ・BC-1種　・AC-2種　・C種			
	笠木の下地補修	・行う　工法（　　） <input type="checkbox"/> 行わない			

## 11 外壁改修工事

- 1 施工数量調査
- 2 ひび割れ部改修工法
- 3 欠損部改修工法
- 4 浮き部改修工法
- 5 タイル張り仕上げ外壁の改修
- 6 既存塗膜等の除去及び下地処理
- 7 仕上げ塗材仕上げ

[建改標 4.5.2] [表 4.5.1]	呼び名	仕上げる形状等	工法
	・外装薄塗材E	・砂壁状　・着色骨材砂壁状	・ローラー　・吹付　・こて
	<input type="checkbox"/> 防水形外装薄塗材E	<input type="checkbox"/> ゆず肌状　・さざ波形　・凹凸状	<input type="checkbox"/> ローラー　・吹付
	<input type="checkbox"/> 複層塗材E	<input type="checkbox"/> ゆず肌状	<input type="checkbox"/> ローラー　・吹付
	・	・	
色彩計画については、施設管理者との協議により決定する			

## 12 建具改修工事

- 1 防火戸
- 2 見本の製作等
- 3 防犯建物部品
- 4 アルミニウム製建具

[建改標 5. 2. 2]	性能値等（建具符号、枠の見込み寸法は建具表による）
[建改標 5. 2. 4～5]	耐風圧性等級、気密性等級、水密性等級（ <input type="checkbox"/> ・A 種　・建具表による　・図示による）
[表 5. 2. 1]	外部に面する建具の種別（ <input type="checkbox"/> ・A 種　　・B 種　　・C 種（枠の見込み寸法は建具表による））
[表 5. 2. 2]	・防音ドア、防音サッシとする場合　遮音性の等級（　　）
	・断熱ドア、断熱サッシとする場合　断熱性の等級（　　）
	表面処理
	外部に面する建具　種別　（ <input type="checkbox"/> ・BB-1 種　　・BB-2 種）
	着色　（ <input type="checkbox"/> ・標準色　　・特注色）
	屋内の建具　種別　（・BC-1 種　　・BC-2 種）
	着色　（・標準色　　・特注色）
	結露水の処理方法　・図示による　　・
	水切り板、ぜん板　・図示による　　・
	木下地の内付け建具　・適用する（建具の製造所の仕様）　　・適用しない
	網戸の種別　・合成樹脂製　・ガラス繊維入り合成樹脂製　・ステンレス製（SUS316）

- 5 樹脂製建具
- 6 鋼製建具

- 7 鋼製軽量建具
- 8 ステンレス製建具
- 9 木製建具
- 10 建具用金物

[建改標 5. 8. 2～3]	握り玉、レバーハンドル、押板類、クレセント等の取付および取付位置 <input type="checkbox"/> 建具表による
-----------------	---

- 11 鍵
- 12 自動ドア開閉装置
- 13 重量シャッター
- 14 軽量シャッター
- 15 オーバーヘッドドア
- 16 ガラス

[建改標 5. 14. 2] [建改標 5. 14. 5]	<p>適用は以下によるほか、ガラスの種類、厚さの組合せは建具表及び図示による</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フロート板ガラスの品質及び厚さの呼びによる種類             <ul style="list-style-type: none"> <li>・図示(・建具表 )</li> </ul> </li> <li>・型板ガラスの厚さによる種類             <ul style="list-style-type: none"> <li>・図示(・建具表 )</li> </ul> </li> <li>・網入板ガラス及び線入板ガラス              網又は線の形状、板の表面の状態、犀さの呼びによる種類             <ul style="list-style-type: none"> <li>・図示(・建具表 )</li> </ul> </li> <li>・合わせガラス              材料板ガラスの種類、厚さの組合せ、合わせガラスの合計厚さ、特性による種類             <ul style="list-style-type: none"> <li>・図示(・建具表 )</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 強化ガラス              形状による種類、材料板 ガラスの種 類による名称(呼び厚を含む)、特性による種類  <input type="checkbox"/> 図示(<input type="checkbox"/> 建具表 )</li> <li>・熱線吸収板ガラス              板ガラスによる種類、厚さによる種類、性能による種類             <ul style="list-style-type: none"> <li>・図示(・建具表 )</li> </ul> </li> <li>・複層ガラス              材料板ガラスの種類、厚さの組合せ、複層ガラスの厚さ、断熱性による区分、              日射取得性及び日射遮蔽性による区分、乾燥気体の種類             <ul style="list-style-type: none"> <li>・図示(・建具表 )</li> </ul> </li> <li>・熱線反射ガラス              材料板ガラスの種類、厚さによる種類、日射熱遮へい性及び耐久性による区分             <ul style="list-style-type: none"> <li>・図示(・建具表 )</li> </ul> </li> <li>・倍強度ガラス              材料板ガラスの種類厚さによる種類             <ul style="list-style-type: none"> <li>・図示(・建具表 )</li> </ul> </li> </ul> <p>ガラスの留め材及び溝の大きさ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>建具の種類</th><th>ガラス留め具</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アルミニウム製</td><td><input type="checkbox"/> シーリング材 ・ 建築用ガスケット</td></tr> <tr> <td>樹脂製</td><td>・ 建築用ガスケット ・ グレージングビード</td></tr> <tr> <td>鋼製及び鋼製軽量</td><td>・ シーリング材 ・</td></tr> <tr> <td>ステンレス製</td><td>・ シーリング材 ・</td></tr> </tbody> </table>	建具の種類	ガラス留め具	アルミニウム製	<input type="checkbox"/> シーリング材 ・ 建築用ガスケット	樹脂製	・ 建築用ガスケット ・ グレージングビード	鋼製及び鋼製軽量	・ シーリング材 ・	ステンレス製	・ シーリング材 ・
建具の種類	ガラス留め具										
アルミニウム製	<input type="checkbox"/> シーリング材 ・ 建築用ガスケット										
樹脂製	・ 建築用ガスケット ・ グレージングビード										
鋼製及び鋼製軽量	・ シーリング材 ・										
ステンレス製	・ シーリング材 ・										

- 17 ガラスブロック積み

### 1 3 内装改修工事

- 1 既存床の撤去及び下地補修

[建改標 6. 2. 2]	ビニル床シート等の除去における浮き、欠損部等による下地モルタルの撤去 <input type="checkbox"/> 行う ・ 行わない 合成樹脂塗床材の除去等 ・ 機械的除去工法 ・ 目荒し工法
---------------	--

- 2 木下地等
- 3 軽量鉄骨天井下地

[建改標 6. 6. 1～4]

野縁等の種類

屋外（・19 型      ・25 型）

屋内 ☐19 型      ・25 型

屋外の場合の形式及び寸法

野縁受、つりボルト、インサートの間隔及び周辺部端からの距離

・図示による                      ・

野縁の間隔

・図示による                      ・

工法

・つりボルトの間隔が900mm を超える場合

補強方法      （・図示                      ・                      ）

・天井のふところが3.0m を超える場合

補強方法      （・図示                      ・                      ）

・天井下地材における耐震性を考慮した補強

補強箇所、補強方法      （・図示                      ・                      ）

・屋外の軒、ピロティ等の天井における耐風圧性を考慮した補強

補強箇所、補強方法      （・図示                      ・                      ）

既存の埋込インサート

☐再利用する                      ・ 再利用しない

引抜き試験

試験箇所数      ・ 当該階において3箇所      ・ 監督員との協議による

確認強度      ☐400N      ・ \_\_\_\_N

あと施工アンカー

☐使用する                      ・ 使用しない

引抜き試験

試験箇所数      ・ 当該階において3箇所      ・ 監督員との協議による

確認強度      ☐400N      ・ \_\_\_\_N

ただし、次の天井は除く。

（ア）平成25年8月5日 国土交通省告示第771号に定める特定天井

（イ）天井面構成部材等の単位面積当たりの質量が20kg/m<sup>2</sup>を超える天井

（ウ）傾斜、段差、曲面等の水平でない天井

（エ）システム天井

- 4 軽量鉄骨壁下地
- ☒5 ビニル床シート、ビニル床タイル、ゴム床タイル張り

[建改標 6. 8. 2～3]

[表 6. 8. 1～2]

ビニル床シート

色柄	備考
<input type="checkbox"/> プレーン ・	・ 巻上げ（H=      mm ）

ビニル床タイル

色 柄	寸法 (mm)	備 考
・ 無地 ・	・ 300×300 ・ 450×450 ・ 500×500	

特殊機能床

シート・タイルの種別	種 類	性 能	厚さ、寸法、形状 (mm)
・ 帯電防止床シート			厚さ：
・ 帯電防止床タイル			寸法：              厚さ：
・ 耐動荷重性床シート		－	厚さ：
・ 防滑性床シート		－	厚さ：

	・防滑性床タイル		—	寸法：	厚さ：
	<p>ビニル巾木</p> <p>材質の種類 <input type="checkbox"/> 軟質      ・硬質</p> <p>高さ (mm)      ・ 60mm      <input type="checkbox"/> 100mm</p> <p>ゴム床タイル</p> <p>種類      ・ 単層品      ・ 積層品</p> <p>色柄      (      )</p> <p>厚さ (mm)      ・ 3.0      ・ 4.5      ・ 6.0      ・ 9.0</p> <p>寸法 (mm)      (      )</p> <p>接着剤</p> <p>水の影響を受けやすい土間やトイレ床ではエポキシ樹脂系、又はウレタン樹脂系を使用 下地がセメント系下地及び木質系下地以外の場合の接着剤の主成分による区分</p> <p>・ 図示による      ・</p> <p>下地の工法</p> <p>モルタル・セルフレベリング・木以外の下地の工法      (      )</p>				

6 視覚障害者用床タイル（誘導用及び注意喚起用床材）

[建改標 6. 8. 2]	<p>ブロックパターンは JIS T 9251 による</p> <p>色彩は黄色を原則とする</p> <p>屋内      ・ 塩化ビニル製      ・ 磁器又はせつ器質タイル（・ 300      ・      ）</p> <p>            ・ レジンコンクリート製</p> <p>屋外      <input type="checkbox"/> レジンコンクリート製      ・ 磁器又はせつ器質タイル（・ 300      ・      ）</p>
---------------	---

- 7 カーペット敷き
- 8 合成樹脂塗床
- 9 フローリング張り
- 10 畳敷き
- 11 せっこうボード、その他ボード、合板張り

[建改標 6. 13. 2～3]

せっこうボード		
規格名称	種類	厚さ (mm) 等
木質系 セメント板	・ 硬質木毛セメント板	・ 15    ・ 20    ・ 25    ・
	・ 中質木毛セメント板	・ 15    ・ 20    ・ 25    ・
	・ 普通木毛セメント板	・ 15    ・ 20    ・ 25    ・
	・ 硬質木片セメント板	・ 12    ・ 15    ・ 18    ・ 21    ・
	・ 普通木片セメント板	・ 30    ・
繊維強化セメント板	<input type="checkbox"/> けい酸カルシウム板	タイプ 2 (無石綿) <input type="checkbox"/> 6    ・ 8
火山性ガラス質複層板 (VS ボード)	・ 火山性ガラス質複層板	・    ・
繊維板	・ ミディアムデンシテファイバ ーボード (MDF)	・ 3    ・ 7    ・ 9    ・ 12    ・
	・ ハードボード (素地)	・ 無研磨板 ( ・ スタンダード    ・ テンパード ) ・ 研磨板 ( ・ スタンダード    ・ テンパード ) ・ 2.5    ・ 3.5    ・ 5    ・ 7
	・ ハードボード (化粧)	・ 内装用    ・ 外装用 ・ 2.5    ・ 3.5    ・ 5    ・ 7
	・ インシュレーションボード	A 級 ( ・ 天井仕上    ・ 内装仕上    ・    ) ・ 9    ・ 12    ・ 15    ・ 18
パーティクルボード	・ 単板張りパーティクルボード	・ 無研磨板    ・ 研磨板 ・ 10    ・ 12    ・ 15    ・ 18



## 14 塗装改修工事

### 1 塗装改修工事

[建改標 7 章]	・建改標による
-----------	---------

- 2 耐候性塗料塗り
- 3 クリヤラッカー塗り
- 4 ウレタン樹脂ワニス塗り
- 5 ステイン塗り

## 15 ユニット及びその他工事

- 1 フリーアクセスフロア
- 2 トイレブース
- 3 階段滑止め
- 4 黒板・ホワイトボード
- 5 表示
- 6 ブラインド
- 7 ロールスクリーン
- 8 カーテン・カーテンレール
- 9 ブラインドボックス・カーテンボックス

### 10 天井点検口

<div>・ 既存再使用する</div> <div>・ 新設する</div>					
材種	寸法	形式		外枠	内枠
<div><input type="checkbox"/> アルミニウム製</div> <div>・</div>	<div><input type="checkbox"/> 450×450</div> <div>・ 600×600</div> <div>・</div>	<div>・ 一般形</div>	<div>・ 屋内外用</div> <div><input type="checkbox"/> 屋内用</div>	<div><input type="checkbox"/> 額縁タイプ</div> <div>・ 目地タイプ</div>	<div><input type="checkbox"/> 額縁タイプ</div> <div>・ 目地タイプ</div>
		<div>・</div>			

- 11 床点検口
- 12 流し台ユニット
- 13 屋内掲示板
- 14 洗面カウンター
- 15 防煙垂れ壁
- 16 舗装
- 17 植栽

## 16-1 環境配慮改修工事（アスベスト含有建材）

### 1 アスベスト除去工事共通事項

	<p>①建築物等の解体等工事を行う場合は、「必要な知識を有するもの※」による事前調査を実施し、作業開始前（届出対象特定工事の場合は工事開始の14日前まで）に書面で発注者へ報告すること。 ※一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者、一戸建て等石綿含有建材調査者</p> <p>②一定規模以上の建築物等について、石綿含有建材の有無に関わらず、事前調査結果を都道府県等へ報告すること。</p> <p>＜規模要件＞ 建築物の解体：対象の床面積の合計が80㎡以上 建築物の改造・補修、工作物の解体・改造・補修：請負金額の合計が100万円以上</p> <p>＜報告事項＞ 調査対象の建築物等の概要、解体等工事の期間、建築材料の種類及び特定建築材料に該当するか否か（該当しないと判断した場合はその根拠）、調査者等の氏名及び調査者等であることを明らかにする事項等</p> <p>＜報告の方法＞ 石綿事前調査結果報告システム</p> <p>③石綿含有吹付け材、石綿含有保温材・断熱材・耐火被覆材を除去、封じ込め、または囲い込みを行う場合は、都道府県等へ下記書類を届出ること。</p>
--	---

	<p>作業開始前に提出が必要な書類</p> <p>14 日前までに「特定粉じん排出等作業実施届出書（大気汚染防止法）」を千葉市環境規制課へ提出する必要があるため、21 日前程度までに監督職員に提出すること</p> <p>作業完了後に提出が必要な書類</p> <p>「石綿濃度測定結果等報告書（千葉市要綱）」</p> <p>石綿濃度の測定 施工者は、千葉市要綱に基づき、大気中の石綿濃度の測定を行う必要があります。</p> <p>測定箇所</p> <p>＜作業開始前及び終了後＞</p> <p>建築物等の周辺 4 方向における敷地境界線上の 4 か所</p> <p>＜作業実施中＞</p> <p>建築物等の周辺 4 方向における敷地境界線上の 4 か所</p> <p>集じん・排気装置の排気口及び前室の出入口（作業場の隔離の措置を講じた場合）</p> <p>測定高さ 地上 1.5 m</p> <p>測定方法 石綿に係る特定粉じんの濃度の測定法（平成元年環境庁告示第 9 3 号）に定める方法その他の適当な方法（アスベストモニタリングマニュアル（環境省）等</p>
--	---

2 アスベスト含有吹付け材の除去

3 石綿含有保温材等の除去

4 石綿含有成形板等の除去

☒ 5 石綿含有仕上塗材の除去

[建改標 9. 1. 6]	<p>除去方法</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 集じん装置併用手工具ケレン工法</li> <li>・ 剥離剤併用手工具ケレン工法</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法</li> <li>・</li> </ul> <p>処分方法</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 埋立処分</li> <li>・ 中間処理</li> </ul>
---------------	--

6 石綿含有接着剤の取り扱い

## 1 6 ー 2 環境配慮改修工事

## 1 7 その他

千葉市建築工事特記仕様書（電気設備工事編）（令和８年度版）

I 工事概要

1 工事種目（○印を付けたものを適用する）

建物別及び屋外 工事種目	工 事 種 別					
	校舎	電気室				屋外
電 灯 設 備	○					○
動 力 設 備	○	○				○
電 熱 設 備						
雷 保 護 設 備						
受 変 電 設 備	○	○				
電 力 貯 蔵 設 備						
発 電 設 備						
構内情報通信網設備						
構 内 交 換 設 備	○					
情 報 表 示 設 備						
映 像 ・ 音 響 設 備						
拡 声 設 備	○					
誘 導 支 援 設 備	○					
テレビ共同受信設備						
監 視 カ メ ラ 設 備						
駐 車 場 管 制 設 備						
防犯・入退室管理設備						
自 動 火 災 報 知 設 備	○					
中央監視制御設備						
構 内 配 電 線 路						
構 内 通 信 線 路						
撤 去 工 事						○

2 設備概要

千葉市立生浜東小学校エレベータ設置工事に伴う電気設備工事

II 工事仕様

1 特記仕様

（１）項目、特記事項は、番号及び・に□印の付いたものを適用する。

（２）特記事項に記載の（電標 . . . ）内の表示番号は、電標の該当事項又は当該表を示す。

項 目	特 記 事 項
1 機材の工場検査	対象機材 （ . . . ）
2 電気工作物の種類	□ 事業用電気工作物 . 一般電気工作物
3 電気工事士	契約電力５００kW以上の電気工作物においても、第一種電気工事士により施工を行う。
4 諸手続	官公署その他の関係機関への諸手続き等に要する費用は、受注者の負担とする。
5 工事用仮設物	すべて受注者の負担とする。ただし、構内に作ることが □ できる . できない

6 足場・さん橋類	<p>電改標第1編2.2.2によるほか下記による。</p> <p><input type="checkbox"/> 本工事にて設置とする。</p> <p>・別契約の関係受注者が設置する。</p> <p>・内部仮設足場等（ ・ 種 ・ 種）</p> <p>・外部仮設足場等（ ・ 種 ・ 種）</p>																																																										
7 撤去材の引渡し	<p><input type="checkbox"/> なし ・ あり（ ）</p>																																																										
8 耐震措置	<p>設備機器及び配管等の固定は、「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」（国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修）により行う。</p> <p>1kNを超える設備機器については、その固定方法の根拠となる強度計算書を提出すること。</p> <p>ただし、設計用地震力（水平及び鉛直）は次の設計用水平震度KH及び、設計用鉛直震度KV＝(1/2)KHを用いて計算する。設計用水平地震力と設計用鉛直地震力は同時に作用するものとする。</p> <p>【設計用標準水平震度】</p> <table border="1" data-bbox="421 640 1426 1122"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設置場所</th><th rowspan="2">機器種別</th><th colspan="2"><input type="checkbox"/> 特定の施設</th><th colspan="2">・ 一般の施設</th></tr> <tr> <th>重要機器</th><th>一般機器</th><th>重要機器</th><th>一般機器</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">上層階、 屋上及び 塔屋</td><td>機器</td><td>2. 0</td><td>1. 5</td><td>1. 5</td><td>1. 0</td></tr> <tr> <td>防振支持の機器</td><td>2. 0</td><td>2. 0</td><td>2. 0</td><td>1. 5</td></tr> <tr> <td>水槽類</td><td>2. 0</td><td>1. 5</td><td>1. 5</td><td>1. 0</td></tr> <tr> <td rowspan="3">中間階</td><td>機器</td><td>1. 5</td><td>1. 0</td><td>1. 0</td><td>0. 6</td></tr> <tr> <td>防振支持の機器</td><td>1. 5</td><td>1. 5</td><td>1. 5</td><td>1. 0</td></tr> <tr> <td>水槽類</td><td>1. 5</td><td>1. 0</td><td>1. 0</td><td>0. 6</td></tr> <tr> <td rowspan="3">地下階 一階</td><td>機器</td><td>1. 0</td><td>0. 6</td><td>0. 6</td><td>0. 4</td></tr> <tr> <td>防振支持の機器</td><td>1. 0</td><td>1. 0</td><td>1. 0</td><td>0. 6</td></tr> <tr> <td>水槽類</td><td>1. 5</td><td>1. 0</td><td>1. 0</td><td>0. 6</td></tr> </tbody> </table> <p>(注) 1 上層階とは2～6階建以下の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階、10～12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。</p> <p>中間階とは地下階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの</p> <p>(平屋建の場合はなし)</p> <p>(注) 2 水槽類には、オイルタンク等を含む。</p> <p>(注) 3 機器の固定について、下記にはあと施工アンカーを使用することができる。</p> <p>( ・ )</p> <p>あと施工アンカーを使用する場合は、監督職員に次の書類を提出する。</p> <p>あと施工アンカーを施工する作業者の資格者証の写し</p> <p>(資格者証は一般社団法人日本建築あと施工アンカー協会が発行したもの、若しくはそれに準ずるもの)</p> <p>作業段階確認写真</p> <p>重要機器</p> <p>・ 配電盤類 ・ 発電装置（防災用） ・ 直流電源装置 ・ 交流無停電電源装置</p> <p>・ 交換機 ・ 自動火災報知受信機 ・ 中央監視装置</p> <p>(注) 1 設備改修工事に伴う電気設備工事の場合、電気設備の重要度は改修する機械設備の重要度に準じること</p>	設置場所	機器種別	<input type="checkbox"/> 特定の施設		・ 一般の施設		重要機器	一般機器	重要機器	一般機器	上層階、 屋上及び 塔屋	機器	2. 0	1. 5	1. 5	1. 0	防振支持の機器	2. 0	2. 0	2. 0	1. 5	水槽類	2. 0	1. 5	1. 5	1. 0	中間階	機器	1. 5	1. 0	1. 0	0. 6	防振支持の機器	1. 5	1. 5	1. 5	1. 0	水槽類	1. 5	1. 0	1. 0	0. 6	地下階 一階	機器	1. 0	0. 6	0. 6	0. 4	防振支持の機器	1. 0	1. 0	1. 0	0. 6	水槽類	1. 5	1. 0	1. 0	0. 6
設置場所	機器種別			<input type="checkbox"/> 特定の施設		・ 一般の施設																																																					
		重要機器	一般機器	重要機器	一般機器																																																						
上層階、 屋上及び 塔屋	機器	2. 0	1. 5	1. 5	1. 0																																																						
	防振支持の機器	2. 0	2. 0	2. 0	1. 5																																																						
	水槽類	2. 0	1. 5	1. 5	1. 0																																																						
中間階	機器	1. 5	1. 0	1. 0	0. 6																																																						
	防振支持の機器	1. 5	1. 5	1. 5	1. 0																																																						
	水槽類	1. 5	1. 0	1. 0	0. 6																																																						
地下階 一階	機器	1. 0	0. 6	0. 6	0. 4																																																						
	防振支持の機器	1. 0	1. 0	1. 0	0. 6																																																						
	水槽類	1. 5	1. 0	1. 0	0. 6																																																						
9 はつり	<p>既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴明けは、原則としてダイヤモンドカッターによる。</p>																																																										
10 再使用機器	<p>取外し再使用機器は、原則として予め動作確認を行った後に取外し、清掃及び絶縁抵抗測定を行った後、取り付け。</p> <p>ただし、絶縁劣化等使用に耐えない場合は、監督職員に報告する。</p>																																																										

11 高圧幹線	水トリー現象が発生する可能性のある経路を布設する場合は、その経路全体を JCS4395 に規定する 3 層押出型ケーブルとする。																																																																																																												
12 高圧ケーブル接続	屋外で高圧ケーブル相互の接続又は端末処理を行う場合は、被覆の収縮対策としてのシーーストッパー等の対策を講じる。																																																																																																												
13 電線本数管路等	分電盤、制御盤及び端子盤等の二次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数及び管径等は、監督職員の承諾を受けて図面と相違しても差し支えない。																																																																																																												
14 呼び線	長さ 1 m 以上の入線しない電線管には、電線太さ 1. 2mm 以上の被覆鉄線を挿入する。																																																																																																												
15 金属製電線管等の塗装	<p>亜鉛メッキ面は、汚れ、付着物及び油類を除去し、合成樹脂調合ペイント（SOP）指定色 2 回塗りとする。</p> <p>・ 下記の配管は塗装を行う。</p> <p>（ ・ 電気室 ・ 機械室 ・ 発電機室 ・ 屋外露出 ・ 屋内露出 ）</p> <p><input type="checkbox"/> 特記無き屋外配管は、溶融亜鉛メッキ仕上げとする。</p> <p><input type="checkbox"/> 特記無き屋外プルボックスの仕様は屋外形とし、材質は下記を適用する。</p> <p>（ <input type="checkbox"/> 溶融亜鉛メッキ ・ ステンレス ）</p>																																																																																																												
16 照度測定	<p>照明改修を行う際の測定は下記のとおり対応すること。</p> <p><input type="checkbox"/> 一般照明</p> <p>居 室：改修前後の照度の測定を行う。</p> <p>居室以外：改修後の照度の測定を行う。</p> <p>・ 非常用照明装置</p> <p>改修後の照度測定を行う。</p> <p>なお、測定箇所と測定数は監督員との協議による。</p>																																																																																																												
17 地中埋設深さ	<p>図面に特記なき地中埋設管の埋設深さについては地表面から（ 0.6 m）以上とする。</p> <p>ただし、舗装がある場合には（<input type="checkbox"/> 舗装表層の下面より ・ 路盤材の下面より）計測した深さとする。</p>																																																																																																												
18 地中線の埋設標	<p>構内線路における埋設標の材質及びその個数は、図面に記載のない場合は次による。</p> <p>（ ・ 鉄製（ 箇所） <input type="checkbox"/> コンクリート製（ 2 箇所） ）</p> <p>地中埋設管路を新設する際、埋設深さ半分の位置に埋設標識シート（2 倍長）を設けること。</p>																																																																																																												
19 接地極	<p>接地極の材料は下記による。</p> <p>なお、接地銅板 EP は 900×900×1. 5 t 以上、接地棒 EB は 10φ×1, 000mm 以上とする。</p> <table><tr><th colspan="5">接地の種類</th><th>記号</th><th>接地抵抗値</th><th>接地極</th></tr><tr><td rowspan="6">電力 接地</td><td>・</td><td>共</td><td>同</td><td>接</td><td>地</td><td>EAEd</td><td>10Ω 以下</td><td>EP</td></tr><tr><td>・</td><td>共</td><td>同</td><td>接</td><td>地</td><td>EAECeD</td><td>10Ω 以下</td><td>EP</td></tr><tr><td>・</td><td>A</td><td>種</td><td>接</td><td>地</td><td>EA</td><td>10Ω 以下</td><td>EP</td></tr><tr><td>・</td><td>B</td><td>種</td><td>接</td><td>地</td><td>EB</td><td>※</td><td>EP</td></tr><tr><td>・</td><td>C</td><td>種</td><td>接</td><td>地</td><td>EC</td><td>10Ω 以下</td><td>・ EP ・ EB</td></tr><tr><td>・</td><td>D</td><td>種</td><td>接</td><td>地</td><td>ED</td><td>100Ω 以下</td><td>EB</td></tr><tr><td rowspan="3">通信 接地</td><td>・</td><td colspan="3">構内交換機（陽極）</td><td>Et</td><td>10Ω 以下</td><td>・ EP ・ EB</td></tr><tr><td>・</td><td colspan="3">通 信 用</td><td>EAt</td><td>10Ω 以下</td><td>・ EP ・ EB</td></tr><tr><td>・</td><td colspan="3">通 信 用</td><td>EDt</td><td>100Ω 以下</td><td>EB</td></tr><tr><td rowspan="4"></td><td>・</td><td colspan="3">高 圧 避 雷 器</td><td>ELH</td><td>10Ω 以下</td><td>EP</td></tr><tr><td>・</td><td colspan="3">避 雷 設 備</td><td>EL</td><td>10Ω 以下</td><td>EP</td></tr><tr><td>・</td><td colspan="3">測 定 用</td><td>E0</td><td>—</td><td>EB</td></tr><tr><td>・</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>※ 電力会社との協議による。</p>	接地の種類					記号	接地抵抗値	接地極	電力 接地	・	共	同	接	地	EAEd	10Ω 以下	EP	・	共	同	接	地	EAECeD	10Ω 以下	EP	・	A	種	接	地	EA	10Ω 以下	EP	・	B	種	接	地	EB	※	EP	・	C	種	接	地	EC	10Ω 以下	・ EP ・ EB	・	D	種	接	地	ED	100Ω 以下	EB	通信 接地	・	構内交換機（陽極）			Et	10Ω 以下	・ EP ・ EB	・	通 信 用			EAt	10Ω 以下	・ EP ・ EB	・	通 信 用			EDt	100Ω 以下	EB		・	高 圧 避 雷 器			ELH	10Ω 以下	EP	・	避 雷 設 備			EL	10Ω 以下	EP	・	測 定 用			E0	—	EB	・						
接地の種類					記号	接地抵抗値	接地極																																																																																																						
電力 接地	・	共	同	接	地	EAEd	10Ω 以下	EP																																																																																																					
	・	共	同	接	地	EAECeD	10Ω 以下	EP																																																																																																					
	・	A	種	接	地	EA	10Ω 以下	EP																																																																																																					
	・	B	種	接	地	EB	※	EP																																																																																																					
	・	C	種	接	地	EC	10Ω 以下	・ EP ・ EB																																																																																																					
	・	D	種	接	地	ED	100Ω 以下	EB																																																																																																					
通信 接地	・	構内交換機（陽極）			Et	10Ω 以下	・ EP ・ EB																																																																																																						
	・	通 信 用			EAt	10Ω 以下	・ EP ・ EB																																																																																																						
	・	通 信 用			EDt	100Ω 以下	EB																																																																																																						
	・	高 圧 避 雷 器			ELH	10Ω 以下	EP																																																																																																						
	・	避 雷 設 備			EL	10Ω 以下	EP																																																																																																						
	・	測 定 用			E0	—	EB																																																																																																						
	・																																																																																																												

20

機器取付高

図面に特記なきものは下表を標準とする。

ただし、下表によりがたい場合は監督職員との協議による。

	名称	測点	取付高 (mm)
共通	取引用計器	地上～上端	2, 0 0 0
	引込開閉器・警報盤	床上～中心	1, 5 0 0
電灯	分電盤	床上～中心	1, 5 0 0 (上端 1, 9 0 0 以下)
	スイッチ (一般)	〃	1, 3 0 0
	〃 (障害者用)	〃	1, 0 5 0
	コンセント (一般)	〃	3 0 0
	〃 (和室)	〃	1 5 0
	〃 (台上)	台上～中心	1 5 0
	〃 (車庫)	床上～中心	8 0 0
	ブラケット (一般)	〃	2, 1 0 0
	〃 (踊場)	〃	2, 5 0 0
	〃 (鏡上)	鏡上端～中心	1 5 0
	避難口誘導灯	床上～下端	1, 5 0 0 以上
	廊下通路誘導灯	床上～上端	1, 0 0 0 以下
動力	壁掛形制御盤	床上～中心	1, 5 0 0 (上端 1, 9 0 0 以下)
	開閉器箱	〃	1, 5 0 0
	操作スイッチ・押ボタン		1, 3 0 0
電話	室内端子盤 (廊下・室内)	床上～下端	3 0 0
	中間端子盤 (E P S, 電気室)	床上～中心	1, 5 0 0
	集合保安器箱	〃	(天井高) × 0. 9
	壁付位置ボックス	〃	3 0 0
	〃 (一般)	〃	1 5 0
	〃 (和室)		
時計・拡声	壁掛形親時計	床上～中心	1, 5 0 0
	子時計・壁掛形スピーカ	〃	(天井高) × 0. 9
	アッテネータ	〃	1, 3 0 0
表示	表示盤	床上～中心	(天井高) × 0. 9
	壁付発信機	〃	1, 3 0 0
	ベル・ブザー	〃	(天井高) × 0. 9
	押ボタン	〃	1, 3 0 0
	〃 (身障者用)	〃	9 0 0
	身障者用表示灯	〃	2, 0 0 0
インターホン	インターホン	床上～中心	1, 3 0 0
	〃 (身障者用)	〃	1, 1 0 0
	壁付位置ボックス (壁付インターホンを除く)	〃	3 0 0
	〃 (一般)	〃	1 5 0
	〃 (和室)		
テレビ共同受信	機器収容箱	床上～中心	1, 8 0 0
	壁付位置ボックス		
	〃 (一般)	〃	3 0 0
	〃 (和室)	〃	1 5 0
火災報知	受信機・副受信機	床上～操作部	8 0 0～1, 5 0 0
	機器収容箱・発信器	床上～中心	8 0 0～1, 5 0 0
	ベル	〃	(天井高) × 0. 9
	消火栓表示灯	〃	(天井高) × 0. 8

【備考】(天井高) × 0. 8 及び (天井高) × 0. 9 は、

天井高が2, 5 0 0～3, 0 0 0mm の場合に適用する。

21

用途表示

プルボックス等を新規に取付ける場合は、その用途がわかるように表面に表示 (屋外は耐候性のあるもの) を行うこと。

盤内に単相 200V 回路がある場合は、電圧の表示を行うこと。



千葉市建築工事特記仕様書（機械設備工事編）（令和8年度版）

I 工事概要

1 工事種目（○印を付けたものを適用する）

建物別及び屋外 工事種目	工 事 種 別					
	校舎棟					屋 外
空調（冷暖房）設備	○					
換 気 設 備						
排 煙 設 備						
自 動 制 御 設 備						
衛 生 器 具 設 備						
給 水 設 備						
排 水 設 備						
給 湯 設 備						
消 火 設 備						
厨 房 器 具 設 備						
ガ ス 設 備						
排 水 処 理 設 備						
さ く 井 設 備						
撤 去 工 事	○					

2 設備概要

千葉市立生浜東小学校エレベータ設置工事に伴う冷暖房設備工事である。

II 工事仕様

1 特記仕様

- （1）項目、特記事項は、番号及び・に□印の付いたものを適用する。
- （2）特記事項に記載の（機標 . . . ）内の表示番号は、機標の該当項目又は当該図表を示す。

項 目	特 記 事 項
1 機械設備共通事項	
1 技能士の適用 （機標 1.5.2）	・配管施工（配管工事） ・建築板金施工（ダクト製作及び取付け） ・冷凍空気調和機器施工（冷凍空調機器の据付） ・熱絶縁施工（保温工事）
2 機材の工場検査	対象機材（・ . . . ）
3 出来高検査	下記機材については製造工場において、出来高検査を実施することが出来るものとする。 （ . . . ）
4 諸手続	官公署その他の関係機関への諸手続き等に要する費用は、受注者の負担とする。
5 工事用仮設物	すべて受注者の負担とする。ただし、構内に作ることが □ できる ・ できない
6 足場・さん橋類	機改標第1編 2.2.1 によるほか下記による。 □ 本工事にて設置とする。

	<ul style="list-style-type: none"><li>・別契約の関係受注者が設置する。</li><li>・内部仮設足場等（ ・ 種 ・ 種）</li><li>・外部仮設足場等（ ・ 種 ・ 種）</li></ul>																																																										
7 埋戻し土・盛土	<ul style="list-style-type: none"><li>・根切り土の中の良質土 ・ 山砂の類</li></ul>																																																										
8 撤去材の引渡し	<div><input type="checkbox"/>なし ・ あり（ ・ 金属（ ・ 機器 ・ ダクト ・ 配管 ・ その他の金属） ・ ・ ・ ・ ）</div>																																																										
9 容量等の表示	<ul style="list-style-type: none"><li>・機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。</li><li>・電動機出力、燃料消費量、圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。</li></ul>																																																										
10 総合調整	<div><input type="checkbox"/>本工事（測定項目、箇所等は監督職員の指示による） ・ 別途<ul style="list-style-type: none"><li>・風量調整 ・ 室内気流及びじんあいの測定</li><li>・水量調整 ・ 騒音の測定</li><li>・室内外空気の測定（ ・ 湿度 ・ 温度） <input type="checkbox"/>初期運転状態の記録</li><li>・飲料水の水質の測定</li></ul></div>																																																										
11 非破壊検査等	非破壊検査等による埋設物の調査を行う。範囲は監督職員の指示による。 なお、検査費は（ ・ 本工事 ・ 別途）とする。																																																										
12 鋼板製煙道	ばい煙濃度計の取付座、ばいじん量測定口（直径 80mm 以上）伸縮継手及び掃除口の位置は図示による。																																																										
13 吊り及び支持金物	屋外若しくは多湿部に使用するものはステンレス鋼製（SUS304）または溶融亜鉛めっき（2 種 35）処理を施したものとする。 （ ・ 槽内 ・ ）に使用するものはステンレス鋼製（SUS304）とする。																																																										
14 耐震措置	<p>設備機器及び配管・ダクト等の固定は、「建築設備耐震設計・施工指針 2014 年版」（国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修）により行う。</p> <p>下記に示す重要機器かつ 1kN を超える設備機器については、その固定方法の根拠となる強度計算書を提出すること。</p> <p>ただし、設計用地震力（水平及び鉛直）は次の設計用水平震度 <math>K_H</math> 及び、設計用鉛直震度 <math>K_V = (1/2) K_H</math> を用いて計算する。設計用水平地震力と設計用鉛直地震力は同時に作用するものとする。</p> <p>【設計用水平地震度】</p> <table><tr><th rowspan="2">設置場所</th><th rowspan="2">機器種別</th><th colspan="2">・ 特定の施設</th><th colspan="2">・ 一般の施設</th></tr><tr><th>重要機器</th><th>一般機器</th><th>重要機器</th><th>一般機器</th></tr><tr><td rowspan="3">上層階、 屋上及び塔 屋</td><td>機器</td><td>2. 0</td><td>1. 5</td><td>1. 5</td><td>1. 0</td></tr><tr><td>防振支持 の機器</td><td>2. 0</td><td>2. 0</td><td>2. 0</td><td>1. 5</td></tr><tr><td>水槽類</td><td>2. 0</td><td>1. 5</td><td>1. 5</td><td>1. 0</td></tr><tr><td rowspan="3">中間階</td><td>機器</td><td>1. 5</td><td>1. 0</td><td>1. 0</td><td>0. 6</td></tr><tr><td>防振支持 の機器</td><td>1. 5</td><td>1. 5</td><td>1. 5</td><td>1. 0</td></tr><tr><td>水槽類</td><td>1. 5</td><td>1. 0</td><td>1. 0</td><td>0. 6</td></tr><tr><td rowspan="3">地下階 一階</td><td>機器</td><td>1. 0</td><td>0. 6</td><td>0. 6</td><td>0. 4</td></tr><tr><td>防振支持 の機器</td><td>1. 0</td><td>1. 0</td><td>1. 0</td><td>0. 6</td></tr><tr><td>水槽類</td><td>1. 5</td><td>1. 0</td><td>1. 0</td><td>0. 6</td></tr></table> <p>（注）1 上層階とは 2 ～ 6 階建以下の場合は最上階、7 ～ 9 階建の場合は上層 2 階、10 ～ 12 階建の場合は上層 3 階、13 階建以上の場合は上層 4 階とする。</p> <p>中間階とは地下階、1 階を除く各階で上層階に該当しないもの （平屋建の場合はなし）</p> <p>（注）2 水槽類には、オイルタンク等を含む。</p>	設置場所	機器種別	・ 特定の施設		・ 一般の施設		重要機器	一般機器	重要機器	一般機器	上層階、 屋上及び塔 屋	機器	2. 0	1. 5	1. 5	1. 0	防振支持 の機器	2. 0	2. 0	2. 0	1. 5	水槽類	2. 0	1. 5	1. 5	1. 0	中間階	機器	1. 5	1. 0	1. 0	0. 6	防振支持 の機器	1. 5	1. 5	1. 5	1. 0	水槽類	1. 5	1. 0	1. 0	0. 6	地下階 一階	機器	1. 0	0. 6	0. 6	0. 4	防振支持 の機器	1. 0	1. 0	1. 0	0. 6	水槽類	1. 5	1. 0	1. 0	0. 6
設置場所	機器種別			・ 特定の施設		・ 一般の施設																																																					
		重要機器	一般機器	重要機器	一般機器																																																						
上層階、 屋上及び塔 屋	機器	2. 0	1. 5	1. 5	1. 0																																																						
	防振支持 の機器	2. 0	2. 0	2. 0	1. 5																																																						
	水槽類	2. 0	1. 5	1. 5	1. 0																																																						
中間階	機器	1. 5	1. 0	1. 0	0. 6																																																						
	防振支持 の機器	1. 5	1. 5	1. 5	1. 0																																																						
	水槽類	1. 5	1. 0	1. 0	0. 6																																																						
地下階 一階	機器	1. 0	0. 6	0. 6	0. 4																																																						
	防振支持 の機器	1. 0	1. 0	1. 0	0. 6																																																						
	水槽類	1. 5	1. 0	1. 0	0. 6																																																						

<div>15 配管</div> <div>16 屋上配管架台</div> <div>17 保温</div>	<p>(注) 3 機器の固定について、下記にはあと施工アンカーを使用することができる。</p> <p>( ・ ・ )</p> <p>あと施工アンカーを使用する場合は、監督職員に次の書類を提出する。</p> <p>あと施工アンカーを施工する作業者の資格者証の写し</p> <p>(資格者証は一般社団法人日本建築あと施工アンカー協会が発行したもの、若しくはそれに準ずるもの)</p> <p>作業段階確認写真</p> <p>重要機器、重要水槽とは下記に示すものをいう。</p> <p>重要機器</p> <p>・ 給水装置 ・ 排水装置 ・ 換気機器 ・ 空調機器 ・ 熱源機器 ・ 防災設備</p> <p>・ 消火設備 ・ 監視制御設備 ・ 危険物貯蔵装置 ・ 火を使用する設備</p> <p>・ 避難経路上に設置する機器</p> <p>重要水槽</p> <p>・ 受水槽 ・ 消火用充水タンク</p>																																																				
	<p>地中埋設配管（排水管を除く）</p> <p>・ 地中埋設標 ・ 要（図示の場所） ・ 不要</p> <p>・ 地中表示用テープ（アルミ箔付、2倍折） ・ 要 ・ 不要</p> <p>溶接部の非破壊検査 ・ 要（ ）</p>																																																				
	<p>ゴムパッド敷きの上設置とする。</p> <p>転倒等の恐れがなく、配管からの取り外しが容易で移動可能な構造とする。</p>																																																				
	<p>機標第2編によるほか下記による。</p> <p>・ 屋外露出部（ ・ ・ ・ 弁類含む ）は防凍保温を行う。その仕様は機標第2編3.1.4及び3.1.5とする。</p> <p>厚さは配管の呼び径25以下のものは50mm、呼び径32以上のものは40mmとする。</p> <p>・ 共同溝、床下ピットの保温は（機標第2編 暗渠内）の施工箇所を適用する。</p> <p>ただし、塩ビライニング鋼管（VD）にて施工する場合は、保温を行わない。</p> <p>・ 多湿箇所は下記の場所とする。（天井内共多湿箇所とする。）</p> <p>（ ・ 浴室（ユニットは除く） ・ 脱衣室 ・ ）</p> <p>・ 冷水、冷温水、給水及び給湯用の屋内露出配管で、保温を行う呼び径65A以上の弁類は配管の保温仕様と同様とする。ただし、ストレーナの保温は標準仕様書のとおりとする。</p> <p>【ダクトの保温の外装】</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="4">屋 内 露 出</td> <td>倉庫・書庫</td> <td colspan="2">・アルミガラスクロス</td> </tr> <tr> <td>各階機械室</td> <td colspan="2">・アルミガラスクロス</td> </tr> <tr> <td>主機械室</td> <td colspan="2">・アルミガラスクロス</td> </tr> <tr> <td>居室・廊下など</td> <td>・カラー亜鉛鉄板</td> <td>・ステンレス鋼板</td> </tr> <tr> <td colspan="2">屋外露出・多湿箇所 ( )</td> <td>・カラー亜鉛鉄板</td> <td>・ステンレス鋼板 ・溶融アルミニウム亜鉛鉄板</td> </tr> </table> <p>【配管の保温の外装】</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="4">屋 内 露 出</td> <td>倉庫・書庫</td> <td>・アルミガラスクロス</td> <td>・化粧原紙</td> <td>・合成樹脂製カバー</td> </tr> <tr> <td>各階機械室</td> <td>・アルミガラスクロス</td> <td>・化粧原紙</td> <td>・合成樹脂製カバー</td> </tr> <tr> <td>主機械室</td> <td>・アルミガラスクロス</td> <td>・化粧原紙</td> <td>・合成樹脂製カバー</td> </tr> <tr> <td>居室・廊下など</td> <td>・合成樹脂製カバー</td> <td>・鋼板製ダクト</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">( )</td> <td colspan="3">・</td> </tr> <tr> <td colspan="2">屋外露出・多湿箇所 ( )</td> <td>・カラー亜鉛鉄板</td> <td>・ステンレス鋼板</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>・溶融アルミニウム亜鉛鉄板</td> <td>・鋼板製ダクト</td> <td></td> </tr> </table> <p>【冷媒管の保温の外装】</p> <table border="1"> <tr> <td>屋 内 露 出</td> <td> <input type="checkbox"/> 合成樹脂製カバー         ・ 保温化粧ケース         ・ 鋼板製ダクト       </td> </tr> <tr> <td>屋 外 露 出</td> <td>         ・ ステンレス鋼板         ・ 保温化粧ケース         <input type="checkbox"/> 溶融アルミニウム亜鉛鉄板         ・ 鋼板製ダクト       </td> </tr> </table>	屋 内 露 出	倉庫・書庫	・アルミガラスクロス		各階機械室	・アルミガラスクロス		主機械室	・アルミガラスクロス		居室・廊下など	・カラー亜鉛鉄板	・ステンレス鋼板	屋外露出・多湿箇所 ( )		・カラー亜鉛鉄板	・ステンレス鋼板 ・溶融アルミニウム亜鉛鉄板	屋 内 露 出	倉庫・書庫	・アルミガラスクロス	・化粧原紙	・合成樹脂製カバー	各階機械室	・アルミガラスクロス	・化粧原紙	・合成樹脂製カバー	主機械室	・アルミガラスクロス	・化粧原紙	・合成樹脂製カバー	居室・廊下など	・合成樹脂製カバー	・鋼板製ダクト		( )		・			屋外露出・多湿箇所 ( )		・カラー亜鉛鉄板	・ステンレス鋼板				・溶融アルミニウム亜鉛鉄板	・鋼板製ダクト		屋 内 露 出	<input type="checkbox"/> 合成樹脂製カバー         ・ 保温化粧ケース         ・ 鋼板製ダクト	屋 外 露 出
屋 内 露 出	倉庫・書庫		・アルミガラスクロス																																																		
	各階機械室		・アルミガラスクロス																																																		
	主機械室		・アルミガラスクロス																																																		
	居室・廊下など	・カラー亜鉛鉄板	・ステンレス鋼板																																																		
屋外露出・多湿箇所 ( )		・カラー亜鉛鉄板	・ステンレス鋼板 ・溶融アルミニウム亜鉛鉄板																																																		
屋 内 露 出	倉庫・書庫	・アルミガラスクロス	・化粧原紙	・合成樹脂製カバー																																																	
	各階機械室	・アルミガラスクロス	・化粧原紙	・合成樹脂製カバー																																																	
	主機械室	・アルミガラスクロス	・化粧原紙	・合成樹脂製カバー																																																	
	居室・廊下など	・合成樹脂製カバー	・鋼板製ダクト																																																		
( )		・																																																			
屋外露出・多湿箇所 ( )		・カラー亜鉛鉄板	・ステンレス鋼板																																																		
		・溶融アルミニウム亜鉛鉄板	・鋼板製ダクト																																																		
屋 内 露 出	<input type="checkbox"/> 合成樹脂製カバー         ・ 保温化粧ケース         ・ 鋼板製ダクト																																																				
屋 外 露 出	・ ステンレス鋼板         ・ 保温化粧ケース <input type="checkbox"/> 溶融アルミニウム亜鉛鉄板         ・ 鋼板製ダクト																																																				

18	塗装	下記に指定する配管・ダクトは機標第2編3.2.1による塗装を行う。 <table><tr><td rowspan="5">屋内露出</td><td>倉庫・書庫</td><td>・ダクト</td><td>・金属電線管</td><td>・</td></tr><tr><td>各階機械室</td><td>・ダクト</td><td>・消火管</td><td>・金属電線管</td><td>・</td></tr><tr><td>主機械室</td><td>・ダクト</td><td>・消火管</td><td>・金属電線管</td><td>・</td></tr><tr><td>居室・廊下など</td><td>・ダクト</td><td>・消火管</td><td>・金属電線管</td><td>・</td></tr><tr><td>( )</td><td>・</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">屋外露出・多湿箇所</td><td>・通気管</td><td>・</td><td></td><td></td></tr></table>	屋内露出	倉庫・書庫	・ダクト	・金属電線管	・	各階機械室	・ダクト	・消火管	・金属電線管	・	主機械室	・ダクト	・消火管	・金属電線管	・	居室・廊下など	・ダクト	・消火管	・金属電線管	・	( )	・				屋外露出・多湿箇所		・通気管	・		
屋内露出	倉庫・書庫	・ダクト		・金属電線管	・																												
	各階機械室	・ダクト		・消火管	・金属電線管	・																											
	主機械室	・ダクト		・消火管	・金属電線管	・																											
	居室・廊下など	・ダクト		・消火管	・金属電線管	・																											
	( )	・																															
屋外露出・多湿箇所		・通気管	・																														
19	電線	電線及びケーブルの規格は機標第4編1.5.1表4.1.11による。																															
20	はつり	既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴明けは、原則としてダイヤモンドカッターによる。 壁ははつりに関しては、(□)配筋探査 ・レントゲン撮影 )を行う。																															

2 空気調和（冷暖房）設備																																										
1 設計温湿度	<table><tr><td rowspan="3"></td><td colspan="2" rowspan="2">外 気</td><td colspan="6">屋 内</td></tr><tr><td colspan="2">一般系統</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>温度 (DB)</td><td>湿度 (RH)</td><td>温度 (B)</td><td>湿度 (RH)</td><td>温度 (DB)</td><td>湿度 (RH)</td><td>温度 (DB)</td><td>湿度 (RH)</td></tr><tr><td>夏季</td><td>34.8℃</td><td>58.0%</td><td>26.0℃</td><td>50.0%</td><td>℃</td><td>%</td><td>℃</td><td>%</td></tr><tr><td>冬季</td><td>2.2℃</td><td>41.7%</td><td>22.0℃</td><td>40.0%</td><td>℃</td><td>%</td><td>℃</td><td>%</td></tr></table>		外 気		屋 内						一般系統						温度 (DB)	湿度 (RH)	温度 (B)	湿度 (RH)	温度 (DB)	湿度 (RH)	温度 (DB)	湿度 (RH)	夏季	34.8℃	58.0%	26.0℃	50.0%	℃	%	℃	%	冬季	2.2℃	41.7%	22.0℃	40.0%	℃	%	℃	%
	外 気				屋 内																																					
			一般系統																																							
	温度 (DB)	湿度 (RH)	温度 (B)	湿度 (RH)	温度 (DB)	湿度 (RH)	温度 (DB)	湿度 (RH)																																		
夏季	34.8℃	58.0%	26.0℃	50.0%	℃	%	℃	%																																		
冬季	2.2℃	41.7%	22.0℃	40.0%	℃	%	℃	%																																		
2 ダクト	・低圧ダクト（・コーナーボルト工法（・共板フランジ ・スライドオンフランジ） ・アングルフランジ工法 ・スパイラルダクト）とする。 ・高圧ダクト（適用範囲は図示による。）（・ ）とする。																																									
3 チャンバー	1 内貼りを施すチャンバーの表示寸法は外寸法を示す。 2 空気調和機、温風暖房機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及び風道系で消音内貼りし たチャンバーには点検口を設け、大きさは図示による。 3 外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバー及びホッパーは雨水の滞留のないように施工する。																																									
4 ダンパー	1 防煙ダンパー 操作方式 瞬時通電式又は電動式 (DC24V、0.7A 以下) 復帰方式 （・遠隔 ・ ）定格入力はDC24V、0.7A 以下とする。 2 ピストンダンパー 復帰方式 （・遠隔 ・ ）																																									
5 ベントキャップ	1 型式 （・平型 ・丸形（深型フード） ） 2 防火ダンパー （・有 ・無 ） 3 付属品 （・防虫網（給気） ・防鳥網（排気） ・ガラリ（排気） ）																																									
6 配管材料	1 冷温水管 ・ 2 冷却水管 ・ 3 油管 ・ 4 蒸気管 給気管 ・ 還管 ・ 5 膨張管、空気抜き管、ドレン管及び膨張タンクよりボイラ等への給水管は、配管用炭素鋼鋼管(白)とする。 6 結露水管 ・配管用炭素鋼鋼管 ・硬質塩化ビニル管 (VP) ・耐火二層管 ・耐候性硬質ポリ塩化ビニル管 ・空調用結露防止層付硬質塩化ビニル管 ただし、空調用結露防止層付硬質塩化ビニル管は下記の場所では使用しないこと。 ・外気が流入する箇所 ・高温多湿箇所 ・多量の結露水が流れる箇所 なお、保温化粧カバー内に結露水管を入れる場合は、断熱ホースを使用してもよい。 7 補給水管 ・																																									

7 弁類	JIS 又は JV (・5K ・10K (図示部分)) 鋼管用伸縮管継手の種類は図示による。 ステンレス配管を使用する場合の材質はステンレス製とする。
8 油面制御装置	制御盤には (・給油ポンプ制御 ・満油警報 ・遠隔警報 ・電磁弁制御 ・返油ポンプ制御 ・減油警報 ・ ) の端子を設ける。 なお、フロートスイッチ部と制御盤間の配線配管は製造者の標準仕様とする。
9 保温及び消音内張り	機標第 2 編 3. 1. 4 による。ただし、下記については本仕様による。 還りダクトの保温 要 (保温の厚さ 25mm、範囲は図示による) 外気取入れ用ダクトの保温 要 (保温の厚さ 25mm、範囲は外壁から 1m) 排気ダクトの保温 要 (保温の厚さ 25mm、範囲は外壁から 1m) 膨張タンクよりボイラ等への補給水管の保温は、機標第 2 編 3. 1. 4 の温水管の項による。 建物内の空気抜き管は、機標第 2 編 3. 1. 4 の温水管の項による。 空気調和機及びファンコイルユニットの排水管の保温は、機標第 2 編 3. 1. 5 の排水管の項による。 冷媒管の保温は、千葉市都市局建築部建築設備課の設備標準図による。
10 冷媒管管材	・銅管 ・断熱材被覆銅管 (国交省仕様) <input type="checkbox"/> 断熱材被覆銅管 (一般仕様)
11 冷媒 (フロン類) の充填及び回収	フロン類の充填及び回収を行った際は、充填証明書及び回収証明書を提出する。

### 3 換気設備

1 ダクト	・低圧ダクト (・コーナーボルト工法 (・共板フランジ ・スライドオンフランジ) ・アングルフランジ工法 ・スパイラルダクト) とする。 ・高圧ダクト (適用範囲は図示による。)(・ ) とする。 ただし、厨房用排気ダクトの板厚については千葉市火災予防条例に準ずる。
2 ダンパー	空気調和設備の当該項目による。
3 ベントキャップ	1 型式 (・平型 ・丸形 (深型フード) ) 2 防火ダンパー (・有 ・無 ) 3 付属品 (・防虫網 (給気) ・防鳥網 (排気) ・ガラリ (排気) )
4 排気ダクトのシール	・厨房系統 ・浴室 (シャワー室、脱衣所含む) 系統
5 チャンバー	空気調和設備の当該項目による。
6 保温	下記のダクトは保温を行う。 全熱交換ユニット用の室外側ダクト (保温の厚さ 25mm) 多湿箇所のダクト (保温の厚さ 50mm) 外気取入れ用ダクト (保温の厚さ 25mm、範囲は外壁から 1m) 冷暖房居室の排気ダクト (保温の厚さ 25mm、範囲は外壁から 1m) スパイラルダクトの保温は、グラスウール保温板 3 2 K を使用してもよい。

### 4 排煙設備

1 ダクト	・垂鉛鉄板      ・普通鉄板（厚 1.6mm）
2 排煙口手動開放器 （開放及び復帰方法）	・ワイヤー式      ・電気式（遠隔操作    ・要    ・不要）
3 排煙風量測定	建築設備定期検査業務基準書（日本建築設備・昇降機センター）の排煙風量の検査方法に準ずる。
<b>5 自動制御設備</b>	
1 電気計装工事の配線	使用する電線類はエコ（EM）電線とし、規格は機標第 4 編 1.5.1 表 4.1.11 の使用する電線の規格による。（機器・盤類は除く） 屋外、屋内露出の電線は、図面に特記がない限り金属電線管とする。 天井内隠ぺいの配管は、図面に特記がない限りケーブル配線とする。
<b>6 衛生器具設備</b>	
1 小便器用節水装置	・個別感知フラッシュ方式（・埋込      ・露出      ・一体型） 図面に特記がなければ、洗浄水量 4L/回以下とし、使用状況により洗浄水量が制御できるものとする。
2 大便器耐火カバー	・設ける（ピット内は除く）      ・設けない
3 衛生器具ユニット	ユニットの配管材料は、別途衛生器具ユニットの仕様表による。
4 大便器洗浄弁	図面に特記がなければ、洋風便器の洗浄水量は 8.5L/回以下とする。 電気開閉式洗浄弁を設置する際は、（・センサー式    ・タッチスイッチ式）とする。
5 衛生器具付属水栓	水抜き栓を使用する場合は、水栓は固定こま式とする。
6 手洗器	手洗器は止水栓付とする。
7 温水洗浄便座	機標第 5 編 1.1.13 によるほか下記による。 加熱方式：（・貯湯式    ・瞬間式） 付加機能：（・温風乾燥機能    ・擬音装置    ・リモコン                      ）
<b>7 厨房機器設備</b>	
1 システム	・ドライシステム
2 機器寸法	概略寸法とする
3 燃焼器具の固定	標準図（厨房器具据付け要領）による。
<b>8 給水設備</b>	
1 配管材料	1 上水配管 (1) 一般配管      ・塩ビライニング鋼管（・VB    ・VD                      ） ・ポリ粉体ライニング鋼管（・PB    ・PD                      ） ・被覆ステンレス鋼管    ・ステンレス鋼管 厨房、浴室等のシンダー内配管は、塩ビライニング鋼管（VD）とする。 (2) 地中埋設配管      ・塩ビライニング鋼管（VD）

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ポリ粉体ライニング鋼管 (PD)</li> <li>・水道配水用ポリエチレン管 (PE)</li> <li>・水道用ポリエチレン二層管 (PE) (50A 以下)</li> <li>・建築設備用ポリエチレン管 (PE)</li> </ul> <p>※水道用ポリエチレン二層管は金属管継手接合、水道配水用ポリエチレン管は、電気融着接合とする  ※敷地外配水管から量水器までは千葉県企業局または千葉市水道局の認定品とする。</p> <p>2 雑用水配管</p> <p>(1) 一般配管      ・塩ビライニング鋼管 (・VA                      )</p> <p>(2) 地中埋設配管      ・塩ビライニング鋼管 (・VD                      )</p>
2 水栓	<ul style="list-style-type: none"> <li>・台所流し用配管の水栓は泡沫式とする。</li> <li>・原則として、節水こま式とする。</li> <li>・水抜栓を使用する場合は、屋外に設ける水栓は耐寒水栓とする。(ただし、屋内は固定こま式とする。)</li> </ul>
3 量水器	<ul style="list-style-type: none"> <li>・親メーター (・貸与品                      )</li> <li>・子メーター (・買い取り                      )</li> </ul>
4 量水器樹	水道事業者指定品 (・貸与品                      ・買い取り)
5 弁類	<p>JIS 又は JV (新鉛溶出基準適合品とする)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・水道直結部分 (・10K                      ・5K)</li> <li>・その他部分 (・10K                      ・5K)</li> </ul> <p>呼び径 65A 以上の鋳鉄製の弁はライニング弁とする。</p>
6 水栓柱	<ul style="list-style-type: none"> <li>・合成樹脂製</li> <li>・アルミニウム合金製</li> <li>・人造石とぎ出し製</li> <li>・ステンレス製</li> <li>・不凍水栓柱</li> </ul>
7 保温	<p>機標第 2 編 3.1.5 による。ただし、下記の部分は本仕様による。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・鋼板製高置タンクの保温 (・要                      ・不要)</li> <li>・鋼板製受水タンクの保温 (・要                      ・不要)</li> </ul>
8 引込納付金等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・要 (・本工事                      ・別途)</li> </ul>
<b>9 排水設備</b>	
1 配管材料	<p>1 屋内汚水排水管</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・排水用塩ビライニング鋼管</li> <li>・耐火二層管</li> <li>・硬質塩化ビニル管 (VP)</li> <li>・耐候性硬質塩化ビニル管 (VP)</li> </ul> <p>2 屋内一般排水管</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・排水用塩ビライニング鋼管</li> <li>・耐火二層管</li> <li>・硬質塩化ビニル管 (VP)</li> <li>・配管用炭素鋼鋼管</li> <li>・耐熱性硬質塩化ビニル管 (HTVP)</li> <li>・耐候性硬質塩化ビニル管 (VP)</li> </ul> <p>3 一般排水通気管</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・配管用炭素鋼鋼管 (白)</li> <li>・耐火二層管</li> <li>・硬質塩化ビニル管 (VP)</li> <li>・リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管 (RF-VP)</li> <li>・耐候性硬質塩化ビニル管 (VP)</li> </ul> <p>4 屋外排水管</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・硬質塩化ビニル管 (VP)</li> <li>・リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管 (RF-VP)</li> <li>・遠心力鉄筋コンクリート管</li> <li>・耐熱性硬質塩化ビニル管 (HTVP)</li> <li>・耐候性硬質ポリ塩化ビニル管</li> </ul> <p>5 ポンプアップ配管</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・排水用ノントールエポキシ塗装鋼管</li> <li>・耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP)</li> </ul> <p>6 管の接合</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・配管用炭素鋼鋼管 (白) の接合には機標第 2 編 2.1.2.6 による、MD ジョイントを使用してもよい。</li> </ul>

2 洗面器等の排水管	洗面器及び手洗器に直結する排水管は、器具トラップより1サイズアップとする。ただし器具トラップが32A未満の場合は排水管口径を40Aとする。 台所流し等の床上部分の配管は、ビニル管（VP）でもよい。ただし、熱湯を利用する流し等の配管については、耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管（HTVP）（範囲は図示）を使用する。
3 放流納付金等	・要（・本工事 ・別途）
4 ベントキャップ	1 型式 （・平型 ・丸形（深型フード）） 2 防火ダンパー （・有 ・無） 3 付属品 （・防虫網 ・防鳥網）
10 給湯設備	
1 配管材料	給湯管の材料は（・銅管 ・水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 ・ステンレス管）とする。 （・壁 ・床）埋設をする場合は、（・保温付被覆鋼管 ）を使用する。
2 弁類	JIS又はJV（新鉛浸出基準適合品とする） （・5K ・10K（図示部分））
3 保温	湯沸器の給排気筒（二重管）の隠ぺい箇所は保温を行う。なお、保温の種別は機標第2編3.1.5表2.3.5のh・(i)・IXによる。
11 消火設備	
1 配管材料	1 屋内消火栓用 (1) 一般配管 ・配管用炭素鋼鋼管（白） ・圧力配管用炭素鋼鋼管（Sch-40） (2) 地中埋設配管 消火用ポリエチレン外面被覆鋼管（・SGP-PS ・STPG370PS（Sch-40）） 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管（・SGP-VS ・STPG370VS（Sch-40）） ・消火用ポリエチレン管（PE） 2 屋外消火栓用 (1) 一般配管 ・配管用炭素鋼鋼管（白） ・圧力配管用炭素鋼鋼管（Sch-40） (2) 地中埋設配管 消火用ポリエチレン外面被覆鋼管（・SGP-PS ・STPG370PS（Sch-40）） 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管（・SGP-VS ・STPG370VS（Sch-40）） ・消火用ポリエチレン管（PE） 3 連結送水管用 (1) 一般配管 ・配管用炭素鋼鋼管（白） ・圧力配管用炭素鋼鋼管（Sch-40） (2) 地中埋設配管（外面被覆鋼管） 消火用ポリエチレン外面被覆鋼管（・SGP-PS ・STPG370PS（Sch-40）） 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管（・SGP-VS ・STPG370VS（Sch-40）） 4 スプリンクラー用 (1) 一般配管 ・配管用炭素鋼鋼管（白） ※消火用ポリエチレン管は、電気融着接合とする。



5 揚水試験	・ 予備揚水試験      ・ 段階揚水試験      ・ 連続揚水試験      ・ 水位回復試験 試験の方法は機標第 7 編第 2 章 2. 2. 1 による。												
6 水質検査	・ 水道法全項目      ・ 必須項目												
7 残泥土等の処理	汚泥：    ・ 場外搬出適正処理 残土：    ・ 場外搬出適正処理      ・ 場内敷均し 清水：    ・ 場内水路等に適正処理												
8 掘削方法	・ パーカッション式      ・ ロータリー式      ・ ダウンザホールハンマ式												
9 電気検層	測定方法    ・ 連続測定      ・ スポット測定（深度 1m ごと）												
10 竣工時提出物	提出物は機標第 7 編第 2 章 2. 2. 3 により、提出部数は監督職員の指示による。												
15 撤去工事													
1 支持金物等	ダクト及び配管の支持金物、吊りボルト等は本工事にて撤去する。												
2 石綿含有調査	・ 定性分析      ・ 定量分析      ・ 分析費用は（・ 本工事      ・ 別途） 分析方法は「建材中の石綿含有率の分析方法等に係る留意事項について」（厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長平成 26 年 3 月 31 日 基安化発 0331 第 3 号）による。												
3 石綿撤去	・ 配管エルボ保温材      ・ 天井材      ・ 配管パッキン      ・ 外壁      ・ 関係法令に従い、適切に撤去を行うこと なお、配管エルボ保温材の撤去については下記による。 撤去方法は標準図により、該当部位は図面による。 配管継手部が石綿保温材で覆われており、石綿保温材で覆われていない直線部を切断し、除去する際は下記の措置を行うこと。 作業の届出並びに除去範囲の図面及び作業要領の届出（石綿障害予防規則第 5 条及び同第 4 条） 石綿等の湿潤化（同第 1 3 条）、保護具等の使用（同第 1 4 条）、立入禁止措置（同第 1 5 条） 作業主任者の選任（同第 1 9 条）、作業者への教育（同第 2 7 条）												
4 石綿粉じん濃度の測定	下表による他、関係法令及び関係条例に定める方法により測定する。 除去工事を行う当該建物の敷地境界において、規制のある場合はその規制に従う。 <table><tr><td>測 定 時 期</td><td>測 定 場 所</td><td>測 定 場 所</td></tr><tr><td>処 理 作 業 前</td><td>処理作業室内 施工区画周辺又は敷地境界</td><td>・ 2 点    ・ 3 点    ・ 点 4 方向各 1 点</td></tr><tr><td>処 理 作 業 中</td><td>処理作業室内 セキュリティゾーン出入口 除じん装置排出吹出し口 施工区画周辺又は敷地境界</td><td>2 点 1 点 1 点 4 方向各 1 点</td></tr><tr><td>処 理 作 業 後 （隔離シート撤去前）</td><td></td><td>2 点 4 方向各 1 点</td></tr></table>	測 定 時 期	測 定 場 所	測 定 場 所	処 理 作 業 前	処理作業室内 施工区画周辺又は敷地境界	・ 2 点    ・ 3 点    ・ 点 4 方向各 1 点	処 理 作 業 中	処理作業室内 セキュリティゾーン出入口 除じん装置排出吹出し口 施工区画周辺又は敷地境界	2 点 1 点 1 点 4 方向各 1 点	処 理 作 業 後 （隔離シート撤去前）		2 点 4 方向各 1 点
測 定 時 期	測 定 場 所	測 定 場 所											
処 理 作 業 前	処理作業室内 施工区画周辺又は敷地境界	・ 2 点    ・ 3 点    ・ 点 4 方向各 1 点											
処 理 作 業 中	処理作業室内 セキュリティゾーン出入口 除じん装置排出吹出し口 施工区画周辺又は敷地境界	2 点 1 点 1 点 4 方向各 1 点											
処 理 作 業 後 （隔離シート撤去前）		2 点 4 方向各 1 点											
5 冷媒（フロン類）の回収	冷凍機等の撤去に伴う冷媒の回収方法は、機改標による。 (1) 冷媒の回収にあたっては、監督職員に次の書類を提出する。 (7) 家庭用エアコン 特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）の写し												

<div data-bbox="165 322 193 353" data-label="Text">6</div> <div data-bbox="209 322 368 353" data-label="Text">発生材の処理等</div>	<div data-bbox="419 85 903 277" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> <li>(イ) 業務用エアコン <ul style="list-style-type: none"> <li>第一種フロン類回収業者登録通知書の写し</li> <li>破壊証明書</li> <li>フロン回収行程管理票の写し</li> </ul> </li> <li>(2) 冷媒回収等の費用は (<input type="checkbox"/> 本工事      ・ 別途)</li> </ul> </div> <div data-bbox="419 322 956 434" data-label="Text"> <p>特別管理産業廃棄物は（・                      ）とする。</p> <p>再生資源化を図るものは（・                      ）とする。</p> <p>引渡しを要するもの以外は、構外搬出適切処理とする。</p> </div>
---	---

千葉市建築工事特記仕様書（昇降機設備工事編）（令和8年度版）

I 工事概要

1 工事種目（○印を付けたものを適用する）

建物別及び屋外 工事種目	工 事 種 別					
	屋内					屋 外
昇 降 機 設 備	○					

2 設備概要

本工事は、千葉市生浜東小学校にエレベータの設置を行うものである。

II 工事仕様

1 特記仕様

- （1）項目、特記事項は、番号及び・に口印の付いたものを適用する。
- （2）特記事項に記載の（機標 . . .）内の表示番号は、機標の該当項目又は当該図表を示す。

項 目	特 記 事 項
1 機械設備共通事項	
1 機材の工場検査	対象機材（ ）
2 出来高検査	下記機材については製造工場において、出来高検査を実施することが出来るものとする。 （ ）
3 諸手続	官公署その他の関係機関への諸手続き等に要する費用は、受注者の負担とする。
4 工事用仮設物	すべて受注者の負担とする。ただし、構内に作ることが（ ）できる ・ できない
5 足場・さん橋類	機改標第1編2.2.1によるほか下記による。 □本工事にて設置とする。（但し、別契約の関係受注者が定置するものを除く。） ・ 内部仮設足場等（ ・ 種 ・ 種） ・ 外部仮設足場等（ ・ 種 ・ 種）
6 撤去材の引渡し	・ なし ・ あり（ ・ 金属（ ・ 機器 ・ ダクト ・ 配管 ・ その他の金属）
7 容量等の表示	□機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。 □電動機出力、燃料消費量、圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。
8 総合調整	□本工事（測定項目、箇所等は監督職員の指示による） ・ 別途 ・ 風量調整 ・ 室内気流及びじんあいの測定 ・ 水量調整 ・ 騒音の測定 ・ 室内外空気の温室度の測定 □初期運転状態の記録 ・ 飲料水の水質の測定
9 主任技術者	工場制作のみが行われている期間は、主任技術者の専任を要しない。

2 昇降機設備	
1 用途	<input type="checkbox"/> 乗用兼車椅子用 バリアフリー新法及び、千葉県福祉のまちづくり条例に準拠
2 方式	<input type="checkbox"/> ロープ式 ( <input type="checkbox"/> 機械室あり <input type="checkbox"/> 機械室なし )
3 積載量	<input type="checkbox"/> 450 kg <input type="checkbox"/> 600 kg <input type="checkbox"/> 750 kg <input type="checkbox"/> 900 kg <input type="checkbox"/> 1000 kg
4 定員	<input type="checkbox"/> 5 人 <input type="checkbox"/> 9 人 <input type="checkbox"/> 11 人 <input type="checkbox"/> 13 人 <input type="checkbox"/> 15 人
5 速度	<input type="checkbox"/> 45m/min <input type="checkbox"/> 60 m/min <input type="checkbox"/> 90 m/min
6 停止階数・出入口	<input type="checkbox"/> 2 箇所 <input type="checkbox"/> 3 箇所 <input type="checkbox"/> 4 箇所 <input type="checkbox"/> 一方向 <input type="checkbox"/> 二方向
7 仕様	<div> <div> 1 三方枠  2 乗場扉  3 乗場敷居  4 防火区画仕様  5 特記事項 </div> <div> <input type="checkbox"/> 大枠ステンレスヘアライン    <input type="checkbox"/> 小枠ステンレスヘアライン  <input type="checkbox"/> 鋼板製    <input type="checkbox"/> 面一大型防犯窓付    <input type="checkbox"/> 遮煙機能付 (全階)  <input type="checkbox"/> 硬質アルミ製  <input type="checkbox"/> 有    <input type="checkbox"/> 無  <input type="checkbox"/> 車椅子仕様  <input type="checkbox"/> 視覚障害者仕様  <input type="checkbox"/> 音声合成オートアナウンス及び表示 (各種管制運転表示共)  <input type="checkbox"/> 防犯窓 (大型)  <input type="checkbox"/> 外部インターホン  <input type="checkbox"/> パーキングスイッチ付  <input type="checkbox"/> 停電時自動着床装置  <input type="checkbox"/> 火災管制運転  <input type="checkbox"/> 地震時管制運転 (P 波、S 波)  <input type="checkbox"/> 冠水管制運転  <input type="checkbox"/> 雷サージ対策付  <input type="checkbox"/> 高調波対策付  <input type="checkbox"/> 遠隔監視機能    <input type="checkbox"/> 遠隔監視機能用インターフェイス  <input type="checkbox"/> 非常放送スピーカ対応 (消防適合品)  <input type="checkbox"/> 耐震クラス A (14)  <input type="checkbox"/> エレベータ監視盤 </div> </div>