

特別史跡加曾利貝塚新博物館(仮称)整備・運営事業 修正箇所一覧

質問回答 No.	資料名	頁	項目・タイトル	修正前	修正後	内容
9	要求水準書 本文	6	II.3. 法令、基準等	(記載なし)	・博物館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン((公財)日本博物館協会)	追加
9	要求水準書 本文	35	II.3. 法令、基準等	・国際博物館会議(ICOM)や公益財団法人日本博物館協会が示すガイドラインが実践可能な施設計画とする。	・公益財団法人日本博物館協会が示すガイドラインを参考として、運営業務において円滑な感染症対策を実施できる施設計画とする。	修正
18,19	要求水準書 別添資料1	6	探求型展示「加曾利ラボ」 没入型展示「縄文体験空間」 対話型展示「未来ラウンジ」	映像・音響機器「○」 デジタルサイネージ「○」	映像・音響機器「-」 デジタルサイネージ「-」	修正
18,19	要求水準書 別添資料1	8	廊下、階段	デジタルサイネージ「-」	デジタルサイネージ「○展示室に至る共用部」	修正
38	提出書類の記載 要領及び様式一 覧	4	外観パース・イメージ図 内観パース・イメージ図 配置図 平面図 立面図 断面図 総合仮設計画図	記載要領等 「指定様式に記載の作成要領に従って、記載すること。」 様式タイプ 「指定(Word)」	記載要領等 「指定様式に記載の作成要領に従って、記載すること。 作成するファイル形式は任意とする。 」 様式タイプ 「任意」	修正