

委託仕様書

本仕様書は、本委託の大要を示すものであり、本書に記載されていない事項であっても、軽微な範囲で、発注者が委託の遂行上必要であると認めたものについては受注の範囲内で実施するものとする。

1. 委託の概要

委託名称 千葉市民会館発電機用鉛蓄電池更新業務委託

委託場所 千葉市中央区要町1丁目1番地 ほか

2. 委託の目的

取替時期目安を超過した発電機用鉛蓄電池の交換を行い、機能回復を図る

3. 委託の内容

(1) 制御弁式据置鉛蓄電池の交換

型式：HSE-50-12×2個直列×3並列

容量：DC24V 150Ah/10HR

(2) 蓄電池の交換作業として、搬入・据付・調整・既設撤去・試運転調整を行うこと。

(3) 委託期間内に直流電源装置が正常に動作するよう作業を実施すること。

(4) 既設蓄電池は適正な方法で処分すること。

(5) 本委託の履行にあたり、下記書類を市担当者に提出すること。

- 施工計画書（緊急連絡体制、施工方法、停電作業手順書、使用材料の規格、産廃処分方法(運搬・処理委託先等)が分かる書類）
- 施工写真（完成後に確認が困難な隠蔽部や施工の過程が分かるもの。施工前、施工後）
- 発生材が適切に処分されたことが分かる書類（マニフェストの写し、搬出時写真、処分場搬入時写真等）
- 試験成績書
- 委託完了後に必要となる書類（取扱説明書、完成図面等）
- その他、市担当者の指示による書類

4. 委託期間 契約日から令和8年3月31日まで

5. その他

- 受注者は現況について十分に把握した上で、施工計画書を作成し、その承諾を受けること。
- 現地作業日については、施設管理者と協議のうえ決定すること。
- 委託の遂行にあたっては、関係法令等を遵守すること。
- 委託の遂行にあたって疑義が生じたときには、発注者と協議を行い、発注者の指示・承諾を受けて遂行すること。

<参考>

既設蓄電池（更新対象）

型式 HSE-50-12 形 24V

容量 50×3 Ah

製造番号 12420

製造年 2019年12月

製造者 古河電池株式会社