




質問に対する回答（千葉市LED防犯街灯照明機器更新等包括業務委託）

	質問事項	回答
1	募集要項2（3）ウについて、 前払い金があれば適用対象費とその割合をご教示ください。	前払い金の適用はありません。 支払いに関する事項は、基本仕様書8をご確認ください。
2	募集要項2（4）イについて、 本事業対象の町内自治会の照明灯は、 所有権が市に移管されるとの認識でしょうか。また、町内会との調整は貴市で行っていただけるとの認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。 本事業の執行に当たり、本市から町内自治会等へ本事業の対象とするか意向調査を実施します。 また、町内自治会等が所有している照明灯については、所有権を市に移管することに同意いただくことを前提として申込みを受け付けます。
3	募集要項3（1）ウについて、 グループの代表者及び構成員は、単独企業又は他のグループの代表者又は構成員として参加することは出来ないとありますが、資本関係や人的関係がある企業が別々のグループを構成し、本事業に応募することは出来ないという認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	募集要項7（1）について、 提案書に会社名は記載してよろしいでしょうか。	正本は記載いただいて構いませんが、副本は会社名又は会社名が推測される表現等を除いてください。 なお、構成員に含まないメーカー名は記載いただいて問題ありません。
5	仕様書5（1）について、 更新する照明器具は全て、”照明器具の性能（仕様書P5. 6（2）イおよびエ）”に記載のある「電力会社申請入力容量は10VAまで」かつ「防犯灯照度基準クラスB+を満たすための器具取付間隔ランクL」という仕様を満足すればよい、という認識でよろしいでしょうか。	「電力会社申請入力容量は10VAまで」、 「防犯灯照度基準クラスB+を満たすものであり、器具取付間隔ランクL以上であること」のほか、仕様書6に記載の仕様を満たしていただく必要があります。 また、仕様書に規定のないものについては、仕様書6に記載した規格に適合又は同等以上の品質を有する必要があります。

6	<p>仕様書5（1）について、LED化されていない”独立灯”について、LED防犯灯を取り付けるにあたりオプションやアダプタ等が必要になる可能性があるため、代表器具の図面や写真などをご提示いただくことは可能でしょうか。</p>	<p>町内自治会等が所有している照明灯のため、詳細は把握しておりません。</p> <p>一例として LED 化済以外の独立灯の写真を提示しますが、必ずしも本事業の対象とするものではないことを申し添えます。</p> <p>【遠景】 【近景】</p> 
7	<p>仕様書5（3）エについて、貴市で使用している統合型GISの防犯灯管理におけるデータ（shape形式やCSV形式など）を参加申込時に配布いただくことは可能でしょうか。</p>	<p>統合型 GIS の運用については、令和 8 年度中の開始を予定しているため、現時点で配布はできません。</p> <p>作成いただくデータの詳細については、関係課と調整のうえ、本市と受注者で協議し決定することとします。</p>
8	<p>仕様書5（7）ウについて、管理システムのデータの更新は年に1回を想定、という認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>想定としては年に2回を想定していますが、本市と受注者で協議し決定することとします。</p>
9	<p>基本仕様書6について、製品仕様として満たすべき既存設備は5（1）の（ア）～（カ）とし、（キ）については公募情報では明るさや機器情報が不明のため、既存製品の型番または消費電力及び形状をご教示ください。</p>	<p>（キ）については、町内自治会等が所有している照明灯のため、詳細は把握しておりませんが、以下のとおりと想定しております。</p> <p>消費電力：20W～100W</p> <p>形状の一例</p> 

<p>10</p>	<p>基本仕様書6(4)について、デザイン灯具については、5(1)の(オ)～(キ)の一部にデザイン灯具があるという解釈でよろしいでしょうか。この場合、公募資料では台数や種類が不明のため、提案時は通常形状の防犯灯で積算し、現地調査の結果後に協議できるという認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>デザイン灯具は、5(1)(イ)の内、商店街から移管された灯具182灯、(エ)10灯の計192灯を想定しています。種類は一律ではありませんが、一例としては以下のような灯具になります。</p>  <p>なお、(キ)の一部についてもNo9のとおりデザイン灯具があることが想定されますが、詳細は把握しておりませんので、通常形状の防犯灯で積算いただいで構いません。</p> <p>最終的には地元の意向調査及び現地調査を踏まえた灯数が確定した段階で、債務負担行為設定額(総事業費)の範囲内で協議します。</p>
<p>11</p>	<p>基本仕様書5(1)について、遮光版やルーバーは含まないという解釈でよろしいでしょうか。遮光版やルーバーを含む場合は詳細の仕様をご教示ください。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
<p>12</p>	<p>基本仕様書5(2)について、町会自治会管理分について、契約内容の変更申請が発生した場合は、その内容の報告まででしょうか。事業者で申請する場合の町会自治会からの委任状は、貴市にてご対応するという認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>契約内容の変更申請が発生した場合は、変更申請に伴う手続き及びその結果報告までを行っていただくことを想定しています。</p> <p>この場合、委任状の取得については、受注者にてご対応いただくことを原則とします。</p>

13	<p>基本仕様書5(3)について、 現在運営中のシステムから、現在の位置情報のX,Y座標データをご開示ください。</p>	<p>現時点では、現在運用中のシステムから、現在の位置情報のX,Y座標データを抽出できないため開示はできかねます。但し、令和8年度中にデータ抽出を予定しておりますので、抽出後、受注者にご提供します。</p>
14	<p>基本仕様書5(7)ウについて、 本市からの設備に関する新設、撤去、移設等について、この業務自体は市の方で行う作業でしょうか。 事業者で行う場合、この費用は本事業費に含まず別途としてよろしいでしょうか。 含む場合は設備に関する新設、撤去、移設等の詳細をご教示ください。</p>	<p>本市からの設備に関する新設、撤去、移設等については、町内自治会等が行うものであり、本市でその内容を取りまとめますので、受注者で行う業務はありません。 受注者は、市が取りまとめた内容を基に管理システムのデータ更新を行っていただきます。</p>
15	<p>遮光版やルーバー等の材料費及び工事費は、提案金額から別途対応という認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>市民等から受けた要望の状況に応じて、別途協議することとします。</p>
16	<p>募集要領3(3)カ(ウ)について、 応募者(代表企業)の元請けとしての実績のため、グループ参加の場合は施工役割が応募者(代表企業)という解釈でしょうか。それとも、元請けというのは自治体との契約をしたもの(リース会社等)ととらえることは可能でしょうか。</p>	<p>グループ参加の場合、募集要項3(2)(ア)事業役割を担うもの((イ)~(エ)の役割を同時に担うことも可)が、自治体と契約をした実績があれば構いません。 そのため、リース会社であっても、(ア)の役割を担っており、自治体と直接契約をしている実績があれば問題ありません。</p>