

令和3年度航空燃料（JET A-1）単価契約仕様書

1 品名

航空燃料（JET A-1）

2 品質

JET A-1

3 年間予定数量

約72,000リットル

4 履行期間

令和3年4月1日から令和4年3月31日（納入日は発注者が指定する日）

5 納入場所

千葉市緑区平川町1513-1 千葉市消防局警防部航空課

6 納入及び試験等

- (1) 航空燃料（JET A-1）は、航空燃料専用ローリーで納入すること。
- (2) 航空燃料（JET A-1）の供給元から発行される試験成績報告書及び出荷証明書を供給前に提出すること。
- (3) ローリータンク上部蓋が封印されていることを立会者に確認させること。
- (4) 給油前にローリータンクドレンから航空燃料を抜き取り、検水試験及び密度試験を行う。密度試験結果の密度と出荷証明書との密度差は、供給元石油会社で定められている範囲であること。

なお、検水試験、密度試験に使用する器具類は、発注者が用意し実施する。

7 給油口の規格等

- (1) 給油口の型式は、JCカーター6958であるため、ローリーのホース先端に取付けるノズルにJCカーター427アダプターを用意すること。
- (2) 給油に際しては、ローリー側ポンプを作動させ受け入れる方式であるため、ローリー車はポンプによる吐出が可能な車両であること。

8 その他

- (1) 支払方法は各月完了払いとする。
- (2) 大規模災害が発生した場合、速やかに航空燃料を納入できる体制を整えておくこと。
- (3) その他、上記に定めがない事項においても、発注者・受注者協議のうえ、決定できるものとする。