

様式 A 3

販売の方法に係る技術上の基準に対応する事項				
規 則		項 目	対 応 事 項	該 当 の 有 無
一 般 40条	液 石 41条			
1 号	1 号	引渡先保安台帳の備え付け		
2 号	2 号	容器の引き渡し方法（その1：使用上支障のある腐食等無く、ガス漏えい無い容器）		
3 号	3 号	容器の引渡方法（その2：圧縮天然ガス、液化石油ガスの充てん容器は充てん期限を6か月以上経過していないもの、その旨明示済み）		
4 号 イ	4 号 イ	燃料用の圧縮天然ガス（一般消費者向け）、液化石油ガス（一般消費者、工業用以外）用の設備の点検等 充てん容器等の周囲2m以内の火気を遮る措置		
ロ	ロ	充てん容器等の腐食防止措置		
ハ	ハ	充てん容器等の温度を40度以下に保つ措置		
ニ	ニ	充てん容器等の転倒・転落防止措置		
ホ		圧縮天然ガス用の調整器の性能 イ 高圧側は耐圧試験（容器耐圧試験圧力以上の圧力）及び気密試験（容器気密試験圧力以上の圧力）に合格 ロ 調整圧力：2.3～3.3kPa 閉そく圧力：4.20kPa以下		
ヘ		圧縮天然ガス用の配管の耐圧性能 ・ 容器～調整器間：容器の耐圧試験圧力以上 ・ 調整器～閉止弁間：0.8MPa以上		
	ホ	液化石油ガス用の調整器の基準 ・ 高圧側は耐圧試験2.6MPa以上 及び気密試験1.6MPa以上		
	ヘ	液化石油ガス用の配管の耐圧性能 ・ 容器～調整器間：2.6MPa以上 ・ 調整器～閉止弁間：0.8MPa以上		
ト		圧縮天然ガス用の硬質管、調整器とホース等の接続の場合：ホースバントムによる締め付け		
	ト	液化石油ガス用の硬質管、調整器とホース等の接続の場合：ホースバントムによる締め付け又は継手の使用		
チ		圧縮天然ガス用の配管の工事後に行う気密試験（4.2kPa以上）に合格		
5 号	5 号	燃料用の圧縮天然ガス（一般消費者向け）、液化石油ガス（一般消費者、工業用以外）を販売する場合～配管の気密試験のための器具の保有		

- （備考） 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
 2 冷凍保安規則のみ適用の場合は、この様式は不要である。
 3 対応事項の記入例：「遵守します」・「実施します」・「備え付けます」