

下水道管路の全国特別重点調査における優先実施箇所以外の調査結果を公表します

千葉市では、埼玉県八潮市で発生した下水道管の破損に起因すると考えられる道路陥没を受け、国土交通省からの要請に基づき「下水道管路の全国特別重点調査」を行いました。

このたび、優先実施箇所以外の調査結果を公表しますので、お知らせします。

なお、今回の優先実施箇所以外の調査が完了したことにより、市内における全国特別重点調査の対象となる下水道管路の調査は全て完了しました。

1 調査対象

管径2m以上かつ布設後30年以上経過した下水道管路

(※優先実施調査済みの9.36kmを除く32.98kmが対象)

2 調査方法

目視やテレビカメラにより調査

3 調査結果(別紙資料参照)

優先実施箇所以外の32.98kmを調査した結果、うち0.51kmが国の判定基準による「緊急度Ⅱ」に該当しました。

「緊急度Ⅱ」に該当する管は、経年劣化により一部の管路で腐食やクラックなどが見受けられましたが、管の構造としては問題ありませんでした。

また、道路陥没につながるような緊急性の高い土砂堆積等の異状も確認されませんでした。

4 調査結果の公表

市のホームページにおいて調査結果を公表します。

【URL】<https://www.city.chiba.jp/kensetsu/gesuidoshisetsu/iji/jyuutenchousanokouhyou.html>



5 今後の予定

「緊急度Ⅱ」と判定された管について、以下のとおり対応します。

- (1) 改築工事に向けた詳細設計の発注手続きを進めています。
- (2) 改築工事は、今年度から順次工事に着手します。

<参考>

1 調査判定基準（全国特別重点調査仕様）

緊急度Ⅰ 原則1年以内に速やかに対策を実施

緊急度Ⅱ 応急措置を実施した上で、5年以内に対策を実施

2 優先実施箇所の調査結果

調査実施済みの優先実施箇所の調査結果および内訳は、市ホームページをご参照ください。

【URL】 <https://www.city.chiba.jp/kensetsu/gesuidoshisetsu/iji/gesuidoukannrojyuutenchousakekka.html>



問い合わせ先

【改築工事に関すること】

建設局下水道施設部下水道整備課 電話 245-5611

【調査結果に関すること】

建設局下水道施設部下水道維持課 電話 245-5431