

令和 3 年度廃棄物焼却炉等排出ガス中のダイオキシン類立入検査結果

ダイオキシン類対策特別措置法第 34 条第 1 項の規定に基づき立入検査を実施し、廃棄物焼却炉等に係るダイオキシン類の排出基準の遵守状況を確認した結果は以下のとおりである。

- 1 立入検査件数 2 件
- 2 検査結果
すべての事業場で大気排出基準を下回った。

1 調査方法

ダイオキシン類対策特別措置法の規定に基づき、日本産業規格 K0311 により実施した。

2 調査結果

単位：ng-TEQ/m³N

| 工場・事業場名 | 検査日 | 施設名 | 測定値 | 基準値 |
|----------------|------------------|--------|-------|-----|
| 山崎製パン株式会社 千葉工場 | 令和 3 年 11 月 25 日 | 廃棄物焼却炉 | 0.98 | 10 |
| 日本サイロ株式会社 | 令和 3 年 11 月 30 日 | 廃棄物焼却炉 | 0.079 | 10 |