



記者発表資料

平成30年6月21日
教育委員会事務局
教育総務部学校施設課
電話 245-5916
内線 8051

学校施設内のブロック塀の緊急調査について

千葉市では、平成30年6月18日に発生した大阪府北部の地震により、学校プールのブロック塀の倒壊によって、女子児童が死亡した事故を受け、本市学校施設内のブロック塀の緊急調査を行いましたので、お知らせします。

1 調査日時

平成30年6月19日（火）、20日（水）

2 調査内容

- (1) ブロック塀の有無
- (2) 一番高い場所でのブロック塀の高さ
- (3) ブロック塀の位置
- (4) 控え壁の設置の有無 ※控え壁：主壁に対し直角方向に突き出した補助的な壁

3 調査対象

市立小学校111校、中学校55校、高等学校2校、特別支援学校3校、廃校5校、計176校

4 調査結果

- ・ブロック塀がある学校 133校（小88校、中37校、高1校、特支3校、廃校4校）
- ・うち詳細な現地調査が必要な学校113校
（小81校、中27校、高1校、特支1校、廃校3校）

5 今後の対応

- (1) 安全点検の実施
詳細な現地調査が必要な113校については、市の建築職職員による詳細な安全点検を実施する。
- (2) 実施時期
平成30年6月22日（金）～7月6日（金）
（雨天等によっては期間を延長する場合があります。）
- (3) 実施方法
・学校施設課職員に加え、都市局建築部職員の応援を受け、4班（1班3名）体制で実施。
・点検内容は、ブロック塀の傾きや劣化状況、鉄筋探知機による鉄筋の有無等、
（社）日本建築学会の「ブロック塀の診断カルテ」の点検項目を準用する。

6 その他

安全点検時の取材を希望される場合、以下のとおり行いますので、現地にお越しく下さい。

- (1) 日時
平成30年6月22日（金） 13:30
- (2) 場所
高浜第一小学校 正門（美浜区高浜1丁目4-1）
- (3) 取材について
車でお越しの場合は小学校の駐車場をご利用ください。