

令和元年9月13日 17:00現在

区	学校種	No.	学校名	被害状況			
				体育館屋根破損	倒木	フェンス破損	その他(主なもの)
中央区	小学校	1	新宿		○		ベランダ手すり破損
		2	登戸			○	
		3	宮崎		○		
		4	川戸		○		校舎内雨漏り
		5	本町		○	○	
		6	生浜西		○	○	プール日よけ破損
		7	仁戸名		○	○	
		8	大森		○	○	
		9	蘇我		○	○	プールのタン屋根破損、太陽光パネル外れ
		10	弁天		○		プール柵破損
		11	生浜		○		
		12	星久喜		○	○	
		13	寒川	○			
		14	鶴沢		○		
		15	都		○	○	体育館軒天破損
		16	生浜東		○	○	
		17	松ヶ丘		○		体育館倉庫破損
	中学校	1	星久喜		○		
		2	蘇我	○	○		体育倉庫破損
		3	椿森		○	○	教室内浸水
		4	川戸	○	○	○	屋上防水破損
		5	新宿		○		
		6	生浜		○		
		7	松ヶ丘				防球ネット破損
		8	末広			○	体育館入口屋根破損、校舎内浸水
		9	葛城	○	○		
	計(26校)			4	22	12	
花見川区	小学校	1	上の台		○		給食室換気扇破損
		2	西小中台	○	○		
		3	瑞穂				外灯の電球落下、工事足場倒れ
		4	畑		○	○	
		5	幕張			○	プールサイド屋根破損
		6	幕張南				ゴミ倉庫、給食室屋根モルタル破損
		7	作新		○	○	飼育小屋屋根破損
		8	さつきが丘西		○		作業部屋屋根破損、屋上手すり倒壊
		9	横戸		○		
		10	花見川第三		○	○	
		11	花島			○	防水シート破損
		12	さつきが丘東		○		
		13	長作				物置破損
		14	花見川		○	○	
		15	花園		○		
		16	西の谷				屋外時計破損、飼育小屋破損
	中学校	1	さつきが丘		○		
		2	花見川		○		門扉破損、駐輪場破損
		3	天戸		○		
		4	犢橋		○		
		5	こてはし台		○	○	
		6	幕張				バックネット支柱に陥没
	計(22校)			1	15	7	

区	学校種	No.	学校名	被害状況			
				体育館屋根破損	倒木	フェンス破損	その他（主なもの）
稲毛区	小学校	1	宮野木		○	○	
		2	小中台南		○	○	
		3	弥生		○	○	
		4	千草台		○	○	電気室屋根破損、連絡通路破損
		5	小中台		○		プール日除けの傾き
		6	都賀		○		玄関の雨漏り
		7	轟町		○		
		8	緑町		○		防砂ネットの破れ
		9	あやめ台		○		
		10	山王	○	○		
		11	稲丘		○		防球ネット破損
		12	千草台東	○	○	○	屋上手すり破損
	中学校	1	草野				防球ネット破損
		2	緑が丘		○		
		3	小中台		○		
		4	都賀		○		物置破損
		5	轟町		○		
		6	千草台	○			
		7	稲毛		○		
計(19校)			3	17	5		
若葉区	小学校	1	北貝塚		○		
		2	千城台東		○	○	倉庫屋根の破損
		3	更科	○			特別教室が水没、TV線の断線
		4	千城台南	○	○		校舎ガラス破損
		5	坂月		○		渡り廊下屋根破損
		6	若松		○		
		7	千城台旭			○	体育館雨樋破損
		8	みつわ台北		○	○	駐輪場屋根破損、倉庫破損、エアコン破損
		9	千城台西				屋上手すり破損、体育倉庫破損
		10	若松台		○		体育倉庫破損
		11	みつわ台南		○	○	
		12	桜木		○		
		13	千城		○		
		14	大宮台		○		
		15	園生		○		倉庫破損
		16	源			○	体育館雨漏り
		17	千城台北			○	
		18	小倉		○		
		19	白井		○		工事足場倒壊
	中学校	1	みつわ台		○		部室屋根破損
		2	千城台西	○	○		
3		千城台南		○		昇降口扉歪み	
4		若松		○	○	校舎・体育館雨漏り、正門破損	
5		貝塚		○		体育館が浸水し床が反る、倉庫破損	
6		大宮		○		体育倉庫破損、連絡通路屋根破損、教室内浸水	
7		白井		○		清掃用倉庫破損	
8		山王		○		体育館浸水	
9		加曽利		○			
10		更科		○	○	体育倉庫屋根破損	
特支	1	養護学校		○			
計(30校)			3	25	8		

区	学校種	No.	学校名	被害状況			
				体育館屋根破損	倒木	フェンス破損	その他（主なもの）
緑区	小学校	1	椎名	○	○		受水槽に穴（倒木）
		2	扇田		○		屋根の金属カバー破損
		3	誉田東	○		○	
		4	大椎		○	○	
		5	誉田	○	○		受水槽近くに地中より漏水
		6	越智		○		
		7	金沢				昇降口破損、倉庫倒壊、防水シート破損
		8	平山		○		
		9	有吉				門扉破損
		10	泉谷		○		防水シート破損、門扉破損
		11	小谷				事務室・体育館雨漏り、工事足場倒壊
	中学校	1	越智		○		門扉破損、倉庫4棟転倒
		2	土気	○			
		3	有吉		○		校舎屋根破損、貯水槽蓋破損
		4	大椎				門扉破損、プールのフェンス破損
		5	誉田		○		駐輪場屋根破損、校舎屋根破損
計（16校）			4	10	2		
美浜区	小学校	1	高洲第四		○		体育倉庫破損、昇降口雨漏り
		2	真砂西				防砂ネット破損
		3	幸第三		○		給食室ドア破損
		4	幕張西		○		雨樋破損
		5	高洲第三		○	○	物置転倒、屋上手すり破損
		6	磯辺第三		○		体育館雨漏り
		7	稲浜	○			
		8	真砂第五	○	○		
		9	稲毛第二				渡り廊下屋根破損
		10	高洲		○	○	体育館・校舎雨漏り
	中学校	1	高洲第一	○	○	○	水銀灯傾き
		2	真砂		○		体育倉庫破損、給食室屋根破損
		3	幕張西	○	○		防球ネット破損
		4	高洲第二		○		
		5	稲浜		○		
		6	幸町第一		○	○	渡り廊下屋根破損
	特支	1	高等特別支援		○		昇降口・体育館扉破損、防水シート破損
計（17校）			4	14	4		
全市		合計130校	19	103	38		

その他

花見川区	廃校	1	旧花見川第二小		○		体育館雨漏り
若葉区	休校中	2	更科小富田分校		○		門扉破損

全市（休校・廃校含む）		132校	19	105	38	
-------------	--	------	----	-----	----	--